

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-4
 Адрес дома: ул Космонавтов 15А,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 394667
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,00	141,26	128,85	12,41	0,00	143,80	131,04	12,76	62,58	60,09	2,49	4,61	1,63	24,0	
18.09	1,07	142,07	128,15	13,91	0,00	144,58	130,26	14,32	61,77	59,33	2,45	4,62	1,63	24,0	
19.09	0,97	140,96	128,66	12,30	0,00	143,37	130,72	12,64	60,87	58,45	2,42	4,62	1,64	24,0	
20.09	1,10	141,87	127,03	14,84	0,00	144,29	129,04	15,25	60,53	58,07	2,45	4,6	1,63	24,0	
21.09	0,95	141,08	128,69	12,39	0,00	143,43	130,70	12,73	59,83	57,46	2,36	4,64	1,64	24,0	
22.09	1,12	142,36	129,76	12,60	0,00	145,29	132,25	13,03	66,88	64,0	2,88	4,68	1,62	24,0	
23.09	0,97	135,30	122,30	13,00	0,00	137,57	124,23	13,33	60,06	57,7	2,36	4,46	1,7	24,0	
24.09	1,02	146,53	133,82	12,71	0,00	149,20	136,13	13,07	62,81	60,41	2,4	4,92	1,68	24,0	
25.09	1,16	151,62	137,67	13,96	0,00	154,64	140,25	14,39	65,66	63,1	2,56	5,06	1,64	24,0	
26.09	1,13	149,73	137,60	12,12	0,00	153,00	140,42	12,58	69,18	66,41	2,77	5,02	1,63	24,0	
27.09	1,07	146,62	133,14	13,49	0,00	149,36	135,46	13,90	63,49	61,08	2,41	4,85	1,64	24,0	
28.09	1,03	145,27	131,92	13,35	0,00	147,80	134,08	13,72	61,32	58,95	2,37	4,81	1,65	24,0	
29.09	1,11	148,62	134,93	13,69	0,00	151,41	137,30	14,10	63,73	61,22	2,51	4,95	1,64	24,0	
30.09	1,07	145,42	132,70	12,73	0,00	148,23	135,08	13,15	64,6	61,99	2,61	4,84	1,64	24,0	
01.10	2,00	189,55	175,34	14,20	0,00	192,90	177,84	15,05	61,66	54,65	7,02	4,63	1,81	24,0	
02.10	2,41	205,17	189,05	16,12	0,00	208,70	191,56	17,14	60,89	52,67	8,23	4,64	1,95	23,06	
03.10	2,90	241,68	225,08	16,60	0,00	246,24	228,35	17,89	64,03	55,31	8,72	4,79	2,02	24,0	
04.10	2,86	245,90	229,08	16,82	0,00	250,45	232,36	18,09	63,35	54,97	8,38	4,9	2,03	24,0	
05.10	2,74	245,50	229,73	15,76	0,00	250,00	233,01	16,99	62,93	54,81	8,12	4,9	2,03	24,0	
06.10	2,75	245,87	229,47	16,40	0,00	250,33	232,73	17,60	62,75	54,7	8,04	4,9	2,03	24,0	
07.10	2,73	245,16	229,13	16,03	0,00	249,64	232,39	17,25	62,84	54,82	8,02	4,9	2,03	24,0	
08.10	2,80	245,29	228,17	17,11	0,00	249,79	231,45	18,33	63,15	55,04	8,11	4,89	2,02	24,0	
09.10	2,73	244,50	228,66	15,83	0,00	248,92	231,88	17,05	62,62	54,5	8,12	4,9	2,03	24,0	
10.10	2,85	245,43	227,36	18,07	0,00	249,89	230,57	19,31	62,76	54,59	8,16	4,9	2,03	24,0	
11.10	2,84	244,48	226,73	17,75	0,00	248,88	229,88	19,00	62,47	54,24	8,23	4,87	2,02	24,0	
12.10	2,81	244,51	226,41	18,10	0,00	248,90	229,55	19,35	62,28	54,25	8,03	4,88	2,03	24,0	
13.10	2,74	244,03	227,38	16,65	0,00	248,44	230,58	17,86	62,5	54,46	8,03	4,88	2,03	24,0	
14.10	2,61	236,92	219,94	16,97	0,00	241,17	223,07	18,11	62,26	54,62	7,63	4,88	2,02	24,0	
15.10	2,61	243,34	226,92	16,42	0,00	247,60	230,06	17,54	61,57	53,99	7,58	4,88	2,03	24,0	
16.10	2,63	243,19	226,91	16,28	0,00	247,41	230,01	17,41	61,29	53,54	7,75	4,88	2,04	24,0	
17.10	2,71	238,25	221,48	16,76	0,00	242,36	224,42	17,94	60,94	52,75	8,19	4,75	2,02	24,0	
Итого:	60,53	6067,49	5602,10	465,39	0,00	6177,62	0,00	490,92	62,65	56,42	6,22	4,82	1,89	743,06	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	466,96	45571,23	42067,90	5599,23
17.10.2020	24:00	527,49	51638,72	47670,01	6342,29
ИТОГО:		60,53	6067,49	5602,10	743,06

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,06 +0,0 +0,94 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 60,604, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____