

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 394661

Адрес дома: ул Космонавтов 15Б,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,71	36,46	29,16	7,31	0,00	37,12	29,52	7,60	62,24	51,35	10,89	4,63	1,92	24,0	
18.09	0,76	37,61	29,10	8,51	0,00	38,26	29,47	8,79	61,48	50,82	10,67	4,62	1,91	24,0	
19.09	0,75	37,49	29,06	8,43	0,00	38,11	29,40	8,71	60,58	49,99	10,59	4,62	1,91	24,0	
20.09	0,89	40,12	28,93	11,19	0,00	40,79	29,28	11,51	60,38	49,81	10,57	4,6	1,9	24,0	
21.09	0,74	37,57	29,12	8,44	0,00	38,19	29,46	8,73	59,54	49,05	10,49	4,63	1,9	24,0	
22.09	0,80	36,80	29,46	7,34	0,00	37,55	29,87	7,67	66,64	54,14	12,5	4,69	1,91	24,0	
23.09	0,72	36,19	27,74	8,45	0,00	36,77	28,07	8,70	59,56	49,3	10,26	4,45	1,98	24,0	
24.09	0,74	38,24	30,56	7,68	0,00	38,92	30,96	7,96	62,53	51,91	10,62	4,96	1,96	24,0	
25.09	0,76	38,29	31,40	6,89	0,00	39,05	31,84	7,21	65,46	54,01	11,45	5,08	1,94	24,0	
26.09	0,80	38,12	31,13	6,99	0,00	38,94	31,60	7,34	68,64	56,42	12,22	5,04	1,96	24,0	
27.09	0,76	38,26	30,29	7,97	0,00	38,95	30,68	8,27	62,87	52,25	10,62	4,87	1,95	24,0	
28.09	0,76	38,50	29,99	8,51	0,00	39,16	30,36	8,79	61,03	50,65	10,38	4,82	1,95	24,0	
29.09	0,74	37,98	30,78	7,20	0,00	38,68	31,18	7,50	63,42	52,42	10,99	4,97	1,95	24,0	
30.09	0,78	38,05	30,12	7,92	0,00	38,77	30,53	8,24	64,19	52,98	11,21	4,84	1,95	24,0	
01.10	2,09	208,33	198,11	10,22	0,00	212,01	200,84	11,16	61,62	53,84	7,77	4,56	2,21	24,0	
02.10	2,22	251,84	242,83	9,01	0,00	256,19	246,18	10,01	60,97	53,81	7,17	4,49	2,38	23,06	U
03.10	2,56	269,97	260,80	9,17	0,00	275,08	264,69	10,39	64,13	56,33	7,8	4,67	2,48	24,0	
04.10	2,55	275,34	265,22	10,12	0,00	280,45	269,14	11,31	63,38	55,9	7,48	4,76	2,49	24,0	
05.10	2,52	276,40	266,80	9,59	0,00	281,47	270,70	10,76	62,98	55,56	7,42	4,76	2,5	24,0	
06.10	2,56	279,18	269,04	10,14	0,00	284,26	272,94	11,33	62,8	55,37	7,43	4,76	2,5	24,0	
07.10	2,53	278,49	268,80	9,69	0,00	283,56	272,71	10,85	62,9	55,51	7,39	4,76	2,5	24,0	
08.10	2,44	271,72	262,90	8,82	0,00	276,75	266,77	9,98	63,19	55,81	7,38	4,76	2,5	24,0	
09.10	2,48	272,42	263,10	9,32	0,00	277,36	266,89	10,46	62,66	55,21	7,44	4,76	2,5	24,0	
10.10	2,56	278,22	268,31	9,91	0,00	283,29	272,17	11,12	62,82	55,32	7,49	4,76	2,51	24,0	
11.10	2,61	278,00	267,39	10,60	0,00	283,01	271,21	11,80	62,51	54,95	7,56	4,73	2,5	24,0	
12.10	2,50	276,45	266,98	9,46	0,00	281,42	270,80	10,62	62,34	54,92	7,42	4,74	2,51	24,0	
13.10	2,51	277,48	268,36	9,12	0,00	282,51	272,22	10,29	62,59	55,14	7,45	4,74	2,51	24,0	
14.10	2,43	277,37	268,31	9,06	0,00	282,33	272,15	10,18	62,18	54,99	7,19	4,74	2,51	24,0	
15.10	2,42	277,03	268,23	8,80	0,00	281,91	271,99	9,92	61,6	54,36	7,24	4,74	2,5	24,0	
16.10	2,57	280,33	269,45	10,88	0,00	285,22	273,17	12,05	61,32	53,97	7,35	4,73	2,5	24,0	
17.10	2,64	274,34	263,10	11,24	0,00	279,08	266,64	12,44	60,99	53,26	7,74	4,6	2,47	24,0	
Итого:	52,93	5132,61	4854,60	278,01	0,00	5225,16	0,00	301,72	62,46	54,71	7,75	4,72	2,43	743,06	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	423,05	37447,96	35213,99	6058,73
17.10.2020	24:00	475,98	42580,58	40068,60	6801,80
ИТОГО:		52,93	5132,61	4854,60	743,06

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,06 +0,94 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 52,994, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_