

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-4
 Адрес дома: ул Космонавтов 19А,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 394655
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,96	200,40	190,55	9,84	0,00	204,02	193,76	10,26	62,32	60,09	2,23	4,19	2,36	24,0	
18.09	1,00	200,78	190,03	10,76	0,00	204,33	193,16	11,16	61,54	59,31	2,22	4,18	2,36	24,0	
19.09	1,04	201,08	189,32	11,76	0,00	204,52	192,36	12,16	60,63	58,44	2,18	4,18	2,36	24,0	
20.09	1,08	200,90	188,36	12,53	0,00	204,30	191,35	12,95	60,3	58,06	2,24	4,16	2,35	24,0	
21.09	0,95	200,24	189,90	10,34	0,00	203,55	192,85	10,71	59,61	57,44	2,17	4,19	2,36	24,0	
22.09	1,15	202,55	191,53	11,02	0,00	206,71	195,21	11,50	66,72	64,11	2,61	4,24	2,36	24,0	
23.09	0,94	190,37	179,74	10,64	0,00	193,53	182,55	10,98	59,77	57,62	2,14	4,03	2,4	24,0	
24.09	1,00	207,78	197,34	10,44	0,00	211,58	200,75	10,84	62,67	60,54	2,13	4,46	2,44	24,0	
25.09	1,07	213,80	203,40	10,40	0,00	218,05	207,22	10,82	65,69	63,42	2,27	4,58	2,43	24,0	
26.09	1,19	213,01	201,48	11,54	0,00	217,59	205,59	12,00	68,92	66,51	2,41	4,54	2,43	24,0	
27.09	1,09	207,80	195,46	12,34	0,00	211,62	198,86	12,76	63,16	61,06	2,1	4,38	2,4	24,0	
28.09	1,01	205,17	193,79	11,38	0,00	208,75	196,97	11,78	61,11	59,03	2,08	4,33	2,4	24,0	
29.09	1,10	210,28	198,48	11,80	0,00	214,21	201,99	12,22	63,6	61,4	2,2	4,46	2,42	24,0	
30.09	1,07	205,25	194,16	11,08	0,00	209,17	197,64	11,53	64,36	62,09	2,27	4,36	2,41	24,0	
01.10	1,84	233,33	220,57	12,76	0,00	237,48	223,89	13,59	61,76	56,52	5,23	3,98	2,72	24,0	
02.10	2,53	262,36	249,15	13,21	0,00	266,89	252,52	14,37	60,78	53,42	7,36	3,71	3,04	24,0	Е
03.10	2,76	261,23	247,62	13,62	0,00	266,16	251,26	14,90	63,92	55,83	8,08	3,85	3,2	24,0	
04.10	2,71	265,37	251,45	13,92	0,00	270,28	255,08	15,19	63,2	55,47	7,73	3,92	3,23	24,0	
05.10	2,57	265,95	253,44	12,51	0,00	270,80	257,09	13,71	62,79	55,35	7,44	3,93	3,23	24,0	
06.10	2,62	267,41	254,70	12,71	0,00	272,28	258,33	13,94	62,61	55,07	7,55	3,93	3,24	24,0	
07.10	2,60	268,25	256,23	12,01	0,00	273,12	259,95	13,16	62,71	55,11	7,6	3,92	3,24	24,0	
08.10	2,62	267,38	254,91	12,48	0,00	272,29	258,58	13,71	63,01	55,42	7,6	3,92	3,24	24,0	
09.10	2,62	267,49	255,49	12,00	0,00	272,32	259,10	13,22	62,47	54,76	7,71	3,92	3,24	24,0	
10.10	2,67	267,91	255,57	12,34	0,00	272,80	259,19	13,60	62,62	54,81	7,81	3,92	3,24	24,0	
11.10	2,76	267,66	253,87	13,80	0,00	272,49	257,42	15,07	62,32	54,41	7,91	3,89	3,23	24,0	
12.10	2,60	266,43	254,78	11,65	0,00	271,18	258,37	12,81	62,14	54,4	7,74	3,9	3,23	24,0	
13.10	2,66	267,49	254,70	12,79	0,00	272,31	258,30	14,01	62,39	54,66	7,73	3,91	3,24	24,0	
14.10	2,58	267,19	254,93	12,26	0,00	271,94	258,50	13,44	62,03	54,52	7,51	3,9	3,23	24,0	
15.10	2,60	267,37	254,40	12,98	0,00	272,05	257,86	14,19	61,42	53,9	7,52	3,9	3,24	24,0	
16.10	2,61	266,55	254,06	12,48	0,00	271,15	257,51	13,63	61,13	53,46	7,67	3,9	3,24	24,0	
17.10	2,69	261,01	247,51	13,50	0,00	265,49	250,76	14,73	60,77	52,76	8,01	3,8	3,18	24,0	
Итого:	58,74	7349,85	6976,94	372,91	0,00	7482,98	0,00	398,99	62,51	57,02	5,49	4,06	2,88	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	513,31	65054,26	61692,32	5897,54
17.10.2020	24:00	572,05	72404,11	68669,26	6641,54
ИТОГО:		58,74	7349,85	6976,94	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 58,737, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____