

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-4
 Адрес дома: ул Космонавтов 19Б,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 394653
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,83	43,59	34,66	8,93	0,00	44,35	35,10	9,25	61,98	52,03	9,95	4,22	2,06	24,0	
18.09	0,88	44,86	34,58	10,28	0,00	45,64	35,01	10,63	61,21	51,46	9,76	4,17	2,06	24,0	
19.09	0,89	45,20	34,50	10,71	0,00	45,97	34,92	11,05	60,35	50,67	9,68	4,17	2,06	24,0	
20.09	0,83	43,79	34,41	9,38	0,00	44,53	34,82	9,71	59,96	50,0	9,96	4,23	2,05	24,0	
21.09	0,81	44,03	34,60	9,43	0,00	44,75	35,00	9,75	59,22	49,73	9,48	4,14	2,06	24,0	
22.09	0,92	43,83	35,06	8,77	0,00	44,72	35,55	9,16	66,36	54,61	11,75	4,37	2,06	24,0	
23.09	0,78	41,97	32,86	9,11	0,00	42,67	33,25	9,42	59,49	49,92	9,57	4,01	2,11	24,0	
24.09	0,88	45,69	35,89	9,81	0,00	46,52	36,36	10,16	62,31	52,5	9,81	4,31	2,14	24,0	
25.09	0,92	46,48	37,10	9,37	0,00	47,38	37,62	9,76	65,0	54,59	10,4	4,65	2,12	24,0	
26.09	0,96	46,03	36,89	9,14	0,00	47,01	37,45	9,56	68,45	57,38	11,07	4,59	2,12	24,0	
27.09	0,96	46,88	35,74	11,14	0,00	47,74	36,23	11,52	62,87	53,18	9,69	4,4	2,1	24,0	
28.09	0,81	44,49	35,46	9,03	0,00	45,25	35,90	9,35	60,76	51,19	9,57	4,31	2,1	24,0	
29.09	0,91	46,14	36,29	9,85	0,00	46,99	36,77	10,22	63,11	53,03	10,08	4,43	2,12	24,0	
30.09	0,95	45,97	35,55	10,42	0,00	46,84	36,03	10,81	64,02	53,61	10,41	4,4	2,12	24,0	
01.10	1,53	86,24	75,49	10,74	0,00	87,78	76,38	11,40	62,1	49,48	12,62	4,07	2,45	24,0	
02.10	2,23	135,95	125,25	10,70	0,00	138,29	126,61	11,68	60,79	47,5	13,29	3,75	2,82	23,96	Е
03.10	2,48	135,67	124,75	10,92	0,00	138,23	126,17	12,07	63,86	48,81	15,05	3,46	2,99	24,0	
04.10	2,49	138,61	126,62	11,99	0,00	141,18	128,06	13,12	63,19	48,71	14,48	3,83	3,03	24,0	
05.10	2,38	132,27	120,23	12,05	0,00	134,70	121,57	13,13	62,75	48,42	14,33	3,92	3,01	24,0	
06.10	2,41	139,08	127,67	11,40	0,00	141,60	129,11	12,49	62,59	48,54	14,05	3,94	3,03	24,0	
07.10	2,40	138,90	127,03	11,87	0,00	141,43	128,48	12,95	62,69	48,85	13,84	3,92	3,03	24,0	
08.10	2,39	138,83	128,00	10,83	0,00	141,38	129,46	11,91	63,0	48,95	14,05	3,95	3,03	24,0	
09.10	2,35	138,50	128,26	10,24	0,00	141,00	129,70	11,30	62,46	48,45	14,01	3,91	3,04	24,0	
10.10	2,45	139,64	127,71	11,93	0,00	142,18	129,14	13,04	62,61	48,52	14,09	3,91	3,03	24,0	
11.10	2,49	139,55	126,97	12,58	0,00	142,06	128,38	13,68	62,32	48,08	14,24	3,91	3,02	24,0	
12.10	2,43	139,30	127,08	12,23	0,00	141,80	128,49	13,31	62,11	48,21	13,91	3,92	3,03	24,0	
13.10	2,29	137,44	127,94	9,50	0,00	139,91	129,37	10,54	62,33	48,46	13,87	3,93	3,03	24,0	
14.10	2,28	137,89	127,70	10,19	0,00	140,35	129,13	11,22	62,04	48,51	13,52	3,92	3,02	24,0	
15.10	2,29	138,33	127,31	11,02	0,00	140,75	128,71	12,04	61,42	48,06	13,35	3,89	3,03	24,0	
16.10	2,30	137,78	127,28	10,50	0,00	140,17	128,65	11,52	61,13	47,46	13,67	3,85	3,03	24,0	
17.10	2,40	135,88	123,94	11,94	0,00	138,21	125,23	12,98	60,75	46,46	14,29	3,76	2,97	24,0	
Итого:	51,96	2918,83	2592,83	326,00	0,00	2971,42	0,00	348,75	62,31	49,09	13,22	3,97	2,82	743,96	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	421,51	24835,20	22384,65	5913,78
17.10.2020	24:00	473,46	27754,03	24977,48	6657,74
ИТОГО:		51,96	2918,83	2592,83	743,96

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,96 +0,0 +0,03 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 51,959, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____