

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 394658

Адрес дома: ул Космонавтов 19В,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,83	118,36	110,44	7,92	0,00	120,46	112,20	8,26	61,93	58,35	3,58	4,35	2,06	24,0	
18.09	0,92	119,94	110,01	9,94	0,00	122,03	111,71	10,32	61,12	57,55	3,57	4,35	2,05	24,0	
19.09	0,90	119,71	109,94	9,76	0,00	121,73	111,61	10,12	60,25	56,72	3,53	4,34	2,05	24,0	
20.09	0,88	118,78	109,50	9,28	0,00	120,77	111,13	9,64	59,88	56,29	3,59	4,32	2,04	24,0	
21.09	0,81	118,57	110,26	8,31	0,00	120,52	111,89	8,64	59,2	55,72	3,49	4,35	2,05	24,0	
22.09	0,96	119,77	111,32	8,44	0,00	122,19	113,34	8,85	66,1	61,89	4,21	4,41	2,06	24,0	
23.09	0,87	114,37	104,45	9,92	0,00	116,26	106,00	10,26	59,49	56,07	3,42	4,19	2,11	24,0	
24.09	0,89	123,28	114,42	8,87	0,00	125,50	116,28	9,22	62,23	58,72	3,51	4,62	2,14	24,0	
25.09	0,97	127,20	118,10	9,10	0,00	129,69	120,18	9,51	65,01	61,23	3,78	4,75	2,13	24,0	
26.09	0,97	125,63	117,47	8,16	0,00	128,33	119,75	8,57	68,52	64,51	4,0	4,72	2,13	24,0	
27.09	0,98	124,23	113,66	10,57	0,00	126,51	115,55	10,96	62,93	59,44	3,5	4,55	2,11	24,0	
28.09	0,86	121,74	112,74	9,00	0,00	123,83	114,49	9,34	60,73	57,32	3,41	4,5	2,1	24,0	
29.09	0,91	124,32	115,44	8,87	0,00	126,61	117,36	9,25	63,11	59,48	3,62	4,63	2,12	24,0	
30.09	0,89	120,94	112,74	8,19	0,00	123,22	114,66	8,56	63,98	60,21	3,77	4,53	2,11	23,92	U
01.10	1,66	186,12	174,35	11,76	0,00	189,42	176,95	12,47	61,93	56,03	5,9	4,15	2,41	24,0	
02.10	2,40	264,41	251,60	12,81	0,00	268,94	255,05	13,89	60,66	53,83	6,83	3,87	2,76	23,98	E
03.10	2,68	264,54	251,84	12,69	0,00	269,50	255,55	13,95	63,71	55,89	7,82	3,98	2,93	24,0	
04.10	2,64	269,52	257,21	12,31	0,00	274,47	260,93	13,54	63,05	55,44	7,61	4,05	2,97	24,0	
05.10	2,65	273,97	262,35	11,62	0,00	278,96	266,09	12,87	62,63	54,96	7,67	4,06	2,97	24,0	
06.10	2,69	277,55	266,60	10,94	0,00	282,58	270,34	12,24	62,45	54,61	7,84	4,06	2,97	24,0	
07.10	2,67	277,16	266,23	10,92	0,00	282,19	270,01	12,18	62,55	54,75	7,8	4,06	2,97	24,0	
08.10	2,73	276,92	265,47	11,45	0,00	282,01	269,26	12,75	62,86	54,97	7,89	4,06	2,97	24,0	
09.10	2,65	275,78	265,37	10,41	0,00	280,75	269,08	11,67	62,33	54,47	7,86	4,06	2,97	24,0	
10.10	2,71	276,15	264,42	11,73	0,00	281,14	268,15	12,99	62,46	54,64	7,82	4,06	2,97	24,0	
11.10	2,74	275,16	263,03	12,12	0,00	280,09	266,69	13,40	62,18	54,24	7,93	4,03	2,96	24,0	
12.10	2,61	274,07	263,68	10,39	0,00	278,95	267,34	11,61	61,98	54,19	7,78	4,04	2,97	24,0	
13.10	2,64	274,52	263,55	10,98	0,00	279,46	267,23	12,22	62,19	54,44	7,75	4,05	2,97	24,0	
14.10	2,54	273,86	263,46	10,41	0,00	278,73	267,14	11,58	61,91	54,39	7,52	4,04	2,97	24,0	
15.10	2,53	272,87	262,60	10,27	0,00	277,62	266,20	11,42	61,27	53,71	7,56	4,04	2,97	24,0	
16.10	2,61	271,96	261,33	10,63	0,00	276,68	264,82	11,85	60,99	53,17	7,82	4,04	2,96	24,0	
17.10	2,67	265,32	254,38	10,94	0,00	269,86	257,70	12,16	60,62	52,4	8,22	3,94	2,91	24,0	
Итого:	56,48	6246,75	5927,98	318,78	0,00	6359,00	0,00	344,32	62,22	55,62	6,60	4,15	2,71	743,91	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	478,34	54324,23	51711,38	5904,38
17.10.2020	24:00	534,83	60570,98	57639,36	6648,29
ИТОГО:		56,48	6246,75	5927,98	743,91

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,91 +0,07 +0,01 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 56,491, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____