

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 394659

Адрес дома: ул Космонавтов 19,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,87	142,13	132,90	9,23	0,00	144,71	135,13	9,58	62,6	59,9	2,7	4,63	1,89	24,0	
18.09	0,82	141,39	132,81	8,58	0,00	143,89	134,99	8,90	61,75	59,07	2,67	4,61	1,9	24,0	
19.09	0,79	140,86	132,65	8,21	0,00	143,29	134,76	8,52	60,88	58,22	2,65	4,59	1,9	24,0	
20.09	0,87	141,55	131,87	9,68	0,00	143,96	133,94	10,02	60,51	57,82	2,69	4,57	1,9	24,0	
21.09	0,78	141,08	132,81	8,28	0,00	143,42	134,85	8,57	59,82	57,22	2,6	4,6	1,9	24,0	
22.09	0,93	142,52	133,82	8,70	0,00	145,42	136,36	9,07	66,8	63,67	3,13	4,67	1,9	24,0	
23.09	0,80	135,60	126,57	9,03	0,00	137,89	128,56	9,33	60,16	57,56	2,59	4,46	1,95	24,0	
24.09	0,83	146,09	137,62	8,47	0,00	148,76	139,97	8,79	62,79	60,15	2,64	4,9	1,96	24,0	
25.09	0,87	150,46	142,46	8,00	0,00	153,45	145,11	8,34	65,52	62,71	2,81	5,06	1,94	24,0	
26.09	0,93	149,72	141,54	8,17	0,00	152,98	144,43	8,55	69,24	66,25	2,99	5,04	1,93	24,0	
27.09	0,91	147,23	137,37	9,86	0,00	149,96	139,76	10,21	63,59	61,0	2,59	4,85	1,92	24,0	
28.09	0,88	145,32	135,45	9,87	0,00	147,85	137,67	10,18	61,34	58,79	2,55	4,79	1,93	24,0	
29.09	0,84	147,53	139,41	8,12	0,00	150,28	141,84	8,44	63,69	60,98	2,71	4,94	1,93	24,0	
30.09	0,84	144,85	136,95	7,90	0,00	147,64	139,39	8,25	64,64	61,84	2,79	4,84	1,93	24,0	
01.10	1,41	172,29	162,01	10,28	0,00	175,34	164,45	10,89	61,71	56,45	5,26	3,89	2,01	24,0	
02.10	1,40	181,57	175,07	6,50	0,00	184,62	177,50	7,12	60,0	53,93	6,07	3,05	1,99	23,92	ED
03.10	2,46	338,07	330,58	7,49	0,00	344,46	335,78	8,67	64,03	57,87	6,16	4,56	2,96	24,0	
04.10	2,49	346,85	337,66	9,19	0,00	353,29	342,91	10,38	63,39	57,55	5,84	4,66	3,01	24,0	
05.10	2,47	349,55	341,52	8,03	0,00	355,95	346,73	9,21	62,97	57,05	5,92	4,67	3,02	24,0	
06.10	2,76	353,88	340,16	13,72	0,00	360,32	345,34	14,98	62,78	56,9	5,88	4,68	3,02	24,0	
07.10	2,53	352,65	343,79	8,86	0,00	359,06	349,04	10,02	62,87	56,95	5,92	4,68	3,03	24,0	
08.10	2,44	350,43	343,40	7,03	0,00	356,88	348,69	8,19	63,19	57,23	5,95	4,68	3,03	24,0	
09.10	2,43	350,32	343,27	7,05	0,00	356,67	348,46	8,21	62,66	56,72	5,94	4,68	3,04	24,0	
10.10	2,46	350,63	343,14	7,48	0,00	357,01	348,37	8,64	62,79	56,85	5,94	4,69	3,04	24,0	
11.10	2,50	349,89	341,75	8,14	0,00	356,19	346,90	9,30	62,51	56,51	6,0	4,65	3,02	24,0	
12.10	2,40	348,88	341,89	6,99	0,00	355,13	347,00	8,13	62,3	56,42	5,87	4,67	3,03	24,0	
13.10	2,46	349,87	341,79	8,08	0,00	356,19	346,94	9,26	62,51	56,63	5,87	4,68	3,03	24,0	
14.10	2,33	348,76	342,05	6,72	0,00	355,03	347,19	7,84	62,26	56,53	5,73	4,68	3,02	24,0	
15.10	2,32	348,51	341,60	6,91	0,00	354,66	346,61	8,05	61,6	55,91	5,69	4,66	3,03	24,0	
16.10	2,36	348,19	341,08	7,10	0,00	354,27	346,03	8,24	61,33	55,53	5,8	4,65	3,04	24,0	
17.10	2,43	340,80	333,37	7,43	0,00	346,69	338,13	8,56	60,97	54,87	6,09	4,51	2,99	24,0	
Итого:	51,63	7597,50	7338,41	259,08	0,00	7735,30	0,00	282,46	62,62	57,54	5,08	4,63	2,69	743,92	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	408,35	60587,45	58811,23	5729,41
17.10.2020	24:00	459,99	68184,95	66149,64	6473,33
ИТОГО:		51,63	7597,50	7338,41	743,92

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,92 +0,0 +0,01 +0,07 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 51,641, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____