

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 389051

Адрес дома: ул Космонавтов 20 корп. А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	2,23	178,64	157,28	21,36	0,00	181,80	159,54	22,26	62,04	55,2	6,84	4,32	1,68	24,0	
18.09	2,24	178,87	156,94	21,94	0,00	182,00	159,10	22,90	61,14	54,33	6,8	4,29	1,68	24,0	
19.09	2,25	179,16	156,22	22,94	0,00	182,22	158,33	23,88	60,36	53,66	6,7	4,35	1,69	24,0	
20.09	2,45	182,27	155,32	26,95	0,00	185,34	157,44	27,90	59,97	53,24	6,73	4,3	1,68	24,0	
21.09	2,35	181,72	156,18	25,54	0,00	184,70	158,26	26,44	59,31	52,68	6,62	4,37	1,68	24,0	
22.09	2,48	179,22	158,73	20,49	0,00	182,83	161,25	21,58	66,01	57,93	8,08	4,47	1,68	24,0	
23.09	2,23	173,52	149,14	24,38	0,00	176,41	151,12	25,29	59,77	53,28	6,49	4,2	1,74	24,0	
24.09	2,17	182,64	162,87	19,76	0,00	185,91	165,26	20,66	62,15	55,46	6,69	4,59	1,74	24,0	
25.09	2,35	188,98	168,58	20,39	0,00	192,63	171,26	21,37	64,56	57,48	7,08	4,81	1,71	24,0	
26.09	2,46	188,40	168,91	19,48	0,00	192,46	171,87	20,59	68,63	61,07	7,55	4,78	1,72	24,0	
27.09	2,50	188,26	162,45	25,81	0,00	191,73	164,91	26,83	63,18	56,6	6,58	4,53	1,71	24,0	
28.09	2,28	184,16	160,58	23,58	0,00	187,29	162,81	24,48	60,79	54,34	6,44	4,51	1,71	24,0	
29.09	2,40	187,60	164,64	22,96	0,00	191,04	167,09	23,94	63,02	56,12	6,9	4,66	1,72	24,0	
30.09	0,57	41,57	35,55	6,01	0,00	42,97	36,12	6,84	64,14	57,05	7,09	4,54	1,72	5,34	EDG U
01.10	0,89	72,59	67,60	4,99	0,00	74,28	68,47	5,81	61,18	52,03	9,15	4,2	2,01	4,77	E U
02.10	0,77	69,19	60,32	8,87	0,00	70,51	61,06	9,44	60,94	52,21	8,72	3,99	2,24	3,36	ED U
03.10	0,60	49,38	46,61	2,77	0,00	50,32	47,26	3,05	63,78	54,31	9,47	4,1	2,35	2,5	E U
04.10	0,47	35,55	29,08	6,46	0,00	36,39	29,50	6,89	63,38	54,35	9,03	4,17	2,38	1,62	D U
05.10	0,28	24,90	23,66	1,24	0,00	25,35	23,99	1,36	62,92	53,85	9,06	4,18	2,39	1,23	
06.10	0,13	11,12	10,45	0,67	0,00	11,31	10,58	0,73	62,69	53,51	9,18	4,16	2,38	0,54	U
07.10	0,14	12,39	11,68	0,71	0,00	12,61	11,84	0,76	62,88	53,73	9,15	4,17	2,38	0,6	U
08.10	0,04	3,55	3,35	0,20	0,00	3,62	3,41	0,20	62,95	53,83	9,12	4,17	2,38	0,18	U
09.10	0,01	1,10	1,05	0,05	0,00	1,11	1,05	0,06	62,51	53,38	9,13	4,11	2,38	0,05	U
10.10	3,18	269,12	253,92	15,20	0,00	274,08	257,43	16,65	63,05	53,86	9,19	4,17	2,38	13,09	
11.10	5,74	491,53	465,28	26,25	0,00	500,41	471,48	28,92	62,34	53,09	9,24	4,14	2,37	24,0	
12.10	5,48	489,86	466,84	23,01	0,00	498,63	473,07	25,56	62,11	53,06	9,05	4,16	2,38	24,0	
13.10	5,48	489,70	466,73	22,97	0,00	498,48	473,01	25,48	62,28	53,22	9,05	4,15	2,38	24,0	
14.10	5,34	489,84	468,70	21,14	0,00	498,62	475,00	23,62	62,14	53,21	8,92	4,15	2,37	24,0	
15.10	5,47	492,12	468,28	23,84	0,00	500,76	474,43	26,33	61,45	52,5	8,95	4,01	2,38	24,0	
16.10	5,52	491,70	466,41	25,30	0,00	500,26	472,44	27,83	61,18	52,23	8,94	3,79	2,38	24,0	
17.10	5,63	481,98	456,58	25,40	0,00	490,30	462,31	27,99	60,8	51,42	9,37	4,01	2,35	24,0	
Итого:	76,15	6390,69	5879,97	510,72	0,00	6506,41	0,00	545,68	62,09	53,79	8,30	4,22	2,13	513,29	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	1002,35	82233,24	76468,80	5910,72
17.10.2020	24:00	1078,50	88623,93	82348,77	6424,01
ИТОГО:		76,15	6390,69	5879,97	513,29

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =513,29 +217,36 +13,3 +0,03 + 0,0 +0,01 +0,0

Досчёт: Q = 110,377, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____