

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Космонавтов 24 А,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 383995
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,97	86,60	77,40	9,20	0,00	88,15	78,53	9,62	61,73	55,53	6,2	0,12	1,95	23,99	
18.09	0,93	86,16	77,44	8,73	0,00	87,68	78,54	9,14	60,84	54,73	6,11	0,12	1,96	24,0	
19.09	0,93	85,98	77,13	8,85	0,00	87,44	78,19	9,26	60,01	53,9	6,11	0,11	1,96	24,0	
20.09	1,06	87,51	75,88	11,63	0,00	88,98	76,91	12,07	59,75	53,59	6,15	0,11	1,95	24,0	
21.09	0,98	86,89	76,53	10,36	0,00	88,33	77,55	10,77	59,09	53,08	6,0	0,11	1,96	24,0	
22.09	1,09	87,44	78,43	9,01	0,00	89,23	79,71	9,53	65,99	58,7	7,29	0,12	1,96	24,0	
23.09	0,85	81,46	73,39	8,06	0,00	82,81	74,38	8,43	59,31	53,32	5,98	0,12	2,0	24,0	
24.09	1,01	103,68	94,47	9,21	0,00	105,58	95,92	9,66	62,39	56,88	5,51	0,12	2,12	24,0	
25.09	1,03	112,07	104,14	7,94	0,00	114,30	105,87	8,43	64,88	59,24	5,63	0,13	2,15	24,0	
26.09	1,04	111,08	103,94	7,14	0,00	113,50	105,82	7,68	68,35	62,46	5,88	0,13	2,14	24,0	
27.09	1,04	109,58	99,88	9,71	0,00	111,62	101,44	10,18	62,8	57,65	5,15	0,13	2,11	24,0	
28.09	1,00	108,17	98,66	9,50	0,00	110,04	100,11	9,93	60,62	55,44	5,18	0,12	2,11	24,0	
29.09	1,05	110,44	101,25	9,19	0,00	112,51	102,83	9,68	62,98	57,48	5,49	0,12	2,13	24,0	
30.09	1,07	108,67	99,51	9,16	0,00	110,76	101,10	9,66	63,83	58,16	5,67	0,13	2,12	24,0	
01.10	1,89	156,76	147,50	9,27	0,00	159,56	149,39	10,17	61,31	51,77	9,54	0,13	2,78	23,99	
02.10	2,24	185,17	176,50	8,67	0,00	188,39	178,62	9,76	60,68	50,51	10,17	0,13	3,25	23,38	
03.10	2,61	194,69	184,45	10,23	0,00	198,39	186,85	11,54	63,72	52,55	11,17	0,13	3,39	24,0	
04.10	2,49	197,53	188,47	9,06	0,00	201,24	190,93	10,31	63,06	52,43	10,63	0,13	3,46	24,0	
05.10	2,57	199,58	188,28	11,30	0,00	203,27	190,72	12,55	62,65	52,19	10,46	0,14	3,46	24,0	
06.10	2,43	198,01	189,64	8,37	0,00	201,64	192,07	9,57	62,47	51,96	10,51	0,14	3,48	24,0	
07.10	2,47	198,57	188,98	9,58	0,00	202,23	191,42	10,81	62,56	52,14	10,42	0,15	3,47	24,0	
08.10	2,47	198,53	189,23	9,30	0,00	202,22	191,70	10,52	62,87	52,4	10,47	0,14	3,47	24,0	
09.10	2,48	198,69	189,08	9,62	0,00	202,32	191,50	10,82	62,34	51,9	10,44	0,15	3,48	24,0	
10.10	2,48	198,52	189,09	9,42	0,00	202,16	191,52	10,64	62,48	52,0	10,48	0,15	3,48	24,0	
11.10	2,50	197,89	188,23	9,65	0,00	201,50	190,61	10,88	62,19	51,61	10,57	0,14	3,46	24,0	
12.10	2,39	196,96	188,50	8,46	0,00	200,53	190,88	9,66	61,99	51,65	10,34	0,15	3,46	24,0	
13.10	2,43	197,73	188,48	9,25	0,00	201,35	190,90	10,45	62,2	51,88	10,32	0,15	3,46	24,0	
14.10	2,37	197,64	188,50	9,14	0,00	201,21	190,90	10,31	61,92	51,86	10,07	0,15	3,46	24,0	
15.10	2,43	198,30	187,74	10,56	0,00	201,82	190,08	11,73	61,31	51,25	10,05	0,15	3,46	24,0	
16.10	2,50	199,00	188,36	10,63	0,00	202,50	190,66	11,83	61,02	50,65	10,38	0,15	3,47	24,0	
17.10	2,57	196,49	185,66	10,83	0,00	199,90	187,84	12,06	60,64	49,77	10,88	0,13	3,42	24,0	
Итого:	55,39	4675,85	4384,78	291,07	0,00	4761,20	0,00	317,66	62,22	53,10	9,12	0,14	3,03	743,35	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	456,20	41280,92	39061,51	5893,80
17.10.2020	24:00	511,59	45956,76	43446,28	6637,16
ИТОГО:		55,39	4675,85	4384,78	743,35

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,35 +0,0 +0,64 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 55,438, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____