

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 392770

Адрес дома: ул Космонавтов 24,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,49	78,27	60,87	17,40	0,00	79,70	61,71	17,98	62,76	53,86	8,9	4,45	1,77	24,0	
18.09	1,51	78,97	60,89	18,08	0,00	80,36	61,71	18,65	61,89	53,06	8,83	4,45	1,77	24,0	
19.09	1,52	79,29	60,57	18,72	0,00	80,66	61,37	19,29	61,1	52,43	8,67	4,44	1,78	24,0	
20.09	1,51	78,68	60,07	18,61	0,00	80,02	60,83	19,19	60,74	51,89	8,84	4,42	1,77	24,0	
21.09	1,44	78,29	60,44	17,85	0,00	79,61	61,21	18,41	59,96	51,44	8,52	4,45	1,77	24,0	
22.09	1,56	76,94	61,71	15,23	0,00	78,53	62,64	15,89	66,99	56,35	10,64	4,51	1,77	24,0	
23.09	1,42	75,89	57,85	18,03	0,00	77,17	58,60	18,58	60,37	52,21	8,16	4,3	1,83	24,0	
24.09	1,52	80,07	62,23	17,84	0,00	81,54	63,11	18,43	62,94	54,23	8,71	4,71	1,83	24,0	
25.09	1,49	81,12	65,90	15,21	0,00	82,73	66,88	15,85	65,42	56,01	9,41	4,89	1,8	24,0	
26.09	1,71	82,89	65,56	17,33	0,00	84,69	66,65	18,04	69,34	59,49	9,85	4,87	1,8	24,0	
27.09	1,52	81,10	63,41	17,69	0,00	82,59	64,33	18,26	63,77	55,28	8,49	4,68	1,79	24,0	
28.09	1,42	79,48	62,86	16,62	0,00	80,88	63,70	17,18	61,44	53,03	8,4	4,63	1,79	24,0	
29.09	1,44	79,54	63,99	15,55	0,00	81,02	64,92	16,10	63,7	54,68	9,02	4,76	1,79	24,0	
30.09	1,48	79,26	63,42	15,84	0,00	80,79	64,34	16,45	64,76	55,55	9,22	4,68	1,79	24,0	
01.10	1,49	75,80	57,58	18,23	0,00	77,16	58,34	18,81	61,77	52,9	8,87	4,41	1,94	24,0	
02.10	2,46	178,74	158,15	20,59	0,00	181,80	160,17	21,62	60,51	51,82	8,69	4,33	2,35	23,42	U
03.10	3,85	334,48	316,06	18,42	0,00	340,82	320,58	20,23	63,97	55,06	8,91	4,38	2,8	24,0	
04.10	4,07	343,27	321,53	21,74	0,00	349,66	326,06	23,60	63,49	54,62	8,88	4,49	2,84	24,0	
05.10	3,99	343,10	321,75	21,35	0,00	349,42	326,25	23,17	63,06	54,33	8,72	4,49	2,83	24,0	
06.10	3,92	342,94	323,76	19,17	0,00	349,20	328,22	20,98	62,86	54,02	8,84	4,5	2,83	24,0	
07.10	3,90	342,08	323,78	18,30	0,00	348,35	328,25	20,10	62,96	54,02	8,93	4,5	2,83	24,0	
08.10	4,08	343,36	322,44	20,92	0,00	349,73	326,93	22,80	63,27	54,22	9,05	4,49	2,82	24,0	
09.10	3,99	342,02	322,48	19,54	0,00	348,25	326,88	21,37	62,77	53,74	9,03	4,49	2,83	24,0	
10.10	4,04	342,51	321,96	20,55	0,00	348,77	326,39	22,37	62,87	53,84	9,03	4,49	2,82	24,0	
11.10	4,16	342,51	319,84	22,67	0,00	348,73	324,17	24,56	62,62	53,49	9,12	4,47	2,8	24,0	
12.10	3,89	339,57	321,30	18,26	0,00	345,67	325,64	20,03	62,37	53,38	9,0	4,48	2,81	24,0	
13.10	3,94	340,66	321,01	19,65	0,00	346,82	325,39	21,42	62,54	53,62	8,92	4,48	2,82	24,0	
14.10	3,74	338,99	322,15	16,84	0,00	345,10	326,55	18,55	62,4	53,65	8,75	4,47	2,81	24,0	
15.10	3,92	341,09	320,23	20,87	0,00	347,10	324,49	22,62	61,71	52,97	8,74	4,47	2,81	24,0	
16.10	3,91	340,12	320,25	19,87	0,00	346,08	324,46	21,62	61,44	52,57	8,87	4,47	2,82	24,0	
17.10	3,97	333,39	313,21	20,17	0,00	339,17	317,21	21,96	61,09	51,86	9,23	4,36	2,77	24,0	
Итого:	84,37	6474,43	5897,26	577,16	0,00	6592,15	0,00	614,14	62,67	53,73	8,94	4,49	2,64	743,42	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	717,73	52924,25	48293,04	6224,97
17.10.2020	24:00	802,10	59398,67	54190,31	6968,39
ИТОГО:		84,37	6474,43	5897,26	743,42

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,42 +0,58 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 84,436, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____