

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383994

Адрес дома: ул Космонавтов 26,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,96	128,44	120,68	7,76	0,00	130,73	122,58	8,15	61,95	57,59	4,36	9,0	1,29	24,0	
18.09	0,95	128,29	120,46	7,83	0,00	130,50	122,29	8,20	61,04	56,73	4,31	9,0	1,18	24,0	
19.09	0,96	128,21	119,94	8,26	0,00	130,36	121,73	8,63	60,24	55,95	4,28	9,0	1,2	24,0	
20.09	1,04	129,05	119,35	9,70	0,00	131,20	121,10	10,09	59,85	55,49	4,36	9,0	1,24	24,0	
21.09	0,92	127,94	120,28	7,67	0,00	130,01	122,01	8,01	59,16	54,92	4,24	9,0	1,26	24,0	
22.09	0,99	128,23	122,17	6,06	0,00	130,78	124,30	6,48	65,83	60,72	5,11	9,0	1,42	24,0	
23.09	0,88	122,95	115,55	7,39	0,00	124,96	117,26	7,70	59,7	55,57	4,13	9,0	1,32	24,0	
24.09	0,93	131,62	124,65	6,97	0,00	133,95	126,64	7,32	62,06	57,77	4,3	9,0	1,4	24,0	
25.09	0,95	135,57	129,51	6,06	0,00	138,17	131,70	6,46	64,5	59,92	4,58	9,0	1,37	24,0	
26.09	0,98	134,90	129,41	5,50	0,00	137,78	131,86	5,92	68,53	63,65	4,88	9,0	1,35	24,0	
27.09	1,12	134,95	124,38	10,57	0,00	137,42	126,41	11,00	63,11	58,9	4,2	9,0	1,18	24,0	
28.09	0,99	132,30	123,64	8,66	0,00	134,55	125,50	9,05	60,7	56,54	4,16	9,0	1,15	24,0	
29.09	1,00	134,10	126,43	7,67	0,00	136,54	128,46	8,08	62,89	58,45	4,44	9,0	1,31	24,0	
30.09	1,00	132,25	124,85	7,40	0,00	134,73	126,94	7,78	63,96	59,43	4,53	9,0	1,27	24,0	
01.10	1,97	230,48	223,26	7,22	0,00	234,50	226,41	8,08	61,35	54,4	6,94	9,0	1,47	24,0	
02.10	2,42	271,50	265,75	5,75	0,00	276,14	269,33	6,81	61,02	53,19	7,83	9,0	1,86	23,99	
03.10	2,65	258,88	252,61	6,27	0,00	263,71	256,20	7,51	63,78	54,81	8,96	9,0	2,01	24,0	
04.10	2,57	262,44	256,01	6,42	0,00	267,25	259,64	7,61	63,28	54,77	8,51	9,0	2,02	24,0	
05.10	2,43	261,58	256,51	5,06	0,00	266,30	260,14	6,16	62,84	54,59	8,25	9,0	2,05	24,0	
06.10	2,44	262,16	256,37	5,79	0,00	266,88	259,98	6,91	62,65	54,51	8,15	9,0	2,04	24,0	
07.10	2,46	262,19	255,89	6,30	0,00	266,92	259,50	7,42	62,75	54,61	8,14	9,0	2,0	24,0	
08.10	2,36	258,04	252,83	5,20	0,00	262,75	256,46	6,29	63,06	54,97	8,09	9,0	2,02	24,0	
09.10	2,37	258,55	252,85	5,70	0,00	263,21	256,41	6,80	62,56	54,56	8,0	9,0	1,97	24,0	
10.10	2,49	260,05	251,96	8,09	0,00	264,75	255,53	9,22	62,67	54,65	8,01	9,0	2,02	24,0	
11.10	2,61	260,66	250,55	10,10	0,00	265,30	254,05	11,25	62,41	54,33	8,09	9,0	1,93	24,0	
12.10	2,32	257,41	252,02	5,39	0,00	261,97	255,54	6,43	62,17	54,25	7,92	9,0	2,03	24,0	
13.10	2,42	258,86	251,73	7,13	0,00	263,49	255,25	8,24	62,35	54,41	7,94	9,0	2,0	24,0	
14.10	2,25	257,17	252,40	4,77	0,00	261,74	255,94	5,80	62,19	54,44	7,75	9,0	1,98	24,0	
15.10	2,25	257,25	251,84	5,41	0,00	261,72	255,32	6,41	61,5	53,84	7,65	9,0	1,92	24,0	
16.10	2,28	257,12	251,74	5,38	0,00	261,57	255,15	6,42	61,23	53,46	7,77	9,0	1,89	24,0	
17.10	2,34	252,28	246,74	5,55	0,00	256,58	250,00	6,58	60,86	52,7	8,16	9,0	1,73	24,0	
Итого:	54,33	6215,47	6002,40	213,07	0,00	6326,49	0,00	236,83	62,33	55,34	6,98	9,00	1,75	743,99	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	452,94	48945,18	47279,80	5900,11
17.10.2020	24:00	507,27	55160,66	53282,20	6644,10
ИТОГО:		54,33	6215,47	6002,40	743,99

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,99 +0,0 +0,01 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 54,331, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____