

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Космонавтов 27 А,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 383985
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,90	98,41	90,48	7,93	0,00	100,01	91,73	8,28	59,05	53,82	5,24	11,53	1,67	24,0	
18.09	0,89	97,92	90,34	7,58	0,00	99,51	91,59	7,92	59,31	53,94	5,37	11,52	1,68	24,0	
19.09	0,85	97,17	90,34	6,83	0,00	98,71	91,57	7,15	58,75	53,37	5,38	11,53	1,68	24,0	
20.09	1,00	99,73	89,54	10,19	0,00	101,28	90,71	10,57	57,74	52,46	5,27	11,51	1,67	24,0	
21.09	0,91	98,58	90,22	8,36	0,00	100,10	91,40	8,70	57,66	52,41	5,25	11,54	1,68	24,0	
22.09	0,94	98,58	91,56	7,02	0,00	100,30	92,91	7,39	61,8	55,83	5,97	11,59	1,68	24,0	
23.09	0,85	92,55	85,33	7,21	0,00	94,03	86,51	7,52	59,16	53,74	5,42	11,35	1,76	23,94	ED
24.09	0,92	98,46	91,35	7,11	0,00	100,17	92,71	7,46	61,51	55,77	5,74	11,7	1,8	24,0	
25.09	0,92	100,94	95,09	5,85	0,00	102,83	96,58	6,25	63,72	57,7	6,01	11,87	1,77	24,0	
26.09	1,02	101,38	94,88	6,50	0,00	103,50	96,55	6,96	68,04	61,58	6,45	11,85	1,77	24,0	
27.09	0,92	98,65	91,75	6,90	0,00	100,42	93,16	7,27	62,71	56,99	5,72	11,69	1,75	24,0	
28.09	0,94	98,51	90,51	8,00	0,00	100,16	91,80	8,36	60,11	54,57	5,54	11,65	1,76	24,0	
29.09	0,91	99,07	92,67	6,40	0,00	100,84	94,05	6,79	62,24	56,37	5,87	11,76	1,77	24,0	
30.09	0,93	97,68	91,15	6,53	0,00	99,46	92,56	6,91	63,37	57,29	6,08	11,68	1,77	24,0	
01.10	1,71	194,64	186,70	7,94	0,00	198,01	189,35	8,66	61,3	54,56	6,74	11,22	2,12	24,0	
02.10	2,34	282,04	275,52	6,52	0,00	286,83	279,30	7,53	60,89	53,82	7,07	10,82	2,62	24,0	
03.10	2,71	263,30	256,82	6,49	0,00	268,14	260,41	7,73	63,45	54,45	8,99	10,75	2,89	24,0	
04.10	2,90	278,60	270,46	8,14	0,00	283,67	274,21	9,46	63,05	54,14	8,91	10,82	2,96	24,0	
05.10	2,74	282,35	275,92	6,44	0,00	287,41	279,72	7,69	62,61	54,09	8,52	10,84	2,95	24,0	
06.10	2,64	276,26	270,91	5,35	0,00	281,19	274,64	6,55	62,43	53,9	8,53	10,82	2,96	24,0	
07.10	2,77	281,00	273,81	7,19	0,00	286,02	277,58	8,43	62,52	53,98	8,54	10,82	2,97	24,0	
08.10	2,75	281,90	275,69	6,21	0,00	286,98	279,53	7,45	62,83	54,22	8,6	10,81	2,97	24,0	
09.10	2,69	297,67	292,57	5,10	0,00	302,96	296,64	6,32	62,35	54,24	8,12	10,8	2,99	24,0	
10.10	2,74	309,83	303,85	5,98	0,00	315,35	308,13	7,23	62,45	54,64	7,8	10,79	3,0	24,0	
11.10	2,85	309,03	301,16	7,87	0,00	314,51	305,36	9,15	62,2	54,29	7,91	10,77	2,99	24,0	
12.10	2,69	306,83	300,97	5,86	0,00	312,23	305,16	7,07	61,96	54,22	7,73	10,77	2,99	24,0	
13.10	2,70	306,62	300,63	5,99	0,00	312,04	304,83	7,21	62,12	54,38	7,74	10,77	3,0	24,0	
14.10	2,63	306,23	300,48	5,75	0,00	311,64	304,68	6,96	62,02	54,45	7,58	10,76	3,0	24,0	
15.10	2,64	305,47	299,06	6,41	0,00	310,73	303,15	7,58	61,31	53,76	7,55	10,77	3,0	24,0	
16.10	2,68	303,66	297,25	6,41	0,00	308,87	301,24	7,62	61,04	53,33	7,71	10,77	3,0	24,0	
17.10	2,73	296,58	289,71	6,87	0,00	301,59	293,51	8,08	60,65	52,63	8,02	10,7	2,94	24,0	
Итого:	57,83	6259,69	6046,73	212,96	0,00	6369,53	0,00	238,25	61,86	54,35	7,50	10,98	2,67	743,94	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	468,28	43569,42	41826,32	5909,65
17.10.2020	24:00	526,10	49829,12	47873,05	6653,59
ИТОГО:		57,83	6259,69	6046,73	743,94

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,94 +0,0 +0,0 +0,05 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 57,831, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____