

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388937

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 20,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	22,73	1,36	1,02	1,16	24,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	20,99	1,9	1,01	0,95	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	20,59	1,74	1,01	1,17	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	20,62	1,62	1,0	1,49	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	20,11	1,79	1,0	1,58	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	20,88	1,6	1,0	2,27	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	21,82	1,41	1,01	2,89	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	22,37	1,35	1,02	3,27	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	22,3	1,31	1,01	3,13	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	22,68	1,23	1,02	3,42	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	22,93	1,22	1,02	3,6	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	22,44	1,28	1,01	3,07	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	22,35	1,3	1,01	3,02	24,0	
30.09	0,05	10,01	9,23	0,78	0,00	10,06	9,26	0,80	33,86	28,54	5,32	1,26	2,12	15,39	D
01.10	0,21	114,08	112,94	1,14	0,00	114,60	113,39	1,21	30,8	28,96	1,84	3,31	2,93	13,11	D
02.10	1,11	277,06	275,42	1,64	0,00	279,35	277,27	2,08	40,8	36,82	3,98	6,77	5,73	24,0	
03.10	1,42	275,19	273,53	1,66	0,00	278,04	275,81	2,23	46,8	41,66	5,14	6,63	5,6	24,0	
04.10	1,41	271,71	270,21	1,50	0,00	274,56	272,49	2,07	47,01	41,84	5,17	6,58	5,58	24,0	
05.10	1,38	258,82	257,39	1,42	0,00	261,52	259,55	1,98	46,82	41,48	5,34	6,79	5,88	24,0	
06.10	1,36	245,70	244,26	1,44	0,00	248,25	246,27	1,98	46,66	41,12	5,54	6,92	6,1	24,0	
07.10	1,14	238,75	237,30	1,44	0,00	240,92	239,04	1,88	43,68	38,88	4,8	6,85	6,07	24,0	
08.10	1,07	236,92	235,49	1,43	0,00	238,99	237,14	1,85	42,6	38,06	4,54	6,88	6,11	24,0	
09.10	1,06	236,87	235,44	1,42	0,00	238,89	237,05	1,83	42,09	37,59	4,5	6,75	5,99	24,0	
10.10	1,01	235,22	233,80	1,42	0,00	237,13	235,34	1,78	41,14	36,86	4,28	6,77	6,01	24,0	
11.10	1,07	234,78	233,34	1,44	0,00	236,69	234,86	1,83	41,07	36,52	4,55	6,82	6,06	24,0	
12.10	1,09	228,90	227,47	1,43	0,00	230,85	229,01	1,84	42,09	37,33	4,76	6,65	5,93	24,0	
13.10	0,97	218,03	216,72	1,31	0,00	219,75	218,10	1,64	40,43	35,99	4,44	6,91	6,25	24,0	
14.10	0,98	213,94	212,67	1,27	0,00	215,67	214,03	1,63	40,95	36,36	4,59	6,95	6,32	24,0	
15.10	1,18	228,33	226,97	1,36	0,00	230,38	228,56	1,82	43,3	38,14	5,15	7,14	6,42	24,0	
16.10	1,33	232,13	230,69	1,44	0,00	234,39	232,44	1,95	45,21	39,45	5,75	7,08	6,33	24,0	
17.10	1,74	230,08	228,65	1,44	0,00	232,78	230,59	2,19	49,6	42,03	7,57	6,99	6,27	24,0	
Итого:	19,60	3986,50	3961,52	24,98	0,00	4022,82	0,00	32,59	43,45	38,54	4,91	6,72	5,93	724,5	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	263,70	32972,51	32784,80	6179,98
17.10.2020	24:00	283,30	36959,01	36746,33	6904,48
ИТОГО:		19,60	3986,50	3961,52	724,50

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =724,5 +0,0 +0,0 +19,5 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 20,13, Гкал

Представитель

Представитель

тепло(водо)снабжающей

абонента _____

организации _____