

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 387706

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7 А,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		V1	V2			V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв		
17.09	1,02	109,24	97,19	12,05	0,00	60,54	56,25	4,29	10	2,15	0,08	23,94	D
18.09	0,99	109,52	97,84	11,68	0,00	60,06	55,84	4,22	10	1,48	0,07	24,0	
19.09	1,08	110,87	97,65	13,22	0,00	60,48	56,19	4,29	10	1,9	0,06	24,0	
20.09	1,08	111,36	98,42	12,94	0,00	60,37	56,01	4,36	10	1,62	0,05	24,0	
21.09	1,04	110,35	98,67	11,68	0,00	61,35	56,85	4,5	10	2,04	0,05	24,0	
22.09	1,04	109,50	97,67	11,83	0,00	61,21	56,76	4,45	10	2,54	0,06	24,0	
23.09	1,11	110,37	97,06	13,31	0,00	61,26	56,85	4,41	10	2,39	0,06	24,0	
24.09	0,92	105,65	95,72	9,93	0,00	60,8	56,39	4,41	10	1,99	0,06	24,0	
25.09	0,99	104,05	92,06	11,99	0,00	59,42	55,06	4,36	10	1,69	0,05	24,0	
26.09	1,05	104,84	91,91	12,93	0,00	59,8	55,36	4,44	10	1,95	0,05	24,0	
27.09	0,97	104,87	93,35	11,52	0,00	59,3	54,96	4,34	10	0,97	0,05	24,0	
28.09	0,98	103,92	93,13	10,79	0,00	60,5	55,8	4,7	10	1,34	0,05	24,0	
29.09	1,07	104,51	91,68	12,83	0,00	60,68	56,09	4,59	10	2,3	0,06	23,81	D
30.09	1,03	104,72	92,90	11,81	0,00	60,97	56,32	4,65	10	2,13	0,06	24,0	
01.10	1,05	103,97	92,47	11,50	0,00	62,65	57,79	4,86	10	2,84	0,08	24,0	
02.10	1,02	103,38	92,73	10,65	0,00	63,36	58,38	4,98	10	2,6	0,08	24,0	
03.10	1,06	103,81	92,61	11,20	0,00	64,79	59,87	4,92	10	2,88	0,09	24,0	
04.10	1,04	105,20	93,06	12,14	0,00	61,62	57,06	4,56	10	0,15	0,07	24,0	
05.10	0,98	102,86	93,28	9,58	0,00	65,03	59,99	5,03	10	3,22	0,09	23,74	D
06.10	0,95	103,94	93,34	10,61	0,00	61,81	57,39	4,42	10	2,64	0,07	23,88	D
07.10	0,97	103,66	93,50	10,16	0,00	63,83	59,14	4,7	10	2,43	0,08	23,85	D
08.10	1,14	105,86	91,45	14,41	0,00	61,32	56,95	4,37	10	3,31	0,06	24,0	
09.10	0,96	104,31	93,62	10,69	0,00	61,12	56,71	4,41	10	3,31	0,06	24,0	
10.10	1,01	104,16	93,21	10,95	0,00	63,03	58,39	4,64	10	2,59	0,08	24,0	
11.10	1,11	105,55	93,26	12,29	0,00	64,27	59,47	4,8	10	4,02	0,08	23,79	D
12.10	1,01	104,12	92,88	11,24	0,00	62,09	57,5	4,59	10	3,14	0,07	24,0	
13.10	1,06	104,51	92,29	12,22	0,00	62,43	57,85	4,58	10	3,32	0,07	24,0	
14.10	0,95	103,47	93,70	9,76	0,00	63,09	58,42	4,66	10	1,93	0,08	24,0	
15.10	0,98	104,17	93,10	11,08	0,00	62,09	57,64	4,44	10	2,81	0,08	23,72	D
16.10	0,96	105,23	92,95	12,28	0,00	57,76	53,89	3,86	10	6,75	0,06	24,0	
17.10	0,99	105,87	93,05	12,82	0,00	58,02	53,94	4,07	10	0,9	0,04	23,79	
Итого:	31,63	3277,88	2915,75	362,12	0,00	61,44	56,93	4,50	10	2,42	0,07	742,54	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
16.09.2020	24:00	280,20	27840,89	24495,43	5880,00
17.10.2020	24:00	311,83	31118,77	27411,18	6622,54
ИТОГО:		31,63	3277,88	2915,75	742,54

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч
744 =742,54 +0,0 +0,0 +1,46 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 22,641, Гкал
V1-V2 = 362,837, м3

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____