

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388973

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7 А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	20,93	0,61	-0,04	5,0	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,16	0,62	-0,04	5,0	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	19,53	0,63	-0,05	5,0	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	19,16	0,58	-0,05	5,0	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	18,44	0,64	-0,06	5,0	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	19,33	0,7	-0,06	5,0	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	19,73	0,7	-0,06	5,0	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	20,07	0,7	-0,07	5,0	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	19,99	0,62	-0,07	5,0	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	20,12	0,65	-0,07	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	20,05	0,64	-0,07	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	18,37	0,63	-0,07	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	18,78	0,64	-0,08	5,0	0,0	
30.09	0,04	100,43	99,90	0,52	0,00	100,96	100,35	0,60	32,91	30,31	2,59	-0,04	5,0	0,44	
01.10	0,11	267,13	266,91	0,22	0,00	268,76	268,32	0,45	35,3	32,7	2,6	0,03	5,0	2,88	
02.10	0,79	239,83	239,72	0,11	0,00	241,71	241,20	0,51	39,29	35,16	4,13	0,04	5,0	13,99	
03.10	1,30	230,84	230,81	0,03	0,00	233,28	232,69	0,59	46,74	41,01	5,73	0,03	5,0	24,0	
04.10	1,31	228,22	228,16	0,06	0,00	230,68	230,05	0,63	47,24	41,41	5,83	0,03	5,0	24,0	
05.10	1,29	222,28	222,02	0,26	0,00	224,65	223,82	0,82	46,89	40,99	5,9	0,03	5,0	24,0	
06.10	1,31	214,86	214,76	0,10	0,00	217,13	216,48	0,65	46,78	40,59	6,19	0,03	5,0	24,0	
07.10	1,11	208,80	208,68	0,12	0,00	210,78	210,20	0,58	44,06	38,64	5,43	0,04	5,0	24,0	
08.10	1,04	218,47	218,23	0,24	0,00	220,41	219,75	0,66	42,73	37,85	4,87	0,04	5,0	24,0	
09.10	1,04	226,84	226,73	0,11	0,00	228,79	228,28	0,51	42,19	37,47	4,72	0,04	5,0	24,0	
10.10	0,98	225,16	225,05	0,12	0,00	227,04	226,53	0,50	41,38	36,9	4,48	0,03	5,0	24,0	
11.10	1,00	224,58	224,42	0,16	0,00	226,41	225,87	0,54	40,83	36,27	4,56	0,03	5,0	24,0	
12.10	1,08	222,96	222,71	0,26	0,00	224,91	224,23	0,68	42,44	37,46	4,98	0,03	5,0	24,0	
13.10	0,98	216,24	216,12	0,12	0,00	217,96	217,47	0,50	40,54	35,9	4,63	0,02	5,0	24,0	
14.10	0,99	213,84	213,70	0,14	0,00	215,58	215,05	0,53	40,94	36,19	4,75	0,02	5,0	24,0	
15.10	1,13	226,51	226,39	0,12	0,00	228,56	227,98	0,58	43,03	37,94	5,09	0,02	5,0	24,0	
16.10	1,30	232,73	232,58	0,14	0,00	235,03	234,34	0,69	45,27	39,55	5,72	0,03	5,0	24,0	
17.10	1,68	231,11	231,00	0,11	0,00	233,84	232,99	0,85	49,45	42,09	7,37	0,04	5,0	24,0	
Итого:	18,48	3950,87	3947,91	2,96	0,00	3986,48	0,00	10,88	42,90	37,88	5,02	0,03	5,00	377,31	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	235,35	30756,56	30723,88	2939,95
17.10.2020	24:00	253,83	34707,44	34671,80	3317,26
ИТОГО:		18,48	3950,87	3947,91	377,31

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =377,31 +0,0 +366,68 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 36,445, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_