

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387406

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	21,69	-0,05	0,11	-0,16	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	21,34	-0,12	0,11	-0,17	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	19,75	-0,02	0,09	-0,16	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,9	-0,06	0,08	-0,16	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,97	-0,12	0,07	-0,16	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	20,69	-0,02	0,09	-0,17	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	21,32	-0,08	0,1	-0,17	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	21,74	-0,12	0,1	-0,17	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3	21,44	-0,14	0,1	-0,17	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,74	-0,07	0,1	-0,17	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	21,38	-0,11	0,09	-0,17	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	19,79	-0,15	0,07	-0,16	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	20,49	-0,09	0,08	-0,17	0,0	
30.09	0,38	140,96	138,50	2,46	0,00	141,71	139,14	2,57	33,18	30,59	2,58	2,64	-0,15	8,91	
01.10	1,00	363,79	361,82	1,96	0,00	365,99	363,71	2,28	35,23	32,64	2,59	7,0	-0,13	23,8	
02.10	1,55	331,96	330,00	1,96	0,00	334,56	332,04	2,52	39,71	35,18	4,53	6,88	-0,14	24,0	
03.10	2,06	321,23	319,21	2,02	0,00	324,58	321,76	2,82	46,84	40,56	6,28	6,78	-0,14	24,0	
04.10	2,05	317,51	315,57	1,94	0,00	320,88	318,14	2,74	47,27	40,93	6,34	6,65	-0,14	24,0	
05.10	1,99	307,85	306,10	1,75	0,00	311,08	308,55	2,53	46,96	40,61	6,35	6,87	-0,14	24,0	
06.10	1,96	299,78	297,98	1,80	0,00	302,91	300,33	2,58	46,84	40,44	6,39	7,02	-0,14	24,0	
07.10	1,67	293,47	292,00	1,47	0,00	296,20	294,11	2,09	44,06	38,48	5,58	6,93	-0,14	24,0	
08.10	1,58	292,17	290,82	1,36	0,00	294,75	292,83	1,92	42,77	37,49	5,28	6,96	-0,14	24,0	
09.10	1,59	291,78	290,42	1,35	0,00	294,28	292,35	1,93	42,24	36,9	5,34	6,87	-0,15	24,0	
10.10	1,50	289,62	288,32	1,31	0,00	292,01	290,17	1,84	41,39	36,33	5,06	6,84	-0,14	24,0	
11.10	1,53	288,90	287,58	1,32	0,00	291,25	289,38	1,87	40,96	35,81	5,15	6,91	-0,15	24,0	
12.10	1,60	282,65	281,26	1,39	0,00	285,11	283,15	1,96	42,45	36,9	5,55	6,74	-0,14	24,0	
13.10	1,42	271,06	269,76	1,30	0,00	273,21	271,40	1,81	40,58	35,47	5,11	6,99	-0,15	24,0	
14.10	1,43	268,06	266,78	1,28	0,00	270,23	268,45	1,78	41,02	35,8	5,21	7,04	-0,15	24,0	
15.10	1,66	284,85	283,50	1,35	0,00	287,40	285,44	1,95	43,18	37,49	5,69	7,24	-0,14	24,0	
16.10	1,92	292,23	290,81	1,41	0,00	295,10	292,96	2,14	45,33	38,9	6,43	7,19	-0,14	24,0	
17.10	2,45	290,44	289,02	1,42	0,00	293,85	291,41	2,43	49,6	41,3	8,29	7,13	-0,13	24,0	
Итого:	29,36	5228,33	5199,45	28,87	0,00	5275,11	0,00	39,77	42,99	37,51	5,48	6,82	-0,14	416,71	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	347,37	43912,58	43710,53	3003,21
17.10.2020	24:00	376,73	49140,91	48909,99	3419,92
ИТОГО:		29,36	5228,33	5199,45	416,71

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =416,71 +0,0 +327,29 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 52,418, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____