

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387099

Адрес дома: ул Народного Ополчения 1 корп. Г,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	20,09	-0,48	0,05	-0,26	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,82	-0,47	0,05	-0,26	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	19,44	-0,47	0,05	-0,27	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	19,12	-0,49	0,04	-0,27	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	18,88	-0,49	0,04	-0,28	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	19,24	-0,47	0,04	-0,27	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	19,37	-0,47	0,04	-0,27	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	19,48	-0,47	0,04	-0,27	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,55	0,02	0,05	-0,27	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	19,64	-0,1	0,08	-0,27	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	19,72	-0,19	0,09	-0,27	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	19,44	-0,25	0,11	-0,27	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	19,43	-0,27	0,13	-0,27	0,0	
30.09	0,65	94,39	92,27	2,12	0,00	95,11	92,75	2,35	39,64	32,76	6,88	3,92	3,51	14,42	
01.10	0,94	131,11	127,63	3,48	0,00	132,11	128,28	3,83	39,77	32,55	7,22	6,48	6,13	24,0	
02.10	1,06	127,81	123,36	4,45	0,00	128,81	123,97	4,84	40,34	31,99	8,35	6,5	6,18	24,0	
03.10	1,10	134,74	131,46	3,28	0,00	135,78	132,11	3,67	40,13	31,91	8,22	6,47	6,15	24,0	
04.10	1,12	133,23	130,13	3,09	0,00	134,29	130,79	3,50	40,58	32,15	8,43	6,47	6,15	24,0	
05.10	1,05	130,35	127,20	3,16	0,00	131,35	127,82	3,53	39,9	31,8	8,1	6,36	6,04	24,0	
06.10	1,06	134,11	130,89	3,22	0,00	135,15	131,54	3,60	40,01	32,07	7,94	5,79	5,47	24,0	
07.10	0,97	119,64	116,48	3,16	0,00	120,54	117,04	3,51	39,54	31,41	8,13	5,59	5,29	24,0	
08.10	0,86	94,37	91,72	2,65	0,00	95,07	92,13	2,95	39,33	30,21	9,11	5,27	4,98	22,62	
09.10	0,96	100,73	97,98	2,75	0,00	101,51	98,42	3,09	39,88	30,36	9,51	5,57	5,27	24,0	
10.10	0,94	101,26	98,50	2,76	0,00	102,03	98,93	3,10	39,66	30,33	9,34	5,57	5,27	24,0	
11.10	1,00	101,16	98,48	2,68	0,00	101,96	98,93	3,03	40,34	30,44	9,89	5,57	5,27	24,0	
12.10	0,97	106,75	104,11	2,64	0,00	107,56	104,58	2,97	39,72	30,61	9,1	5,56	5,26	24,0	
13.10	0,95	105,59	103,00	2,58	0,00	106,40	103,48	2,92	39,7	30,67	9,03	5,58	5,28	24,0	
14.10	0,93	103,03	100,47	2,56	0,00	103,82	100,93	2,89	39,73	30,72	9,01	5,58	5,28	24,0	
15.10	0,93	103,22	100,66	2,56	0,00	104,01	101,11	2,90	39,76	30,75	9,01	5,58	5,28	24,0	
16.10	1,08	102,56	100,08	2,48	0,00	103,42	100,56	2,86	41,71	31,11	10,6	5,57	5,27	24,0	
17.10	1,46	101,78	99,58	2,20	0,00	102,88	100,12	2,76	47,61	33,2	14,42	5,57	5,28	24,0	
Итого:	18,07	2025,84	1973,99	51,85	0,00	2041,82	0,00	58,31	40,38	31,45	8,93	5,78	5,47	421,04	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	225,50	15806,18	15470,16	3001,89
17.10.2020	24:00	243,57	17832,02	17444,15	3422,93
ИТОГО:		18,07	2025,84	1973,99	421,04

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =421,04 +0,0 +322,95 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 31,929, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_