

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387100

Адрес дома: ул Октябрьская 15 корп. А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	22,05	0,29	0,0	5,0	20,69	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	21,07	0,05	0,0	5,0	8,95	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	20,64	0,44	-0,01	5,0	22,42	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	20,59	0,52	-0,02	5,0	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	20,47	0,53	-0,02	5,0	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	20,88	0,4	-0,01	5,0	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	21,36	0,03	-0,01	5,0	13,25	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7	21,59	0,11	-0,01	5,0	10,96	
25.09	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	19,04	21,59	-2,55	-0,01	5,0	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	21,41	-1,96	-0,01	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	21,24	-0,31	-0,01	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	20,68	-0,19	-0,01	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	20,81	0,11	-0,01	5,0	0,0	
30.09	0,65	123,31	124,76	0,00	1,45	124,50	125,69	-1,19	44,43	39,06	5,37	-0,01	5,0	11,55	
01.10	1,06	220,99	223,58	0,00	2,58	222,91	225,10	-2,19	42,28	37,36	4,92	0,0	5,0	24,0	
02.10	0,95	200,72	203,16	0,00	2,44	202,33	204,42	-2,09	40,57	35,7	4,87	0,0	5,0	24,0	
03.10	0,94	206,93	209,42	0,00	2,49	208,56	210,72	-2,16	40,31	35,66	4,65	0,0	5,0	24,0	
04.10	0,96	206,94	209,45	0,00	2,51	208,61	210,78	-2,17	40,77	36,03	4,74	0,0	5,0	24,0	
05.10	0,88	185,60	188,15	0,00	2,55	187,05	189,29	-2,24	40,08	35,24	4,84	0,0	5,0	24,0	
06.10	0,95	202,60	205,39	0,00	2,79	204,19	206,65	-2,46	40,22	35,41	4,8	0,01	5,0	24,0	
07.10	0,91	202,87	205,67	0,00	2,80	204,43	206,91	-2,48	39,74	35,13	4,6	0,01	5,0	24,0	
08.10	0,85	184,93	187,63	0,00	2,70	186,34	188,74	-2,40	39,64	34,91	4,72	0,01	5,0	23,07	
09.10	0,94	197,86	200,64	0,00	2,78	199,41	201,85	-2,44	40,08	35,21	4,87	0,01	5,0	24,0	
10.10	0,92	198,88	201,66	0,00	2,78	200,43	202,88	-2,45	39,89	35,14	4,75	0,01	5,0	24,0	
11.10	0,99	198,65	201,42	0,00	2,77	200,24	202,65	-2,41	40,55	35,46	5,09	0,01	5,0	24,0	
12.10	0,93	197,01	199,90	0,00	2,88	198,55	201,10	-2,55	39,94	35,11	4,83	0,01	5,0	24,0	
13.10	0,92	195,02	197,83	0,00	2,80	196,54	199,01	-2,47	39,92	35,1	4,82	0,01	5,0	24,0	
14.10	0,90	190,73	193,48	0,00	2,75	192,21	194,64	-2,42	39,95	35,1	4,84	0,01	5,0	24,0	
15.10	0,90	190,86	193,61	0,00	2,75	192,34	194,78	-2,44	39,94	35,09	4,85	0,01	5,0	24,0	
16.10	1,07	189,80	192,54	0,00	2,75	191,42	193,77	-2,35	41,8	36,03	5,76	0,01	5,0	24,0	
17.10	1,51	189,47	192,12	0,00	2,66	191,57	193,60	-2,03	47,86	39,79	8,07	0,0	5,0	24,0	
Итого:	17,25	3484,92	3530,43	1,74	47,25	3513,37	40,95	-39,21	40,91	35,86	5,05	0,00	5,00	566,9	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	237,06	28400,59	28771,96	3580,28
17.10.2020	24:00	254,31	31885,51	32302,39	4147,18
ИТОГО:		17,25	3484,92	3530,43	566,90

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =566,9 +0,0 +177,1 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 22,635, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____