

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 388151

Адрес дома: ул Октябрьская 15 Б корп. 1ввод,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
17.09	0,60	88,82	83,60	5,22	0,00	63,08	59,45	3,63	10	9,0	0,07	24,0	
18.09	0,61	89,19	83,66	5,53	0,00	62,67	59,07	3,6	10	9,0	0,07	23,87	D
19.09	0,63	89,07	83,59	5,49	0,00	63,18	59,42	3,76	10	9,0	0,06	24,0	
20.09	0,69	89,11	82,33	6,78	0,00	63,25	59,55	3,71	10	9,0	0,06	24,0	
21.09	0,64	88,45	82,76	5,69	0,00	63,24	59,4	3,84	10	9,0	0,06	24,0	
22.09	0,59	88,88	84,20	4,68	0,00	63,14	59,33	3,81	10	9,0	0,06	24,0	
23.09	0,64	88,65	82,88	5,77	0,00	63,15	59,43	3,72	10	9,0	0,06	24,0	
24.09	0,63	88,83	83,13	5,70	0,00	63,23	59,53	3,7	10	9,0	0,06	24,0	
25.09	0,62	88,55	82,97	5,58	0,00	63,1	59,43	3,67	10	9,0	0,06	24,0	
26.09	0,65	89,37	83,15	6,22	0,00	62,88	59,32	3,56	10	9,0	0,06	24,0	
27.09	0,63	89,17	83,43	5,75	0,00	62,92	59,3	3,62	10	9,0	0,05	24,0	
28.09	0,67	89,21	82,76	6,45	0,00	62,99	59,36	3,63	10	9,0	0,05	24,0	
29.09	0,61	88,85	83,50	5,35	0,00	63,01	59,33	3,67	10	9,0	0,05	24,0	
30.09	0,67	89,73	83,29	6,44	0,00	63,01	59,44	3,57	10	9,0	0,06	24,0	
01.10	0,63	89,71	83,95	5,76	0,00	62,99	59,36	3,62	10	9,0	0,05	24,0	
02.10	0,62	89,72	84,17	5,55	0,00	62,95	59,34	3,61	10	9,0	0,05	24,0	
03.10	0,64	89,60	83,71	5,89	0,00	63,01	59,43	3,58	10	9,0	0,05	24,0	
04.10	0,73	90,13	82,27	7,86	0,00	62,98	59,62	3,35	10	9,0	0,05	24,0	
05.10	0,62	89,86	84,26	5,60	0,00	63,01	59,45	3,56	10	9,0	0,05	24,0	
06.10	0,61	88,18	82,54	5,64	0,00	62,98	59,4	3,58	10	9,0	0,06	23,74	ED
07.10	0,70	88,84	81,59	7,26	0,00	62,99	59,52	3,48	10	9,0	0,06	24,0	
08.10	0,62	89,64	84,02	5,62	0,00	63,0	59,45	3,54	10	9,0	0,06	24,0	
09.10	0,65	89,69	83,38	6,32	0,00	63,05	59,59	3,46	10	9,0	0,06	24,0	
10.10	0,66	89,76	83,26	6,50	0,00	62,99	59,5	3,49	10	9,0	0,06	24,0	
11.10	0,69	89,67	82,65	7,02	0,00	62,99	59,53	3,45	10	9,0	0,06	24,0	
12.10	0,66	89,92	83,43	6,49	0,00	63,03	59,57	3,46	10	9,0	0,07	23,97	D
13.10	0,61	89,45	84,01	5,44	0,00	62,99	59,48	3,51	10	9,0	0,07	23,93	D
14.10	0,59	89,41	84,15	5,26	0,00	62,94	59,46	3,48	10	9,0	0,07	24,0	
15.10	0,64	89,52	83,47	6,05	0,00	62,99	59,52	3,47	10	9,0	0,07	24,0	
16.10	0,60	89,46	84,25	5,21	0,00	63,06	59,48	3,58	10	9,0	0,06	24,0	
17.10	0,65	89,58	83,41	6,17	0,00	63,09	59,48	3,61	10	9,0	0,06	24,0	
Итого:	19,86	2768,05	2583,77	184,28	0,00	63,03	59,44	3,59	10	9,00	0,06	743,51	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
16.09.2020	24:00	174,72	23111,25	21314,67	6118,28
17.10.2020	24:00	194,58	25879,30	23898,44	6861,79
ИТОГО:		19,86	2768,05	2583,77	743,51

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч  
744 =743,51 +0,0 +0,0 +0,49 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 11,507, Гкал  
V1-V2 = 184,401, м3

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_