

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388884

Адрес дома: ул Октябрьская 15 Б корп. 1ввод,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	21,95	-1,15	8,31	-0,13	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	21,48	-1,11	9,0	1,34	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	20,93	-1,12	9,0	1,92	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	20,54	-1,15	9,0	1,85	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1	20,27	-1,17	9,0	1,8	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	20,61	-1,19	8,25	1,78	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	20,88	-1,17	2,7	1,77	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	21,09	-1,16	0,67	1,76	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	21,26	-1,14	1,25	1,75	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	21,42	-1,13	-0,7	1,75	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	21,54	-1,12	-0,73	1,74	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	21,04	-1,1	7,75	1,72	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	21,31	-0,85	3,84	1,72	0,0	
30.09	0,34	74,09	66,25	7,84	0,00	100,39	66,76	33,63	44,72	40,02	4,7	4,78	3,99	9,16	
01.10	0,47	119,44	105,83	13,60	0,00	165,33	106,63	58,69	42,16	38,12	4,04	2,84	6,17	17,48	
02.10	0,44	112,24	99,09	13,15	0,00	156,70	99,74	56,96	40,56	36,55	4,0	2,98	6,18	17,33	
03.10	0,46	121,98	108,48	13,49	0,00	168,36	109,18	59,18	40,35	36,48	3,87	2,98	6,15	17,52	
04.10	0,46	119,75	105,82	13,93	0,00	168,14	106,53	61,61	40,79	36,85	3,95	2,97	6,15	17,23	
05.10	0,42	107,97	96,10	11,86	0,00	149,31	96,71	52,60	40,12	36,13	3,99	3,25	5,66	16,72	
06.10	0,44	116,75	103,62	13,13	0,00	162,89	104,33	58,56	40,25	36,42	3,83	5,15	5,45	17,33	
07.10	0,44	118,19	105,63	12,56	0,00	162,26	106,41	55,85	39,78	36,07	3,7	5,02	5,27	17,62	
08.10	0,40	106,99	95,04	11,95	0,00	149,37	95,92	53,45	39,65	35,87	3,78	4,57	4,94	16,53	
09.10	0,45	115,61	103,60	12,00	0,00	157,83	104,26	53,56	40,13	36,17	3,95	5,0	5,25	17,72	
10.10	0,43	111,95	98,53	13,42	0,00	158,63	99,16	59,47	39,9	36,06	3,85	4,96	5,25	17,07	
11.10	0,46	113,14	100,35	12,79	0,00	158,38	101,34	57,04	40,58	36,45	4,12	4,45	5,25	17,28	
12.10	0,47	118,02	104,55	13,47	0,00	165,49	105,20	60,29	39,97	35,98	4,0	3,59	5,24	17,25	
13.10	0,47	118,97	105,55	13,42	0,00	166,33	106,21	60,13	39,95	35,9	4,05	3,14	5,26	17,31	
14.10	0,45	113,78	100,24	13,53	0,00	161,59	100,87	60,72	39,98	35,99	3,99	3,13	5,25	17,03	
15.10	0,45	113,55	100,13	13,42	0,00	161,00	100,77	60,24	39,99	35,99	4,01	2,92	5,25	17,05	
16.10	0,57	115,76	102,80	12,96	0,00	161,55	103,50	58,05	42,23	37,27	4,96	2,62	5,24	17,35	
17.10	0,78	118,74	106,80	11,93	0,00	161,05	107,68	53,37	47,92	41,26	6,66	2,41	5,25	17,89	
Итого:	8,43	2036,93	1808,43	228,49	0,00	2834,63	0,00	1013,40	41,00	36,82	4,18	3,68	5,43	302,88	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	161,76	23883,95	23639,38	2977,41
17.10.2020	24:00	170,19	25920,88	25447,81	3280,29
ИТОГО:		8,43	2036,93	1808,43	302,88

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =302,88 +0,0 +441,12 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 20,704, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_