

Организация: ООО "Занарье"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Октябрьская 25,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 391272  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,04	0,51	-0,32	-0,14	24,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	16,99	0,48	-0,32	-0,14	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1	16,63	0,47	-0,32	-0,14	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7	16,23	0,46	-0,33	-0,14	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	15,97	0,49	-0,33	-0,14	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	16,33	0,49	-0,33	-0,14	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1	16,59	0,52	-0,33	-0,14	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	16,79	0,56	-0,33	-0,14	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	16,85	0,53	-0,34	-0,14	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	16,92	0,46	-0,34	-0,14	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	16,97	0,47	-0,34	-0,14	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	16,8	0,48	-0,35	-0,14	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	16,72	0,47	-0,35	-0,14	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	16,58	0,46	-0,35	-0,14	24,0	
01.10	0,62	112,60	106,67	5,92	0,00	113,45	107,27	6,18	39,34	33,92	5,42	-0,33	-0,15	23,77	ED
02.10	0,91	172,47	163,56	8,91	0,00	173,83	164,54	9,29	40,32	35,02	5,29	-0,29	-0,17	24,0	
03.10	0,88	177,82	168,86	8,96	0,00	179,21	169,87	9,33	40,08	35,11	4,97	-0,29	-0,18	24,0	
04.10	0,89	177,76	168,88	8,88	0,00	179,18	169,91	9,26	40,54	35,51	5,03	-0,3	-0,2	24,0	
05.10	0,80	159,07	151,27	7,79	0,00	160,30	152,16	8,14	39,86	34,82	5,04	-0,31	-0,2	24,0	
06.10	0,84	172,27	163,41	8,85	0,00	173,61	164,40	9,21	40,0	35,14	4,86	-0,3	-0,19	24,0	
07.10	0,80	169,18	160,51	8,67	0,00	170,48	161,46	9,01	39,57	34,82	4,75	-0,3	-0,19	24,0	
08.10	0,75	152,04	144,79	7,25	0,00	153,19	145,64	7,56	39,51	34,58	4,92	-0,3	-0,2	23,92	D
09.10	0,81	162,01	154,34	7,67	0,00	163,27	155,25	8,02	39,93	34,89	5,04	-0,3	-0,2	24,0	
10.10	0,80	163,22	155,57	7,66	0,00	164,48	156,49	7,99	39,75	34,83	4,92	-0,3	-0,2	24,0	
11.10	0,85	162,95	155,30	7,65	0,00	164,25	156,24	8,00	40,4	35,18	5,22	-0,29	-0,21	24,0	
12.10	0,72	133,37	126,82	6,55	0,00	134,40	127,55	6,85	39,76	34,34	5,42	-0,3	-0,2	23,9	D
13.10	0,76	134,44	127,99	6,45	0,00	135,48	128,72	6,75	39,8	34,13	5,66	-0,3	-0,2	24,0	
14.10	0,74	131,64	125,37	6,27	0,00	132,65	126,08	6,56	39,83	34,17	5,66	-0,29	-0,2	24,0	
15.10	0,74	131,67	125,45	6,22	0,00	132,67	126,16	6,52	39,83	34,16	5,66	-0,29	-0,2	24,0	
16.10	0,87	130,65	124,39	6,26	0,00	131,75	125,13	6,62	41,69	35,01	6,69	-0,28	-0,21	24,0	
Итого:	12,80	2443,15	2323,19	119,96	0,00	2462,21	0,00	125,32	40,02	34,78	5,24	-0,30	-0,19	719,6	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	180,65	19006,20	18071,25	6081,09
16.10.2020	24:00	193,45	21449,36	20394,45	6800,68
ИТОГО:		12,80	2443,15	2323,19	719,60

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =719,6 +0,0 +24,0 +0,4 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 13,238, Гкал

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_