

Организация: ООО "Занарье"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Октябрьская 26Б,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 387103  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	15,96	0,23	9,0	5,0	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	15,82	0,21	9,0	5,0	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4	15,12	0,28	9,0	5,0	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	14,77	0,28	9,0	5,0	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	14,49	0,32	9,0	5,0	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	14,74	0,26	9,0	5,0	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2	14,97	0,23	9,0	5,0	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	15,13	0,21	9,0	5,0	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	15,19	0,19	9,0	5,0	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	15,34	0,18	9,0	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	15,37	0,16	9,0	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	15,08	0,15	9,0	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	15,12	0,21	9,0	5,0	0,0	
30.09	1,46	198,73	194,19	4,53	0,00	201,23	195,98	5,25	51,03	43,59	7,44	4,22	5,0	14,41	
01.10	2,16	268,28	262,39	5,89	0,00	271,92	264,98	6,94	53,25	45,12	8,12	1,56	5,0	24,0	
02.10	2,09	253,23	247,10	6,12	0,00	256,30	249,21	7,09	50,41	42,09	8,32	2,09	5,0	24,0	
03.10	2,24	268,43	262,16	6,26	0,00	271,61	264,35	7,26	49,92	41,52	8,4	2,45	5,0	24,0	
04.10	2,25	270,17	264,39	5,78	0,00	273,37	266,58	6,79	49,83	41,44	8,38	2,63	5,0	24,0	
05.10	2,26	266,98	260,92	6,05	0,00	270,15	263,08	7,07	50,0	41,47	8,53	2,9	5,0	24,0	
06.10	2,14	264,43	258,75	5,67	0,00	267,40	260,79	6,61	48,54	40,4	8,14	2,91	5,0	24,0	
07.10	2,05	290,69	284,57	6,12	0,00	293,77	286,75	7,02	47,02	39,92	7,1	2,78	5,0	24,0	
08.10	2,03	298,36	292,23	6,13	0,00	301,48	294,47	7,01	46,67	39,81	6,85	3,06	5,0	24,0	
09.10	1,98	297,29	291,05	6,24	0,00	300,28	293,21	7,07	45,83	39,13	6,7	3,13	5,0	24,0	
10.10	2,04	297,66	291,47	6,19	0,00	300,71	293,64	7,06	46,15	39,25	6,9	3,34	5,0	24,0	
11.10	2,00	297,73	291,48	6,25	0,00	300,70	293,59	7,10	45,54	38,76	6,79	3,16	5,0	24,0	
12.10	1,93	298,88	292,55	6,33	0,00	301,80	294,65	7,14	45,09	38,57	6,52	3,38	5,0	24,0	
13.10	1,93	298,40	291,98	6,42	0,00	301,33	294,10	7,23	45,22	38,71	6,51	3,49	5,0	24,0	
14.10	1,95	323,53	316,61	6,92	0,00	326,72	318,98	7,74	45,36	39,28	6,08	3,52	5,0	24,0	
15.10	2,07	363,09	355,50	7,59	0,00	366,75	358,27	8,48	45,91	40,17	5,74	3,39	5,0	24,0	
16.10	2,04	362,14	354,30	7,84	0,00	365,73	357,00	8,72	45,43	39,73	5,69	2,98	5,0	24,0	
17.10	1,92	360,04	351,97	8,07	0,00	363,31	354,43	8,88	43,36	37,95	5,41	2,26	5,0	24,0	
Итого:	36,55	5278,07	5163,64	114,42	0,00	5334,57	0,00	130,48	47,20	40,22	6,98	2,95	5,00	422,41	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	359,31	42514,78	41679,94	2986,97
17.10.2020	24:00	395,86	47792,85	46843,58	3409,38
ИТОГО:		36,55	5278,07	5163,64	422,41

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =422,41 +0,0 +321,59 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 64,383, Гкал

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_