

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 393121

Адрес дома: ул Октябрьская 28 А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	19,44	1,1	1,89	1,9	24,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3	18,39	0,91	0,98	0,97	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	16,58	0,8	0,1	0,03	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	16,24	1,02	0,1	0,03	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	15,76	1,38	1,11	1,08	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	17,47	1,12	2,6	2,61	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	18,34	1,01	2,33	2,33	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	18,92	0,96	2,1	2,09	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	19,24	0,99	1,91	1,9	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	19,66	0,91	1,51	1,49	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	19,94	0,79	1,46	1,44	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	19,51	0,9	1,4	1,38	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	19,32	0,98	1,32	1,3	24,0	
30.09	1,21	175,33	171,25	4,08	0,00	177,44	172,81	4,63	50,08	43,19	6,9	3,81	3,56	23,98	D
01.10	2,04	256,76	246,75	10,01	0,00	260,19	249,17	11,01	53,3	45,33	7,97	5,81	5,54	23,57	U
02.10	1,83	235,19	230,84	4,35	0,00	238,00	232,85	5,16	50,2	42,43	7,78	5,79	5,59	24,0	
03.10	1,89	244,98	246,79	0,00	1,81	247,85	248,89	-1,04	49,66	41,95	7,71	5,76	5,59	24,0	
04.10	1,92	248,35	250,57	0,00	2,22	251,27	252,71	-1,45	49,68	41,96	7,72	5,75	5,59	24,0	
05.10	1,85	245,34	247,25	0,00	1,91	248,14	249,31	-1,16	48,91	41,37	7,54	5,66	5,51	23,72	D
06.10	1,79	237,75	239,30	0,00	1,55	240,41	241,25	-0,83	48,49	40,97	7,52	5,49	5,35	24,0	
07.10	1,71	261,75	264,13	0,00	2,38	264,51	266,22	-1,71	46,92	40,37	6,55	5,51	5,35	24,0	
08.10	1,68	269,51	271,70	0,00	2,19	272,28	273,82	-1,54	46,38	40,16	6,23	5,9	5,73	24,0	
09.10	1,77	271,12	273,68	0,00	2,56	273,84	275,71	-1,86	45,76	39,23	6,52	5,88	5,73	24,0	
10.10	1,88	273,87	276,31	0,00	2,44	276,64	278,35	-1,71	45,92	39,05	6,87	5,8	5,66	24,0	
11.10	1,87	275,00	277,72	0,00	2,72	277,71	279,71	-2,00	45,4	38,59	6,81	5,8	5,67	24,0	
12.10	1,81	275,91	278,66	0,00	2,74	278,58	280,64	-2,06	44,98	38,39	6,59	5,76	5,63	24,0	
13.10	1,80	275,65	278,38	0,00	2,73	278,33	280,37	-2,04	45,04	38,51	6,53	5,74	5,61	24,0	
14.10	1,81	295,16	297,21	0,00	2,05	298,06	299,40	-1,34	45,16	39,01	6,15	5,71	5,55	24,0	
15.10	1,82	332,16	335,47	0,00	3,32	335,48	338,09	-2,61	45,74	40,25	5,48	5,56	5,32	24,0	
16.10	1,86	332,68	336,04	0,00	3,36	335,97	338,62	-2,66	45,4	39,8	5,6	5,48	5,26	24,0	
17.10	1,81	333,05	336,52	0,00	3,47	336,05	338,85	-2,79	43,26	37,8	5,46	5,41	5,2	24,0	
Итого:	32,34	4839,60	4858,60	18,44	37,44	4890,78	26,80	-6,00	46,99	40,28	6,71	5,62	5,44	743,28	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	340,13	39312,75	39681,56	6156,49
17.10.2020	24:00	372,48	44152,35	44540,16	6899,77
ИТОГО:		32,34	4839,60	4858,60	743,28

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,28 +0,43 +0,0 +0,29 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 32,376, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____