

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Октябрьская 34,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 387024
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	19,48	-1,33	-0,12	0,05	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	19,2	-1,33	-0,12	0,04	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	18,78	-1,33	-0,13	0,03	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	18,55	-1,37	-0,13	0,02	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	18,43	-1,3	-0,14	0,02	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	18,7	-1,3	-0,13	0,03	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	18,92	-1,34	-0,13	0,03	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	18,92	-1,32	-0,14	0,04	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	17,79	23,42	-5,64	-0,14	1,83	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	28,2	-10,06	-0,14	3,52	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	28,51	-10,43	-0,14	3,78	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	28,6	-10,68	-0,14	4,18	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	29,15	-11,17	-0,14	4,57	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	29,97	-12,13	-0,14	4,57	0,0	
01.10	0,70	92,18	88,21	3,97	0,00	93,29	88,98	4,31	50,36	42,84	7,52	3,35	4,97	14,43	
02.10	1,19	171,46	163,64	7,83	0,00	173,51	165,11	8,40	50,25	43,28	6,97	5,68	5,19	24,0	
03.10	1,16	184,56	177,42	7,14	0,00	186,73	179,03	7,70	49,81	43,51	6,31	5,66	5,15	24,0	
04.10	1,12	181,60	174,49	7,10	0,00	183,73	176,08	7,64	49,7	43,52	6,18	5,66	5,15	24,0	
05.10	1,16	177,33	168,05	9,28	0,00	179,44	169,58	9,85	49,92	43,4	6,52	5,55	5,05	24,0	
06.10	0,85	150,87	144,96	5,92	0,00	152,56	146,23	6,33	48,28	42,64	5,64	5,41	4,88	24,0	
07.10	1,01	211,39	202,88	8,51	0,00	213,60	204,59	9,01	46,71	41,92	4,79	5,51	4,88	24,0	
08.10	1,20	250,00	239,55	10,44	0,00	252,56	241,57	10,99	46,54	41,75	4,78	5,85	5,2	24,0	
09.10	1,16	248,85	238,73	10,12	0,00	251,33	240,66	10,67	45,68	41,01	4,67	5,85	5,19	24,0	
10.10	1,17	247,70	237,59	10,11	0,00	250,19	239,54	10,65	46,01	41,29	4,72	5,77	5,12	24,0	
11.10	1,16	247,01	236,90	10,12	0,00	249,44	238,80	10,64	45,4	40,72	4,68	5,78	5,12	24,0	
12.10	0,98	209,01	200,49	8,52	0,00	211,04	202,05	8,99	45,0	40,3	4,71	5,74	5,06	24,0	
13.10	1,05	219,97	210,04	9,93	0,00	222,11	211,67	10,44	45,03	40,25	4,78	5,73	5,06	24,0	
14.10	1,13	261,34	250,58	10,76	0,00	263,91	252,59	11,32	45,21	40,88	4,33	5,7	4,9	24,0	
15.10	1,17	293,17	280,83	12,33	0,00	296,09	283,20	12,89	45,75	41,78	3,97	5,57	4,57	24,0	
16.10	1,22	302,90	289,83	13,06	0,00	305,85	292,20	13,65	45,2	41,17	4,03	5,49	4,5	24,0	
17.10	1,24	311,46	298,42	13,04	0,00	314,25	300,66	13,60	43,2	39,24	3,96	5,41	4,44	24,0	
Итого:	18,69	3760,82	3602,61	158,22	0,01	3799,64	0,01	167,08	46,48	41,51	4,96	5,59	4,93	398,43	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	267,97	43436,35	41613,17	3025,74
17.10.2020	24:00	286,66	47197,17	45215,78	3424,17
ИТОГО:		18,69	3760,82	3602,61	398,43

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =398,43 +0,0 +345,57 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 34,901, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____