

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-1

Номер прибора: 364941

Адрес дома: ул Полянка 14 А,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

| Дата   | Тепло, Гкал Q | V1, м3 | Температура, С |      |       | Давл. ат |      | Наработка Тр, час | Классифик. ошибок |
|--------|---------------|--------|----------------|------|-------|----------|------|-------------------|-------------------|
|        |               |        | T1             | T2   | T1-T2 | P1       | P2   |                   |                   |
| 17.09  | 0,34          | 7,04   | 57,13          | 8,0  | 49,13 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 18.09  | 0,31          | 6,71   | 55,44          | 8,0  | 47,44 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 19.09  | 0,40          | 8,45   | 55,55          | 8,0  | 47,55 | 11,83    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 20.09  | 0,51          | 10,71  | 56,02          | 8,0  | 48,02 | 11,83    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 21.09  | 0,42          | 8,87   | 55,68          | 8,0  | 47,68 | 11,83    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 22.09  | 0,38          | 7,77   | 57,61          | 8,0  | 49,61 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 23.09  | 0,36          | 7,30   | 58,17          | 8,0  | 50,17 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 24.09  | 0,39          | 7,93   | 58,22          | 8,0  | 50,22 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 25.09  | 0,38          | 7,60   | 58,47          | 8,0  | 50,47 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 26.09  | 0,39          | 8,02   | 57,9           | 8,0  | 49,9  | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 27.09  | 0,41          | 8,67   | 55,97          | 8,0  | 47,97 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 28.09  | 0,56          | 11,44  | 57,3           | 8,0  | 49,3  | 11,82    | 2,58 | 22,65             | U                 |
| 29.09  | 0,45          | 9,34   | 56,63          | 8,0  | 48,63 | 11,82    | 2,58 | 23,97             | U                 |
| 30.09  | 0,49          | 9,87   | 58,32          | 8,0  | 50,32 | 11,82    | 2,58 | 24,0              |                   |
| 01.10  | 0,47          | 9,26   | 59,83          | 8,0  | 51,83 | 11,82    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 02.10  | 0,40          | 8,16   | 58,35          | 8,0  | 50,35 | 11,82    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 03.10  | 0,42          | 8,58   | 57,54          | 8,0  | 49,54 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 04.10  | 0,49          | 9,97   | 57,43          | 8,0  | 49,43 | 11,82    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 05.10  | 0,40          | 8,09   | 57,96          | 8,0  | 49,96 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 06.10  | 0,37          | 7,55   | 57,19          | 8,0  | 49,19 | 11,83    | 2,59 | 23,22             | U                 |
| 07.10  | 0,41          | 8,49   | 57,23          | 8,0  | 49,23 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 08.10  | 0,42          | 8,73   | 57,08          | 8,0  | 49,08 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 09.10  | 0,37          | 7,77   | 56,02          | 8,0  | 48,02 | 11,82    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 10.10  | 0,39          | 7,97   | 57,22          | 8,0  | 49,22 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 11.10  | 0,44          | 9,28   | 56,3           | 8,0  | 48,3  | 11,82    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 12.10  | 0,42          | 8,90   | 56,44          | 8,0  | 48,44 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 13.10  | 0,38          | 7,84   | 56,8           | 8,0  | 48,8  | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 14.10  | 0,37          | 7,72   | 56,59          | 8,0  | 48,59 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 15.10  | 0,43          | 8,98   | 56,54          | 8,0  | 48,54 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 16.10  | 0,39          | 8,34   | 55,96          | 8,0  | 47,96 | 11,83    | 2,59 | 24,0              |                   |
| 17.10  | 0,44          | 9,48   | 54,74          | 8,0  | 46,74 | 11,82    | 2,59 | 24,0              |                   |
| Итого: | 12,82         | 264,87 | 57,01          | 8,00 | 57,01 | 11,83    | 2,59 | 741,85            |                   |

Показания интеграторов:

| Дата       | Время | Q, Гкал | V1, м3  | Тр      |
|------------|-------|---------|---------|---------|
| 16.09.2020 | 24:00 | 107,36  | 2211,99 | 6239,57 |
| 17.10.2020 | 24:00 | 120,18  | 2476,86 | 6981,41 |
| ИТОГО:     |       | 12,82   | 264,87  | 741,85  |

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min,G>max +Тотк.сч  
744 =741,85 +2,15 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_