

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388940

Адрес дома: ул Полянка 14 А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,16	0,52	0,08	0,02	23,99	D
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	16,35	0,71	0,08	0,02	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	15,74	0,78	0,09	0,02	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	15,18	0,85	0,09	0,02	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	15,07	0,78	0,09	0,02	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	16,05	0,48	0,08	0,02	23,99	D
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	16,32	0,51	0,08	0,02	23,99	D
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	16,46	0,52	0,08	0,02	23,99	D
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	16,43	0,58	0,08	0,02	23,99	D
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	16,6	0,52	0,08	0,02	23,96	D
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	16,7	0,46	0,08	0,01	23,9	D
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,34	0,61	0,08	0,02	22,65	U
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	16,64	0,53	0,08	0,02	23,97	U
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	16,39	0,65	0,08	0,02	24,0	
01.10	1,09	122,12	126,33	0,00	4,21	123,58	127,38	-3,80	50,24	41,32	8,92	3,48	3,44	23,25	D
02.10	1,52	189,99	199,48	0,00	9,49	192,26	201,19	-8,93	50,21	42,2	8,0	5,43	5,38	24,0	
03.10	1,47	193,83	203,57	0,00	9,73	196,11	205,31	-9,20	49,74	42,15	7,58	5,4	5,35	24,0	
04.10	1,43	193,16	202,87	0,00	9,71	195,42	204,60	-9,19	49,59	42,16	7,43	5,4	5,35	24,0	
05.10	1,42	190,25	199,82	0,00	9,56	192,50	201,55	-9,05	49,86	42,36	7,5	5,29	5,24	24,0	
06.10	1,28	186,43	195,79	0,00	9,36	188,49	197,41	-8,91	48,21	41,33	6,87	5,14	5,08	23,22	U
07.10	1,24	209,65	220,33	0,00	10,67	211,84	222,10	-10,26	46,75	40,82	5,93	5,21	5,14	24,0	
08.10	1,23	213,68	224,62	0,00	10,94	215,88	226,41	-10,53	46,52	40,77	5,75	5,51	5,43	24,0	
09.10	1,18	212,64	223,48	0,00	10,84	214,75	225,20	-10,45	45,55	40,0	5,55	5,5	5,43	24,0	
10.10	1,20	212,27	223,11	0,00	10,84	214,42	224,87	-10,45	45,94	40,29	5,65	5,43	5,36	24,0	
11.10	1,19	212,21	223,09	0,00	10,88	214,29	224,80	-10,50	45,33	39,72	5,62	5,44	5,36	24,0	
12.10	1,14	212,96	223,93	0,00	10,96	215,02	225,61	-10,59	44,86	39,48	5,38	5,39	5,31	24,0	
13.10	1,14	212,45	223,43	0,00	10,98	214,51	225,12	-10,61	45,02	39,64	5,38	5,38	5,31	24,0	
14.10	1,16	232,73	244,88	0,00	12,15	235,00	246,78	-11,79	45,2	40,22	4,98	5,25	5,16	24,0	
15.10	1,22	257,72	271,30	0,00	13,57	260,30	273,50	-13,20	45,71	40,97	4,74	5,03	4,92	24,0	
16.10	1,21	256,90	270,36	0,00	13,46	259,40	272,48	-13,08	45,08	40,36	4,72	4,95	4,83	24,0	
17.10	1,15	255,64	269,01	0,00	13,37	257,91	270,95	-13,04	43,08	38,55	4,52	4,9	4,77	24,0	
Итого:	21,28	3564,65	3745,41	0,00	180,76	3601,70	173,57	-173,57	46,62	40,64	5,98	5,22	5,14	740,91	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	206,50	29780,09	31450,93	5093,84
17.10.2020	24:00	227,78	33344,73	35196,34	5834,75
ИТОГО:		21,28	3564,65	3745,41	740,91

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =740,91 +2,15 +0,0 +0,93 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 21,365, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_