

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388939

Адрес дома: ул Полянка 14,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	22,24	-0,6	2,37	4,49	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	22,1	-0,65	2,37	4,49	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	21,66	-0,62	2,35	4,48	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	21,36	-0,61	2,35	4,47	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	21,17	-0,65	2,34	4,47	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	21,51	-0,72	2,35	4,48	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	21,44	-0,48	2,68	4,52	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	21,5	-0,51	3,41	4,9	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	21,84	-0,77	3,39	4,88	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	22,06	-0,94	3,38	4,87	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	22,03	-0,99	3,36	4,85	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	21,85	-1,07	3,34	4,84	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	21,91	-1,06	3,33	4,83	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6	21,61	-1,02	3,33	4,82	0,0	
01.10	1,18	151,69	152,14	0,00	0,45	153,50	153,47	0,03	50,19	42,43	7,76	4,63	5,08	14,53	
02.10	1,30	184,51	184,33	0,18	0,00	186,69	185,97	0,72	49,96	42,94	7,03	5,59	5,21	24,0	
03.10	1,11	175,51	175,25	0,26	0,00	177,55	176,82	0,73	49,51	43,16	6,35	5,56	5,18	24,0	
04.10	1,26	174,55	174,35	0,20	0,00	176,57	175,83	0,74	49,39	42,18	7,2	5,55	5,18	24,0	
05.10	1,34	181,64	125,29	56,35	0,00	183,76	126,36	57,40	49,65	42,25	7,4	5,41	5,07	24,0	
06.10	1,30	210,32	150,38	59,94	0,00	212,67	151,66	61,01	48,45	42,26	6,19	5,23	4,93	24,0	
07.10	1,09	210,27	209,91	0,36	0,00	212,44	211,64	0,80	46,51	41,31	5,2	5,31	4,96	24,0	
08.10	1,14	239,85	239,68	0,16	0,00	242,30	241,69	0,60	46,37	41,61	4,76	5,63	5,32	24,0	
09.10	0,97	215,64	215,28	0,36	0,00	217,79	217,02	0,77	45,58	41,08	4,49	5,65	5,3	24,0	
10.10	0,93	205,01	204,56	0,44	0,00	207,06	206,24	0,82	45,8	41,25	4,55	5,57	5,23	24,0	
11.10	0,90	211,60	211,17	0,44	0,00	213,66	212,87	0,79	45,21	40,94	4,27	5,57	5,23	24,0	
12.10	1,10	237,32	236,03	1,29	0,00	239,59	237,84	1,75	44,73	40,1	4,63	5,5	5,2	24,0	
13.10	0,99	232,70	232,48	0,22	0,00	234,96	234,32	0,63	44,93	40,66	4,27	5,5	5,18	24,0	
14.10	1,16	263,19	261,99	1,19	0,00	265,76	264,08	1,67	45,09	40,67	4,41	5,35	5,06	24,0	
15.10	1,21	301,84	302,19	0,00	0,35	304,85	304,71	0,14	45,67	41,66	4,01	5,2	4,79	24,0	
16.10	1,13	285,83	285,88	0,00	0,05	288,63	288,22	0,41	45,17	41,21	3,96	5,15	4,7	24,0	
17.10	1,04	284,04	283,98	0,07	0,00	286,58	286,10	0,48	43,08	39,4	3,68	5,08	4,64	24,0	
Итого:	19,17	3765,53	3644,89	121,49	0,85	3804,39	0,00	129,50	46,45	41,33	5,12	5,38	5,05	398,53	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	262,03	39092,61	39242,75	3022,45
17.10.2020	24:00	281,20	42858,14	42887,63	3420,99
ИТОГО:		19,17	3765,53	3644,89	398,53

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =398,53 +0,0 +345,46 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 35,795, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_