

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376400

Адрес дома: ул Полянка 18,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	21,62	-1,22	1,75	1,49	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	21,41	-1,09	1,75	1,48	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	20,72	-0,93	1,75	1,46	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	20,31	-0,92	1,74	1,45	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	20,25	-1,09	1,73	1,44	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	20,59	-1,16	1,77	1,45	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	20,86	-1,23	1,87	1,45	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	20,96	-1,24	1,89	1,44	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	21,2	-1,26	1,9	1,44	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	21,23	-1,25	1,91	1,43	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	21,1	-1,24	1,91	1,42	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	20,77	-1,28	1,91	1,41	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	20,89	-1,26	1,88	1,41	0,0	
30.09	2,01	250,70	251,14	0,00	0,44	253,53	253,16	0,37	48,18	40,4	7,77	4,26	1,42	14,68	
01.10	2,85	301,26	301,80	0,00	0,55	305,18	304,54	0,64	52,55	43,15	9,4	5,66	1,44	24,0	
02.10	2,62	261,94	262,64	0,00	0,70	265,05	264,69	0,36	50,09	40,17	9,92	5,62	1,43	24,0	
03.10	2,63	271,26	272,00	0,00	0,75	274,42	274,11	0,30	49,62	39,98	9,64	5,59	1,42	24,0	
04.10	2,61	272,03	272,85	0,00	0,83	275,19	274,97	0,22	49,53	39,99	9,54	5,59	1,42	24,0	
05.10	2,64	269,62	270,51	0,00	0,89	272,78	272,63	0,15	49,72	40,01	9,71	5,48	1,4	24,0	
06.10	2,48	272,71	273,14	0,00	0,43	275,72	275,16	0,56	48,21	39,18	9,03	5,32	1,39	24,0	
07.10	2,39	299,33	300,23	0,00	0,90	302,46	302,42	0,03	46,74	38,82	7,92	5,4	1,39	24,0	
08.10	2,36	303,35	304,36	0,00	1,01	306,47	306,58	-0,12	46,4	38,68	7,73	5,74	1,37	24,0	
09.10	2,29	301,45	302,27	0,00	0,82	304,44	304,41	0,03	45,55	38,04	7,51	5,74	1,36	24,0	
10.10	2,32	300,78	301,75	0,00	0,97	303,81	303,91	-0,10	45,88	38,24	7,64	5,67	1,35	24,0	
11.10	2,28	300,72	301,67	0,00	0,96	303,66	303,77	-0,11	45,27	37,74	7,53	5,67	1,35	24,0	
12.10	2,22	301,50	302,23	0,00	0,73	304,40	304,30	0,10	44,83	37,52	7,31	5,63	1,35	24,0	
13.10	2,22	300,42	301,23	0,00	0,81	303,32	303,30	0,02	44,96	37,64	7,33	5,62	1,34	24,0	
14.10	2,25	325,92	327,01	0,00	1,09	329,11	329,35	-0,24	45,12	38,28	6,83	5,56	1,34	24,0	
15.10	2,38	364,57	365,84	0,00	1,27	368,21	368,57	-0,37	45,66	39,21	6,45	5,39	1,33	24,0	
16.10	2,36	363,62	364,82	0,00	1,20	367,16	367,48	-0,32	45,15	38,73	6,42	5,31	1,32	24,0	
17.10	2,23	361,62	362,80	0,00	1,17	364,84	365,22	-0,38	43,08	36,98	6,11	5,24	1,29	24,0	
Итого:	43,16	5422,81	5438,32	0,00	15,51	5479,76	1,63	1,16	46,86	38,98	7,88	5,48	1,37	422,68	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	424,55	42423,71	42530,69	2988,90
17.10.2020	24:00	467,71	47846,53	47969,02	3411,58
ИТОГО:		43,16	5422,81	5438,32	422,68

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =422,68 +0,0 +321,32 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 75,965, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____