

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387709

Адрес дома: ул Стачек 30,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,32	-0,12	9,0	-0,09	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	19,57	-0,28	9,0	-0,1	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	19,02	-0,41	9,0	-0,1	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	18,64	-0,3	9,0	-0,1	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	18,16	-0,33	9,0	-0,09	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	18,97	-0,13	9,0	-0,09	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	19,2	-0,08	9,0	-0,1	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	19,48	-0,06	9,0	-0,1	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	19,51	-0,07	9,0	-0,1	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	20,02	-0,02	9,0	-0,1	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	20,27	0,01	9,0	-0,1	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8	19,82	-0,02	9,0	-0,1	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	23,35	-2,84	9,0	-0,09	0,0	
30.09	0,26	128,11	128,64	0,00	0,53	128,83	129,30	-0,46	34,12	32,16	1,96	7,99	1,34	10,82	
01.10	0,54	293,66	297,57	0,00	3,91	295,40	299,19	-3,79	34,92	33,22	1,7	9,41	3,33	23,84	
02.10	0,88	302,70	307,03	0,00	4,33	305,21	309,23	-4,02	40,87	38,06	2,81	7,92	3,36	24,0	
03.10	1,26	317,50	320,35	0,00	2,85	320,84	323,23	-2,39	47,01	43,13	3,88	8,95	3,32	24,0	
04.10	1,29	323,43	327,36	0,00	3,93	326,87	330,32	-3,46	47,26	43,37	3,88	8,98	3,28	24,0	
05.10	1,28	319,94	323,49	0,00	3,54	323,30	326,39	-3,08	47,05	43,16	3,89	8,98	3,56	24,0	
06.10	1,33	320,97	325,77	0,00	4,80	324,33	328,65	-4,32	46,87	42,81	4,06	8,9	3,78	24,0	
07.10	1,13	315,63	320,16	0,00	4,53	318,54	322,69	-4,16	43,89	40,39	3,49	8,97	3,77	24,0	
08.10	1,05	327,97	332,56	0,00	4,59	330,83	335,08	-4,24	42,78	39,66	3,11	8,94	3,81	24,0	
09.10	1,03	333,80	338,85	0,00	5,05	336,65	341,39	-4,74	42,26	39,24	3,02	7,65	3,71	24,0	
10.10	0,92	327,29	332,27	0,00	4,98	329,96	334,67	-4,71	41,32	38,6	2,72	8,63	3,72	24,0	
11.10	0,96	325,19	329,87	0,00	4,68	327,83	332,22	-4,39	41,17	38,31	2,87	8,43	3,79	24,0	
12.10	1,04	378,25	383,44	0,00	5,19	381,49	386,33	-4,84	42,09	39,4	2,69	7,26	3,68	24,0	
13.10	1,03	453,29	459,35	0,00	6,05	456,87	462,64	-5,77	40,58	38,39	2,19	8,84	4,04	24,0	
14.10	1,08	453,26	459,24	0,00	5,98	456,92	462,58	-5,66	41,09	38,78	2,31	8,97	4,11	24,0	
15.10	1,33	485,25	491,29	0,00	6,03	489,64	495,25	-5,61	43,42	40,76	2,65	8,99	4,15	24,0	
16.10	1,54	497,45	503,49	0,00	6,03	502,33	507,84	-5,51	45,41	42,41	3,0	8,87	4,04	24,0	
17.10	1,88	494,90	500,71	0,00	5,81	500,81	505,77	-4,96	49,85	45,97	3,88	0,79	3,97	24,0	
Итого:	19,85	6398,63	6481,46	0,00	82,83	6456,67	76,12	-76,12	43,37	40,34	3,02	8,05	3,73	418,66	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	297,35	49382,34	49754,27	3000,66
17.10.2020	24:00	317,20	55780,97	56235,73	3419,33
ИТОГО:		19,85	6398,63	6481,46	418,66

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =418,66 +0,0 +325,34 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 35,271, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_