

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 392907

Адрес дома: ул Цеховая 37 корп. А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,32	229,37	233,47	0,00	4,10	233,99	237,28	-3,29	65,48	58,78	6,7	-0,06	1,13	24,0	
18.09	1,38	225,47	229,20	0,00	3,73	230,05	232,96	-2,91	65,92	58,9	7,01	-0,06	1,24	24,0	
19.09	1,26	223,80	227,50	0,00	3,71	228,23	231,17	-2,94	64,89	58,41	6,48	-0,08	1,22	24,0	
20.09	1,68	223,75	227,48	0,00	3,73	228,29	231,03	-2,74	65,85	57,47	8,38	-0,08	1,21	24,0	
21.09	1,69	223,93	227,72	0,00	3,79	228,43	231,24	-2,80	65,51	57,11	8,4	-0,08	1,29	24,0	
22.09	1,60	223,83	227,55	0,00	3,72	227,79	230,62	-2,83	60,75	52,8	7,95	-0,07	1,19	24,0	
23.09	1,48	224,12	227,72	0,00	3,60	227,96	230,73	-2,78	59,79	52,42	7,37	-0,07	1,24	24,0	
24.09	1,82	224,50	228,22	0,00	3,72	229,05	231,73	-2,67	65,8	56,86	8,94	-0,06	1,26	24,0	
25.09	1,56	217,11	220,68	0,00	3,57	221,14	223,82	-2,68	62,62	54,62	8,0	-0,07	1,42	24,0	
26.09	1,57	212,71	216,37	0,00	3,65	216,96	219,69	-2,73	65,3	57,02	8,28	-0,06	1,54	24,0	
27.09	1,70	212,03	215,70	0,00	3,67	216,24	218,92	-2,68	65,11	56,22	8,88	-0,06	1,55	24,0	
28.09	1,79	211,81	215,80	0,00	4,00	216,08	219,03	-2,94	65,57	56,17	9,39	-0,07	1,54	24,0	
29.09	1,70	211,78	215,67	0,00	3,89	216,00	218,90	-2,90	65,16	56,21	8,95	-0,06	1,55	24,0	
30.09	2,48	287,05	291,29	0,00	4,25	292,51	295,37	-2,86	63,53	54,17	9,37	-0,06	1,48	23,99	E
01.10	2,96	336,94	341,91	0,00	4,97	343,76	347,03	-3,27	65,73	56,19	9,54	-0,04	1,53	24,0	
02.10	3,06	363,94	369,69	0,00	5,75	371,34	375,32	-3,98	65,92	56,72	9,2	-0,03	1,47	24,0	
03.10	3,00	359,45	364,48	0,00	5,02	366,75	370,05	-3,30	65,85	56,79	9,06	-0,02	1,46	24,0	
04.10	3,03	355,03	360,50	0,00	5,47	362,11	365,84	-3,73	65,15	55,85	9,3	-0,02	1,48	24,0	
05.10	3,04	327,45	332,58	0,00	5,13	334,00	337,39	-3,39	65,31	55,23	10,07	-0,02	1,58	24,0	E
06.10	2,97	315,55	320,47	0,00	4,92	321,92	325,15	-3,23	65,7	55,51	10,19	-0,01	1,77	24,0	E
07.10	2,87	299,08	303,57	0,00	4,50	304,95	307,82	-2,86	64,65	54,31	10,33	0,0	1,92	23,99	E
08.10	3,05	294,94	299,60	0,00	4,66	300,66	303,61	-2,95	64,21	53,12	11,09	0,0	2,34	24,0	
09.10	3,22	300,38	305,55	0,00	5,17	306,38	309,71	-3,33	65,25	53,69	11,56	0,0	2,35	24,0	
10.10	3,33	303,84	308,91	0,00	5,07	309,95	313,14	-3,20	65,46	53,69	11,77	0,0	2,33	24,0	
11.10	3,23	303,46	308,30	0,00	4,84	309,54	312,55	-3,02	65,29	53,85	11,44	0,01	2,32	24,0	
12.10	3,32	294,45	299,23	0,00	4,78	300,36	303,29	-2,93	65,49	53,42	12,06	0,01	2,4	24,0	
13.10	3,20	265,13	269,45	0,00	4,32	270,33	272,89	-2,56	64,69	51,83	12,86	0,01	2,56	24,0	
14.10	3,28	259,29	263,67	0,00	4,38	264,47	267,04	-2,57	65,25	51,8	13,45	0,02	2,58	24,0	
15.10	3,36	260,10	264,62	0,00	4,52	265,34	268,00	-2,66	65,6	51,86	13,74	0,02	2,59	24,0	
16.10	3,39	255,87	260,30	0,00	4,43	260,94	263,51	-2,58	64,95	50,88	14,07	0,02	2,64	24,0	
17.10	3,39	255,19	259,51	0,00	4,32	260,21	262,69	-2,48	64,78	50,72	14,06	0,01	2,65	24,0	
Итого:	76,75	8301,38	8436,78	0,00	135,40	8465,78	91,77	-91,77	64,93	54,88	10,05	-0,03	1,79	743,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	492,27	50388,80	51142,68	5892,08
17.10.2020	24:00	569,02	58690,18	59579,46	6636,07
ИТОГО:		76,75	8301,38	8436,78	743,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,98 +0,0 +0,01 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 76,754, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____