

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 393253

Адрес дома: ул Захаркина 5В,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,01	51,81	41,57	10,24	0,00	52,75	42,09	10,66	62,58	51,84	10,74	4,72	1,96	24,0	
18.09	1,03	52,60	41,57	11,03	0,00	53,51	42,08	11,43	61,62	51,02	10,6	4,71	1,96	24,0	
19.09	1,04	52,81	41,53	11,28	0,00	53,73	42,03	11,69	60,94	50,36	10,58	4,69	1,96	24,0	
20.09	1,04	52,57	41,06	11,51	0,00	53,47	41,54	11,92	60,48	49,81	10,66	4,66	1,95	24,0	
21.09	0,95	51,56	41,47	10,08	0,00	52,41	41,96	10,46	59,74	49,41	10,34	4,7	1,95	24,0	
22.09	1,13	52,46	41,88	10,58	0,00	53,53	42,47	11,06	66,3	53,94	12,36	4,78	1,96	24,0	
23.09	0,92	49,65	39,93	9,72	0,00	50,51	40,42	10,08	60,45	50,24	10,2	4,58	2,02	24,0	
24.09	1,05	53,85	42,99	10,86	0,00	54,82	43,55	11,27	62,5	51,9	10,6	4,97	2,02	24,0	
25.09	1,06	54,67	44,85	9,82	0,00	55,74	45,46	10,28	64,71	53,44	11,26	5,18	1,98	24,0	
26.09	1,11	54,28	44,94	9,35	0,00	55,48	45,63	9,85	69,22	57,2	12,02	5,2	1,99	24,0	
27.09	0,99	52,68	43,27	9,41	0,00	53,68	43,85	9,83	63,83	53,13	10,7	4,98	1,98	24,0	
28.09	1,00	53,15	42,70	10,45	0,00	54,07	43,22	10,85	61,21	50,81	10,39	4,91	1,98	24,0	
29.09	1,02	53,55	43,62	9,94	0,00	54,53	44,17	10,36	63,27	52,37	10,9	5,04	1,98	24,0	
30.09	1,10	54,08	43,07	11,01	0,00	55,11	43,65	11,46	64,56	53,36	11,2	4,99	1,98	24,0	
01.10	1,99	214,74	205,59	9,15	0,00	218,53	208,46	10,07	61,56	54,31	7,25	4,59	2,28	24,0	
02.10	2,71	348,53	339,53	9,00	0,00	354,67	344,39	10,28	61,61	55,07	6,54	4,52	2,59	23,41	U
03.10	2,91	350,16	341,18	8,98	0,00	356,69	346,32	10,37	63,53	56,48	7,05	4,57	2,71	24,0	
04.10	2,95	359,32	348,51	10,80	0,00	365,99	353,79	12,20	63,45	56,74	6,7	4,69	2,74	24,0	
05.10	2,76	357,17	348,51	8,66	0,00	363,72	353,74	9,98	63,01	56,48	6,52	4,7	2,75	24,0	
06.10	2,74	355,21	345,95	9,26	0,00	361,68	351,13	10,55	62,81	56,38	6,42	4,7	2,74	24,0	
07.10	2,73	352,41	343,96	8,44	0,00	358,85	349,10	9,75	62,89	56,34	6,55	4,71	2,75	24,0	
08.10	2,79	352,59	343,23	9,36	0,00	359,10	348,41	10,69	63,21	56,61	6,6	4,7	2,74	24,0	
09.10	2,84	353,92	343,24	10,68	0,00	360,36	348,35	12,01	62,75	56,19	6,55	4,7	2,75	24,0	
10.10	2,83	353,97	343,51	10,45	0,00	360,41	348,62	11,79	62,8	56,25	6,55	4,7	2,75	24,0	
11.10	2,96	354,53	341,76	12,76	0,00	360,96	346,80	14,16	62,58	55,98	6,61	4,66	2,73	24,0	
12.10	2,75	352,39	342,73	9,67	0,00	358,73	347,77	10,96	62,31	55,83	6,48	4,68	2,74	24,0	
13.10	2,79	352,60	342,31	10,29	0,00	358,96	347,36	11,60	62,45	55,95	6,5	4,68	2,74	24,0	
14.10	2,68	351,24	342,16	9,08	0,00	357,57	347,21	10,35	62,41	56,06	6,35	4,69	2,74	24,0	
15.10	2,72	351,89	341,48	10,41	0,00	358,09	346,42	11,67	61,67	55,38	6,29	4,66	2,74	24,0	
16.10	2,74	351,12	341,10	10,01	0,00	357,25	345,98	11,27	61,41	54,97	6,43	4,65	2,74	24,0	
17.10	2,87	345,35	333,71	11,64	0,00	351,31	338,36	12,95	61,05	54,33	6,72	4,52	2,7	24,0	
Итого:	61,24	6596,91	6282,94	313,96	0,00	6716,24	0,00	341,88	62,52	55,53	6,99	4,68	2,64	743,41	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	467,06	43656,08	41520,43	5677,36
17.10.2020	24:00	528,30	50252,99	47803,37	6420,78
ИТОГО:		61,24	6596,91	6282,94	743,41

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,41 +0,58 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 61,294, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_