

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383991

Адрес дома: ул Захаркина 7А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,60	75,10	61,37	13,73	0,00	76,46	62,20	14,26	61,73	53,63	8,1	0,03	1,78	24,0	
18.09	0,60	76,28	61,32	14,96	0,00	77,62	62,14	15,48	60,82	52,89	7,94	0,04	1,78	24,0	
19.09	0,59	76,09	61,22	14,87	0,00	77,39	62,02	15,37	60,06	52,24	7,82	0,03	1,78	24,0	
20.09	0,61	79,55	60,80	18,75	0,00	80,90	61,58	19,32	59,72	51,95	7,76	0,02	1,78	24,0	
21.09	0,58	75,92	61,39	14,53	0,00	77,18	62,16	15,01	58,88	51,17	7,71	0,02	1,79	24,0	
22.09	0,69	75,38	62,09	13,29	0,00	76,91	63,03	13,87	65,4	56,22	9,18	0,03	1,79	24,0	
23.09	0,56	72,01	58,98	13,03	0,00	73,21	59,74	13,46	59,55	51,74	7,81	0,02	1,85	24,0	
24.09	0,60	76,76	63,60	13,16	0,00	78,16	64,48	13,67	61,65	53,74	7,91	0,02	1,84	24,0	
25.09	0,65	79,20	66,03	13,17	0,00	80,74	66,99	13,75	64,13	55,81	8,32	0,03	1,8	24,0	
26.09	0,70	78,30	65,89	12,41	0,00	80,01	66,99	13,02	68,19	59,16	9,03	0,03	1,8	24,0	
27.09	0,64	81,41	63,61	17,80	0,00	82,92	64,52	18,41	62,87	54,96	7,91	0,02	1,8	24,0	
28.09	0,59	78,39	63,16	15,23	0,00	79,74	64,00	15,74	60,47	52,86	7,61	0,02	1,8	24,0	
29.09	0,63	78,06	64,67	13,39	0,00	79,50	65,58	13,92	62,54	54,46	8,08	0,02	1,81	24,0	
30.09	0,66	79,16	63,67	15,49	0,00	80,67	64,59	16,08	63,69	55,32	8,37	0,03	1,81	24,0	
01.10	1,49	164,05	152,21	11,83	0,00	167,01	154,23	12,78	61,75	52,62	9,12	0,02	2,12	24,0	
02.10	2,26	267,44	258,23	9,21	0,00	272,16	261,62	10,53	61,08	52,56	8,52	0,03	2,49	23,42	U
03.10	2,65	271,23	260,45	10,78	0,00	276,40	264,02	12,38	63,62	53,79	9,83	0,03	2,61	24,0	
04.10	2,59	278,30	266,68	11,62	0,00	283,55	270,35	13,20	63,23	53,86	9,37	0,03	2,65	24,0	
05.10	2,60	280,71	271,26	9,44	0,00	285,92	274,94	10,97	62,8	53,45	9,34	0,03	2,66	24,0	
06.10	2,62	284,41	276,37	8,04	0,00	289,66	280,09	9,57	62,61	53,33	9,28	0,03	2,66	24,0	
07.10	2,65	285,18	275,64	9,54	0,00	290,45	279,35	11,10	62,7	53,35	9,35	0,04	2,66	24,0	
08.10	2,68	285,17	275,41	9,76	0,00	290,51	279,15	11,36	63,02	53,54	9,47	0,03	2,66	24,0	
09.10	2,69	285,44	276,00	9,44	0,00	290,69	279,67	11,02	62,53	53,03	9,5	0,03	2,67	24,0	
10.10	2,70	286,32	274,97	11,35	0,00	291,61	278,65	12,96	62,61	53,11	9,5	0,03	2,67	24,0	
11.10	2,72	285,03	274,42	10,61	0,00	290,26	278,05	12,21	62,37	52,75	9,61	0,03	2,66	24,0	
12.10	2,66	284,37	275,32	9,06	0,00	289,55	278,94	10,60	62,12	52,7	9,42	0,03	2,66	24,0	
13.10	2,65	283,96	275,99	7,97	0,00	289,17	279,64	9,53	62,28	52,89	9,38	0,03	2,67	24,0	
14.10	2,58	284,21	275,27	8,94	0,00	289,40	278,94	10,46	62,17	53,01	9,16	0,04	2,66	24,0	
15.10	2,55	284,23	274,25	9,97	0,00	289,30	277,84	11,46	61,47	52,45	9,02	0,04	2,66	24,0	
16.10	2,62	284,34	274,25	10,09	0,00	289,37	277,75	11,62	61,21	51,93	9,28	0,04	2,67	24,0	
17.10	2,68	278,55	268,23	10,32	0,00	283,41	271,57	11,84	60,84	51,15	9,69	0,03	2,63	24,0	
Итого:	52,13	5754,57	5382,78	371,80	0,00	5859,83	0,00	404,98	62,25	53,11	9,14	0,03	2,49	743,42	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	419,07	43560,24	40442,46	5912,48
17.10.2020	24:00	471,20	49314,82	45825,24	6655,90
ИТОГО:		52,13	5754,57	5382,78	743,42

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,42 +0,58 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 52,176, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____