

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383978

Адрес дома: ул Захаркина 7Б,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,99	77,23	67,30	9,93	0,00	78,63	68,27	10,35	61,95	54,87	7,08	0,08	0,02	24,0	
18.09	0,97	77,26	67,30	9,95	0,00	78,61	68,26	10,35	61,07	54,09	6,98	0,08	0,02	24,0	
19.09	1,04	78,64	67,16	11,47	0,00	80,00	68,08	11,92	60,32	53,41	6,91	0,07	0,01	24,0	
20.09	1,12	79,96	66,86	13,09	0,00	81,32	67,76	13,56	59,91	52,87	7,04	0,06	0,01	24,0	
21.09	1,07	79,78	67,24	12,54	0,00	81,12	68,12	13,00	59,25	52,42	6,83	0,06	0,0	24,0	
22.09	1,22	79,91	67,96	11,96	0,00	81,55	69,03	12,52	65,87	57,63	8,24	0,08	0,02	24,0	
23.09	0,98	75,55	64,57	10,98	0,00	76,83	65,43	11,39	59,73	52,98	6,75	0,07	0,01	24,0	
24.09	1,04	80,43	69,69	10,73	0,00	81,89	70,70	11,19	61,95	55,03	6,92	0,07	0,01	24,0	
25.09	1,00	80,94	72,32	8,62	0,00	82,53	73,46	9,07	64,33	56,93	7,4	0,07	0,02	24,0	
26.09	1,12	81,54	72,05	9,48	0,00	83,32	73,32	10,00	68,47	60,57	7,9	0,08	0,02	24,0	
27.09	1,07	80,98	69,82	11,16	0,00	82,48	70,86	11,62	63,09	56,24	6,85	0,06	0,01	24,0	
28.09	1,07	81,32	69,19	12,14	0,00	82,74	70,16	12,58	60,7	54,01	6,68	0,06	-0,01	24,0	
29.09	1,14	82,93	70,72	12,21	0,00	84,47	71,78	12,69	62,88	55,79	7,09	0,06	0,0	24,0	
30.09	1,12	81,28	69,71	11,57	0,00	82,85	70,78	12,07	63,93	56,72	7,21	0,06	0,01	24,0	
01.10	2,09	196,21	186,28	9,93	0,00	199,78	188,84	10,93	61,99	53,5	8,49	0,06	0,0	24,0	
02.10	2,99	330,68	320,71	9,96	0,00	336,53	325,07	11,46	61,13	53,33	7,8	0,06	0,0	23,07	D U
03.10	3,28	332,67	322,86	9,81	0,00	339,04	327,56	11,48	63,81	55,26	8,55	0,06	0,01	24,0	
04.10	3,32	341,15	329,01	12,14	0,00	347,58	333,81	13,78	63,34	55,22	8,13	0,06	0,0	24,0	
05.10	3,08	339,73	330,25	9,48	0,00	346,07	335,03	11,03	62,91	55,08	7,83	0,06	0,01	24,0	
06.10	3,10	340,37	330,03	10,34	0,00	346,68	334,78	11,90	62,72	54,96	7,75	0,07	0,01	24,0	
07.10	3,07	339,82	330,00	9,83	0,00	346,14	334,78	11,36	62,81	55,08	7,73	0,07	0,01	24,0	
08.10	3,09	339,58	329,33	10,25	0,00	345,96	334,17	11,79	63,12	55,37	7,75	0,07	0,01	24,0	
09.10	3,06	339,51	329,39	10,12	0,00	345,78	334,14	11,64	62,63	54,93	7,69	0,07	0,01	24,0	
10.10	3,08	339,34	329,26	10,08	0,00	345,62	333,99	11,62	62,72	54,98	7,74	0,07	0,01	24,0	
11.10	3,27	340,16	326,70	13,46	0,00	346,42	331,36	15,06	62,47	54,62	7,85	0,07	0,01	24,0	
12.10	3,07	338,62	327,90	10,73	0,00	344,80	332,55	12,24	62,23	54,56	7,67	0,07	0,02	24,0	
13.10	3,04	338,60	328,33	10,27	0,00	344,81	333,04	11,76	62,41	54,76	7,64	0,07	0,02	24,0	
14.10	3,06	339,40	327,90	11,50	0,00	345,60	332,59	13,01	62,26	54,75	7,51	0,08	0,02	24,0	
15.10	3,01	338,76	327,26	11,51	0,00	344,82	331,85	12,96	61,57	54,15	7,42	0,08	0,02	24,0	
16.10	3,07	338,40	327,23	11,17	0,00	344,41	331,73	12,68	61,31	53,67	7,63	0,08	0,02	24,0	
17.10	3,17	331,68	320,00	11,67	0,00	337,50	324,29	13,21	60,94	52,88	8,06	0,07	0,01	24,0	
Итого:	66,83	6722,46	6384,37	338,09	0,00	6845,88	0,00	370,26	62,39	54,68	7,71	0,07	0,01	743,07	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	553,31	50911,55	48129,37	5892,85
17.10.2020	24:00	620,14	57634,01	54513,73	6635,92
ИТОГО:		66,83	6722,46	6384,37	743,07

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,07 +0,58 +0,0 +0,34 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 66,911, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____