

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383980

Адрес дома: ул Захаркина 7В,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	1,09	68,10	55,86	12,24	0,00	69,28	56,61	12,67	60,92	53,02	7,9	4,69	1,91	24,0	
18.09	1,01	66,79	55,51	11,28	0,00	67,90	56,21	11,68	59,97	52,26	7,71	4,69	1,91	24,0	
19.09	1,04	67,84	55,78	12,05	0,00	68,94	56,49	12,45	59,26	51,61	7,65	4,69	1,91	24,0	
20.09	1,10	68,46	55,25	13,22	0,00	69,57	55,94	13,62	58,9	51,11	7,79	4,67	1,91	24,0	
21.09	1,09	68,69	55,18	13,51	0,00	69,78	55,85	13,92	58,21	50,67	7,54	4,7	1,91	24,0	
22.09	1,22	68,64	56,23	12,41	0,00	69,97	57,06	12,91	64,69	55,52	9,17	4,75	1,91	24,0	
23.09	1,00	65,13	53,32	11,82	0,00	66,18	53,97	12,21	58,64	51,2	7,44	4,55	1,97	24,0	
24.09	1,01	68,50	57,92	10,57	0,00	69,69	58,70	10,98	60,95	53,2	7,74	4,96	1,96	24,0	
25.09	1,15	71,92	60,12	11,80	0,00	73,26	60,99	12,26	63,33	55,07	8,26	5,13	1,93	24,0	
26.09	1,23	71,60	59,58	12,01	0,00	73,08	60,54	12,54	67,26	58,53	8,73	5,11	1,92	24,0	
27.09	1,10	69,84	57,67	12,17	0,00	71,08	58,47	12,61	62,04	54,34	7,7	4,91	1,92	24,0	
28.09	1,07	69,25	56,85	12,40	0,00	70,39	57,56	12,82	59,66	52,11	7,55	4,87	1,92	24,0	
29.09	1,13	70,56	58,28	12,28	0,00	71,81	59,09	12,72	61,82	53,76	8,06	5,01	1,93	24,0	
30.09	1,13	69,33	57,32	12,01	0,00	70,58	58,12	12,46	62,83	54,56	8,26	4,92	1,93	24,0	
01.10	1,85	153,02	143,71	9,31	0,00	155,66	145,52	10,14	60,88	51,43	9,45	4,41	2,31	24,0	
02.10	2,28	200,89	191,40	9,49	0,00	204,32	193,79	10,53	60,65	51,39	9,27	4,22	2,64	23,41	U
03.10	2,57	214,15	204,80	9,35	0,00	218,13	207,56	10,57	63,4	53,41	9,99	4,27	2,77	24,0	
04.10	2,53	217,59	207,84	9,75	0,00	221,58	210,64	10,94	62,93	53,36	9,57	4,37	2,8	24,0	
05.10	2,39	215,80	207,41	8,39	0,00	219,71	210,19	9,52	62,5	53,17	9,33	4,38	2,8	24,0	
06.10	2,39	216,00	207,14	8,86	0,00	219,89	209,90	9,98	62,31	53,1	9,21	4,38	2,8	24,0	
07.10	2,44	215,24	205,00	10,24	0,00	219,11	207,74	11,37	62,4	53,22	9,18	4,39	2,8	24,0	
08.10	2,40	213,58	204,60	8,98	0,00	217,44	207,36	10,08	62,71	53,39	9,32	4,39	2,79	24,0	
09.10	2,39	211,66	202,26	9,40	0,00	215,46	204,94	10,51	62,21	52,94	9,27	4,4	2,79	24,0	
10.10	2,30	208,60	200,03	8,57	0,00	212,35	202,71	9,64	62,3	53,14	9,16	4,41	2,79	24,0	
11.10	2,49	210,60	198,33	12,27	0,00	214,35	200,96	13,39	62,06	52,83	9,22	4,37	2,77	24,0	
12.10	2,39	209,41	198,58	10,83	0,00	213,12	201,21	11,91	61,82	52,74	9,08	4,39	2,78	24,0	
13.10	2,34	210,18	200,96	9,22	0,00	213,92	203,62	10,30	61,99	52,82	9,17	4,39	2,78	24,0	
14.10	2,36	213,08	203,17	9,90	0,00	216,86	205,89	10,98	61,85	52,86	8,99	4,38	2,78	24,0	
15.10	2,31	213,01	203,23	9,78	0,00	216,71	205,88	10,83	61,17	52,38	8,79	4,37	2,79	24,0	
16.10	2,44	214,65	203,10	11,54	0,00	218,35	205,70	12,65	60,91	51,9	9,0	4,37	2,79	24,0	
17.10	2,45	209,48	198,26	11,21	0,00	213,03	200,75	12,29	60,53	51,17	9,36	4,27	2,75	24,0	
Итого:	55,73	4511,61	4174,71	336,90	0,00	4591,55	0,00	361,54	61,82	52,83	8,99	4,46	2,60	743,41	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	447,72	40325,40	37610,60	5919,32
17.10.2020	24:00	503,46	44837,01	41785,31	6662,74
ИТОГО:		55,73	4511,61	4174,71	743,41

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,41 +0,58 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 55,777, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____