

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383992

Адрес дома: ул Захаркина 7,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,20	68,42	54,59	13,83	0,00	69,65	55,34	14,31	62,1	53,75	8,35	4,48	1,68	24,0	
18.09	1,07	66,13	54,60	11,53	0,00	67,29	55,32	11,97	61,33	52,93	8,4	4,48	1,69	24,0	
19.09	1,24	69,50	54,37	15,13	0,00	70,67	55,07	15,60	60,47	52,24	8,22	4,47	1,69	24,0	
20.09	1,35	71,32	54,12	17,21	0,00	72,54	54,82	17,71	60,26	51,91	8,35	4,44	1,68	24,0	
21.09	1,07	66,75	54,55	12,20	0,00	67,85	55,24	12,62	59,41	51,33	8,08	4,48	1,69	24,0	
22.09	1,28	67,87	55,13	12,74	0,00	69,26	55,98	13,28	66,45	56,73	9,72	4,53	1,68	24,0	
23.09	1,03	63,76	51,84	11,92	0,00	64,81	52,49	12,32	59,42	51,37	8,05	4,29	1,76	24,0	
24.09	1,18	70,27	57,31	12,96	0,00	71,53	58,11	13,42	62,39	54,16	8,23	4,81	1,73	24,0	
25.09	1,14	69,66	58,75	10,90	0,00	71,03	59,64	11,39	65,35	56,52	8,83	4,92	1,71	24,0	
26.09	1,23	69,46	58,19	11,27	0,00	70,96	59,16	11,79	68,49	59,13	9,36	4,86	1,7	24,0	
27.09	1,16	69,37	56,63	12,74	0,00	70,63	57,44	13,19	62,8	54,71	8,09	4,7	1,7	24,0	
28.09	1,19	70,05	56,08	13,97	0,00	71,25	56,82	14,43	60,91	52,93	7,99	4,65	1,69	24,0	
29.09	1,16	69,66	57,57	12,08	0,00	70,95	58,39	12,56	63,35	54,85	8,49	4,8	1,69	24,0	
30.09	1,10	67,24	56,30	10,94	0,00	68,51	57,12	11,39	64,03	55,32	8,7	4,67	1,68	24,0	
01.10	2,72	232,94	222,01	10,93	0,00	237,05	224,88	12,17	61,59	51,99	9,6	4,16	2,07	24,0	
02.10	2,90	272,58	264,25	8,33	0,00	277,31	267,61	9,70	61,02	51,72	9,3	3,98	2,3	23,42	
03.10	3,31	279,99	269,62	10,37	0,00	285,32	273,35	11,97	64,19	54,08	10,11	4,1	2,41	24,0	
04.10	3,32	285,45	273,71	11,73	0,00	290,77	277,47	13,30	63,45	53,73	9,72	4,16	2,43	24,0	
05.10	3,03	282,69	275,51	7,17	0,00	287,90	279,26	8,64	63,04	53,51	9,53	4,17	2,43	24,0	
06.10	3,04	283,53	275,78	7,75	0,00	288,71	279,50	9,21	62,87	53,42	9,45	4,17	2,42	24,0	
07.10	3,09	284,23	275,17	9,05	0,00	289,44	278,91	10,52	62,97	53,55	9,41	4,16	2,42	24,0	
08.10	3,07	283,44	275,28	8,16	0,00	288,68	279,05	9,63	63,27	53,78	9,49	4,16	2,42	24,0	
09.10	3,01	282,65	275,41	7,24	0,00	287,80	279,12	8,68	62,72	53,23	9,49	4,16	2,42	24,0	
10.10	3,18	284,74	274,46	10,28	0,00	289,97	278,16	11,80	62,88	53,38	9,5	4,16	2,41	24,0	
11.10	3,27	285,19	273,25	11,94	0,00	290,36	276,89	13,47	62,58	53,0	9,58	4,13	2,4	24,0	
12.10	3,02	282,43	274,31	8,12	0,00	287,52	277,98	9,54	62,41	53,03	9,38	4,14	2,41	24,0	
13.10	3,05	282,95	274,29	8,66	0,00	288,10	277,98	10,13	62,68	53,3	9,38	4,15	2,42	24,0	
14.10	2,95	282,82	274,33	8,49	0,00	287,89	278,01	9,87	62,23	53,18	9,05	4,14	2,41	24,0	
15.10	2,95	282,68	273,98	8,70	0,00	287,67	277,58	10,09	61,67	52,62	9,05	4,15	2,42	24,0	
16.10	2,98	281,92	273,94	7,98	0,00	286,87	277,48	9,38	61,38	52,06	9,31	4,15	2,42	24,0	
17.10	3,22	278,16	266,78	11,38	0,00	283,00	270,13	12,86	61,05	51,27	9,78	4,03	2,37	24,0	
Итого:	68,54	5707,91	5372,16	335,74	0,00	5811,33	0,00	366,98	62,51	53,18	9,33	4,21	2,29	743,42	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	546,30	42675,23	40063,08	5913,47
17.10.2020	24:00	614,84	48383,14	45435,25	6656,88
ИТОГО:		68,54	5707,91	5372,16	743,42

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,42 +0,0 +0,58 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 68,598, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____