

Организация: ООО "Занарье"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Западная 38А,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 391293  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,87	363,08	367,58	0,00	4,50	370,33	374,48	-4,15	65,71	63,35	2,37	2,05	1,12	24,0	
18.09	0,91	356,80	361,16	0,00	4,37	364,05	368,03	-3,98	66,33	63,81	2,52	2,13	1,23	24,0	
19.09	0,88	353,46	357,88	0,00	4,42	360,45	364,48	-4,03	65,23	62,76	2,47	2,08	1,2	24,0	
20.09	0,97	353,43	357,90	0,00	4,47	360,57	364,58	-4,02	66,12	63,38	2,74	2,1	1,22	24,0	
21.09	1,01	353,28	357,77	0,00	4,49	360,40	364,41	-4,01	65,89	63,05	2,84	2,15	1,27	24,0	
22.09	0,82	353,53	357,73	0,00	4,19	359,77	363,62	-3,84	61,02	58,72	2,3	2,06	1,19	24,0	
23.09	0,78	353,97	358,12	0,00	4,15	360,04	363,82	-3,78	59,96	57,77	2,19	2,11	1,23	24,0	
24.09	0,87	354,45	358,68	0,00	4,23	361,66	365,49	-3,83	66,17	63,72	2,45	2,14	1,24	24,0	
25.09	0,84	343,16	347,30	0,00	4,14	349,51	353,33	-3,82	62,95	60,5	2,44	2,24	1,4	24,0	
26.09	0,91	334,97	339,05	0,00	4,08	341,63	345,32	-3,69	65,63	62,92	2,71	2,33	1,52	24,0	
27.09	0,95	333,83	337,80	0,00	3,97	340,45	344,00	-3,55	65,43	62,58	2,84	2,33	1,54	24,0	
28.09	0,94	333,47	337,46	0,00	3,99	340,22	343,75	-3,53	66,0	63,19	2,81	2,33	1,54	24,0	
29.09	0,90	333,16	337,14	0,00	3,98	339,77	343,34	-3,57	65,48	62,8	2,67	2,31	1,52	24,0	
30.09	0,39	345,47	347,80	0,00	2,33	350,97	353,41	-2,44	57,87	58,13	-0,26	2,03	1,45	11,82	D
01.10	2,17	311,75	315,41	0,00	3,66	317,51	320,29	-2,77	62,86	57,17	5,68	1,91	1,45	19,26	D
02.10	2,86	309,89	314,12	0,00	4,23	316,19	318,95	-2,76	66,29	57,05	9,24	1,9	1,37	24,0	
03.10	3,07	310,60	313,48	0,00	2,87	316,86	318,16	-1,30	65,99	56,11	9,88	1,88	1,36	24,0	
04.10	3,05	280,07	283,58	0,00	3,51	285,62	287,58	-1,96	65,38	54,48	10,9	1,88	1,36	24,0	
05.10	2,86	239,07	242,11	0,00	3,04	243,78	245,40	-1,62	65,36	53,39	11,97	1,92	1,47	24,0	
06.10	2,76	225,23	228,12	0,00	2,89	229,74	231,23	-1,48	65,87	53,59	12,28	2,1	1,67	24,0	
07.10	2,61	216,75	219,31	0,00	2,56	220,99	222,22	-1,23	64,91	52,86	12,05	2,22	1,81	24,0	
08.10	2,62	207,83	210,36	0,00	2,52	211,83	213,05	-1,22	64,29	51,68	12,61	2,61	2,25	24,0	
09.10	2,77	200,63	202,83	0,00	2,19	204,62	205,39	-0,77	65,43	51,62	13,81	2,61	2,26	24,0	
10.10	2,73	198,30	200,41	0,00	2,11	202,26	202,98	-0,72	65,63	51,86	13,77	2,6	2,25	24,0	
11.10	2,87	199,51	201,72	0,00	2,20	203,48	204,21	-0,73	65,44	51,07	14,38	2,58	2,23	24,0	
12.10	2,82	197,67	199,86	0,00	2,19	201,65	202,39	-0,74	65,71	51,44	14,27	2,64	2,31	24,0	
13.10	2,75	182,77	184,71	0,00	1,94	186,33	186,91	-0,57	64,95	49,89	15,06	2,75	2,48	24,0	
14.10	2,77	178,58	180,54	0,00	1,95	182,09	182,69	-0,60	65,37	49,86	15,51	2,76	2,51	24,0	
15.10	2,87	179,12	181,05	0,00	1,93	182,72	183,21	-0,49	65,78	49,76	16,02	2,77	2,52	24,0	
16.10	2,88	177,59	179,81	0,00	2,22	181,11	181,88	-0,77	65,2	48,96	16,24	2,81	2,58	24,0	
17.10	3,00	178,19	180,39	0,00	2,19	181,67	182,37	-0,70	65,04	48,18	16,86	2,81	2,58	24,0	
Итого:	59,52	8659,64	8761,16	0,00	101,52	8828,32	72,69	-72,69	64,70	57,93	6,76	2,24	1,59	727,08	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	497,30	69516,25	70371,20	5600,05
17.10.2020	24:00	556,82	78175,89	79132,37	6327,13
ИТОГО:		59,52	8659,64	8761,16	727,08

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =727,08 +0,0 +0,0 +16,92 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 60,903, Гкал

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_