

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Дальная 10,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 386698
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 18.10.2020 по 15.11.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	6,08	514,90	511,58	3,31	0,00	525,12	518,69	6,43	65,56	53,81	11,75	3,15	0,02	24,0	
19.10	5,94	509,89	505,38	4,51	0,00	520,21	512,58	7,63	66,23	54,62	11,61	2,96	0,0	24,0	
20.10	6,07	514,80	511,49	3,30	0,00	525,06	518,60	6,46	65,64	53,89	11,74	2,83	0,0	24,0	
21.10	6,09	511,43	508,24	3,19	0,00	521,61	515,24	6,37	65,54	53,67	11,87	2,84	-0,01	24,0	
22.10	6,12	511,12	507,90	3,22	0,00	521,45	515,04	6,41	66,15	54,23	11,92	2,82	-0,01	24,0	
23.10	6,04	511,62	508,51	3,11	0,00	522,13	515,83	6,30	66,72	54,97	11,75	2,78	0,01	24,0	
24.10	5,73	505,86	502,80	3,05	0,00	515,81	509,79	6,02	65,16	53,87	11,28	2,82	0,01	24,0	
25.10	5,90	479,35	476,66	2,69	0,00	488,96	483,22	5,74	65,88	53,61	12,27	2,89	0,01	24,0	
26.10	5,71	442,80	440,28	2,51	0,00	451,73	446,26	5,48	66,06	53,2	12,85	3,04	0,0	24,0	
27.10	5,63	423,91	421,38	2,52	0,00	432,27	426,90	5,37	65,41	52,17	13,23	3,1	-0,01	24,0	
28.10	5,46	375,16	372,93	2,23	0,00	382,55	377,54	5,01	65,26	50,75	14,51	3,24	-0,02	24,0	
29.10	5,39	340,90	338,72	2,18	0,00	347,57	342,69	4,88	65,07	49,31	15,76	3,35	-0,02	24,0	
30.10	5,85	512,30	509,10	3,20	0,00	522,05	515,91	6,14	64,01	52,63	11,38	2,79	-0,01	24,0	
31.10	6,13	512,34	509,32	3,02	0,00	522,62	516,42	6,19	65,94	54,02	11,92	2,8	-0,01	24,0	
01.11	6,14	512,83	509,66	3,16	0,00	523,12	516,78	6,34	65,9	53,97	11,93	2,8	-0,01	24,0	
02.11	6,06	533,32	529,96	3,36	0,00	544,01	537,52	6,48	65,92	54,6	11,31	2,79	-0,01	24,0	
03.11	6,03	543,94	540,66	3,28	0,00	555,01	548,59	6,41	66,42	55,39	11,03	2,77	-0,02	24,0	
04.11	6,02	543,90	540,56	3,33	0,00	554,92	548,46	6,46	66,31	55,28	11,03	2,77	-0,02	24,0	
05.11	5,87	544,01	540,60	3,41	0,00	554,96	548,43	6,53	65,96	55,22	10,74	2,77	0,0	24,0	
06.11	5,98	543,63	539,98	3,65	0,00	554,60	547,80	6,80	66,06	55,1	10,96	2,78	0,01	24,0	
07.11	6,04	544,05	540,50	3,55	0,00	555,04	548,34	6,69	66,21	55,16	11,05	2,79	0,0	24,0	
08.11	5,88	516,75	513,30	3,45	0,00	527,12	520,58	6,54	65,84	54,5	11,34	2,88	0,0	24,0	
09.11	5,98	541,99	538,46	3,53	0,00	552,90	546,26	6,64	66,04	55,06	10,97	2,85	-0,01	24,0	
10.11	6,02	542,41	538,76	3,66	0,00	553,26	546,47	6,79	65,8	54,75	11,05	2,9	-0,01	24,0	
11.11	6,21	541,91	538,23	3,68	0,00	553,04	546,08	6,95	66,67	55,26	11,41	2,92	-0,02	24,0	
12.11	6,17	541,07	537,34	3,73	0,00	552,06	545,10	6,96	66,37	55,01	11,36	2,91	-0,02	24,0	
13.11	6,09	541,16	537,56	3,60	0,00	552,01	545,26	6,75	65,93	54,72	11,21	2,93	-0,02	24,0	
14.11	6,32	541,65	537,86	3,79	0,00	552,48	545,43	7,05	65,84	54,23	11,61	2,94	-0,03	24,0	
15.11	6,37	541,08	537,17	3,91	0,00	551,96	544,74	7,22	65,97	54,24	11,73	2,95	-0,04	24,0	
Итого:	173,38	14740,10	14644,94	95,16	0,00	15035,66	0,00	185,08	65,88	54,17	11,71	2,89	-0,01	696,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2020	24:00	1085,69	95401,67	94775,63	6649,76
15.11.2020	24:00	1259,07	110141,77	109420,57	7345,76
ИТОГО:		173,38	14740,10	14644,94	696,00

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 696 =696,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 173,376, Гкал

Представитель
 абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

Саратовский филиал
 ООО "Газпром теплоснабжения МО"
 "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387188

Адрес дома: ул Западная 35,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
18.10.2020 по 15.11.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	5,72	461,73	456,33	5,41	0,00	470,75	462,41	8,33	65,32	53,02	12,3	7,91	2,62	24,0	
19.10	5,77	458,72	453,05	5,66	0,00	467,87	459,23	8,64	66,12	53,63	12,49	7,91	2,62	24,0	
20.10	5,52	443,24	434,67	8,57	0,00	451,92	440,49	11,43	65,5	53,14	12,36	7,91	2,62	24,0	
21.10	5,79	455,65	449,40	6,25	0,00	464,54	455,33	9,21	65,32	52,71	12,61	7,91	2,62	24,0	
22.10	5,88	459,59	453,68	5,91	0,00	468,76	459,81	8,94	66,08	53,37	12,71	7,91	2,62	24,0	
23.10	5,91	458,51	452,31	6,20	0,00	467,76	458,46	9,30	66,51	53,71	12,8	7,91	2,62	24,0	
24.10	5,49	453,90	448,12	5,78	0,00	462,69	454,11	8,58	65,07	53,08	11,99	7,91	2,62	24,0	
25.10	5,69	432,67	427,33	5,33	0,00	441,18	432,95	8,23	65,67	52,62	13,05	7,91	2,62	24,0	
26.10	5,50	400,66	395,10	5,55	0,00	408,58	400,25	8,33	65,96	52,31	13,64	7,91	2,62	24,0	
27.10	5,47	384,04	378,97	5,07	0,00	391,50	383,69	7,80	65,24	51,09	14,15	7,91	2,62	24,0	
28.10	5,31	345,64	341,12	4,52	0,00	352,37	345,19	7,18	65,15	49,89	15,27	7,91	2,62	24,0	
29.10	5,16	299,94	296,46	3,48	0,00	305,72	299,74	5,98	64,94	47,82	17,12	7,91	2,62	24,0	
30.10	5,61	460,69	455,56	5,13	0,00	469,30	461,39	7,91	63,84	51,76	12,09	7,91	2,62	24,0	
31.10	5,87	467,38	461,98	5,40	0,00	476,63	468,22	8,41	65,8	53,33	12,46	7,91	2,62	24,0	
01.11	5,81	467,58	462,17	5,41	0,00	476,81	468,41	8,40	65,75	53,41	12,33	7,91	2,62	24,0	
02.11	5,78	469,01	463,49	5,52	0,00	478,26	469,76	8,49	65,72	53,49	12,23	7,91	2,62	24,0	
03.11	5,84	469,89	464,40	5,49	0,00	479,30	470,82	8,48	66,33	54,01	12,32	7,91	2,62	24,0	
04.11	5,93	469,37	463,65	5,73	0,00	478,73	469,96	8,77	66,09	53,55	12,54	7,91	2,62	24,0	
05.11	5,91	469,69	463,91	5,77	0,00	479,01	470,19	8,83	65,92	53,44	12,48	7,91	2,62	24,0	
06.11	5,90	469,19	463,27	5,92	0,00	478,47	469,52	8,94	65,74	53,26	12,48	7,91	2,62	24,0	
07.11	5,95	469,58	463,74	5,83	0,00	478,98	470,06	8,91	66,19	53,61	12,58	7,91	2,62	24,0	
08.11	5,98	446,71	441,27	5,44	0,00	455,51	447,00	8,51	65,63	52,34	13,28	7,91	2,62	24,0	
09.11	6,10	468,01	462,62	5,39	0,00	477,35	468,80	8,55	66,03	53,09	12,94	7,91	2,62	24,0	
10.11	6,09	468,06	462,43	5,63	0,00	477,26	468,51	8,75	65,51	52,59	12,92	7,91	2,62	24,0	
11.11	6,19	467,59	462,10	5,49	0,00	477,05	468,33	8,72	66,55	53,41	13,14	7,91	2,62	24,0	
12.11	6,30	466,80	461,08	5,71	0,00	476,14	467,19	8,95	66,21	52,82	13,39	7,91	2,62	24,0	
13.11	6,11	465,66	459,86	5,80	0,00	474,91	465,92	8,98	65,88	52,85	13,02	7,91	2,62	24,0	
14.11	6,06	466,39	460,41	5,98	0,00	475,59	466,45	9,14	65,55	52,66	12,89	7,91	2,62	24,0	
15.11	6,32	465,60	459,88	5,72	0,00	474,83	465,90	8,94	65,88	52,4	13,49	7,91	2,62	24,0	
Итого:	168,98	12981,55	12818,41	163,14	0,00	13237,79	0,00	249,66	65,73	52,80	12,92	7,91	2,62	696,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2020	24:00	1088,82	106584,60	105101,80	6620,29
15.11.2020	24:00	1257,80	119566,15	117920,21	7316,29
ИТОГО:		168,98	12981,55	12818,41	696,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
696 =696,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 168,985, Гкал

Представитель
абонента

[Подпись]

Представитель

Серпуховский филиал
тепло(водо)снабжающей
организации
ООО "Газпром энерго МО"
"Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Западная 38,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 391291
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.10.2020 по 15.11.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	3,43	258,66	257,20	1,46	0,00	263,83	260,50	3,33	65,29	51,95	13,33	-0,08	2,5	24,0	
19.10	3,38	256,41	254,93	1,47	0,00	261,64	258,30	3,34	65,98	52,72	13,26	-0,08	2,32	24,0	
20.10	3,41	259,39	258,01	1,38	0,00	264,59	261,35	3,23	65,37	52,17	13,2	-0,09	2,19	24,0	
21.10	3,44	257,22	255,52	1,70	0,00	262,37	258,79	3,58	65,27	51,83	13,44	-0,1	2,2	24,0	
22.10	3,51	256,78	254,83	1,94	0,00	262,00	258,13	3,87	65,91	52,16	13,75	-0,09	2,18	24,0	
23.10	3,42	257,21	255,43	1,78	0,00	262,52	258,85	3,67	66,45	53,09	13,36	-0,07	2,15	24,0	
24.10	3,25	254,59	252,87	1,72	0,00	259,63	256,13	3,50	64,91	52,08	12,83	-0,07	2,19	24,0	
25.10	3,37	241,63	239,70	1,93	0,00	246,50	242,76	3,74	65,6	51,59	14,01	-0,08	2,29	24,0	
26.10	3,19	223,19	221,48	1,71	0,00	227,73	224,28	3,45	65,79	51,44	14,34	-0,08	2,48	24,0	
27.10	3,24	213,64	212,12	1,52	0,00	217,89	214,64	3,25	65,12	49,9	15,23	-0,09	2,56	24,0	
28.10	3,06	189,81	188,21	1,60	0,00	193,57	190,35	3,22	64,98	48,78	16,19	-0,09	2,76	24,0	
29.10	2,98	171,47	170,16	1,31	0,00	174,85	171,98	2,87	64,76	47,31	17,45	-0,09	2,9	24,0	
30.10	3,36	257,59	255,61	1,98	0,00	262,53	258,75	3,78	63,75	50,67	13,09	-0,09	2,16	24,0	
31.10	3,48	258,01	256,25	1,76	0,00	263,23	259,55	3,67	65,68	52,12	13,56	-0,09	2,16	24,0	
01.11	3,52	258,37	256,72	1,65	0,00	263,59	260,01	3,57	65,65	51,95	13,7	-0,09	2,16	24,0	
02.11	3,48	253,49	251,72	1,77	0,00	258,63	254,93	3,69	65,64	51,84	13,8	-0,09	2,17	24,0	
03.11	3,48	251,17	249,43	1,75	0,00	256,33	252,67	3,66	66,16	52,24	13,93	-0,09	2,17	24,0	
04.11	3,41	251,24	249,66	1,58	0,00	256,39	252,91	3,47	66,03	52,39	13,64	-0,09	2,16	24,0	
05.11	3,43	251,27	249,54	1,73	0,00	256,37	252,75	3,62	65,71	52,0	13,71	-0,08	2,17	24,0	
06.11	3,51	251,19	249,36	1,83	0,00	256,28	252,53	3,75	65,77	51,71	14,05	-0,08	2,17	24,0	
07.11	3,60	251,56	249,82	1,74	0,00	256,69	252,99	3,71	65,96	51,59	14,37	-0,08	2,19	24,0	
08.11	3,41	239,25	237,49	1,76	0,00	244,07	240,47	3,60	65,55	51,24	14,31	-0,08	2,29	24,0	
09.11	3,54	251,08	249,27	1,81	0,00	256,17	252,42	3,75	65,79	51,61	14,18	-0,1	2,25	24,0	
10.11	3,55	251,28	249,38	1,91	0,00	256,35	252,51	3,83	65,5	51,31	14,19	-0,1	2,3	24,0	
11.11	3,64	250,96	249,14	1,82	0,00	256,14	252,33	3,82	66,4	51,85	14,55	-0,11	2,31	24,0	
12.11	3,66	252,14	250,46	1,68	0,00	257,30	253,63	3,67	66,1	51,53	14,58	-0,11	2,3	24,0	
13.11	3,63	254,01	252,42	1,60	0,00	259,14	255,58	3,57	65,66	51,3	14,36	-0,11	2,33	24,0	
14.11	3,67	254,05	252,46	1,60	0,00	259,17	255,58	3,60	65,54	51,04	14,5	-0,11	2,33	24,0	
15.11	3,78	253,72	252,15	1,57	0,00	258,86	255,25	3,61	65,71	50,76	14,95	-0,11	2,34	24,0	
Итого:	99,86	7130,43	7081,35	49,08	0,00	7274,39	0,00	103,44	65,60	51,54	14,06	-0,09	2,29	696,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2020	24:00	623,95	54180,01	54036,68	6626,97
15.11.2020	24:00	723,81	61310,44	61118,03	7322,97
ИТОГО:		99,86	7130,43	7081,35	696,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тоб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 696 =696,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 99,86, Гкал

Представитель
 абонента

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром Теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Западная 38А,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 391293
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.10.2020 по 15.11.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	2,82	176,94	179,05	0,00	2,10	180,26	181,02	-0,76	63,87	47,91	15,96	2,8	2,58	24,0	
19.10	0,38	177,17	177,72	0,00	0,55	178,98	179,73	-0,76	45,63	48,79	-3,16	2,62	2,4	8,04	D
20.10	0,41	177,80	177,32	0,48	0,00	178,84	179,30	-0,45	30,22	48,02	-17,8	2,49	2,27	5,34	ED
21.10	2,50	174,10	175,72	0,00	1,62	177,19	177,61	-0,41	61,61	47,23	14,37	2,49	2,28	24,0	
22.10	2,47	174,28	175,80	0,00	1,51	177,42	177,73	-0,30	62,06	47,88	14,18	2,47	2,26	24,0	
23.10	2,61	174,78	176,40	0,00	1,62	178,04	178,37	-0,34	63,47	48,5	14,97	2,45	2,24	24,0	
24.10	2,50	173,19	174,78	0,00	1,59	176,35	176,67	-0,32	62,3	47,87	14,44	2,48	2,27	24,0	
25.10	2,52	164,40	165,95	0,00	1,55	167,41	167,73	-0,33	62,67	47,31	15,35	2,57	2,38	24,0	
26.10	2,57	151,87	153,30	0,00	1,43	154,68	154,90	-0,22	63,61	46,66	16,94	2,73	2,56	24,0	
27.10	2,56	145,42	146,74	0,00	1,32	148,08	148,23	-0,15	63,03	45,38	17,64	2,79	2,64	24,0	
28.10	2,43	129,29	130,55	0,00	1,26	131,68	131,79	-0,11	62,78	43,96	18,82	2,96	2,84	24,0	
29.10	2,63	116,96	118,26	0,00	1,30	119,22	119,28	-0,06	64,45	41,9	22,55	3,08	2,98	24,0	
30.10	3,05	175,16	177,14	0,00	1,98	178,44	178,99	-0,55	63,87	46,43	17,43	2,45	2,24	24,0	
31.10	3,21	175,83	177,76	0,00	1,94	179,33	179,69	-0,35	65,79	47,53	18,26	2,47	2,24	24,0	
01.11	3,18	176,30	178,25	0,00	1,95	179,86	180,19	-0,33	65,75	47,7	18,05	2,46	2,24	24,0	
02.11	3,14	173,17	175,08	0,00	1,91	176,62	177,01	-0,40	65,75	47,58	18,17	2,46	2,25	24,0	
03.11	3,20	171,53	173,46	0,00	1,93	175,03	175,34	-0,31	66,28	47,59	18,69	2,45	2,24	24,0	
04.11	3,15	171,54	173,49	0,00	1,95	175,02	175,40	-0,38	66,13	47,73	18,4	2,46	2,24	24,0	
05.11	3,13	171,54	173,51	0,00	1,97	174,98	175,39	-0,41	65,82	47,55	18,27	2,46	2,25	24,0	
06.11	3,19	171,54	173,47	0,00	1,93	174,98	175,33	-0,34	65,87	47,22	18,64	2,46	2,26	24,0	
07.11	3,17	171,64	173,58	0,00	1,94	175,10	175,44	-0,34	66,05	47,54	18,52	2,47	2,27	24,0	
08.11	3,08	162,98	164,84	0,00	1,86	166,26	166,59	-0,33	65,64	46,74	18,91	2,56	2,38	24,0	
09.11	3,20	170,97	172,85	0,00	1,88	174,37	174,70	-0,33	65,88	47,13	18,75	2,53	2,33	24,0	
10.11	3,16	170,98	172,93	0,00	1,95	174,37	174,76	-0,38	65,58	47,08	18,5	2,58	2,38	24,0	
11.11	3,27	170,77	172,77	0,00	2,00	174,26	174,64	-0,38	66,48	47,3	19,18	2,6	2,4	24,0	
12.11	3,31	171,18	173,24	0,00	2,06	174,67	175,07	-0,40	66,18	46,84	19,34	2,59	2,39	24,0	
13.11	3,26	172,18	174,23	0,00	2,05	175,61	176,05	-0,44	65,73	46,77	18,95	2,61	2,41	24,0	
14.11	3,32	172,30	174,51	0,00	2,21	175,73	176,32	-0,59	65,61	46,33	19,28	2,61	2,41	24,0	
15.11	3,36	172,11	174,34	0,00	2,23	175,52	176,15	-0,63	65,79	46,26	19,52	2,62	2,42	24,0	
Итого:	80,81	4857,92	4907,07	0,48	49,62	4948,34	11,09	-11,09	62,81	47,09	15,72	2,57	2,37	661,38	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2020	24:00	556,82	78175,89	79132,37	6327,13
15.11.2020	24:00	637,63	83033,81	84039,44	6988,52
ИТОГО:		80,81	4857,92	4907,07	661,38

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 F - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тдт<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 696 =661,38 +0,0 +10,52 +24,09 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 85,043, Гкал

Представитель
 абонента

[Подпись]

Представитель
 ООО "Занарье"
 тепло(водо)снабжающей
 организации
 "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 392907

Адрес дома: ул Цеховая 37 корп. А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
18.10.2020 по 15.11.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.10	3,39	253,23	257,64	0,00	4,42	258,28	260,84	-2,56	65,25	51,04	14,21	0,02	2,65	24,0	
19.10	3,50	252,16	256,44	0,00	4,27	257,26	259,63	-2,37	65,8	51,1	14,7	0,01	2,46	24,0	
20.10	3,56	252,77	257,10	0,00	4,33	257,80	260,23	-2,42	65,23	50,35	14,88	0,0	2,34	24,0	
21.10	3,54	249,42	253,62	0,00	4,20	254,39	256,68	-2,29	65,2	50,22	14,97	0,0	2,36	24,0	
22.10	3,58	248,91	253,15	0,00	4,24	253,94	256,22	-2,28	65,7	50,52	15,17	0,01	2,33	24,0	
23.10	3,54	249,36	253,71	0,00	4,35	254,50	256,89	-2,39	66,32	51,31	15,01	0,02	2,3	24,0	
24.10	3,36	246,75	251,14	0,00	4,39	251,59	254,17	-2,57	64,73	50,3	14,42	0,02	2,34	24,0	
25.10	3,40	233,73	237,71	0,00	3,98	238,42	240,56	-2,13	65,49	50,14	15,35	0,02	2,45	24,0	
26.10	3,40	216,83	220,47	0,00	3,64	221,20	223,01	-1,81	65,55	49,09	16,46	0,02	2,63	24,0	
27.10	3,38	208,09	211,52	0,00	3,43	212,22	213,85	-1,63	64,92	47,95	16,97	0,01	2,7	24,0	
28.10	3,22	183,06	185,98	0,00	2,92	186,65	187,92	-1,27	64,69	46,43	18,26	0,01	2,9	24,0	
29.10	3,15	171,69	174,42	0,00	2,73	175,05	176,17	-1,12	64,5	45,44	19,05	0,02	2,98	24,0	E
30.10	3,43	243,13	246,78	0,00	3,66	247,78	249,60	-1,82	63,61	48,81	14,8	0,02	2,3	24,0	
31.10	3,57	236,71	240,39	0,00	3,67	241,47	243,22	-1,75	65,53	49,75	15,78	0,02	2,31	24,0	
01.11	3,58	236,73	240,42	0,00	3,69	241,49	243,24	-1,75	65,46	49,62	15,84	0,02	2,31	24,0	
02.11	3,57	231,69	235,32	0,00	3,62	236,35	238,05	-1,70	65,51	49,38	16,13	0,02	2,32	24,0	
03.11	3,59	229,89	233,39	0,00	3,50	234,57	236,13	-1,56	65,94	49,62	16,32	0,02	2,31	24,0	
04.11	3,56	229,90	233,41	0,00	3,51	234,59	236,17	-1,58	65,9	49,72	16,19	0,02	2,31	24,0	
05.11	3,52	230,02	233,51	0,00	3,49	234,65	236,24	-1,59	65,45	49,47	15,97	0,03	2,31	24,0	
06.11	3,55	229,84	233,32	0,00	3,48	234,49	236,05	-1,56	65,68	49,53	16,15	0,03	2,32	24,0	
07.11	3,58	230,17	233,59	0,00	3,42	234,82	236,32	-1,50	65,69	49,46	16,22	0,02	2,34	24,0	
08.11	3,52	218,96	222,22	0,00	3,26	223,35	224,73	-1,38	65,39	48,64	16,74	0,03	2,44	24,0	
09.11	3,66	229,69	233,05	0,00	3,36	234,31	235,71	-1,40	65,48	48,9	16,58	0,02	2,4	24,0	
10.11	3,67	229,85	233,29	0,00	3,43	234,46	235,94	-1,48	65,42	48,79	16,63	0,01	2,46	24,0	
11.11	3,65	229,68	233,02	0,00	3,34	234,38	235,75	-1,37	66,14	49,57	16,57	0,01	2,47	24,0	
12.11	3,63	229,98	233,30	0,00	3,32	234,68	236,05	-1,38	65,9	49,44	16,45	0,01	2,47	24,0	
13.11	3,61	230,77	234,07	0,00	3,30	235,41	236,79	-1,38	65,39	49,09	16,29	0,02	2,49	24,0	
14.11	3,61	230,93	234,46	0,00	3,53	235,57	237,16	-1,59	65,46	49,15	16,31	0,02	2,49	24,0	
15.11	3,60	230,70	234,19	0,00	3,50	235,33	236,89	-1,56	65,44	49,12	16,32	0,02	2,49	24,0	
Итого:	101,96	6694,67	6800,67	0,00	105,99	6829,03	51,19	-51,19	65,42	49,47	15,95	0,02	2,44	696,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2020	24:00	569,02	58690,18	59579,46	6636,07
15.11.2020	24:00	670,99	65384,85	66380,13	7332,07
ИТОГО:		101,96	6694,67	6800,67	696,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
696 = 696,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 101,964, Гкал

Представитель
абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"