Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4 Номер прибора: 386902

Адрес дома: ул Большая Профсоюзная 47 стр. ввод2, Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,58	116,56	102,00	14,55	0,00	65,48	57,49	7,98	10	0,33	5,09	24,0	
19.01	1,64	116,51	100,77	15,74	0,00	65,81	57,87	7,94	10	0,33	5,07	24,0	
20.01	1,57	116,28	101,81	14,47	0,00	65,27	57,37	7,91	10	0,33	5,09	24,0	
21.01	1,59	116,32	100,95	15,37	0,00	64,95	57,17	7,79	10	0,33	5,1	24,0	
22.01	1,51	116,03	102,17	13,86	0,00	65,22	57,55	7,67	10	0,32	5,11	23,85	
23.01	1,62	116,76	99,59	17,16	0,00	63,59	56,23	7,35	10	0,32	5,12	24,0	
24.01	1,71	116,97	96,69	20,28	0,00	62,86	55,99	6,87	10	0,32	5,03	24,0	
25.01	1,51	116,90	101,55	15,35	0,00	63,14	55,9	7,24	10	0,31	5,14	23,56	
26.01	1,58	116,63	101,01	15,62	0,00	64,41	56,84	7,56	10	0,32	5,17	24,0	
27.01	1,53	116,57	101,05	15,52	0,00	63,81	56,56	7,24	10	0,32	5,16	23,74	
28.01	1,48	116,62	102,74	13,88	0,00	64,49	57,1	7,39	10	0,31	5,18	23,74	
29.01	1,58	115,33	99,38	15,95	0,00	64,67	57,19	7,48	10	0,31	5,14	23,65	
30.01	1,67	116,69	99,97	16,71	0,00	65,66	57,94	7,72	10	0,3	5,15	24,0	
31.01	1,75	117,09	97,73	19,36	0,00	64,71	57,29	7,42	10	0,3	5,12	24,0	
01.02	1,63	115,89	100,11	15,78	0,00	65,93	58,05	7,88	10	0,3	5,16	24,0	
02.02	1,58	115,51	100,40	15,11	0,00	65,75	58,01	7,73	10	0,3	5,16	24,0	
03.02	1,50	115,24	101,15	14,10	0,00	64,71	57,16	7,54	10	0,3	5,16	24,0	
04.02	1,66	116,03	98,35	17,68	0,00	64,76	57,33	7,43	10	0,3	5,15	23,89	
05.02	1,52	115,71	101,96	13,75	0,00	65,31	57,47	7,83	10	0,3	5,19	24,0	
06.02	1,71	116,28	98,77	17,51	0,00	65,09	57,19	7,9	10	0,3	5,15	24,0	
07.02	1,72	116,54	98,70	17,84	0,00	64,63	56,72	7,9	10	0,3	5,18	24,0	
08.02	1,65	116,09	99,44	16,65	0,00	64,7	56,88	7,82	10	0,29	5,17	24,0	
09.02	1,60	115,91	101,00	14,91	0,00	65,46	57,45	8,0	10	0,29	5,21	24,0	
10.02	1,60	116,20	100,63	15,57	0,00	64,57	56,74	7,83	10	0,29	5,16	24,0	
11.02	1,52	116,24	102,79	13,45	0,00	65,55	57,68	7,87	10	0,29	5,19	24,0	
12.02	1,51	116,54	102,88	13,65	0,00	64,64	56,81	7,82	10	0,29	5,21	24,0	
13.02	1,64	117,07	101,29	15,78	0,00	65,21	57,23	7,98	10	0,29	5,17	24,0	
14.02	1,91	117,93	97,18	20,75	0,00	65,32	57,17	8,15	10	0,29	5,14	24,0	
15.02	1,50	116,65	103,65	13,00	0,00	65,13	57,2	7,93	10	0,29	5,18	24,0	
16.02	1,61	116,56	100,39	16,17	0,00	64,14	56,42	7,72	10	0,29	5,13	23,61	
17.02	1,58	117,73	103,24	14,49	0,00	65,53	57,57	7,96	10	0,29	5,18	23,96	
Итого:	49,80	3609,41	3119,39	490,02	0,00	64,85	57,15	7,70	10	0,31	5,15	742,01	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	26,65	1990,16	1728,12	406,09
17.02.2021	24:00	76,45	5599,57	4847,51	1148,10
ИТОГО:		49,80	3609,41	3119,39	742,01

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=742,01	+0,0	+1,99	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 30,659, Гкал
V1-V2 = 491,337, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Боровая 2/1,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 394931

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	0,66	44,06	38,52	5,54	0,00	44,85	39,03	5,81	62,33	53,18	9,15	9,0	4,5	24,0	
19.01	0,72	45,30	38,36	6,93	0,00	46,10	38,88	7,22	62,23	53,32	8,91	9,0	4,54	24,0	
20.01	0,69	44,73	38,43	6,30	0,00	45,53	38,95	6,58	62,12	53,2	8,92	9,0	4,54	24,0	
21.01	0,69	44,98	38,45	6,53	0,00	45,77	38,96	6,81	62,09	53,34	8,75	9,0	4,51	24,0	
22.01	0,65	44,39	38,53	5,87	0,00	45,18	39,05	6,13	61,95	53,46	8,49	9,0	4,52	24,0	
23.01	0,65	44,47	38,50	5,97	0,00	45,26	39,02	6,24	62,07	53,62	8,45	9,0	4,52	24,0	
24.01	0,71	45,68	38,25	7,42	0,00	46,49	38,78	7,71	62,12	53,99	8,13	9,0	4,56	24,0	
25.01	0,68	45,20	38,46	6,73	0,00	46,00	38,99	7,01	62,13	54,05	8,07	9,0	4,55	24,0	
26.01	0,62	44,03	38,53	5,50	0,00	44,81	39,05	5,76	62,1	53,79	8,31	9,0	4,52	24,0	
27.01	0,62	43,92	37,15	6,77	0,00	44,70	37,68	7,02	62,09	55,39	6,7	9,0	4,43	23,68	
28.01	0,62	44,86	38,25	6,61	0,00	45,65	38,79	6,86	62,05	55,17	6,88	9,0	4,51	24,0	
29.01	0,65	44,70	38,39	6,31	0,00	45,49	38,92	6,57	62,09	54,14	7,95	9,0	4,52	24,0	
30.01	0,64	44,26	38,50	5,76	0,00	45,04	39,02	6,02	62,1	53,64	8,46	9,0	4,52	24,0	
31.01	0,74	45,97	38,18	7,78	0,00	46,78	38,70	8,08	62,13	53,75	8,38	9,0	4,53	24,0	
01.02	0,65	44,42	38,52	5,90	0,00	45,21	39,04	6,16	62,07	53,5	8,57	9,0	4,56	24,0	
02.02	0,72	45,59	38,27	7,31	0,00	46,40	38,79	7,60	62,17	53,78	8,39	9,0	4,5	24,0	
03.02	0,66	44,64	38,41	6,22	0,00	45,43	38,93	6,49	62,05	53,58	8,47	9,0	4,51	24,0	
04.02	0,66	44,62	38,42	6,20	0,00	45,40	38,94	6,46	61,92	53,57	8,35	9,0	4,52	24,0	
05.02	0,65	44,22	38,48	5,74	0,00	45,00	38,99	6,01	61,98	53,16	8,82	9,0	4,51	24,0	
06.02	0,73	45,28	38,30	6,98	0,00	46,08	38,80	7,28	62,13	53,01	9,11	9,0	4,51	24,0	
07.02	0,80	46,36	38,07	8,29	0,00	47,19	38,58	8,61	62,22	53,02	9,2	9,0	4,5	24,0	
08.02	0,71	44,98	38,37	6,61	0,00	45,78	38,89	6,89	62,16	53,12	9,04	9,0	4,51	24,0	
09.02	0,66	44,29	38,44	5,85	0,00	45,08	38,96	6,12	62,03	53,08	8,95	9,0	4,51	24,0	
10.02	0,68	44,65	38,37	6,27	0,00	45,43	38,89	6,54	61,97	53,24	8,73	9,0	4,51	23,99	
11.02	0,72	45,51	38,31	7,20	0,00	46,32	38,83	7,49	62,01	53,36	8,66	9,0	4,51	24,0	
12.02	0,67	44,49	38,45	6,05	0,00	45,28	38,96	6,32	61,96	53,06	8,9	9,0	4,51	24,0	
13.02	0,65	44,10	38,44	5,66	0,00	44,88	38,95	5,93	61,89	52,88	9,01	9,0	4,53	24,0	
14.02	0,83	47,10	37,99	9,12	0,00	47,93	38,49	9,44	62,05	53,2	8,85	9,0	4,49	24,0	
15.02	0,68	44,51	38,43	6,08	0,00	45,30	38,94	6,36	62,11	52,94	9,17	9,0	4,49	24,0	
16.02	0,70	44,79	38,39	6,41	0,00	45,59	38,89	6,69	62,06	52,84	9,22	9,0	4,51	24,0	
17.02	0,72	45,13	38,26	6,87	0,00	45,93	38,76	7,16	61,93	52,91	9,02	9,0	4,5	23,8	
Итого:	21,26	1391,28	1188,46	202,82	0,00	1415,90	0,00	211,41	62,07	53,49	8,58	9,00	4,51	743,46	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	11,24	758,40	653,58	408,00
17.02.2021	24:00	32,50	2149,68	1842,04	1151,46
ИТОГО:		21,26	1391,28	1188,46	743,46

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

К досчет: 211,41 : 743,46 * 744 = 211,564

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,46	+0,0	+0,53	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Q ГВС = 211,564 * 0,0624 = 13,202 Гкал

Досчёт: Q = 21,273 Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая компания"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Бригадная 11,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388976

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,16	55,31	44,93	10,38	0,00	68,47	55,91	12,56	10	3,24	0,06	23,83	E
19.01	1,20	56,75	46,86	9,89	0,00	71,28	58,11	13,17	10	3,26	0,08	24,0	
20.01	1,17	56,42	46,49	9,92	0,00	70,35	57,51	12,84	10	3,23	0,08	24,0	
21.01	1,06	56,07	45,16	10,91	0,00	63,68	53,04	10,64	10	3,09	0,07	24,0	
22.01	0,99	59,53	46,77	12,77	0,00	56,06	47,57	8,49	10	3,07	0,05	24,0	
23.01	1,01	59,70	47,60	12,11	0,00	58,56	49,66	8,9	10	3,09	0,06	24,0	
24.01	1,07	63,47	49,76	13,71	0,00	57,75	49,46	8,29	10	3,06	0,05	24,0	
25.01	0,97	60,00	48,33	11,67	0,00	57,48	48,95	8,54	10	2,99	0,05	24,0	
26.01	0,95	59,50	48,08	11,42	0,00	57,16	48,51	8,65	10	3,05	0,04	24,0	
27.01	0,95	58,93	47,72	11,21	0,00	57,55	48,86	8,7	10	3,05	0,06	24,0	
28.01	0,94	60,40	49,33	11,07	0,00	57,53	49,09	8,44	10	3,02	0,06	24,0	
29.01	1,00	62,47	50,20	12,27	0,00	57,52	49,26	8,26	10	3,04	0,07	24,0	
30.01	0,94	60,37	48,58	11,79	0,00	56,33	48,17	8,16	10	3,01	0,07	24,0	
31.01	1,02	63,10	49,06	14,04	0,00	55,11	47,44	7,67	10	3,0	0,07	24,0	
01.02	0,96	58,22	48,03	10,19	0,00	60,08	50,51	9,57	10	3,12	0,06	23,66	D
02.02	1,15	56,62	46,94	9,68	0,00	69,43	56,79	12,63	10	3,18	0,07	24,0	
03.02	1,13	53,55	44,57	8,98	0,00	71,19	57,6	13,59	10	3,18	0,08	24,0	
04.02	1,13	57,41	46,92	10,48	0,00	67,43	55,78	11,64	10	3,12	0,09	24,0	
05.02	1,15	56,46	46,21	10,25	0,00	68,46	56,14	12,32	10	3,22	0,08	24,0	
06.02	1,28	59,61	49,27	10,34	0,00	73,51	60,25	13,25	10	3,25	0,1	24,0	
07.02	1,45	59,89	48,03	11,86	0,00	77,03	62,55	14,48	10	3,32	0,1	24,0	
08.02	1,17	56,18	45,14	11,04	0,00	68,03	56,02	12,01	10	3,1	0,07	24,0	
09.02	1,15	56,92	45,23	11,69	0,00	64,5	52,88	11,62	10	3,15	0,04	24,0	
10.02	1,25	57,17	46,86	10,31	0,00	72,25	58,71	13,54	10	3,24	0,07	24,0	
11.02	1,23	54,94	45,14	9,80	0,00	73,05	58,97	14,08	10	3,24	0,07	24,0	
12.02	1,15	54,09	44,81	9,28	0,00	70,76	57,07	13,68	10	3,2	0,07	24,0	
13.02	1,25	56,41	45,37	11,04	0,00	70,46	57,17	13,29	10	3,25	0,08	24,0	
14.02	1,25	59,96	49,52	10,45	0,00	71,6	58,92	12,69	10	3,28	0,08	24,0	
15.02	1,28	54,88	44,94	9,93	0,00	74,88	60,15	14,74	10	3,28	0,07	24,0	
16.02	1,27	56,16	46,11	10,05	0,00	73,84	59,57	14,26	10	3,27	0,07	24,0	
17.02	1,22	56,61	46,62	9,99	0,00	71,95	58,56	13,39	10	3,27	0,08	24,0	
Итого:	34,91	1797,14	1458,61	338,53	0,00	65,69	54,41	11,28	10	3,15	0,07	743,49	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	18,54	1007,58	807,00	408,00
17.02.2021	24:00	53,45	2804,72	2265,61	1151,49
ИТОГО:		34,91	1797,14	1458,61	743,49

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,49	+0,0	+0,17	+0,34	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 21,139, Гкал
V1-V2 = 338,769, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Бригадная 4,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 393502

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,75	52,67	32,73	19,93	0,00	67,1	48,33	18,78	10	9,0	-0,21	23,72	
19.01	1,78	56,02	35,14	20,87	0,00	66,51	49,27	17,24	10	9,0	-0,22	24,0	
20.01	1,77	57,09	36,33	20,76	0,00	65,08	47,9	17,18	10	9,0	-0,22	24,0	
21.01	1,72	57,66	37,04	20,62	0,00	63,53	46,95	16,58	10	9,0	-0,22	24,0	
22.01	1,62	61,29	39,82	21,46	0,00	57,56	42,97	14,59	10	9,0	-0,22	24,0	
23.01	1,80	64,72	40,67	24,05	0,00	58,36	43,14	15,22	10	9,0	-0,22	24,0	
24.01	1,79	65,98	41,90	24,08	0,00	57,67	42,82	14,85	10	9,0	-0,22	24,0	
25.01	1,60	61,49	41,08	20,41	0,00	57,26	42,05	15,21	10	9,0	-0,22	24,0	
26.01	1,67	62,88	40,54	22,34	0,00	56,91	41,89	15,01	10	9,0	-0,22	24,0	
27.01	1,61	61,84	41,22	20,62	0,00	57,29	42,1	15,18	10	9,0	-0,22	24,0	
28.01	1,61	61,66	40,65	21,01	0,00	57,28	42,32	14,95	10	9,0	-0,22	24,0	
29.01	1,63	61,60	40,43	21,17	0,00	57,37	42,15	15,22	10	9,0	-0,22	24,0	
30.01	1,83	66,12	39,71	26,41	0,00	56,5	41,9	14,59	10	9,0	-0,22	24,0	
31.01	1,75	65,12	40,11	25,01	0,00	56,22	41,94	14,28	10	9,0	-0,22	24,0	
01.02	1,51	58,70	40,83	17,88	0,00	58,34	42,58	15,76	10	9,0	-0,22	24,0	
02.02	1,63	56,66	40,93	15,74	0,00	64,63	45,68	18,95	10	9,0	-0,22	24,0	
03.02	1,69	56,54	40,66	15,88	0,00	66,47	46,7	19,77	10	9,05	-0,22	24,0	
04.02	1,63	57,90	40,19	17,71	0,00	62,71	45,22	17,48	10	9,0	-0,22	24,0	
05.02	1,64	57,09	40,35	16,74	0,00	63,31	44,75	18,56	10	9,0	-0,21	24,0	
06.02	1,76	57,57	40,71	16,85	0,00	66,62	46,51	20,11	10	9,0	-0,2	24,0	
07.02	1,72	59,58	39,61	19,97	0,00	61,62	44,26	17,36	10	9,0	-0,19	24,0	
08.02	1,67	56,70	39,26	17,44	0,00	64,08	45,38	18,7	10	9,0	-0,21	24,0	
09.02	1,60	55,32	39,32	15,99	0,00	63,85	45,02	18,83	10	9,0	-0,21	24,0	
10.02	1,56	55,84	39,18	16,67	0,00	62,05	44,24	17,8	10	9,0	-0,21	24,0	
11.02	1,63	56,75	38,92	17,83	0,00	62,54	44,62	17,92	10	9,0	-0,22	24,0	
12.02	1,54	56,03	39,18	16,84	0,00	60,57	43,13	17,44	10	9,0	-0,2	24,0	
13.02	1,69	59,57	38,98	20,59	0,00	59,85	43,04	16,81	10	9,0	-0,19	24,0	
14.02	1,67	59,16	39,78	19,38	0,00	60,62	43,51	17,11	10	9,0	-0,2	24,0	
15.02	1,69	55,92	39,08	16,84	0,00	65,03	45,41	19,61	10	9,0	-0,21	24,0	
16.02	1,71	56,59	38,74	17,84	0,00	64,55	45,36	19,19	10	9,0	-0,22	24,0	
17.02	1,63	56,62	38,71	17,91	0,00	62,26	44,34	17,91	10	9,0	-0,22	24,0	
Итого:	51,92	1828,70	1221,83	606,87	0,00	61,23	44,30	16,93	10	9,00	-0,21	743,72	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	32,55	1117,63	683,43	408,00
17.02.2021	24:00	84,48	2946,33	1905,26	1151,72
ИТОГО:		51,92	1828,70	1221,83	743,72

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,72	+0,0	+0,28	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 37,883, Гкал
V1-V2 = 607,097, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Бригадная 4А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 390169

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	0,92	32,15	23,33	8,83	0,00	66,24	47,8	18,44	10	6,44	6,89	23,69	
19.01	0,95	34,91	26,12	8,79	0,00	66,17	48,32	17,85	10	7,18	7,61	24,0	
20.01	0,91	33,61	24,83	8,77	0,00	64,59	46,9	17,69	10	7,19	7,62	24,0	
21.01	0,89	34,01	25,01	8,99	0,00	62,97	46,16	16,81	10	7,28	7,73	24,0	
22.01	0,82	33,44	23,19	10,25	0,00	57,26	42,73	14,53	10	7,3	7,77	24,0	
23.01	0,89	33,85	22,45	11,40	0,00	57,99	42,92	15,07	10	7,21	7,68	24,0	
24.01	1,00	35,77	21,20	14,57	0,00	57,27	42,74	14,52	10	7,05	7,52	24,0	
25.01	0,78	32,00	22,27	9,73	0,00	56,88	42,18	14,7	10	7,2	7,67	24,0	
26.01	0,79	32,60	22,94	9,66	0,00	56,58	41,96	14,62	10	7,23	7,71	24,0	
27.01	0,85	33,15	21,70	11,44	0,00	56,91	42,4	14,51	10	7,21	7,68	24,0	
28.01	0,77	32,03	22,61	9,42	0,00	56,88	42,33	14,55	10	7,14	7,61	24,0	
29.01	0,80	32,63	22,73	9,89	0,00	57,02	42,43	14,59	10	7,09	7,56	24,0	
30.01	0,81	33,48	22,92	10,56	0,00	56,2	42,22	13,98	10	7,13	7,61	24,0	
31.01	0,82	33,76	22,88	10,88	0,00	55,85	41,98	13,87	10	7,09	7,57	24,0	
01.02	0,81	32,05	22,25	9,80	0,00	57,91	42,52	15,39	10	7,24	7,72	24,0	
02.02	0,92	31,58	22,12	9,46	0,00	64,07	45,19	18,88	10	7,27	7,72	24,0	
03.02	0,92	31,16	22,25	8,91	0,00	65,91	46,42	19,49	10	7,37	7,81	24,0	
04.02	0,82	30,93	22,46	8,47	0,00	62,15	45,07	17,07	10	7,28	7,74	24,0	
05.02	0,85	30,96	22,54	8,42	0,00	62,77	44,61	18,16	10	7,36	7,83	24,0	
06.02	0,98	31,95	22,04	9,91	0,00	66,11	46,37	19,73	10	7,06	7,51	24,0	
07.02	0,95	32,89	21,37	11,52	0,00	61,01	43,93	17,08	10	6,93	7,39	24,0	
08.02	0,89	30,86	21,58	9,29	0,00	63,41	44,81	18,61	10	7,24	7,69	24,0	
09.02	0,84	30,31	22,05	8,26	0,00	63,12	44,48	18,64	10	7,24	7,69	24,0	
10.02	0,82	30,51	22,04	8,47	0,00	61,47	43,79	17,68	10	7,1	7,56	24,0	
11.02	0,81	30,24	22,20	8,04	0,00	61,98	44,06	17,92	10	7,19	7,65	24,0	
12.02	0,79	30,54	22,15	8,39	0,00	60,02	42,86	17,16	10	7,23	7,7	24,0	
13.02	0,81	31,08	21,95	9,13	0,00	59,34	42,71	16,62	10	7,18	7,64	24,0	
14.02	0,95	33,01	21,15	11,86	0,00	60,05	43,1	16,95	10	6,86	7,32	24,0	
15.02	0,87	30,28	21,98	8,30	0,00	64,4	44,92	19,48	10	7,23	7,67	24,0	
16.02	0,85	30,29	22,06	8,22	0,00	63,86	44,77	19,09	10	7,18	7,63	24,0	
17.02	0,82	30,69	22,36	8,33	0,00	61,63	43,96	17,67	10	7,09	7,54	24,0	
Итого:	26,73	996,75	698,74	298,01	0,00	60,84	44,13	16,72	10	7,15	7,61	743,69	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	14,65	576,96	406,16	408,00
17.02.2021	24:00	41,38	1573,72	1104,91	1151,69
ИТОГО:		26,73	996,75	698,74	743,69

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,69	+0,0	+0,31	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 18,603, Гкал
V1-V2 = 298,134, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Центром теплового МО" "Тепловая компания"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Бригадная 6,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 386873

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	0,77	29,51	23,45	6,06	0,00	69,85	51,55	18,3	10	2,08	2,43	23,8	E
19.01	0,76	30,84	24,73	6,11	0,00	69,14	52,31	16,83	10	1,13	1,68	24,0	
20.01	0,76	30,94	24,95	5,99	0,00	67,58	50,24	17,34	10	1,02	1,35	24,0	
21.01	0,77	31,58	25,41	6,17	0,00	66,01	48,86	17,15	10	1,34	0,81	24,0	
22.01	0,70	32,47	25,45	7,02	0,00	59,58	45,34	14,24	10	0,92	1,07	24,0	
23.01	0,75	33,33	25,42	7,91	0,00	60,23	45,93	14,3	10	1,29	0,34	24,0	
24.01	0,76	33,85	25,49	8,35	0,00	59,56	45,81	13,76	10	1,17	0,86	24,0	
25.01	0,67	31,90	25,37	6,53	0,00	59,28	45,4	13,88	10	1,27	0,8	24,0	
26.01	0,68	32,31	25,36	6,95	0,00	58,95	45,27	13,68	10	1,31	0,6	24,0	
27.01	0,71	32,63	25,26	7,36	0,00	59,32	45,31	14,01	10	1,24	0,59	24,0	
28.01	0,70	32,52	25,24	7,29	0,00	59,2	45,59	13,62	10	1,33	1,12	24,0	
29.01	0,66	31,67	25,25	6,42	0,00	59,53	45,67	13,85	10	1,31	0,81	24,0	
30.01	0,71	32,88	25,32	7,56	0,00	58,5	44,79	13,71	10	1,23	0,47	24,0	
31.01	0,74	33,88	25,36	8,52	0,00	57,98	44,92	13,06	10	0,99	1,4	24,0	
01.02	0,68	31,62	25,32	6,30	0,00	60,28	45,56	14,72	10	1,8	0,91	24,0	
02.02	0,78	31,50	25,38	6,11	0,00	66,98	49,51	17,47	10	1,81	1,93	24,0	
03.02	0,80	31,41	25,39	6,02	0,00	69,13	50,81	18,32	10	1,36	1,63	24,0	
04.02	0,72	31,09	25,34	5,75	0,00	65,03	48,71	16,32	10	0,99	0,98	24,0	
05.02	0,75	31,32	25,38	5,93	0,00	65,45	48,43	17,02	10	1,19	1,15	24,0	
06.02	0,91	33,17	25,22	7,95	0,00	69,26	51,26	17,99	10	1,24	1,12	24,0	
07.02	0,77	31,58	24,75	6,82	0,00	64,09	47,4	16,69	10	1,28	1,44	24,0	
08.02	0,74	30,29	24,74	5,55	0,00	66,61	48,84	17,77	10	1,75	1,1	24,0	
09.02	0,78	31,13	24,52	6,61	0,00	66,53	49,31	17,22	10	1,27	1,26	24,0	
10.02	0,77	31,32	24,56	6,76	0,00	64,58	47,92	16,66	10	1,47	0,91	24,0	
11.02	0,74	30,69	24,69	6,00	0,00	65,06	47,99	17,07	10	1,41	1,2	24,0	
12.02	0,73	30,92	24,63	6,28	0,00	63,13	46,57	16,56	10	1,12	2,94	24,0	
13.02	0,78	32,12	24,53	7,59	0,00	62,22	46,36	15,86	10	1,58	0,83	24,0	
14.02	0,79	32,34	24,67	7,67	0,00	62,87	47,07	15,79	10	1,24	0,95	24,0	
15.02	0,82	31,41	24,53	6,88	0,00	67,64	49,61	18,03	10	1,67	1,24	24,0	
16.02	0,81	31,26	24,55	6,71	0,00	67,4	49,29	18,1	10	1,35	1,23	24,0	
17.02	0,77	31,34	24,55	6,79	0,00	64,7	48,03	16,67	10	1,33	0,73	24,0	
Итого:	23,29	984,87	774,86	210,01	0,00	63,65	47,71	15,94	10	1,34	1,15	743,8	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	12,67	561,14	437,74	408,00
17.02.2021	24:00	35,96	1546,02	1212,60	1151,80
ИТОГО:		23,29	984,87	774,86	743,80

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,8	+0,0	+0,2	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 13,108, Гкал
V1-V2 = 210,068, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Единым центром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Бригадная 7,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 388067
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,34	64,49	52,13	12,36	0,00	68,13	55,88	12,24	10	1,61	1,92	23,83	E
19.01	1,45	67,41	54,34	13,06	0,00	70,89	58,32	12,57	10	1,32	1,64	24,0	
20.01	1,47	67,74	53,76	13,98	0,00	69,91	57,64	12,27	10	0,99	1,47	24,0	
21.01	1,26	66,34	52,23	14,11	0,00	63,12	53,14	9,98	10	2,24	1,02	24,0	
22.01	1,08	68,14	54,42	13,72	0,00	55,77	47,47	8,3	10	0,82	1,62	24,0	
23.01	1,18	69,88	55,17	14,71	0,00	58,2	49,59	8,61	10	0,88	1,69	24,0	
24.01	1,30	75,28	57,40	17,88	0,00	57,4	49,48	7,92	10	0,65	1,57	24,0	
25.01	1,12	70,12	56,08	14,04	0,00	57,16	48,96	8,2	10	0,49	1,27	24,0	
26.01	1,17	70,87	55,53	15,34	0,00	56,81	48,65	8,17	10	0,59	1,66	24,0	
27.01	1,16	70,12	55,10	15,02	0,00	57,19	48,95	8,24	10	0,52	1,65	24,0	
28.01	1,15	71,91	57,03	14,88	0,00	57,17	49,2	7,96	10	0,4	1,45	24,0	
29.01	1,12	72,33	58,32	14,01	0,00	57,2	49,27	7,94	10	0,31	1,42	24,0	
30.01	1,10	70,76	56,53	14,24	0,00	56,06	48,17	7,89	10	0,3	1,45	24,0	
31.01	1,23	74,63	56,45	18,18	0,00	54,83	47,56	7,27	10	0,23	1,17	24,0	
01.02	1,25	70,80	55,52	15,28	0,00	59,75	50,65	9,1	10	0,91	2,21	23,63	D
02.02	1,43	67,94	54,27	13,67	0,00	69,0	56,9	12,1	10	0,54	1,9	24,0	
03.02	1,39	64,00	51,55	12,44	0,00	70,7	57,69	13,01	10	0,06	1,79	24,0	
04.02	1,30	66,98	54,40	12,58	0,00	66,9	55,71	11,19	10	-0,22	1,32	24,0	
05.02	1,40	67,06	53,45	13,62	0,00	68,04	56,06	11,98	10	0,03	1,74	24,0	
06.02	1,46	69,27	57,20	12,06	0,00	73,06	60,22	12,84	10	1,01	1,58	24,0	
07.02	1,68	69,76	55,35	14,42	0,00	76,59	62,69	13,9	10	0,41	1,65	24,0	
08.02	1,38	66,03	52,15	13,88	0,00	67,74	56,18	11,56	10	1,14	0,61	24,0	
09.02	1,31	65,95	52,26	13,69	0,00	64,37	53,08	11,29	10	-0,31	1,74	24,0	
10.02	1,45	66,87	54,27	12,59	0,00	71,78	58,77	13,01	10	-0,13	1,58	24,0	
11.02	1,45	64,62	52,26	12,36	0,00	72,6	58,98	13,62	10	-0,19	1,41	24,0	
12.02	1,39	64,13	51,98	12,15	0,00	70,33	57,14	13,19	10	-0,25	1,35	24,0	
13.02	1,46	66,15	52,66	13,49	0,00	70,0	57,03	12,97	10	-0,27	1,31	24,0	
14.02	1,68	73,72	57,08	16,63	0,00	71,19	59,03	12,16	10	-0,31	1,53	24,0	
15.02	1,58	65,75	52,00	13,75	0,00	74,34	60,17	14,17	10	-0,24	1,34	24,0	
16.02	1,68	68,86	52,86	16,00	0,00	73,29	59,91	13,38	10	-0,31	1,36	24,0	
17.02	1,46	67,02	53,98	13,05	0,00	71,42	58,65	12,78	10	-0,25	1,49	24,0	
Итого:	41,91	2124,97	1687,76	437,20	0,00	65,32	54,47	10,85	10	0,42	1,51	743,46	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	21,55	1175,70	934,13	408,00
17.02.2021	24:00	63,46	3300,67	2621,89	1151,46
ИТОГО:		41,91	2124,97	1687,76	743,46

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,46	+0,0	+0,17	+0,37	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 27,301, Гкал
V1-V2 = 437,524, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4 Номер прибора: 388134

Адрес дома: ул Бригадная 7 корп. А, Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,14	137,77	129,73	8,03	0,00	69,57	64,33	5,24	10	4,87	0,12	23,77	
19.01	1,30	144,51	134,65	9,85	0,00	72,24	66,97	5,27	10	5,27	0,15	24,0	
20.01	1,16	141,76	133,81	7,95	0,00	71,15	65,96	5,19	10	5,27	0,16	24,0	
21.01	0,94	134,64	127,45	7,20	0,00	64,34	59,96	4,38	10	5,27	0,15	24,0	
22.01	0,91	145,94	136,55	9,39	0,00	56,76	53,33	3,43	10	5,29	0,12	24,0	
23.01	0,94	144,68	136,01	8,68	0,00	59,3	55,56	3,73	10	5,3	0,14	24,0	
24.01	0,98	152,29	142,26	10,03	0,00	58,53	55,11	3,41	10	5,22	0,15	24,0	
25.01	0,88	147,52	139,43	8,08	0,00	58,2	54,72	3,48	10	5,28	0,14	23,99	
26.01	0,89	145,39	137,06	8,33	0,00	57,99	54,46	3,53	10	5,27	0,15	24,0	
27.01	0,93	140,85	131,36	9,49	0,00	58,12	54,56	3,56	10	5,28	0,11	23,48	
28.01	0,88	149,98	141,51	8,47	0,00	58,23	54,93	3,3	10	5,27	0,13	24,0	
29.01	0,91	153,05	144,31	8,74	0,00	58,26	54,93	3,33	10	5,27	0,15	24,0	
30.01	0,89	148,88	140,13	8,75	0,00	57,13	53,74	3,38	10	5,28	0,14	24,0	
31.01	0,94	152,04	141,43	10,61	0,00	55,96	52,82	3,13	10	5,21	0,14	24,0	
01.02	0,90	145,86	138,45	7,41	0,00	60,99	57,13	3,86	10	5,29	0,15	23,47	
02.02	1,12	141,18	133,76	7,42	0,00	70,5	65,32	5,18	10	5,29	0,22	24,0	
03.02	1,19	138,26	130,08	8,18	0,00	72,03	66,64	5,39	10	5,31	0,24	24,0	
04.02	0,99	141,75	135,36	6,39	0,00	68,12	63,43	4,68	10	5,3	0,21	24,0	
05.02	1,14	140,68	132,52	8,16	0,00	69,65	64,58	5,06	10	5,3	0,2	24,0	
06.02	1,23	149,62	141,92	7,70	0,00	74,64	69,31	5,33	10	5,26	0,23	24,0	
07.02	1,31	145,96	138,22	7,74	0,00	78,21	72,3	5,9	10	5,22	0,26	24,0	
08.02	1,06	137,58	129,80	7,78	0,00	68,42	63,67	4,75	10	5,28	0,17	23,81	
09.02	1,06	138,73	130,63	8,10	0,00	65,92	61,21	4,71	10	5,28	0,16	24,0	
10.02	1,17	142,21	134,90	7,30	0,00	73,24	67,85	5,39	10	5,26	0,23	24,0	
11.02	1,14	136,13	129,46	6,67	0,00	74,05	68,35	5,71	10	5,28	0,24	24,0	
12.02	1,11	135,61	128,62	6,99	0,00	71,82	66,37	5,44	10	5,28	0,23	24,0	
13.02	1,16	138,16	130,38	7,78	0,00	71,52	66,16	5,36	10	5,27	0,22	24,0	
14.02	1,24	150,09	141,44	8,64	0,00	72,75	67,65	5,1	10	5,2	0,22	24,0	
15.02	1,17	135,05	128,61	6,44	0,00	75,91	69,91	6,0	10	5,29	0,22	24,0	
16.02	1,16	138,86	132,34	6,51	0,00	74,79	69,03	5,76	10	5,27	0,21	24,0	
17.02	1,17	140,65	133,14	7,51	0,00	72,86	67,48	5,38	10	5,26	0,22	24,0	
Итого:	33,04	4435,72	4185,36	250,35	0,00	66,65	62,07	4,57	10	5,26	0,18	742,53	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	17,84	2417,20	2263,78	407,57
17.02.2021	24:00	50,87	6852,92	6449,14	1150,11
ИТОГО:		33,04	4435,72	4185,36	742,53

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=742,53	+0,0	+1,47	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 15,653, Гкал
V1-V2 = 250,847, м3

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром Теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Бригадная 8,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 386883

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,87	52,91	45,50	7,41	0,00	70,45	60,96	9,49	10	2,41	0,05	23,32	E
19.01	0,89	56,25	48,84	7,42	0,00	69,65	60,18	9,47	10	2,44	0,05	24,0	
20.01	0,90	56,79	48,54	8,25	0,00	67,99	58,95	9,04	10	2,42	0,03	24,0	
21.01	0,84	56,89	49,15	7,75	0,00	66,15	57,58	8,58	10	2,4	0,04	24,0	
22.01	0,75	57,61	49,50	8,11	0,00	59,79	52,71	7,08	10	2,37	0,01	24,0	
23.01	0,85	59,37	49,39	9,98	0,00	60,48	53,34	7,14	10	2,38	0,03	24,0	
24.01	0,84	59,47	49,46	10,01	0,00	59,89	53,04	6,85	10	2,37	0,03	24,0	
25.01	0,74	57,54	49,41	8,13	0,00	59,55	52,62	6,94	10	2,36	0,04	24,0	
26.01	0,75	58,01	49,39	8,61	0,00	59,22	52,47	6,75	10	2,37	0,04	24,0	
27.01	0,77	58,03	49,33	8,69	0,00	59,56	52,66	6,9	10	2,37	0,04	24,0	
28.01	0,76	57,91	49,23	8,68	0,00	59,49	52,7	6,79	10	2,38	0,04	24,0	
29.01	0,74	57,47	49,31	8,16	0,00	59,78	52,89	6,89	10	2,39	0,05	24,0	
30.01	0,77	58,36	49,35	9,01	0,00	58,83	52,09	6,74	10	2,37	0,04	24,0	
31.01	0,83	59,88	49,25	10,63	0,00	58,43	51,96	6,47	10	2,35	0,03	24,0	
01.02	0,79	57,79	49,22	8,58	0,00	60,71	53,35	7,36	10	2,39	0,03	24,0	
02.02	0,89	57,24	49,25	7,99	0,00	67,58	58,61	8,97	10	2,46	0,06	24,0	
03.02	0,88	56,70	49,23	7,47	0,00	69,39	60,19	9,2	10	2,46	0,08	24,0	
04.02	0,80	56,63	49,17	7,46	0,00	65,23	57,1	8,13	10	2,41	0,05	24,0	
05.02	0,80	56,19	49,35	6,84	0,00	66,32	57,64	8,67	10	2,45	0,04	24,0	
06.02	0,99	58,35	49,08	9,27	0,00	69,75	60,56	9,18	10	2,45	0,05	24,0	
07.02	0,92	57,68	47,79	9,88	0,00	64,76	56,67	8,09	10	2,41	0,02	24,0	
08.02	0,89	56,33	47,97	8,36	0,00	67,13	58,27	8,85	10	2,44	0,04	24,0	
09.02	0,86	55,94	48,09	7,85	0,00	66,98	58,2	8,78	10	2,44	0,05	24,0	
10.02	0,89	57,05	47,88	9,18	0,00	65,06	56,75	8,31	10	2,43	0,05	24,0	
11.02	0,88	56,63	47,94	8,68	0,00	65,57	57,13	8,43	10	2,43	0,05	24,0	
12.02	0,85	56,82	48,01	8,81	0,00	63,64	55,57	8,08	10	2,4	0,04	24,0	
13.02	0,91	58,18	47,88	10,29	0,00	62,8	55,05	7,75	10	2,42	0,05	24,0	
14.02	0,95	58,65	47,92	10,73	0,00	63,75	55,86	7,89	10	2,41	0,04	24,0	
15.02	0,91	56,43	48,12	8,31	0,00	68,27	59,07	9,2	10	2,44	0,05	24,0	
16.02	0,90	56,48	48,15	8,33	0,00	67,75	58,69	9,06	10	2,42	0,04	24,0	
17.02	0,86	56,54	48,10	8,43	0,00	65,07	56,68	8,39	10	2,41	0,04	24,0	
Итого:	26,30	1776,16	1508,83	267,32	0,00	64,10	56,08	8,01	10	2,41	0,04	743,32	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	13,77	1007,45	866,79	408,00
17.02.2021	24:00	40,08	2783,61	2375,63	1151,32
ИТОГО:		26,30	1776,16	1508,83	743,32

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,32	+0,0	+0,68	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 16,696, Гкал
V1-V2 = 267,569, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Сергиевский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Бригадная 9,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388059

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,30	60,34	48,14	12,20	0,00	68,4	56,01	12,39	10	3,83	2,35	23,75	E
19.01	1,22	60,70	50,19	10,51	0,00	71,18	59,24	11,93	10	4,05	2,62	24,0	
20.01	1,30	61,31	49,96	11,36	0,00	70,37	57,48	12,89	10	3,22	1,91	24,0	
21.01	1,18	61,09	48,58	12,51	0,00	63,39	52,63	10,76	10	2,13	0,98	24,0	
22.01	1,04	63,23	50,52	12,70	0,00	55,98	46,99	8,99	10	2,49	1,47	24,0	
23.01	1,05	62,94	51,42	11,52	0,00	58,49	48,84	9,65	10	3,48	2,15	24,0	
24.01	1,10	66,82	53,73	13,09	0,00	57,69	48,82	8,87	10	2,21	1,1	24,0	
25.01	1,07	64,77	52,14	12,63	0,00	57,35	48,3	9,05	10	1,25	0,7	24,0	
26.01	1,05	64,12	51,83	12,29	0,00	57,05	47,9	9,15	10	2,42	1,73	24,0	
27.01	1,08	64,09	51,55	12,53	0,00	57,44	47,89	9,54	10	3,79	2,3	24,0	
28.01	1,08	65,88	53,23	12,64	0,00	57,43	48,29	9,14	10	2,11	1,16	24,0	
29.01	1,03	65,54	54,18	11,35	0,00	57,41	48,31	9,11	10	2,44	1,71	24,0	
30.01	1,09	65,73	52,37	13,35	0,00	56,26	47,3	8,96	10	3,69	2,15	24,0	
31.01	1,06	66,42	53,00	13,42	0,00	55,05	46,53	8,52	10	2,61	1,66	24,0	
01.02	1,15	64,19	51,73	12,46	0,00	60,04	49,59	10,45	10	3,49	2,14	23,71	D
02.02	1,28	60,69	50,52	10,17	0,00	69,47	55,49	13,98	10	3,3	1,93	24,0	
03.02	1,28	57,91	48,07	9,84	0,00	71,1	56,29	14,81	10	3,12	2,04	24,0	
04.02	1,23	61,08	50,53	10,55	0,00	67,35	54,59	12,75	10	2,74	1,82	24,0	
05.02	1,22	59,33	49,75	9,58	0,00	68,42	54,61	13,81	10	3,06	1,38	24,0	
06.02	1,49	64,87	52,95	11,92	0,00	73,45	58,91	14,54	10	3,25	1,7	24,0	
07.02	1,54	63,02	51,73	11,29	0,00	77,04	60,94	16,1	10	3,58	1,99	24,0	
08.02	1,20	58,35	48,69	9,66	0,00	68,03	54,52	13,51	10	5,59	1,95	24,0	
09.02	1,21	59,77	48,83	10,93	0,00	64,56	51,54	13,02	10	3,96	2,21	24,0	
10.02	1,35	60,73	50,47	10,26	0,00	72,15	57,29	14,86	10	3,59	2,42	24,0	
11.02	1,32	58,09	48,65	9,44	0,00	73,0	57,37	15,63	10	3,44	2,32	24,0	
12.02	1,33	58,83	48,28	10,55	0,00	70,75	55,92	14,83	10	2,81	2,15	24,0	
13.02	1,33	59,62	48,89	10,72	0,00	70,38	55,82	14,56	10	1,88	1,67	24,0	
14.02	1,44	65,25	53,22	12,03	0,00	71,53	57,68	13,85	10	2,08	1,94	24,0	
15.02	1,36	57,88	48,39	9,49	0,00	74,81	58,48	16,32	10	2,14	1,6	24,0	
16.02	1,34	58,89	49,72	9,18	0,00	73,74	57,79	15,95	10	2,23	2,15	24,0	
17.02	1,29	59,59	50,24	9,35	0,00	71,92	57,1	14,82	10	2,26	1,9	24,0	
Итого:	38,03	1921,09	1571,53	349,56	0,00	65,60	53,41	12,19	10	2,97	1,84	743,46	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	20,03	1068,85	867,46	408,00
17.02.2021	24:00	58,07	2989,94	2438,99	1151,46
ИТОГО:		38,03	1921,09	1571,53	743,46

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,46	+0,0	+0,24	+0,29	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 21,828, Гкал
V1-V2 = 349,812, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 378983

Адрес дома: ул Буденного 9, Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	1,49	131,09	118,59	12,50	0,00	133,72	120,50	13,23	65,46	58,81	6,65	0,1	5,0	24,0	
19.01	1,41	129,66	118,67	10,98	0,00	132,28	120,60	11,68	65,75	59,07	6,68	0,11	5,0	23,95	D
20.01	1,39	129,46	118,49	10,96	0,00	132,03	120,39	11,64	65,2	58,63	6,57	0,11	5,0	24,0	
21.01	1,42	130,26	118,56	11,70	0,00	132,83	120,45	12,38	64,91	58,43	6,47	0,11	5,0	24,0	
22.01	1,40	129,86	118,35	11,51	0,00	132,44	120,25	12,19	65,11	58,67	6,44	0,12	5,0	23,8	D
23.01	1,44	131,61	118,68	12,92	0,00	134,11	120,51	13,60	63,61	57,43	6,17	0,11	5,0	24,0	
24.01	1,47	133,45	119,00	14,45	0,00	135,92	120,79	15,13	62,57	56,68	5,89	0,1	5,0	24,0	
25.01	1,48	131,75	117,64	14,11	0,00	134,23	119,43	14,80	63,16	57,02	6,15	0,11	5,0	23,43	ED
26.01	1,40	128,67	116,82	11,85	0,00	131,17	118,65	12,52	64,39	58,0	6,39	0,13	5,0	24,0	
27.01	1,35	128,50	116,83	11,68	0,00	130,95	118,63	12,32	63,65	57,56	6,09	0,12	5,0	23,72	D
28.01	1,42	129,24	116,84	12,40	0,00	131,76	118,68	13,08	64,45	58,19	6,26	0,13	5,0	23,71	D
29.01	1,38	129,00	117,24	11,77	0,00	131,53	119,09	12,43	64,53	58,28	6,25	0,13	5,0	24,0	
30.01	1,37	128,50	117,37	11,13	0,00	131,09	119,29	11,80	65,61	59,26	6,35	0,13	5,0	24,0	
31.01	1,45	130,89	117,66	13,24	0,00	133,46	119,53	13,92	64,63	58,5	6,13	0,12	5,0	24,0	
01.02	1,42	128,56	116,73	11,82	0,00	131,17	118,65	12,52	65,88	59,42	6,46	0,12	5,0	24,0	
02.02	1,36	127,20	116,31	10,89	0,00	129,77	118,20	11,56	65,64	59,19	6,45	0,1	5,0	24,0	
03.02	1,38	128,04	116,28	11,76	0,00	130,55	118,13	12,42	64,69	58,39	6,3	0,11	5,0	24,0	
04.02	1,36	127,92	116,50	11,42	0,00	130,43	118,36	12,08	64,69	58,46	6,23	0,12	5,0	23,7	D
05.02	1,46	128,66	116,23	12,43	0,00	131,22	118,09	13,13	65,23	58,7	6,54	0,11	5,0	24,0	
06.02	1,47	128,99	116,54	12,45	0,00	131,55	118,39	13,15	65,08	58,47	6,61	0,11	5,0	24,0	
07.02	1,61	132,04	116,77	15,27	0,00	134,62	118,60	16,02	64,6	58,06	6,54	0,1	5,0	24,0	
08.02	1,41	128,37	116,65	11,71	0,00	130,89	118,49	12,40	64,67	58,1	6,57	0,1	5,0	24,0	
09.02	1,46	128,57	116,54	12,03	0,00	131,15	118,41	12,74	65,37	58,64	6,73	0,11	5,0	24,0	
10.02	1,41	128,10	116,62	11,48	0,00	130,60	118,45	12,16	64,57	57,95	6,62	0,11	5,0	23,82	ED
11.02	1,41	127,57	116,39	11,18	0,00	130,13	118,26	11,87	65,46	58,72	6,74	0,12	5,0	24,0	
12.02	1,39	127,51	116,50	11,01	0,00	130,01	118,32	11,69	64,63	57,92	6,71	0,12	5,0	24,0	
13.02	1,43	128,07	116,61	11,46	0,00	130,62	118,47	12,15	65,18	58,43	6,75	0,13	5,0	24,0	
14.02	1,50	129,68	117,05	12,63	0,00	132,27	118,91	13,36	65,29	58,49	6,8	0,13	5,0	24,0	
15.02	1,41	127,68	116,48	11,20	0,00	130,21	118,32	11,89	65,02	58,29	6,73	0,11	5,0	23,95	D
16.02	1,36	127,74	116,14	11,59	0,00	130,20	117,94	12,26	63,83	57,5	6,32	0,11	5,0	23,54	D
17.02	1,39	127,52	116,62	10,89	0,00	130,07	118,49	11,58	65,43	58,67	6,76	0,13	5,0	23,62	
Итого:	44,12	4004,19	3631,72	372,47	0,00	4083,03	0,00	393,71	64,78	58,32	6,46	0,12	5,00	741,26	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	23,73	2221,11	2019,06	405,72
17.02.2021	24:00	67,85	6225,30	5650,77	1146,98
ИТОГО:		44,12	4004,19	3631,72	741,26

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Vросет = 393,71 : 741,26 * 744 = 395,165

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Tdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.

744 =741,26 +0,0 +0,39 +2,35 + 0,0 +0,0 +0.0

Q ГВС = 395,165 * 0,0624 = 24,658 Гкал

Досчёт: Q = 44,281, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпромтеплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Дальнаяя 8,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387703

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,37	131,45	125,00	6,46	0,00	83,57	75,8	7,76	10	0,1	0,27	24,0	
19.01	1,19	132,39	124,65	7,74	0,00	72,94	66,97	5,98	10	0,11	0,27	23,92	D
20.01	1,02	136,16	127,48	8,68	0,00	63,86	59,31	4,55	10	0,11	0,28	23,89	ED
21.01	1,00	135,31	128,30	7,01	0,00	65,54	60,59	4,95	10	0,11	0,28	23,94	D
22.01	1,08	136,63	127,18	9,45	0,00	63,16	58,45	4,71	10	0,11	0,28	23,95	D
23.01	1,00	134,56	127,21	7,35	0,00	65,1	60,21	4,88	10	0,11	0,28	24,0	
24.01	1,11	136,13	127,02	9,11	0,00	65,98	61,06	4,92	10	0,11	0,27	24,0	
25.01	1,09	135,91	126,95	8,96	0,00	65,67	60,79	4,88	10	0,11	0,27	24,0	
26.01	1,05	135,39	126,98	8,40	0,00	65,17	60,38	4,8	10	0,11	0,27	24,0	
27.01	1,09	135,58	126,84	8,74	0,00	66,07	61,15	4,92	10	0,11	0,27	23,97	D
28.01	1,02	134,55	126,89	7,65	0,00	65,81	60,96	4,85	10	0,11	0,27	24,0	
29.01	1,01	134,65	126,98	7,66	0,00	65,44	60,59	4,85	10	0,11	0,27	24,0	
30.01	1,13	136,15	126,65	9,50	0,00	65,93	61,03	4,9	10	0,11	0,27	24,0	
31.01	1,11	136,03	126,59	9,44	0,00	65,18	60,38	4,81	10	0,11	0,27	24,0	
01.02	1,00	133,64	126,88	6,76	0,00	66,65	61,57	5,08	10	0,11	0,27	24,0	
02.02	1,12	133,48	127,32	6,16	0,00	73,97	67,89	6,08	10	0,11	0,27	24,0	
03.02	1,04	133,13	127,10	6,03	0,00	70,84	65,26	5,58	10	0,11	0,27	23,97	ED
04.02	0,94	132,87	126,69	6,17	0,00	65,4	60,45	4,95	10	0,11	0,27	24,0	
05.02	1,14	134,61	126,74	7,87	0,00	69,82	64,23	5,59	10	0,1	0,27	24,0	
06.02	1,31	134,46	126,91	7,54	0,00	77,39	70,65	6,74	10	0,1	0,27	24,0	
07.02	1,33	134,99	126,84	8,14	0,00	78,58	72,01	6,56	10	0,11	0,27	24,0	
08.02	1,16	134,35	126,27	8,07	0,00	70,83	65,19	5,63	10	0,11	0,27	23,93	D
09.02	1,04	134,09	126,44	7,65	0,00	66,18	61,06	5,11	10	0,11	0,27	23,83	ED
10.02	1,03	134,23	126,39	7,84	0,00	64,62	59,6	5,02	10	0,11	0,27	23,9	ED
11.02	1,04	135,68	126,09	9,59	0,00	62,16	57,71	4,45	10	0,11	0,27	23,98	D
12.02	1,09	135,26	125,98	9,27	0,00	63,66	58,75	4,91	10	0,11	0,27	23,91	D
13.02	1,06	135,02	125,93	9,08	0,00	62,98	58,15	4,82	10	0,11	0,28	23,92	ED
14.02	1,12	136,42	125,94	10,48	0,00	62,68	58,0	4,68	10	0,1	0,27	23,93	D
15.02	1,14	133,58	126,50	7,08	0,00	71,61	65,67	5,94	10	0,1	0,27	23,86	D
16.02	1,09	132,52	126,09	6,44	0,00	71,16	65,29	5,87	10	0,11	0,27	23,87	D
17.02	1,04	134,89	123,54	11,35	0,00	58,74	54,62	4,12	10	0,11	0,27	23,75	
Итого:	33,98	4174,14	3922,42	251,72	0,00	67,59	62,37	5,22	10	0,11	0,27	742,53	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	18,93	2306,21	2156,27	404,91
17.02.2021	24:00	52,90	6480,35	6078,69	1147,44
ИТОГО:		33,98	4174,14	3922,42	742,53

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=742,53	+0,0	+0,27	+1,19	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 15,738, Гкал
V1-V2 = 252,217, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром межрегионгаз Серпухов" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Калинина 36,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 386882

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,85	45,26	36,84	8,42	0,00	63,13	51,95	11,18	10	1,85	-0,64	24,0	
19.01	0,78	44,16	37,12	7,04	0,00	63,33	52,31	11,02	10	2,68	-0,64	24,0	
20.01	0,88	45,83	36,69	9,15	0,00	63,0	52,09	10,91	10	2,71	-0,64	24,0	
21.01	0,81	44,92	37,05	7,87	0,00	62,67	51,89	10,78	10	2,19	-0,64	24,0	
22.01	0,74	43,73	37,07	6,66	0,00	62,81	52,05	10,76	10	2,99	-0,63	23,98	D
23.01	0,77	44,83	37,04	7,79	0,00	61,57	51,47	10,1	10	2,66	-0,63	24,0	
24.01	0,82	46,04	36,65	9,38	0,00	60,32	50,84	9,48	10	2,59	-0,64	24,0	
25.01	0,80	45,32	36,66	8,66	0,00	61,14	51,09	10,05	10	2,6	-0,63	23,68	D
26.01	0,75	43,55	36,45	7,10	0,00	62,08	51,55	10,53	10	2,23	-0,63	24,0	
27.01	0,78	44,50	36,46	8,04	0,00	61,45	51,24	10,2	10	3,27	-0,63	23,77	ED
28.01	0,76	43,94	36,50	7,44	0,00	62,3	51,95	10,35	10	3,35	-0,63	23,76	D
29.01	0,76	44,00	36,63	7,37	0,00	62,23	51,88	10,35	10	2,23	-0,62	24,0	
30.01	0,76	43,59	36,68	6,91	0,00	63,38	52,61	10,77	10	3,2	-0,62	24,0	
31.01	0,85	45,56	36,46	9,09	0,00	62,55	52,22	10,34	10	3,25	-0,62	24,0	
01.02	0,81	44,31	36,37	7,95	0,00	63,72	52,86	10,85	10	3,06	-0,63	24,0	
02.02	0,81	44,56	36,50	8,06	0,00	63,34	52,59	10,75	10	2,43	-0,64	24,0	
03.02	0,68	42,41	36,69	5,72	0,00	62,39	51,77	10,62	10	2,24	-0,63	24,0	
04.02	0,79	44,53	36,48	8,05	0,00	62,62	52,28	10,34	10	2,98	-0,63	24,0	
05.02	0,73	43,18	36,54	6,63	0,00	62,94	52,25	10,68	10	3,05	-0,63	24,0	
06.02	0,81	44,42	36,49	7,92	0,00	62,87	52,03	10,84	10	2,41	-0,63	24,0	
07.02	0,84	44,93	36,35	8,58	0,00	62,33	51,5	10,84	10	2,29	-0,64	24,0	
08.02	0,80	44,30	36,39	7,91	0,00	62,43	51,6	10,83	10	1,61	-0,65	24,0	
09.02	0,76	43,37	36,59	6,79	0,00	62,77	51,59	11,18	10	1,16	-0,64	24,0	
10.02	0,87	45,56	36,42	9,13	0,00	62,29	51,41	10,88	10	2,24	-0,65	24,0	
11.02	0,81	44,42	36,51	7,91	0,00	63,05	52,04	11,01	10	3,08	-0,65	24,0	
12.02	0,81	44,46	36,45	8,01	0,00	62,19	51,24	10,95	10	1,58	-0,64	24,0	
13.02	0,87	45,10	36,27	8,84	0,00	62,88	51,66	11,21	10	3,18	-0,64	24,0	
14.02	0,84	44,74	36,43	8,31	0,00	63,04	51,89	11,14	10	4,25	-0,64	24,0	
15.02	0,80	44,19	36,53	7,66	0,00	62,63	51,59	11,04	10	2,85	-0,66	24,0	
16.02	0,75	41,62	34,51	7,11	0,00	62,42	51,2	11,22	10	2,03	-0,65	22,59	D U
17.02	0,85	44,98	36,49	8,49	0,00	63,12	51,93	11,19	10	3,59	-0,64	23,99	
Итого:	24,74	1376,36	1132,34	244,02	0,00	62,54	51,83	10,72	10	2,64	-0,64	741,77	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	13,62	764,86	627,68	406,43
17.02.2021	24:00	38,36	2141,23	1760,03	1148,20
ИТОГО:		24,74	1376,36	1132,34	741,77

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=741,77	+1,36	+0,01	+0,86	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 15,273, Гкал

V1-V2 = 244,756, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Калинина 38,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387763

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,03	49,88	39,82	10,06	0,00	64,57	52,21	12,37	10	5,72	5,4	24,0	
19.01	0,89	47,56	40,07	7,50	0,00	64,81	52,46	12,35	10	6,9	5,41	24,0	
20.01	1,11	51,53	39,69	11,84	0,00	64,43	52,4	12,03	10	7,87	5,38	24,0	
21.01	0,88	47,63	40,01	7,62	0,00	64,1	52,14	11,96	10	5,71	5,43	23,99	U
22.01	0,94	48,82	39,93	8,89	0,00	64,25	52,49	11,76	10	7,21	5,42	23,98	E U
23.01	0,86	48,09	40,00	8,09	0,00	62,89	51,85	11,04	10	5,91	5,45	24,0	
24.01	1,01	51,37	39,68	11,68	0,00	61,69	51,32	10,37	10	4,93	5,34	24,0	
25.01	0,82	47,17	39,68	7,49	0,00	62,49	51,4	11,09	10	6,03	5,45	23,67	ED
26.01	0,88	47,55	39,35	8,20	0,00	63,59	51,98	11,61	10	5,77	5,45	24,0	
27.01	0,80	46,35	39,39	6,95	0,00	62,85	51,63	11,21	10	5,6	5,44	23,75	ED
28.01	0,89	47,89	39,42	8,47	0,00	63,75	52,45	11,3	10	4,87	5,45	23,75	D
29.01	0,85	47,34	39,57	7,77	0,00	63,72	52,32	11,4	10	3,86	5,43	24,0	
30.01	0,89	47,74	39,60	8,14	0,00	64,86	53,16	11,71	10	4,22	5,45	24,0	
31.01	0,90	48,08	39,49	8,58	0,00	63,93	52,64	11,29	10	4,61	5,39	24,0	
01.02	1,03	49,91	39,31	10,59	0,00	65,18	53,5	11,67	10	5,84	5,39	24,0	
02.02	0,87	47,17	39,46	7,71	0,00	64,77	53,06	11,71	10	4,81	5,42	24,0	
03.02	0,84	46,96	39,53	7,43	0,00	63,85	52,35	11,49	10	3,86	5,43	24,0	
04.02	0,89	48,02	39,44	8,58	0,00	64,05	52,83	11,22	10	5,1	5,41	24,0	
05.02	0,95	48,70	39,41	9,29	0,00	64,38	52,84	11,54	10	5,94	5,43	24,0	
06.02	0,90	47,67	39,45	8,23	0,00	64,3	52,46	11,84	10	4,84	5,42	24,0	
07.02	0,97	48,92	39,32	9,59	0,00	63,74	51,84	11,89	10	5,3	5,44	24,0	
08.02	1,04	50,23	39,29	10,93	0,00	63,91	52,09	11,82	10	5,02	5,41	24,0	
09.02	0,95	48,48	39,46	9,02	0,00	64,33	52,18	12,14	10	4,69	5,46	24,0	
10.02	0,85	46,75	39,42	7,33	0,00	63,74	51,73	12,0	10	4,65	5,42	24,0	
11.02	0,89	47,18	39,46	7,72	0,00	64,56	52,38	12,18	10	6,57	5,44	24,0	
12.02	0,93	48,11	39,39	8,72	0,00	63,85	51,93	11,92	10	6,41	5,44	24,0	
13.02	1,01	49,36	39,27	10,09	0,00	64,41	52,4	12,01	10	7,3	5,39	24,0	
14.02	0,95	48,36	39,43	8,93	0,00	64,44	52,39	12,05	10	7,52	5,4	24,0	
15.02	0,91	47,72	39,46	8,26	0,00	64,12	52,1	12,02	10	7,31	5,43	24,0	
16.02	0,83	44,33	37,28	7,05	0,00	64,07	51,73	12,34	10	5,77	5,42	22,59	D U
17.02	0,86	46,69	39,49	7,20	0,00	64,52	52,34	12,18	10	5,07	5,42	23,99	
Итого:	28,45	1491,60	1223,61	267,98	0,00	64,00	52,28	11,72	10	5,66	5,42	741,72	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	15,61	825,07	673,38	403,47
17.02.2021	24:00	44,06	2316,66	1897,00	1145,19
ИТОГО:		28,45	1491,60	1223,61	741,72

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=741,72	+1,39	+0,02	+0,87	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 16,773, Гкал
V1-V2 = 268,807, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Орехово-Зуевский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Карла Маркса 100,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387712

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,52	103,68	89,11	14,57	0,00	60,73	51,7	9,02	10	0,19	2,72	24,0	
19.01	1,61	104,98	88,59	16,39	0,00	61,25	52,29	8,96	10	0,2	3,09	24,0	
20.01	1,57	104,09	88,45	15,64	0,00	60,85	51,8	9,05	10	0,2	2,66	24,0	
21.01	1,48	103,32	89,13	14,19	0,00	60,31	51,41	8,9	10	0,2	2,44	24,0	
22.01	1,52	103,31	88,45	14,86	0,00	60,77	51,8	8,97	10	0,21	2,88	24,0	
23.01	1,51	104,76	88,85	15,91	0,00	59,31	50,95	8,36	10	0,19	2,46	24,0	
24.01	1,49	105,52	89,36	16,15	0,00	58,92	50,92	7,99	10	0,19	2,7	24,0	
25.01	1,54	104,49	87,20	17,29	0,00	58,88	50,72	8,16	10	0,19	2,72	23,83	D
26.01	1,40	101,60	88,39	13,21	0,00	60,02	51,4	8,62	10	0,2	2,85	24,0	
27.01	1,42	102,34	88,07	14,27	0,00	59,44	51,05	8,38	10	0,18	2,74	23,85	D
28.01	1,51	103,09	87,10	15,99	0,00	59,94	51,49	8,44	10	0,19	3,38	23,86	D
29.01	1,40	101,57	87,84	13,73	0,00	60,04	51,72	8,32	10	0,18	2,8	24,0	
30.01	1,42	101,77	88,43	13,34	0,00	60,99	52,32	8,67	10	0,77	3,25	24,0	
31.01	1,49	103,71	88,31	15,40	0,00	60,12	51,75	8,37	10	1,01	2,83	24,0	
01.02	1,45	100,98	87,17	13,82	0,00	61,18	52,33	8,85	10	1,65	3,74	24,0	
02.02	1,43	99,77	86,26	13,51	0,00	61,01	52,16	8,85	10	1,8	3,28	24,0	
03.02	1,52	101,31	85,29	16,01	0,00	60,33	51,75	8,57	10	1,78	2,82	24,0	
04.02	1,42	100,27	86,12	14,15	0,00	60,15	51,67	8,48	10	1,79	2,81	24,0	
05.02	1,42	99,87	86,08	13,78	0,00	60,08	51,41	8,67	10	2,15	2,53	24,0	
06.02	1,40	99,90	86,60	13,29	0,00	60,18	51,45	8,73	10	2,31	2,76	24,0	
07.02	1,57	102,81	86,13	16,67	0,00	59,94	51,19	8,75	10	2,65	3,05	24,0	
08.02	1,47	100,80	86,41	14,39	0,00	60,16	51,34	8,82	10	2,57	3,58	24,0	
09.02	1,44	99,91	86,28	13,63	0,00	60,45	51,5	8,95	10	2,88	3,72	24,0	
10.02	1,44	100,39	86,40	13,99	0,00	59,83	51,01	8,82	10	2,85	3,78	24,0	
11.02	1,46	99,82	86,21	13,61	0,00	60,71	51,57	9,14	10	3,13	4,15	24,0	
12.02	1,49	100,86	85,39	15,47	0,00	59,03	50,28	8,75	10	2,87	2,73	24,0	
13.02	1,46	100,09	86,16	13,93	0,00	59,73	50,68	9,05	10	3,2	3,22	24,0	
14.02	1,68	104,00	85,70	18,29	0,00	60,28	51,28	9,01	10	3,23	3,29	24,0	
15.02	1,51	100,57	85,50	15,07	0,00	60,2	51,18	9,02	10	3,13	3,37	24,0	
16.02	1,49	100,82	85,53	15,29	0,00	59,09	50,25	8,84	10	2,29	2,6	23,75	D
17.02	1,53	100,77	85,70	15,07	0,00	60,72	51,51	9,21	10	2,75	3,91	24,0	
Итого:	46,09	3161,18	2700,25	460,93	0,00	60,15	51,42	8,73	10	1,51	3,06	743,28	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	25,36	1777,85	1519,72	406,87
17.02.2021	24:00	71,45	4939,03	4219,97	1150,15
ИТОГО:		46,09	3161,18	2700,25	743,28

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,28	+0,0	+0,0	+0,71	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 28,79, Гкал
V1-V2 = 461,377, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Теплоэнергоинспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Карла Маркса 2 корп. А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 390089

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	0,58	24,79	18,00	6,79	0,00	61,67	48,41	13,25	10	0,03	5,0	24,0	
19.01	0,58	24,68	18,03	6,64	0,00	61,53	48,14	13,38	10	0,03	5,0	24,0	
20.01	0,62	25,57	17,88	7,69	0,00	61,41	48,41	13,0	10	0,03	5,0	24,0	
21.01	0,61	25,04	17,73	7,31	0,00	61,33	47,95	13,38	10	0,03	5,0	24,0	
22.01	0,56	24,07	17,72	6,34	0,00	61,11	47,67	13,44	10	0,03	5,0	24,0	
23.01	0,63	25,30	17,52	7,78	0,00	61,27	47,85	13,42	10	0,03	5,0	24,0	
24.01	0,64	25,79	17,72	8,07	0,00	61,36	48,31	13,05	10	0,03	5,0	24,0	
25.01	0,56	24,12	17,88	6,24	0,00	61,28	47,65	13,63	10	0,03	5,0	24,0	
26.01	0,59	24,76	17,87	6,89	0,00	61,3	47,76	13,54	10	0,03	5,0	24,0	
27.01	0,53	23,76	18,02	5,74	0,00	61,23	47,55	13,69	10	0,03	5,0	23,97	E
28.01	0,74	27,08	17,13	9,95	0,00	61,43	48,07	13,36	10	0,02	5,0	24,0	
29.01	0,51	23,26	17,51	5,76	0,00	61,19	48,36	12,83	10	0,03	5,0	24,0	
30.01	0,54	23,71	17,60	6,12	0,00	61,28	47,77	13,51	10	0,03	5,0	24,0	
31.01	0,61	24,89	17,46	7,43	0,00	61,38	48,18	13,2	10	0,02	5,0	24,0	
01.02	0,58	24,48	17,68	6,80	0,00	61,32	47,95	13,37	10	0,02	5,0	24,0	
02.02	0,58	24,66	17,66	7,00	0,00	61,41	48,59	12,83	10	0,03	5,0	24,0	
03.02	0,54	23,93	17,87	6,06	0,00	61,26	47,96	13,3	10	0,02	5,0	24,0	
04.02	0,56	24,33	17,75	6,58	0,00	61,14	48,02	13,12	10	0,02	5,0	24,0	
05.02	0,59	24,66	17,50	7,16	0,00	61,27	48,06	13,21	10	0,03	5,0	24,0	
06.02	0,57	24,13	17,53	6,60	0,00	61,38	47,86	13,52	10	0,02	5,0	24,0	
07.02	0,63	25,32	17,53	7,79	0,00	61,55	48,36	13,18	10	0,03	5,0	24,0	
08.02	0,57	24,41	17,74	6,67	0,00	61,43	48,37	13,06	10	0,03	5,0	24,0	
09.02	0,57	24,37	17,81	6,56	0,00	61,36	47,94	13,42	10	0,03	5,0	24,0	
10.02	0,57	24,27	17,69	6,58	0,00	61,28	47,82	13,46	10	0,03	5,0	24,0	
11.02	0,57	24,38	17,63	6,74	0,00	61,28	47,94	13,34	10	0,03	5,0	24,0	
12.02	0,58	24,55	17,65	6,90	0,00	61,26	47,99	13,26	10	0,03	5,0	24,0	
13.02	0,58	24,54	17,66	6,89	0,00	61,19	47,69	13,5	10	0,03	5,0	24,0	
14.02	0,73	27,27	17,25	10,02	0,00	61,37	48,52	12,84	10	0,03	5,0	24,0	
15.02	0,54	23,85	17,82	6,03	0,00	61,37	47,91	13,47	10	0,03	5,0	24,0	
16.02	0,58	24,65	17,72	6,92	0,00	61,35	48,29	13,06	10	0,03	5,0	24,0	
17.02	0,53	23,65	17,85	5,80	0,00	61,14	47,66	13,49	10	0,03	5,0	23,97	
Итого:	18,22	764,30	548,43	215,87	0,00	61,33	48,03	13,30	10	0,03	5,00	743,93	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	10,27	425,36	301,39	408,00
17.02.2021	24:00	28,49	1189,67	849,82	1151,93
ИТОГО:		18,22	764,30	548,43	743,93

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,93	+0,0	+0,06	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 13,471, Гкал
V1-V2 = 215,887, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Карла Маркса 2Г,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 386373

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,38	15,25	10,43	4,81	0,00	61,83	50,21	11,62	10	0,05	2,72	24,0	
19.01	0,38	15,14	10,33	4,81	0,00	61,68	50,07	11,62	10	0,04	2,23	24,0	
20.01	0,40	15,52	10,34	5,17	0,00	61,56	49,89	11,67	10	0,04	1,8	24,0	
21.01	0,38	15,08	10,24	4,84	0,00	61,46	49,59	11,87	10	0,04	1,89	24,0	
22.01	0,38	15,00	10,20	4,80	0,00	61,26	49,29	11,97	10	0,04	0,98	24,0	
23.01	0,41	15,50	10,10	5,41	0,00	61,28	49,17	12,11	10	0,04	1,52	24,0	
24.01	0,48	16,69	10,08	6,61	0,00	61,47	49,41	12,06	10	0,04	2,21	24,0	
25.01	0,40	15,23	10,24	4,99	0,00	61,35	48,98	12,36	10	0,04	1,25	24,0	
26.01	0,41	15,44	10,34	5,10	0,00	61,39	48,79	12,6	10	0,04	1,44	24,0	
27.01	0,44	16,43	10,70	5,73	0,00	61,34	49,29	12,05	10	0,04	3,38	23,96	E
28.01	0,38	15,18	10,42	4,76	0,00	61,39	49,37	12,01	10	0,05	2,77	24,0	
29.01	0,41	15,35	10,11	5,24	0,00	61,36	48,89	12,47	10	0,05	1,03	24,0	
30.01	0,40	15,40	10,32	5,08	0,00	61,35	49,05	12,29	10	0,05	1,76	24,0	
31.01	0,48	16,55	9,97	6,58	0,00	61,52	49,65	11,87	10	0,06	3,78	24,0	
01.02	0,37	14,99	10,42	4,56	0,00	61,39	49,32	12,07	10	0,04	1,99	24,0	
02.02	0,38	15,05	10,22	4,82	0,00	61,53	49,83	11,7	10	0,04	3,23	24,0	
03.02	0,40	15,52	10,35	5,18	0,00	61,44	49,8	11,64	10	0,05	1,61	24,0	
04.02	0,39	15,26	10,21	5,05	0,00	61,28	49,47	11,81	10	0,05	1,05	24,0	
05.02	0,38	14,97	10,18	4,79	0,00	61,34	49,51	11,83	10	0,05	1,64	24,0	
06.02	0,38	15,05	10,24	4,82	0,00	61,54	49,84	11,7	10	0,05	2,07	24,0	
07.02	0,41	15,67	10,29	5,39	0,00	61,71	50,23	11,48	10	0,04	2,01	24,0	
08.02	0,37	14,83	10,25	4,58	0,00	61,62	50,16	11,45	10	0,04	1,37	24,0	
09.02	0,37	14,87	10,31	4,56	0,00	61,58	49,99	11,59	10	0,03	0,55	24,0	
10.02	0,38	15,04	10,23	4,81	0,00	61,45	49,78	11,67	10	0,04	0,99	24,0	
11.02	0,41	15,65	10,22	5,43	0,00	61,49	49,92	11,57	10	0,04	0,99	24,0	
12.02	0,36	14,75	10,36	4,39	0,00	61,38	49,46	11,93	10	0,04	0,12	24,0	
13.02	0,38	15,08	10,16	4,93	0,00	61,33	49,69	11,64	10	0,04	1,15	24,0	
14.02	0,42	15,64	10,14	5,50	0,00	61,47	49,8	11,67	10	0,04	1,48	24,0	
15.02	0,38	15,19	10,33	4,86	0,00	61,57	50,03	11,54	10	0,03	1,72	24,0	
16.02	0,36	14,81	10,34	4,47	0,00	61,48	49,65	11,83	10	0,03	1,68	24,0	
17.02	0,41	15,62	10,09	5,53	0,00	61,36	49,66	11,7	10	0,04	1,57	23,77	
Итого:	12,31	475,79	318,18	157,62	0,00	61,46	49,61	11,85	10	0,04	1,74	743,73	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	6,48	251,62	169,27	407,19
17.02.2021	24:00	18,79	727,41	487,45	1150,93
ИТОГО:		12,31	475,79	318,18	743,73

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,73	+0,0	+0,26	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 9,839, Гкал
V1-V2 = 157,674, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 394757

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 11, Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	0,95	70,84	60,06	10,79	0,00	72,25	61,05	11,21	65,3	59,59	5,7	0,9	6,39	24,0	
19.01	0,87	69,28	59,94	9,33	0,00	70,66	60,94	9,73	65,55	59,87	5,69	0,9	6,55	24,0	
20.01	0,88	69,80	60,35	9,45	0,00	71,18	61,33	9,84	65,07	59,3	5,77	0,9	6,58	24,0	
21.01	0,78	67,97	60,22	7,75	0,00	69,30	61,19	8,11	64,72	58,93	5,79	0,9	6,57	24,0	
22.01	0,80	68,56	60,57	7,99	0,00	69,92	61,56	8,36	65,07	59,31	5,76	0,9	6,56	23,87	D
23.01	0,87	70,60	60,43	10,17	0,00	71,93	61,38	10,55	63,31	58,04	5,26	0,9	6,58	24,0	
24.01	0,86	70,99	60,50	10,49	0,00	72,29	61,44	10,85	62,56	57,65	4,91	0,9	6,48	24,0	
25.01	0,77	68,75	60,05	8,70	0,00	70,02	60,98	9,04	62,92	57,75	5,17	0,9	6,49	23,54	D
26.01	0,81	63,83	53,95	9,88	0,00	65,05	54,82	10,23	64,03	58,78	5,25	4,08	5,38	23,28	ED
27.01	0,87	65,78	54,38	11,41	0,00	67,00	55,24	11,76	63,47	58,48	4,99	8,4	5,01	23,06	ED
28.01	0,76	67,36	59,71	7,64	0,00	68,63	60,66	7,96	64,22	58,57	5,65	9,0	8,2	23,75	D
29.01	0,88	69,49	59,42	10,07	0,00	70,80	60,37	10,43	64,34	59,01	5,33	9,0	8,16	24,0	
30.01	0,81	68,02	60,01	8,01	0,00	69,35	61,00	8,35	65,42	59,6	5,82	9,0	8,09	24,0	
31.01	0,82	68,54	59,86	8,68	0,00	69,84	60,82	9,01	64,45	58,96	5,49	9,0	8,06	24,0	
01.02	0,90	82,00	72,80	9,20	0,00	83,62	74,04	9,57	65,83	60,79	5,04	8,98	7,88	24,0	
02.02	0,83	91,74	83,78	7,95	0,00	93,54	85,23	8,31	65,58	61,12	4,46	8,97	7,77	24,0	
03.02	0,84	92,21	83,79	8,41	0,00	93,96	85,20	8,77	64,56	60,17	4,39	8,97	7,76	23,95	D
04.02	0,93	93,57	83,41	10,15	0,00	95,35	84,82	10,53	64,62	60,34	4,27	8,78	7,54	23,77	D
05.02	0,86	92,37	83,95	8,42	0,00	94,16	85,38	8,78	65,13	60,68	4,45	8,99	6,92	24,0	
06.02	0,83	92,18	84,39	7,78	0,00	93,95	85,82	8,13	64,94	60,36	4,57	8,9	6,94	24,0	
07.02	0,94	93,75	83,88	9,86	0,00	95,53	85,28	10,25	64,48	59,99	4,49	8,96	6,97	24,0	
08.02	0,92	93,37	83,77	9,60	0,00	95,15	85,17	9,98	64,56	60,07	4,48	8,97	6,94	24,0	
09.02	0,91	92,98	83,87	9,11	0,00	94,79	85,30	9,49	65,28	60,69	4,59	8,97	6,92	24,0	
10.02	0,95	93,93	83,67	10,26	0,00	95,71	85,06	10,65	64,42	59,94	4,48	8,99	7,31	24,0	
11.02	0,93	93,26	83,87	9,39	0,00	95,08	85,30	9,78	65,39	60,75	4,64	9,0	7,49	23,9	D
12.02	0,91	93,42	84,13	9,29	0,00	95,20	85,53	9,67	64,47	59,88	4,58	9,0	7,46	24,0	
13.02	0,85	92,13	83,95	8,17	0,00	93,91	85,37	8,53	65,05	60,45	4,59	9,0	7,35	23,95	D
14.02	0,88	92,61	83,96	8,65	0,00	94,40	85,38	9,02	65,18	60,62	4,56	9,0	7,32	23,97	D
15.02	0,94	93,19	83,45	9,74	0,00	94,99	84,86	10,13	64,99	60,45	4,54	9,0	7,3	23,97	ED
16.02	0,88	92,63	83,30	9,32	0,00	94,36	84,68	9,69	63,88	59,53	4,36	9,0	6,94	23,6	D
17.02	0,78	91,17	84,35	6,82	0,00	92,95	85,79	7,16	65,37	60,71	4,66	8,99	6,64	23,75	
Итого:	26,83	2526,32	2243,80	282,52	0,00	2574,89	0,00	293,89	64,69	59,82	4,87	7,06	7,09	740,38	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	13,99	1024,35	866,35	406,28
17.02.2021	24:00	40,83	3550,68	3110,16	1146,65
ИТОГО:		26,83	2526,32	2243,80	740,38

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Vдосчет=293,89:740,38*744=295,327

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Tdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.

744 =740,38 +0,0 +0,91 +2,71 + 0,0 +0,0 +0.0

Qгвс=295,327*0,0624=18,428 Гкал

Досчёт: Q = 26,965 Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 20,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387708

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,14	48,62	36,63	11,99	0,00	62,63	48,58	14,05	10	11,86	5,0	24,0	
19.01	1,17	49,26	36,76	12,50	0,00	62,93	49,03	13,9	10	12,05	5,0	24,0	
20.01	1,08	47,70	36,57	11,13	0,00	62,42	48,69	13,73	10	11,92	5,0	24,0	
21.01	1,08	47,99	36,62	11,37	0,00	62,08	48,69	13,39	10	11,76	5,0	24,0	
22.01	1,04	47,03	36,54	10,49	0,00	62,54	49,11	13,43	10	11,96	5,0	24,0	
23.01	1,13	49,66	36,55	13,10	0,00	61,02	48,32	12,7	10	12,04	5,0	24,0	
24.01	1,17	51,28	36,80	14,49	0,00	60,07	48,16	11,91	10	12,05	5,0	24,0	
25.01	1,06	48,36	36,31	12,05	0,00	60,55	48,11	12,44	10	12,13	5,0	23,83	
26.01	1,01	47,00	36,41	10,59	0,00	61,53	48,77	12,76	10	12,0	5,0	24,0	
27.01	1,05	47,96	36,11	11,85	0,00	60,99	48,52	12,47	10	11,95	5,0	23,89	
28.01	1,06	47,66	36,14	11,52	0,00	61,77	48,99	12,79	10	11,95	5,0	23,95	
29.01	1,06	47,79	36,02	11,77	0,00	61,74	49,18	12,56	10	11,93	5,0	24,0	
30.01	1,09	47,76	36,29	11,47	0,00	62,88	49,57	13,31	10	11,94	5,0	24,0	
31.01	1,19	50,43	36,35	14,07	0,00	61,9	49,32	12,58	10	11,92	5,0	24,0	
01.02	1,04	46,46	35,80	10,66	0,00	62,96	49,51	13,44	10	11,95	5,0	24,0	
02.02	1,05	46,31	35,44	10,87	0,00	62,82	49,19	13,63	10	11,95	5,0	24,0	
03.02	1,02	46,17	35,57	10,59	0,00	61,94	48,74	13,21	10	11,94	5,0	24,0	
04.02	1,02	46,14	35,40	10,74	0,00	62,0	48,93	13,06	10	11,95	5,0	24,0	
05.02	1,09	46,93	35,22	11,71	0,00	62,33	48,86	13,47	10	11,93	5,0	24,0	
06.02	1,21	49,33	35,29	14,04	0,00	62,17	48,78	13,39	10	11,93	5,0	24,0	
07.02	1,28	50,84	35,45	15,39	0,00	61,96	48,56	13,4	10	11,94	5,0	24,0	
08.02	1,05	46,57	35,65	10,92	0,00	61,83	48,18	13,65	10	12,64	5,0	24,0	
09.02	1,11	47,09	35,51	11,58	0,00	62,41	48,42	13,99	10	16,64	5,0	24,0	
10.02	1,08	46,88	35,44	11,43	0,00	61,68	48,01	13,67	10	17,09	5,0	24,0	
11.02	1,01	45,26	35,57	9,68	0,00	62,45	48,31	14,14	10	17,27	5,0	24,0	
12.02	1,08	46,61	35,43	11,17	0,00	61,46	47,32	14,14	10	17,37	5,0	24,0	
13.02	1,15	47,72	35,47	12,25	0,00	62,19	47,93	14,27	10	17,59	5,0	24,0	
14.02	1,28	50,18	35,46	14,72	0,00	62,51	48,42	14,09	10	17,65	5,0	24,0	
15.02	1,09	46,79	35,43	11,35	0,00	62,13	48,14	13,99	10	17,59	5,0	24,0	
16.02	1,10	47,84	35,25	12,59	0,00	60,46	47,21	13,24	10	17,53	5,0	23,73	
17.02	1,08	46,52	35,50	11,02	0,00	62,55	48,4	14,15	10	17,71	5,0	24,0	
Итого:	34,10	1482,12	1112,98	369,14	0,00	61,96	48,58	13,38	10	13,53	5,00	743,4	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	19,20	838,76	624,68	406,75
17.02.2021	24:00	53,29	2320,88	1737,67	1150,16
ИТОГО:		34,10	1482,12	1112,98	743,40

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,4	+0,0	+0,59	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 23,053, Гкал
V1-V2 = 369,436, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 387395
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,53	96,25	80,59	15,66	0,00	64,99	56,35	8,64	10	0,11	0,77	24,0	
19.01	1,54	95,54	79,75	15,79	0,00	65,29	56,68	8,61	10	0,12	0,96	24,0	
20.01	1,46	95,42	80,83	14,58	0,00	64,71	56,29	8,43	10	0,12	0,78	24,0	
21.01	1,47	95,63	80,51	15,12	0,00	64,48	56,15	8,33	10	0,12	0,59	24,0	
22.01	1,43	95,42	81,20	14,21	0,00	64,65	56,34	8,31	10	0,13	0,92	23,91	D
23.01	1,42	95,71	80,25	15,45	0,00	63,25	55,53	7,71	10	0,13	1,04	24,0	
24.01	1,58	97,20	77,29	19,91	0,00	62,19	55,02	7,16	10	0,12	1,74	24,0	
25.01	1,34	94,84	80,82	14,02	0,00	62,8	55,07	7,72	10	0,12	0,99	23,71	ED
26.01	1,46	95,34	79,56	15,78	0,00	63,97	56,03	7,94	10	0,13	1,32	24,0	
27.01	1,36	94,56	79,96	14,61	0,00	63,25	55,58	7,67	10	0,13	1,22	23,79	D
28.01	1,35	94,41	80,74	13,67	0,00	64,06	56,21	7,85	10	0,13	-0,02	23,77	D
29.01	1,32	94,61	81,57	13,05	0,00	64,09	56,21	7,89	10	0,14	2,5	24,0	
30.01	1,37	94,41	81,38	13,03	0,00	65,19	56,93	8,25	10	0,15	0,83	24,0	
31.01	1,51	95,66	78,69	16,96	0,00	64,21	56,49	7,72	10	0,14	2,68	24,0	
01.02	1,46	94,47	79,44	15,03	0,00	65,41	57,19	8,22	10	0,13	1,29	24,0	
02.02	1,42	93,87	79,35	14,53	0,00	65,15	56,98	8,16	10	0,11	4,54	24,0	
03.02	1,45	93,72	78,27	15,45	0,00	64,24	56,14	8,1	10	0,12	2,75	24,0	
04.02	1,30	93,23	80,52	12,71	0,00	64,25	56,34	7,91	10	0,13	3,42	24,0	
05.02	1,35	93,31	79,93	13,38	0,00	64,67	56,56	8,11	10	0,11	4,52	24,0	
06.02	1,43	94,02	79,46	14,56	0,00	64,61	56,3	8,31	10	0,11	5,0	24,0	
07.02	1,64	94,82	75,70	19,12	0,00	64,08	55,71	8,37	10	0,1	4,8	24,0	
08.02	1,49	93,79	77,80	15,98	0,00	64,19	55,78	8,41	10	0,1	4,12	24,0	
09.02	1,51	93,91	78,29	15,61	0,00	64,85	56,23	8,62	10	0,11	3,06	24,0	
10.02	1,48	94,14	78,59	15,56	0,00	64,12	55,61	8,51	10	0,11	4,43	24,0	
11.02	1,48	93,57	78,41	15,17	0,00	64,94	56,38	8,56	10	0,12	3,3	24,0	
12.02	1,44	93,58	78,77	14,81	0,00	64,09	55,62	8,47	10	0,1	5,0	24,0	
13.02	1,49	93,95	78,47	15,48	0,00	64,68	56,08	8,59	10	0,11	4,42	24,0	
14.02	1,71	95,67	75,86	19,81	0,00	64,8	56,3	8,51	10	0,11	4,75	24,0	
15.02	1,49	94,01	78,71	15,30	0,00	64,5	55,78	8,72	10	0,1	4,12	24,0	
16.02	1,43	93,22	77,81	15,41	0,00	63,51	55,26	8,24	10	0,1	3,15	23,61	D
17.02	1,42	93,21	79,54	13,67	0,00	64,94	56,18	8,76	10	0,12	1,19	23,98	
Итого:	45,16	2931,52	2458,08	473,44	0,00	64,32	56,11	8,21	10	0,12	2,57	742,78	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	23,69	1627,32	1383,81	406,36
17.02.2021	24:00	68,85	4558,84	3841,90	1149,14
ИТОГО:		45,16	2931,52	2458,08	742,78

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=742,78	+0,0	+0,04	+1,18	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 29,591, Гкал
V1-V2 = 474,218, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7 А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387706

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,03	99,67	89,97	9,70	0,00	64,8	58,99	5,81	10	0,03	1,01	24,0	
19.01	1,15	101,07	89,11	11,96	0,00	65,12	59,38	5,74	10	0,05	1,83	24,0	
20.01	0,97	98,92	90,09	8,83	0,00	64,59	58,9	5,68	10	0,06	1,8	24,0	
21.01	1,03	99,92	89,96	9,97	0,00	64,3	58,69	5,62	10	0,06	1,33	24,0	
22.01	1,00	99,27	89,59	9,67	0,00	64,56	58,99	5,56	10	0,08	2,15	23,82	ED
23.01	0,97	99,75	89,87	9,88	0,00	63,07	57,88	5,19	10	0,07	1,51	24,0	
24.01	1,01	101,83	90,45	11,38	0,00	62,09	57,27	4,81	10	0,05	1,02	24,0	
25.01	0,92	98,33	89,28	9,06	0,00	62,63	57,41	5,22	10	0,04	1,17	23,49	D
26.01	0,96	98,29	88,93	9,35	0,00	63,78	58,41	5,37	10	0,05	1,16	24,0	
27.01	1,04	99,29	87,95	11,34	0,00	63,11	57,93	5,18	10	0,05	1,57	23,74	D
28.01	1,02	98,38	87,65	10,72	0,00	63,9	58,58	5,31	10	0,07	1,87	23,73	ED
29.01	1,01	98,45	88,05	10,39	0,00	63,92	58,58	5,34	10	0,05	0,8	24,0	
30.01	0,97	97,95	88,78	9,17	0,00	65,01	59,54	5,48	10	0,05	1,6	24,0	
31.01	1,02	99,76	89,20	10,56	0,00	64,07	58,81	5,26	10	0,06	1,82	24,0	
01.02	0,97	96,91	87,86	9,05	0,00	65,27	59,67	5,6	10	0,05	1,52	24,0	
02.02	0,97	95,85	86,82	9,03	0,00	65,01	59,32	5,69	10	0,03	0,97	24,0	
03.02	1,03	96,93	86,44	10,48	0,00	64,1	58,51	5,59	10	0,05	1,6	24,0	
04.02	0,98	96,21	86,13	10,08	0,00	64,13	58,67	5,46	10	0,08	2,32	23,78	ED
05.02	1,02	96,26	86,02	10,24	0,00	64,61	58,99	5,62	10	0,06	1,03	24,0	
06.02	1,13	97,70	85,52	12,18	0,00	64,44	58,74	5,7	10	0,04	0,51	24,0	
07.02	1,10	98,60	86,95	11,65	0,00	63,98	58,39	5,59	10	0,04	1,1	24,0	
08.02	0,98	96,75	87,51	9,24	0,00	64,03	58,35	5,68	10	0,03	1,05	24,0	
09.02	1,07	96,99	86,29	10,70	0,00	64,71	58,85	5,86	10	0,05	1,46	24,0	
10.02	1,06	97,18	86,26	10,92	0,00	63,93	58,2	5,74	10	0,06	1,78	23,9	ED
11.02	1,04	96,61	86,48	10,13	0,00	64,8	58,95	5,84	10	0,07	2,26	24,0	
12.02	1,05	96,62	85,92	10,70	0,00	63,98	58,24	5,74	10	0,07	1,72	24,0	
13.02	1,04	96,87	86,67	10,20	0,00	64,54	58,69	5,85	10	0,08	1,78	24,0	
14.02	1,02	97,81	88,06	9,75	0,00	64,65	58,85	5,8	10	0,06	1,56	24,0	
15.02	1,06	96,76	86,28	10,48	0,00	64,36	58,48	5,88	10	0,04	0,96	24,0	
16.02	1,06	96,97	85,93	11,05	0,00	63,31	57,62	5,69	10	0,02	1,39	23,61	D
17.02	1,01	96,18	86,61	9,57	0,00	64,78	58,9	5,88	10	0,07	2,6	23,85	
Итого:	31,75	3038,12	2720,66	317,47	0,00	64,18	58,60	5,57	10	0,05	1,49	741,94	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	17,69	1712,90	1529,17	406,35
17.02.2021	24:00	49,44	4751,03	4249,83	1148,28
ИТОГО:		31,75	3038,12	2720,66	741,94

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=741,94	+0,0	+0,19	+1,87	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 19,865, Гкал
V1-V2 = 318,351, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром Теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4 Номер прибора: 387295

Адрес дома: ул Народного Ополчения 1 корп. Г, Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,06	32,57	18,46	14,12	0,00	61,98	44,08	17,9	10	3,81	5,97	24,0	
19.01	0,91	30,33	18,97	11,36	0,00	61,79	44,45	17,34	10	3,89	6,04	24,0	
20.01	0,81	28,77	19,41	9,36	0,00	61,61	44,51	17,1	10	3,93	6,05	24,0	
21.01	0,85	29,37	19,25	10,13	0,00	61,61	44,48	17,13	10	3,97	6,02	24,0	
22.01	0,82	29,13	19,27	9,85	0,00	61,45	45,11	16,34	10	3,97	6,02	24,0	
23.01	0,81	29,25	19,41	9,84	0,00	61,59	45,67	15,92	10	3,95	6,03	24,0	
24.01	0,87	30,07	19,07	10,99	0,00	61,66	45,7	15,96	10	4,02	6,05	24,0	
25.01	0,88	30,44	19,31	11,14	0,00	61,71	45,92	15,79	10	4,02	6,04	24,0	
26.01	0,86	30,02	19,25	10,77	0,00	61,7	45,86	15,84	10	3,99	6,01	24,0	
27.01	0,78	28,50	18,94	9,56	0,00	61,57	46,13	15,44	10	3,91	5,92	23,88	E
28.01	0,79	29,07	19,36	9,71	0,00	61,58	46,5	15,08	10	4,11	6,01	24,0	
29.01	0,78	29,00	19,45	9,55	0,00	61,62	46,69	14,93	10	4,26	6,02	24,0	
30.01	0,81	29,40	19,33	10,07	0,00	61,63	46,51	15,12	10	4,36	6,03	24,0	
31.01	0,80	29,09	19,30	9,79	0,00	61,65	46,28	15,37	10	4,44	6,04	24,0	
01.02	0,84	29,70	19,27	10,43	0,00	61,61	45,66	15,95	10	4,4	6,07	24,0	
02.02	0,88	30,02	19,05	10,97	0,00	61,72	45,16	16,56	10	4,46	6,0	24,0	
03.02	0,85	30,01	19,47	10,54	0,00	61,61	45,5	16,11	10	4,58	6,02	24,0	
04.02	0,74	28,24	19,71	8,53	0,00	61,42	45,65	15,77	10	4,39	6,03	24,0	
05.02	0,77	28,42	19,57	8,84	0,00	61,5	45,07	16,44	10	4,53	6,03	24,0	
06.02	0,89	30,01	19,08	10,93	0,00	61,7	44,76	16,93	10	4,63	6,02	24,0	
07.02	0,96	30,94	18,60	12,34	0,00	61,83	44,65	17,18	10	4,61	5,99	24,0	
08.02	0,78	28,43	19,71	8,72	0,00	61,66	44,64	17,01	10	4,29	6,03	24,0	
09.02	0,85	29,30	19,15	10,14	0,00	61,62	44,46	17,16	10	4,58	6,01	23,99	U
10.02	0,83	29,22	19,32	9,90	0,00	61,57	44,58	16,99	10	4,53	6,0	24,0	
11.02	0,82	29,03	19,41	9,62	0,00	61,57	44,6	16,97	10	4,49	6,02	24,0	
12.02	0,89	30,07	19,12	10,95	0,00	61,61	44,4	17,2	10	4,38	6,01	24,0	
13.02	0,91	30,56	19,13	11,44	0,00	61,55	44,69	16,86	10	4,52	6,02	24,0	
14.02	0,93	30,49	18,73	11,76	0,00	61,6	44,43	17,17	10	4,47	6,0	24,0	
15.02	0,88	29,71	18,88	10,82	0,00	61,69	44,28	17,41	10	4,39	6,0	24,0	
16.02	0,87	29,54	19,24	10,30	0,00	61,59	44,01	17,57	10	4,31	6,02	24,0	
17.02	0,86	29,66	19,14	10,53	0,00	61,4	44,48	16,92	10	4,07	6,01	24,0	
Итого:	26,42	918,40	595,38	323,02	0,00	61,63	45,13	16,50	10	4,27	6,02	743,87	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	14,29	503,45	328,12	408,00
17.02.2021	24:00	40,71	1421,85	923,50	1151,87
ИТОГО:		26,42	918,40	595,38	743,87

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,87	+0,01	+0,12	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 20,16, Гкал
V1-V2 = 323,076, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Народного Ополчения 1Д,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387305

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	0,95	46,33	36,57	9,77	0,00	62,77	51,37	11,4	10	-0,02	-0,12	24,0	
19.01	0,96	46,57	36,50	10,07	0,00	62,64	51,34	11,3	10	-0,02	-0,11	24,0	
20.01	0,93	46,09	36,51	9,58	0,00	62,55	51,24	11,3	10	-0,02	-0,11	24,0	
21.01	0,91	45,86	36,56	9,29	0,00	62,52	51,32	11,21	10	-0,01	-0,11	24,0	
22.01	0,93	46,31	36,54	9,77	0,00	62,36	51,31	11,05	10	0,0	-0,1	24,0	
23.01	0,99	47,31	36,49	10,81	0,00	62,5	51,52	10,98	10	0,0	-0,1	24,0	
24.01	1,03	47,87	36,38	11,49	0,00	62,55	51,56	11,0	10	0,0	-0,1	24,0	
25.01	0,87	45,23	36,58	8,65	0,00	62,57	51,6	10,97	10	0,0	-0,1	24,0	
26.01	0,91	45,94	36,51	9,43	0,00	62,56	51,64	10,92	10	0,01	-0,09	24,0	
27.01	0,93	45,33	35,49	9,83	0,00	62,53	51,51	11,02	10	0,01	-0,09	23,86	E
28.01	0,96	46,73	36,47	10,26	0,00	62,5	51,64	10,85	10	0,01	-0,09	24,0	
29.01	0,90	45,81	36,51	9,30	0,00	62,52	51,65	10,87	10	0,02	-0,08	24,0	
30.01	0,96	46,83	36,47	10,36	0,00	62,53	51,67	10,85	10	0,02	-0,09	24,0	
31.01	1,02	47,78	36,36	11,41	0,00	62,55	51,75	10,79	10	0,01	-0,09	24,0	
01.02	0,87	45,19	36,53	8,65	0,00	62,49	51,6	10,89	10	0,0	-0,1	24,0	
02.02	0,96	46,67	36,40	10,27	0,00	62,58	51,53	11,05	10	-0,01	-0,11	24,0	
03.02	0,95	46,54	36,42	10,11	0,00	62,48	51,53	10,96	10	0,0	-0,1	24,0	
04.02	0,93	46,19	36,43	9,76	0,00	62,37	51,5	10,87	10	0,0	-0,1	24,0	
05.02	0,91	45,75	36,46	9,29	0,00	62,44	51,36	11,08	10	0,0	-0,1	24,0	
06.02	1,06	48,18	36,30	11,88	0,00	62,57	51,41	11,15	10	0,0	-0,1	24,0	
07.02	1,08	48,48	36,22	12,26	0,00	62,67	51,47	11,2	10	-0,01	-0,11	24,0	
08.02	0,92	45,78	36,41	9,37	0,00	62,57	51,29	11,28	10	-0,02	-0,11	24,0	
09.02	0,90	45,36	36,43	8,93	0,00	62,53	51,22	11,3	10	-0,02	-0,11	24,0	
10.02	0,95	46,37	36,38	10,00	0,00	62,48	51,22	11,26	10	-0,01	-0,1	24,0	
11.02	0,90	45,53	36,41	9,12	0,00	62,45	51,19	11,27	10	-0,02	-0,1	24,0	
12.02	0,91	45,56	36,41	9,15	0,00	62,47	51,15	11,32	10	-0,01	-0,1	24,0	
13.02	0,96	46,50	36,35	10,15	0,00	62,4	51,17	11,23	10	0,0	-0,09	24,0	
14.02	1,07	48,33	36,17	12,16	0,00	62,47	51,21	11,26	10	0,0	-0,09	24,0	
15.02	0,96	46,42	36,35	10,07	0,00	62,55	51,22	11,33	10	-0,02	-0,11	24,0	
16.02	0,88	45,03	36,41	8,62	0,00	62,51	51,09	11,42	10	-0,02	-0,1	24,0	
17.02	0,95	46,28	36,26	10,03	0,00	62,37	51,07	11,29	10	-0,01	-0,09	23,69	
Итого:	29,45	1438,19	1128,28	309,91	0,00	62,52	51,40	11,12	10	0,00	-0,10	743,56	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	16,27	796,64	622,31	407,69
17.02.2021	24:00	45,72	2234,83	1750,58	1151,25
ИТОГО:		29,45	1438,19	1128,28	743,56

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,56	+0,0	+0,44	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 19,35, Гкал

V1-V2 = 310,098, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Октябрьская 15 Б корп. 1ввод,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 388151
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,69	89,36	82,82	6,54	0,00	63,04	59,03	4,01	10	-0,08	0,06	24,0	
19.01	0,71	89,35	82,25	7,10	0,00	62,96	58,99	3,97	10	-0,06	0,06	24,0	
20.01	0,69	89,35	82,62	6,73	0,00	62,86	58,9	3,96	10	-0,06	0,06	24,0	
21.01	0,70	89,52	82,73	6,79	0,00	62,85	58,87	3,97	10	-0,06	0,06	24,0	
22.01	0,67	89,38	83,06	6,32	0,00	62,77	58,85	3,91	10	-0,05	0,07	24,0	
23.01	0,73	89,80	82,14	7,66	0,00	62,91	59,15	3,77	10	-0,04	0,07	24,0	
24.01	0,79	89,85	80,77	9,08	0,00	62,94	59,31	3,63	10	-0,05	0,07	23,92	D
25.01	0,66	89,40	83,05	6,35	0,00	62,95	59,12	3,83	10	-0,06	0,07	24,0	
26.01	0,66	89,29	82,89	6,40	0,00	62,91	59,12	3,79	10	-0,05	0,08	24,0	
27.01	0,68	87,37	80,42	6,95	0,00	62,92	59,14	3,78	10	-0,05	0,08	23,43	ED
28.01	0,65	89,77	83,45	6,32	0,00	62,87	59,13	3,74	10	-0,05	0,08	24,0	
29.01	0,68	89,83	83,05	6,78	0,00	62,88	59,11	3,77	10	-0,05	0,09	24,0	
30.01	0,70	89,95	82,78	7,17	0,00	62,88	59,11	3,77	10	-0,05	0,08	23,99	D
31.01	0,74	90,13	82,02	8,11	0,00	62,89	59,23	3,66	10	-0,04	0,08	24,0	
01.02	0,66	89,84	83,43	6,41	0,00	62,88	59,07	3,81	10	-0,06	0,07	24,0	
02.02	0,68	89,82	82,89	6,92	0,00	62,92	59,15	3,77	10	-0,07	0,06	23,95	D
03.02	0,64	89,64	83,77	5,87	0,00	62,85	59,0	3,85	10	-0,06	0,06	24,0	
04.02	0,72	89,99	82,32	7,67	0,00	62,75	59,03	3,73	10	-0,04	0,07	24,0	
05.02	0,66	89,75	83,40	6,35	0,00	62,74	58,88	3,86	10	-0,05	0,06	24,0	
06.02	0,70	89,83	82,86	6,97	0,00	62,86	58,99	3,87	10	-0,05	0,06	24,0	
07.02	0,76	90,05	81,71	8,34	0,00	62,95	59,2	3,75	10	-0,06	0,06	24,0	
08.02	0,66	89,63	83,50	6,12	0,00	62,95	59,03	3,91	10	-0,07	0,05	24,0	
09.02	0,66	89,56	83,35	6,21	0,00	62,84	58,91	3,94	10	-0,07	0,06	24,0	
10.02	0,66	89,64	83,53	6,11	0,00	62,8	58,83	3,96	10	-0,06	0,06	24,0	
11.02	0,67	89,71	83,39	6,32	0,00	62,82	58,88	3,93	10	-0,05	0,06	24,0	
12.02	0,69	89,67	82,99	6,68	0,00	62,72	58,71	4,01	10	-0,06	0,06	24,0	
13.02	0,72	89,80	82,46	7,34	0,00	62,7	58,77	3,93	10	-0,05	0,06	24,0	
14.02	0,71	89,87	82,70	7,16	0,00	62,77	58,88	3,89	10	-0,05	0,06	24,0	
15.02	0,64	89,59	83,87	5,72	0,00	62,89	58,86	4,03	10	-0,07	0,05	24,0	
16.02	0,68	89,74	83,45	6,30	0,00	62,81	58,75	4,05	10	-0,08	0,05	24,0	
17.02	0,64	89,44	83,69	5,76	0,00	62,69	58,74	3,96	10	-0,06	0,06	23,75	
Итого:	21,34	2777,97	2567,39	210,57	0,00	62,86	58,99	3,87	10	-0,06	0,07	743,03	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	11,99	1523,70	1400,88	407,91
17.02.2021	24:00	33,33	4301,66	3968,27	1150,94
ИТОГО:		21,34	2777,97	2567,39	743,03

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,03	+0,0	+0,32	+0,64	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 13,157, Гкал
V1-V2 = 210,848, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Сердуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4 Номер прибора: 388139

Адрес дома: ул Октябрьская 15 Б корп. 2ввод, Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	0,62	44,46	40,02	4,45	0,00	62,22	52,04	10,18	10	-0,03	5,0	24,0	
19.01	0,61	44,48	40,24	4,24	0,00	62,27	52,17	10,1	10	0,01	5,0	24,0	
20.01	0,62	44,74	40,11	4,63	0,00	62,22	52,25	9,97	10	0,03	5,0	24,0	
21.01	0,60	44,57	40,42	4,14	0,00	62,18	52,2	9,98	10	0,02	5,0	24,0	
22.01	0,60	44,58	40,26	4,32	0,00	62,19	52,46	9,72	10	0,05	5,0	24,0	
23.01	0,62	45,07	40,26	4,81	0,00	62,39	52,82	9,57	10	0,06	5,0	24,0	
24.01	0,66	45,51	39,87	5,64	0,00	62,38	52,92	9,46	10	0,05	5,0	24,0	
25.01	0,58	44,43	40,40	4,02	0,00	62,31	52,8	9,51	10	0,05	5,0	24,0	
26.01	0,56	44,11	40,44	3,67	0,00	62,25	52,72	9,53	10	0,04	5,0	24,0	
27.01	0,59	43,64	39,19	4,46	0,00	62,29	52,69	9,6	10	0,06	5,0	23,72	
28.01	0,59	44,78	40,33	4,45	0,00	62,26	52,87	9,39	10	0,04	5,0	24,0	
29.01	0,61	44,93	40,26	4,67	0,00	62,26	52,81	9,45	10	0,06	5,0	24,0	
30.01	0,60	44,90	40,38	4,51	0,00	62,27	52,9	9,37	10	0,07	5,0	24,0	
31.01	0,63	45,24	40,16	5,08	0,00	62,28	52,87	9,41	10	0,05	5,0	24,0	
01.02	0,60	44,77	40,34	4,43	0,00	62,27	52,75	9,51	10	0,04	5,0	24,0	
02.02	0,61	44,85	40,36	4,49	0,00	62,21	52,54	9,67	10	-0,02	5,0	24,0	
03.02	0,63	45,05	40,00	5,05	0,00	62,18	52,57	9,61	10	0,01	5,0	24,0	
04.02	0,60	44,88	40,37	4,51	0,00	62,16	52,72	9,43	10	0,05	5,0	24,0	
05.02	0,63	45,08	40,12	4,96	0,00	62,04	52,4	9,64	10	0,01	5,0	24,0	
06.02	0,63	44,82	39,97	4,85	0,00	62,12	52,3	9,82	10	0,0	5,0	24,0	
07.02	0,68	45,64	39,91	5,73	0,00	62,26	52,41	9,84	10	0,01	5,0	24,0	
08.02	0,63	45,07	40,28	4,79	0,00	62,23	52,38	9,85	10	-0,02	5,0	24,0	
09.02	0,67	45,48	39,77	5,71	0,00	62,08	52,21	9,87	10	-0,02	5,0	24,0	
10.02	0,64	45,17	40,18	4,99	0,00	62,07	52,25	9,82	10	0,0	5,0	24,0	
11.02	0,61	44,78	40,40	4,38	0,00	62,1	52,22	9,87	10	0,0	5,0	24,0	
12.02	0,63	45,02	40,22	4,79	0,00	61,87	51,95	9,92	10	0,01	5,0	24,0	
13.02	0,65	45,35	40,22	5,13	0,00	61,94	52,08	9,86	10	0,01	5,0	24,0	
14.02	0,76	46,58	39,01	7,57	0,00	62,04	52,27	9,77	10	-0,02	5,0	24,0	
15.02	0,62	44,76	40,18	4,57	0,00	62,13	52,15	9,97	10	-0,03	5,0	24,0	
16.02	0,63	44,91	40,19	4,71	0,00	62,02	51,98	10,04	10	-0,02	5,0	24,0	
17.02	0,66	45,34	39,85	5,49	0,00	62,06	52,2	9,86	10	0,02	5,0	23,68	
Итого:	19,37	1393,02	1243,74	149,27	0,00	62,18	52,45	9,73	10	0,02	5,00	743,4	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	10,41	763,21	682,82	408,00
17.02.2021	24:00	29,78	2156,23	1926,56	1151,40
ИТОГО:		19,37	1393,02	1243,74	743,40

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,4	+0,0	+0,6	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 9,322, Гкал
V1-V2 = 149,392, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Октябрьская 15 корп. А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 386880

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,22	89,46	79,67	9,79	0,00	62,36	53,37	8,98	10	9,0	1,07	24,0	
19.01	1,30	90,90	79,49	11,41	0,00	62,33	53,37	8,96	10	9,0	1,06	24,0	
20.01	1,37	92,18	79,37	12,81	0,00	62,27	53,34	8,93	10	9,0	1,05	24,0	
21.01	1,38	92,44	79,58	12,86	0,00	62,25	53,31	8,94	10	9,0	1,06	24,0	
22.01	1,44	93,52	79,42	14,10	0,00	62,24	53,34	8,9	10	9,0	1,06	24,0	
23.01	1,45	93,91	79,61	14,31	0,00	62,42	53,57	8,85	10	9,0	1,06	24,0	
24.01	1,47	94,21	79,59	14,61	0,00	62,45	53,57	8,88	10	9,0	1,06	24,0	
25.01	1,30	90,86	79,67	11,19	0,00	62,4	53,4	9,0	10	9,0	1,05	24,0	
26.01	1,37	91,93	79,53	12,39	0,00	62,35	53,27	9,08	10	9,0	1,07	24,0	
27.01	1,25	88,40	77,43	10,97	0,00	62,35	53,62	8,73	10	9,0	1,1	23,72	E
28.01	1,27	90,80	79,85	10,95	0,00	62,31	53,55	8,76	10	9,0	1,05	24,0	
29.01	1,25	90,34	79,97	10,37	0,00	62,3	53,33	8,97	10	9,0	1,07	24,0	
30.01	1,26	90,74	80,00	10,74	0,00	62,34	53,49	8,84	10	9,0	1,14	24,0	
31.01	1,37	92,85	80,00	12,85	0,00	62,34	53,6	8,73	10	9,0	1,12	24,0	
01.02	1,21	89,80	80,06	9,74	0,00	62,31	53,53	8,78	10	9,0	1,08	24,0	
02.02	1,28	91,05	79,92	11,13	0,00	62,3	53,48	8,82	10	9,0	1,03	24,0	
03.02	1,30	91,36	79,81	11,55	0,00	62,26	53,46	8,8	10	9,0	1,08	24,0	
04.02	1,28	91,12	79,96	11,16	0,00	62,2	53,47	8,73	10	9,0	1,04	24,0	
05.02	1,29	91,26	79,86	11,40	0,00	62,15	53,39	8,77	10	9,0	1,08	24,0	
06.02	1,35	92,30	79,77	12,52	0,00	62,2	53,42	8,78	10	9,0	1,04	24,0	
07.02	1,36	92,48	79,88	12,60	0,00	62,31	53,5	8,81	10	9,0	1,04	24,0	
08.02	1,25	90,24	79,92	10,32	0,00	62,29	53,37	8,91	10	9,0	1,02	24,0	
09.02	1,35	91,74	79,68	12,06	0,00	62,22	53,13	9,09	10	9,0	1,02	24,0	
10.02	1,35	91,81	79,75	12,06	0,00	62,17	53,14	9,03	10	9,0	1,08	24,0	
11.02	1,29	90,94	79,89	11,05	0,00	62,18	53,13	9,05	10	9,0	1,05	24,0	
12.02	1,28	90,59	79,85	10,74	0,00	62,05	52,92	9,12	10	9,0	1,06	24,0	
13.02	1,32	91,25	79,80	11,45	0,00	62,07	52,98	9,09	10	9,0	1,07	24,0	
14.02	1,40	92,89	79,80	13,09	0,00	62,15	53,18	8,97	10	9,0	1,02	24,0	
15.02	1,30	90,98	79,82	11,16	0,00	62,22	53,21	9,01	10	9,0	1,0	24,0	
16.02	1,25	90,17	79,92	10,24	0,00	62,14	53,11	9,03	10	9,0	1,06	24,0	
17.02	1,28	90,83	79,74	11,09	0,00	62,08	53,13	8,94	10	9,0	1,04	23,69	
Итого:	40,86	2833,40	2470,65	362,75	0,00	62,26	53,34	8,91	10	9,00	1,06	743,41	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	22,44	1557,06	1354,92	408,00
17.02.2021	24:00	63,30	4390,46	3825,57	1151,41
ИТОГО:		40,86	2833,40	2470,65	743,41

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,41	+0,0	+0,59	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 22,653, Гкал
V1-V2 = 363,035, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Сергуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая компания"

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Октябрьская 28 А,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 390413
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,28	58,56	46,01	12,55	0,00	70,07	58,04	12,03	10	0,48	3,14	23,98	
19.01	1,24	61,81	49,17	12,64	0,00	69,26	58,64	10,62	10	0,48	7,58	24,0	
20.01	1,29	63,08	49,13	13,94	0,00	67,67	57,29	10,37	10	0,48	5,0	24,0	
21.01	1,15	61,38	49,74	11,64	0,00	66,03	55,47	10,56	10	0,49	5,0	24,0	
22.01	1,07	62,74	50,25	12,50	0,00	59,64	50,49	9,15	10	0,5	5,0	24,0	
23.01	1,09	62,96	50,25	12,71	0,00	60,29	51,03	9,26	10	0,5	5,0	24,0	
24.01	1,18	65,39	50,18	15,21	0,00	59,57	50,97	8,59	10	0,51	5,0	24,0	
25.01	1,11	63,92	50,16	13,76	0,00	59,34	50,52	8,81	10	0,51	5,0	24,0	
26.01	1,05	62,81	50,17	12,63	0,00	59,03	50,14	8,89	10	0,5	5,0	24,0	
27.01	1,10	63,64	50,15	13,48	0,00	59,45	50,63	8,81	10	0,5	5,0	24,0	
28.01	1,12	64,16	50,06	14,10	0,00	59,28	50,62	8,66	10	0,51	5,0	24,0	
29.01	1,07	62,94	50,06	12,88	0,00	59,61	50,69	8,92	10	0,51	5,0	24,0	
30.01	1,12	64,37	50,01	14,36	0,00	58,66	50,12	8,54	10	0,51	5,0	24,0	
31.01	1,23	67,04	50,02	17,03	0,00	58,22	49,9	8,31	10	0,51	5,0	24,0	
01.02	1,14	63,62	50,07	13,55	0,00	60,56	51,17	9,39	10	0,51	5,0	24,0	
02.02	1,23	61,99	50,16	11,83	0,00	67,2	55,69	11,51	10	0,49	5,0	24,0	
03.02	1,27	62,21	50,11	12,10	0,00	69,22	57,5	11,72	10	0,48	5,0	24,0	
04.02	1,23	63,29	50,05	13,23	0,00	65,23	54,93	10,29	10	0,5	5,0	24,0	
05.02	1,26	63,14	50,07	13,07	0,00	65,93	54,84	11,09	10	0,5	5,0	24,0	
06.02	1,31	62,68	49,84	12,84	0,00	69,55	57,93	11,62	10	0,49	5,0	24,0	
07.02	1,35	64,78	48,55	16,22	0,00	64,17	54,19	9,98	10	0,5	5,0	24,0	
08.02	1,22	61,13	48,83	12,29	0,00	66,76	55,58	11,17	10	0,49	5,0	24,0	
09.02	1,25	61,56	48,80	12,77	0,00	66,82	55,58	11,23	10	0,49	5,0	24,0	
10.02	1,23	62,24	48,78	13,45	0,00	64,7	54,98	10,63	10	0,49	5,0	24,0	
11.02	1,14	60,23	48,86	11,37	0,00	65,28	54,36	10,92	10	0,49	5,0	24,0	
12.02	1,15	61,00	48,78	12,22	0,00	63,49	53,0	10,48	10	0,5	5,0	24,0	
13.02	1,26	63,62	48,72	14,90	0,00	62,56	52,53	10,02	10	0,5	5,0	24,0	
14.02	1,38	65,81	48,71	17,10	0,00	63,29	53,29	10,0	10	0,51	5,0	24,0	
15.02	1,27	61,41	48,84	12,56	0,00	67,96	56,3	11,67	10	0,5	5,0	24,0	
16.02	1,27	61,61	48,89	12,71	0,00	67,67	56,2	11,47	10	0,5	5,0	24,0	
17.02	1,23	62,32	48,83	13,49	0,00	64,86	54,53	10,32	10	0,5	5,0	24,0	
Итого:	37,34	1947,44	1532,30	415,14	0,00	63,84	53,72	10,12	10	0,50	5,03	743,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	19,95	1086,81	856,14	408,00
17.02.2021	24:00	57,29	3034,26	2388,44	1151,98
ИТОГО:		37,34	1947,44	1532,30	743,98

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,98	+0,0	+0,01	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 25,905, Гкал
V1-V2 = 415,152, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Октябрьская 30 А ,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387307

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,98	26,98	17,39	9,59	0,00	71,0	49,41	21,59	10	11,83	2,54	23,47	E
19.01	1,00	28,74	18,99	9,75	0,00	70,25	49,49	20,76	10	11,84	2,54	24,0	
20.01	0,94	28,01	18,96	9,05	0,00	68,59	48,04	20,54	10	11,83	2,54	24,0	
21.01	0,93	28,53	19,13	9,40	0,00	66,98	47,54	19,44	10	11,83	2,54	24,0	
22.01	0,86	29,55	19,32	10,23	0,00	60,31	44,27	16,04	10	11,83	2,54	24,0	
23.01	0,89	29,98	19,33	10,65	0,00	60,95	44,8	16,15	10	11,84	2,54	24,0	
24.01	0,93	31,03	19,32	11,71	0,00	60,13	44,68	15,45	10	11,84	2,55	24,0	
25.01	0,87	29,82	19,28	10,54	0,00	59,95	44,22	15,73	10	11,84	2,55	24,0	
26.01	0,88	30,21	19,29	10,92	0,00	59,78	44,01	15,77	10	11,84	2,55	24,0	
27.01	0,87	29,97	19,31	10,66	0,00	60,11	44,43	15,67	10	11,84	2,55	24,0	
28.01	0,90	30,41	19,27	11,14	0,00	59,98	44,39	15,59	10	11,85	2,55	24,0	
29.01	0,88	30,04	19,25	10,78	0,00	60,36	44,64	15,72	10	11,85	2,55	24,0	
30.01	0,87	30,20	19,24	10,96	0,00	59,34	44,1	15,23	10	11,85	2,55	24,0	
31.01	0,92	31,39	19,25	12,14	0,00	58,89	44,06	14,83	10	11,84	2,55	24,0	
01.02	0,85	28,99	19,24	9,74	0,00	61,28	44,75	16,54	10	11,83	2,55	24,0	
02.02	0,96	28,79	19,27	9,52	0,00	68,12	47,92	20,19	10	11,84	2,55	24,0	
03.02	0,89	27,12	19,26	7,86	0,00	70,14	49,07	21,07	10	11,85	2,55	24,0	
04.02	0,89	28,29	19,27	9,01	0,00	66,07	47,48	18,58	10	11,86	2,55	24,0	
05.02	0,94	28,65	19,31	9,34	0,00	67,02	47,24	19,78	10	11,84	2,54	24,0	
06.02	1,05	29,42	19,26	10,16	0,00	71,1	49,69	21,41	10	11,84	2,54	24,0	
07.02	1,06	31,03	18,73	12,30	0,00	65,08	46,72	18,36	10	11,82	2,54	24,0	
08.02	0,93	28,10	18,82	9,28	0,00	67,66	47,56	20,1	10	11,82	2,54	24,0	
09.02	1,00	29,18	18,80	10,37	0,00	67,79	47,72	20,07	10	11,82	2,54	24,0	
10.02	0,92	28,39	18,80	9,59	0,00	65,66	46,57	19,09	10	11,83	2,54	24,0	
11.02	0,91	28,14	18,82	9,32	0,00	66,16	46,73	19,42	10	11,83	2,54	24,0	
12.02	0,92	28,73	18,79	9,94	0,00	64,62	45,99	18,63	10	11,83	2,54	24,0	
13.02	0,90	28,68	18,77	9,91	0,00	63,51	45,49	18,02	10	11,83	2,54	24,0	
14.02	1,03	30,90	18,76	12,14	0,00	63,84	45,85	17,99	10	11,82	2,54	24,0	
15.02	1,01	28,80	18,79	10,01	0,00	68,9	47,93	20,97	10	11,81	2,54	24,0	
16.02	0,99	28,71	18,79	9,92	0,00	68,54	47,7	20,83	10	11,81	2,54	24,0	
17.02	0,91	28,19	18,77	9,42	0,00	65,76	46,73	19,03	10	11,82	2,54	24,0	
Итого:	28,91	905,01	589,62	315,39	0,00	64,65	46,41	18,24	10	11,83	2,54	743,47	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	15,21	495,67	324,11	408,00
17.02.2021	24:00	44,12	1400,69	913,73	1151,47
ИТОГО:		28,91	905,01	589,62	743,47

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,47	+0,0	+0,53	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 19,695, Гкал

V1-V2 = 315,62, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Октябрьская 32,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 387302
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,85	59,09	52,25	6,84	0,00	72,03	63,96	8,08	10	9,0	-0,02	21,94	ED
19.01	0,88	69,53	62,38	7,15	0,00	71,15	63,93	7,22	10	9,0	0,01	23,99	E
20.01	0,84	69,45	62,48	6,97	0,00	69,51	62,63	6,87	10	9,0	0,0	23,99	E
21.01	0,85	70,24	62,56	7,68	0,00	67,45	60,95	6,5	10	9,0	-0,01	24,0	
22.01	0,81	70,94	61,65	9,29	0,00	60,83	55,41	5,41	10	9,0	-0,03	23,99	E
23.01	0,78	70,94	62,65	8,29	0,00	61,47	55,95	5,51	10	9,0	-0,03	24,0	
24.01	0,79	70,93	62,07	8,86	0,00	60,96	55,65	5,31	10	9,0	-0,03	23,99	E
25.01	0,75	70,78	62,72	8,06	0,00	60,6	55,3	5,3	10	9,0	-0,03	24,0	
26.01	0,74	70,79	62,79	8,00	0,00	60,35	55,01	5,33	10	9,0	-0,03	23,99	E
27.01	0,75	70,82	62,61	8,20	0,00	60,68	55,42	5,26	10	9,0	-0,02	24,0	E
28.01	0,70	70,59	63,52	7,07	0,00	60,57	55,35	5,22	10	9,0	-0,02	23,99	E
29.01	0,73	70,65	63,11	7,54	0,00	60,92	55,6	5,33	10	9,0	-0,01	24,0	
30.01	0,74	70,68	62,43	8,25	0,00	59,99	54,8	5,19	10	9,0	-0,02	23,99	E
31.01	0,78	70,84	61,73	9,11	0,00	59,73	54,65	5,08	10	9,0	-0,02	24,0	
01.02	0,77	70,68	62,57	8,11	0,00	61,93	56,37	5,55	10	9,0	-0,03	24,0	
02.02	0,88	70,81	63,19	7,61	0,00	68,9	62,0	6,9	10	9,0	0,0	24,0	
03.02	0,84	70,72	64,02	6,69	0,00	70,67	63,72	6,96	10	9,0	0,02	24,0	E
04.02	0,80	70,66	63,40	7,26	0,00	66,46	60,37	6,08	10	9,0	0,01	24,0	
05.02	0,84	70,76	63,42	7,33	0,00	67,76	61,1	6,66	10	9,0	0,01	24,0	
06.02	0,93	70,54	62,48	8,06	0,00	71,23	64,1	7,12	10	9,0	0,02	23,83	D
07.02	0,88	68,88	60,21	8,67	0,00	66,47	60,06	6,42	10	9,0	-0,01	24,0	E
08.02	0,91	69,13	60,64	8,49	0,00	68,65	61,82	6,82	10	9,0	0,0	24,0	
09.02	0,86	69,03	61,49	7,54	0,00	68,56	61,67	6,89	10	9,0	-0,01	24,0	
10.02	0,83	69,03	61,27	7,76	0,00	66,47	60,01	6,47	10	9,0	-0,01	24,0	
11.02	0,88	69,15	60,62	8,53	0,00	67,0	60,48	6,52	10	9,0	-0,02	24,0	E
12.02	0,76	68,91	62,23	6,68	0,00	65,22	58,88	6,34	10	9,0	-0,01	24,0	
13.02	0,76	68,89	62,05	6,84	0,00	64,39	58,17	6,21	10	9,0	-0,01	24,0	E
14.02	0,84	69,04	60,78	8,26	0,00	65,42	59,15	6,27	10	9,0	-0,02	24,0	
15.02	0,84	69,02	62,41	6,61	0,00	69,87	62,69	7,18	10	9,0	-0,01	24,0	
16.02	0,86	69,13	61,95	7,18	0,00	69,38	62,31	7,06	10	9,0	-0,01	24,0	
17.02	0,80	69,03	61,99	7,03	0,00	66,55	60,09	6,46	10	9,0	-0,02	24,0	
Итого:	25,27	2159,70	1919,71	239,99	0,00	65,46	59,24	6,21	10	9,00	-0,01	741,72	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	13,38	1207,39	1074,09	407,94
17.02.2021	24:00	38,65	3367,09	2993,80	1149,66
ИТОГО:		25,27	2159,70	1919,71	741,72

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=741,72	+0,0	+0,68	+1,6	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 15,021, Гкал
V1-V2 = 240,723, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ГОБО "Газпромэнергосервис МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Октябрьская 34,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 387299
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,75	65,28	59,71	5,56	0,00	72,47	65,68	6,78	10	0,05	0,07	22,52	E
19.01	0,73	71,92	66,51	5,41	0,00	71,49	65,14	6,35	10	0,05	0,08	24,0	
20.01	0,72	72,22	66,73	5,49	0,00	69,83	63,7	6,13	10	0,04	0,08	24,0	
21.01	0,75	74,07	67,53	6,54	0,00	67,67	61,92	5,75	10	0,03	0,08	24,0	
22.01	0,68	75,37	68,16	7,21	0,00	61,06	56,31	4,75	10	0,0	0,07	24,0	
23.01	0,68	75,15	68,11	7,03	0,00	61,78	56,97	4,81	10	0,01	0,07	24,0	
24.01	0,68	75,63	68,20	7,43	0,00	61,12	56,53	4,58	10	0,0	0,07	24,0	
25.01	0,61	74,05	68,22	5,83	0,00	60,84	56,17	4,67	10	0,0	0,07	24,0	
26.01	0,61	74,36	68,36	5,99	0,00	60,64	55,97	4,67	10	0,01	0,07	24,0	
27.01	0,62	74,35	68,42	5,93	0,00	60,96	56,24	4,72	10	0,02	0,08	24,0	
28.01	0,67	74,92	67,54	7,37	0,00	60,81	56,3	4,51	10	0,02	0,08	24,0	
29.01	0,64	74,35	67,70	6,65	0,00	61,18	56,61	4,57	10	0,03	0,08	24,0	
30.01	0,65	75,51	68,52	6,99	0,00	60,25	55,84	4,41	10	0,02	0,08	24,0	
31.01	0,69	76,53	68,67	7,85	0,00	59,99	55,6	4,39	10	0,02	0,08	24,0	
01.02	0,64	74,93	68,88	6,05	0,00	62,3	57,41	4,88	10	0,01	0,07	24,0	
02.02	0,72	74,62	69,18	5,44	0,00	69,39	63,38	6,01	10	0,04	0,08	24,0	
03.02	0,73	74,62	69,09	5,53	0,00	70,96	64,89	6,07	10	0,06	0,09	24,0	
04.02	0,71	75,30	68,93	6,37	0,00	66,69	61,33	5,35	10	0,04	0,09	24,0	
05.02	0,76	75,33	69,01	6,32	0,00	68,44	62,54	5,89	10	0,03	0,08	24,0	
06.02	0,76	74,51	68,73	5,78	0,00	71,61	65,3	6,32	10	0,05	0,08	23,83	D
07.02	0,76	73,84	66,79	7,05	0,00	66,81	61,24	5,57	10	0,02	0,07	24,0	
08.02	0,71	72,88	67,43	5,45	0,00	69,02	62,98	6,04	10	0,02	0,06	24,0	
09.02	0,71	72,76	67,44	5,32	0,00	68,95	62,84	6,11	10	0,02	0,06	24,0	
10.02	0,68	72,92	67,46	5,46	0,00	66,87	61,09	5,78	10	0,01	0,06	24,0	
11.02	0,75	73,95	67,30	6,64	0,00	67,33	61,6	5,73	10	0,02	0,06	24,0	
12.02	0,72	73,67	67,13	6,54	0,00	65,63	60,09	5,54	10	0,0	0,05	24,0	
13.02	0,78	74,81	66,87	7,94	0,00	64,73	59,44	5,28	10	0,01	0,06	24,0	
14.02	0,73	74,09	67,33	6,76	0,00	65,83	60,29	5,53	10	0,01	0,06	24,0	
15.02	0,70	72,61	67,67	4,94	0,00	70,3	63,96	6,34	10	0,03	0,06	24,0	
16.02	0,70	72,66	67,74	4,92	0,00	69,75	63,44	6,31	10	0,03	0,06	24,0	
17.02	0,69	73,24	67,56	5,68	0,00	66,87	61,13	5,74	10	0,02	0,07	24,0	
Итого:	21,77	2290,47	2096,98	193,48	0,00	65,79	60,35	5,43	10	0,02	0,07	742,35	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	11,86	1278,85	1164,45	407,89
17.02.2021	24:00	33,63	3569,32	3261,43	1150,24
ИТОГО:		21,77	2290,47	2096,98	742,35

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=742,35	+0,0	+1,48	+0,16	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 12,1, Гкал
V1-V2 = 193,914, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Сертуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Полянка 14,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388974

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	0,92	59,76	51,91	7,85	0,00	71,08	62,6	8,47	10	0,32	0,07	22,17	E
19.01	1,04	66,56	56,70	9,86	0,00	70,18	62,38	7,8	10	0,31	0,06	23,99	E
20.01	1,02	66,67	56,63	10,04	0,00	68,46	61,03	7,42	10	0,29	0,06	23,99	E
21.01	0,98	67,24	57,30	9,94	0,00	66,34	59,21	7,12	10	0,28	0,06	23,98	E
22.01	0,98	69,77	57,61	12,16	0,00	60,16	54,22	5,93	10	0,24	0,05	23,99	E
23.01	0,85	67,17	57,88	9,28	0,00	60,96	54,74	6,22	10	0,25	0,06	24,0	
24.01	0,98	69,76	57,61	12,15	0,00	60,16	54,35	5,81	10	0,25	0,05	24,0	
25.01	0,89	68,33	57,68	10,65	0,00	59,9	54,05	5,85	10	0,25	0,05	23,96	E
26.01	0,83	67,16	57,79	9,37	0,00	59,76	53,79	5,96	10	0,25	0,05	23,98	E
27.01	0,86	67,61	57,74	9,86	0,00	60,04	54,16	5,88	10	0,25	0,06	23,99	E
28.01	0,93	69,01	57,52	11,49	0,00	59,9	54,19	5,72	10	0,26	0,06	23,98	E
29.01	0,89	68,13	57,60	10,53	0,00	60,27	54,39	5,88	10	0,27	0,07	23,98	E
30.01	0,92	68,98	57,54	11,45	0,00	59,34	53,67	5,67	10	0,26	0,06	24,0	
31.01	0,89	68,75	57,60	11,15	0,00	58,99	53,47	5,51	10	0,27	0,06	24,0	
01.02	0,94	68,60	57,59	11,01	0,00	61,45	55,32	6,13	10	0,27	0,06	23,95	E
02.02	0,95	66,40	57,88	8,52	0,00	68,47	60,82	7,65	10	0,31	0,07	23,97	E
03.02	1,00	67,01	57,78	9,23	0,00	69,71	62,02	7,7	10	0,33	0,08	23,98	E
04.02	0,92	67,03	57,72	9,31	0,00	65,48	58,72	6,75	10	0,31	0,08	23,98	E
05.02	0,93	66,35	57,86	8,49	0,00	67,61	60,09	7,52	10	0,32	0,08	23,98	E
06.02	1,02	66,80	57,48	9,32	0,00	70,29	62,37	7,92	10	0,32	0,09	23,94	ED
07.02	0,97	66,50	56,08	10,41	0,00	65,58	58,85	6,73	10	0,28	0,06	24,0	
08.02	0,95	65,45	56,42	9,03	0,00	67,82	60,45	7,37	10	0,29	0,06	23,96	E
09.02	0,97	65,89	56,33	9,56	0,00	67,52	60,19	7,33	10	0,28	0,05	23,99	E
10.02	0,94	65,92	56,32	9,59	0,00	65,69	58,68	7,01	10	0,27	0,05	23,99	E
11.02	0,96	66,25	56,36	9,89	0,00	66,12	59,16	6,96	10	0,28	0,06	24,0	
12.02	0,88	65,20	56,36	8,84	0,00	64,35	57,53	6,82	10	0,27	0,06	23,96	E
13.02	0,94	66,53	56,25	10,28	0,00	63,58	57,05	6,54	10	0,27	0,06	24,0	
14.02	0,98	67,06	56,24	10,81	0,00	64,64	58,01	6,63	10	0,28	0,06	24,0	
15.02	0,95	65,19	56,45	8,74	0,00	68,98	61,29	7,7	10	0,29	0,06	23,96	E
16.02	0,99	66,04	56,46	9,58	0,00	68,3	60,8	7,5	10	0,29	0,07	23,97	E
17.02	0,96	66,48	56,33	10,15	0,00	65,49	58,76	6,72	10	0,27	0,07	23,96	
Итого:	29,28	2073,63	1765,03	308,59	0,00	64,65	57,91	6,73	10	0,28	0,06	741,61	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	15,28	1148,10	984,08	407,80
17.02.2021	24:00	44,56	3221,73	2749,12	1149,41
ИТОГО:		29,28	2073,63	1765,03	741,61

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=741,61	+0,0	+2,34	+0,05	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 19,318, Гкал

V1-V2 = 309,588, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-1

Адрес дома: ул Полянка 14 А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 364941

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	V1, м3	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
			T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	0,43	8,34	60,07	8,0	52,07	11,78	2,57	24,0	
19.01	0,42	8,37	59,54	8,0	51,54	11,78	2,57	24,0	
20.01	0,46	9,29	58,8	8,0	50,8	11,79	2,57	24,0	
21.01	0,44	8,98	58,2	8,0	50,2	11,79	2,57	24,0	
22.01	0,33	7,37	53,23	8,0	45,23	11,79	2,58	24,0	
23.01	0,40	8,67	54,65	8,0	46,65	11,8	2,58	24,0	
24.01	0,41	9,13	53,49	8,0	45,49	11,8	2,58	24,0	
25.01	0,38	8,52	53,72	8,0	45,72	11,8	2,58	24,0	
26.01	0,40	8,86	53,73	8,0	45,73	11,81	2,58	24,0	
27.01	0,40	8,80	53,81	8,0	45,81	11,81	2,58	24,0	
28.01	0,38	8,49	53,42	8,0	45,42	11,81	2,58	24,0	
29.01	0,35	7,70	53,63	8,0	45,63	11,81	2,58	24,0	
30.01	0,48	10,85	53,18	8,0	45,18	11,8	2,58	24,0	
31.01	0,45	10,36	51,93	8,0	43,93	11,8	2,58	24,0	
01.02	0,42	9,29	54,23	8,0	46,23	11,8	2,58	24,0	
02.02	0,36	7,09	59,7	8,0	51,7	11,79	2,58	24,0	
03.02	0,41	7,80	61,78	8,0	53,78	11,79	2,58	24,0	
04.02	0,44	8,70	59,15	8,0	51,15	11,8	2,58	24,0	
05.02	0,38	7,68	58,41	8,0	50,41	11,8	2,58	24,0	
06.02	0,49	9,24	62,02	8,0	54,02	11,79	2,57	24,0	
07.02	0,44	9,38	55,62	8,0	47,62	11,79	2,57	24,0	
08.02	0,35	7,13	57,5	8,0	49,5	11,79	2,57	24,0	
09.02	0,40	8,18	58,09	8,0	50,09	11,79	2,57	24,0	
10.02	0,44	9,17	56,65	8,0	48,65	11,79	2,57	24,0	
11.02	0,44	9,02	57,28	8,0	49,28	11,79	2,57	24,0	
12.02	0,39	8,25	55,99	8,0	47,99	11,79	2,57	24,0	
13.02	0,36	7,84	54,17	8,0	46,17	11,79	2,57	24,0	
14.02	0,43	9,43	54,15	8,0	46,15	11,79	2,57	24,0	
15.02	0,36	7,28	58,3	8,0	50,3	11,79	2,57	24,0	
16.02	0,34	6,94	57,89	8,0	49,89	11,78	2,57	24,0	
17.02	0,45	9,42	56,91	8,0	48,91	11,79	2,57	24,0	
Итого:	12,68	265,63	56,33	8,00	56,33	11,79	2,58	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	Тр
17.01.2021	24:00	7,02	151,57	408,00
17.02.2021	24:00	19,71	417,20	1152,00
ИТОГО:		12,68	265,63	744,00

Классификация ошибок:
- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Q ГВС = 265,63 * 0,0624 = 16,575 Гкал

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-4

Адрес дома: ул Полянка 18,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 386874

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2		
18.01	1,84	70,43	54,25	16,17	0,00	69,98	53,55	16,43	10	3,04	1,86	23,29	E
19.01	1,91	75,28	58,34	16,94	0,00	69,34	53,21	16,12	10	3,02	1,89	24,0	
20.01	1,81	74,38	58,16	16,22	0,00	67,64	52,13	15,52	10	2,86	1,88	24,0	
21.01	1,78	75,57	58,47	17,09	0,00	65,82	51,32	14,5	10	2,61	1,87	24,0	
22.01	1,57	76,26	58,94	17,32	0,00	59,62	47,46	12,16	10	2,37	1,79	24,0	
23.01	1,64	77,13	58,80	18,33	0,00	60,32	48,03	12,29	10	2,45	1,81	24,0	
24.01	1,71	79,03	58,29	20,74	0,00	59,65	47,98	11,68	10	2,39	1,81	24,0	
25.01	1,61	77,16	58,22	18,93	0,00	59,32	47,54	11,78	10	2,36	1,8	24,0	
26.01	1,60	77,16	58,35	18,81	0,00	59,03	47,36	11,66	10	2,28	1,8	24,0	
27.01	1,49	75,12	58,72	16,40	0,00	59,39	47,56	11,82	10	2,36	1,8	24,0	
28.01	1,53	75,74	58,33	17,41	0,00	59,27	47,68	11,59	10	2,34	1,82	24,0	
29.01	1,48	74,63	58,73	15,90	0,00	59,59	47,63	11,96	10	2,24	1,82	24,0	
30.01	1,63	78,17	58,13	20,04	0,00	58,62	47,21	11,4	10	2,25	1,81	24,0	
31.01	1,65	78,67	58,05	20,61	0,00	58,25	46,99	11,27	10	2,27	1,8	24,0	
01.02	1,58	75,29	58,24	17,04	0,00	60,51	47,95	12,56	10	2,31	1,81	24,0	
02.02	1,77	74,17	58,32	15,86	0,00	67,32	52,0	15,31	10	2,62	1,89	24,0	
03.02	1,84	74,43	58,09	16,34	0,00	69,1	53,4	15,69	10	2,59	1,97	24,0	
04.02	1,64	73,79	58,47	15,31	0,00	65,02	50,98	14,04	10	2,32	1,94	24,0	
05.02	1,75	74,09	58,34	15,75	0,00	66,03	50,76	15,27	10	2,49	1,89	24,0	
06.02	2,04	76,66	57,91	18,75	0,00	69,47	52,97	16,51	10	2,37	1,94	24,0	
07.02	1,91	76,71	56,16	20,55	0,00	64,39	49,98	14,41	10	2,35	1,89	24,0	
08.02	1,75	72,76	56,93	15,83	0,00	66,79	51,35	15,44	10	2,38	1,94	24,0	
09.02	1,77	73,22	56,76	16,46	0,00	66,58	51,29	15,29	10	2,28	1,95	24,0	
10.02	1,67	72,72	56,84	15,88	0,00	64,68	50,21	14,47	10	2,27	1,93	24,0	
11.02	1,72	73,44	56,81	16,64	0,00	65,15	50,62	14,53	10	2,24	1,95	24,0	
12.02	1,71	74,13	56,69	17,44	0,00	63,28	49,22	14,05	10	2,06	1,9	24,0	
13.02	1,70	74,78	56,83	17,94	0,00	62,49	48,85	13,64	10	2,15	1,9	24,0	
14.02	1,80	75,72	56,50	19,22	0,00	63,26	49,24	14,01	10	2,09	1,89	24,0	
15.02	1,79	72,68	56,90	15,78	0,00	67,87	51,82	16,05	10	2,25	1,96	24,0	
16.02	1,76	72,60	57,26	15,34	0,00	67,45	51,63	15,82	10	2,13	1,95	24,0	
17.02	1,72	73,65	56,76	16,89	0,00	64,78	50,34	14,44	10	2,09	1,94	24,0	
Итого:	53,18	2325,59	1787,63	537,96	0,00	63,80	49,93	13,87	10	2,38	1,88	743,29	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	28,34	1314,54	1013,88	408,00
17.02.2021	24:00	81,52	3640,13	2801,51	1151,29
ИТОГО:		53,18	2325,59	1787,63	743,29

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=743,29	+0,0	+0,71	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 33,601, Гкал
V1-V2 = 538,473, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховской филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая компания"

Организация: ООО "Занарье"
Тип прибора: КМ-5-4
Адрес дома: ул Стачек 30,

Номер абонента: Котельная
Номер прибора: 387255
Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
18.01	1,46	87,92	76,49	11,43	0,00	66,14	54,98	11,15	10	2,13	5,96	24,0	
19.01	1,54	89,73	76,54	13,19	0,00	66,29	55,38	10,91	10	2,11	5,95	24,0	
20.01	1,41	87,52	76,49	11,03	0,00	65,82	54,97	10,85	10	2,14	5,96	24,0	
21.01	1,36	86,89	76,48	10,41	0,00	65,56	54,86	10,7	10	2,15	5,97	24,0	
22.01	1,44	88,79	76,54	12,24	0,00	65,65	55,21	10,43	10	2,12	5,96	23,8	D
23.01	1,38	88,77	76,56	12,21	0,00	64,22	54,38	9,83	10	2,15	6,0	24,0	
24.01	1,33	88,72	76,61	12,10	0,00	62,92	53,62	9,3	10	2,09	5,93	24,0	
25.01	1,29	86,91	75,93	10,98	0,00	63,79	54,0	9,79	10	2,15	5,99	23,41	D
26.01	1,47	88,48	75,26	13,22	0,00	65,07	54,8	10,27	10	2,13	5,98	24,0	
27.01	1,33	86,70	75,28	11,42	0,00	64,16	54,24	9,92	10	2,13	5,97	23,69	D
28.01	1,34	86,55	75,47	11,08	0,00	65,13	54,96	10,18	10	2,15	6,0	23,69	D
29.01	1,34	86,87	75,68	11,19	0,00	65,05	55,03	10,03	10	2,12	5,97	24,0	
30.01	1,47	88,48	75,76	12,72	0,00	66,22	55,83	10,39	10	2,14	5,98	24,0	
31.01	1,44	88,50	75,82	12,69	0,00	65,25	55,08	10,17	10	2,12	5,96	24,0	
01.02	1,39	86,73	75,62	11,11	0,00	66,45	55,9	10,54	10	2,12	5,96	24,0	
02.02	1,33	85,47	75,48	9,98	0,00	66,21	55,55	10,66	10	2,14	5,97	24,0	
03.02	1,44	88,01	75,44	12,57	0,00	65,31	54,96	10,35	10	2,13	5,96	24,0	
04.02	1,32	86,27	75,59	10,69	0,00	65,33	55,21	10,12	10	2,14	5,96	23,78	D
05.02	1,32	85,61	75,54	10,07	0,00	65,77	55,24	10,53	10	2,16	5,98	24,0	
06.02	1,40	86,82	75,64	11,18	0,00	65,81	55,13	10,68	10	2,16	5,97	24,0	
07.02	1,43	87,49	75,63	11,86	0,00	65,2	54,49	10,71	10	2,19	6,0	24,0	
08.02	1,37	86,26	75,64	10,62	0,00	65,35	54,58	10,77	10	2,17	5,99	24,0	
09.02	1,32	85,05	75,74	9,31	0,00	65,89	54,79	11,1	10	2,22	6,02	24,0	
10.02	1,39	86,46	75,61	10,84	0,00	65,26	54,39	10,87	10	2,16	5,98	24,0	
11.02	1,38	85,97	75,54	10,43	0,00	66,04	55,01	11,02	10	2,18	6,0	24,0	
12.02	1,46	87,64	75,51	12,13	0,00	65,23	54,25	10,98	10	2,22	6,04	24,0	
13.02	1,45	87,20	75,61	11,59	0,00	65,83	54,66	11,17	10	2,14	6,0	24,0	
14.02	1,49	88,29	75,78	12,51	0,00	65,95	54,99	10,96	10	2,13	5,98	24,0	
15.02	1,37	86,13	75,71	10,43	0,00	65,64	54,66	10,98	10	2,14	6,0	24,0	
16.02	1,36	82,38	71,30	11,08	0,00	65,57	54,41	11,16	10	2,13	5,98	22,49	D U
17.02	1,40	86,71	75,57	11,14	0,00	65,98	55,03	10,95	10	2,12	5,99	23,69	
Итого:	43,26	2699,36	2345,90	353,46	0,00	65,42	54,86	10,56	10	2,15	5,98	740,56	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
17.01.2021	24:00	22,88	1484,66	1299,85	405,36
17.02.2021	24:00	66,14	4184,02	3645,75	1145,92
ИТОГО:		43,26	2699,36	2345,90	740,56

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=740,56	+1,36	+0,0	+2,08	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 22,159, Гкал
V1-V2 = 355,108, м3

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье - ЖКХ"
Тип прибора: КМ-5-4 уПО:02.30
Адрес: ул. Форсса, д. 4
Отв. лицо:_____
Формула расчета тепла: Q=M1*(h1-hхк)-M2*(h2-hхп)
Дата последующей поверки прибора:_____

Номер абонента:_____
Номер прибора: 394763
Система:_____
Телефон:_____

Посуточная ведомость учета параметров тепловодопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Q,Гкал	M1,т	M2,т	Vи,м3	V1,м3	V2,м3	t1,°C	t2,°C	t3,°C	Тнв,°C	P1,атм	P2,атм	P3,атм	Тр,ч
18.01.2021	0,885	29,913	19,024	0,000	30,442	19,219	62,04	46,43	8,00	-60,00	9,00	6,84	7,83	22,794
19.01.2021	0,937	31,503	20,094	0,000	32,066	20,302	62,40	46,65	8,00	-60,00	9,00	6,79	7,83	24,000
20.01.2021	0,900	30,966	20,062	0,000	31,512	20,268	62,00	46,49	8,00	-60,00	9,00	6,80	7,84	24,000
21.01.2021	0,776	29,044	20,281	0,000	29,550	20,489	61,52	46,38	8,00	-60,00	9,00	6,82	7,84	24,000
22.01.2021	0,936	31,626	19,931	0,000	32,190	20,142	62,29	47,21	8,00	-60,00	9,00	6,78	7,84	24,000
23.01.2021	0,925	32,412	20,019	0,000	32,958	20,228	60,49	46,77	8,00	-60,00	9,00	6,78	7,84	24,000
24.01.2021	0,856	31,507	20,244	0,000	32,029	20,453	59,93	46,53	8,00	-60,00	9,00	6,69	7,85	24,000
25.01.2021	0,800	30,119	20,083	0,000	30,621	20,288	60,11	46,27	8,00	-60,00	9,00	6,78	7,85	23,868
26.01.2021	0,834	30,369	19,905	0,000	30,893	20,117	61,23	47,30	8,00	-60,00	9,00	6,77	7,84	24,000
27.01.2021	0,886	31,607	19,843	0,000	32,140	20,049	60,48	46,65	8,00	-60,00	9,00	6,76	7,85	23,862
28.01.2021	0,813	29,834	19,941	0,000	30,349	20,151	61,28	46,96	8,00	-60,00	9,00	6,80	7,85	24,000
29.01.2021	0,856	30,657	19,816	0,000	31,187	20,026	61,29	47,23	8,00	-60,00	9,00	6,77	7,85	24,000
30.01.2021	0,975	32,465	19,735	0,000	33,045	19,953	62,44	48,14	8,00	-60,00	9,00	6,76	7,85	24,000
31.01.2021	1,020	33,646	19,827	0,000	34,234	20,041	61,65	47,60	8,00	-60,00	9,00	6,72	7,85	24,000
01.02.2021	0,855	29,991	19,711	0,000	30,530	19,924	62,58	47,68	8,00	-60,00	9,00	6,77	7,85	24,000
02.02.2021	0,817	29,185	19,528	0,000	29,703	19,735	62,21	47,16	8,00	-60,00	9,00	6,81	7,84	24,000
03.02.2021	0,945	31,737	19,340	0,000	32,290	19,544	61,59	47,05	8,00	-60,00	9,00	6,79	7,84	24,000
04.02.2021	0,849	30,115	19,430	0,000	30,640	19,638	61,57	47,32	8,00	-60,00	9,00	6,76	7,84	24,000
05.02.2021	0,971	31,997	19,326	0,000	32,561	19,530	61,94	47,03	8,00	-60,00	9,00	6,78	7,84	24,000
06.02.2021	0,872	30,344	19,469	0,000	30,874	19,672	61,67	46,85	8,00	-60,00	9,00	6,76	7,84	24,000
07.02.2021	1,017	33,143	19,402	0,000	33,717	19,604	61,39	46,76	8,00	-60,00	9,00	6,79	7,84	24,000
08.02.2021	0,919	31,168	19,486	0,000	31,709	19,685	61,44	46,32	8,00	-60,00	9,00	6,83	7,84	24,000
09.02.2021	0,860	29,844	19,540	0,000	30,367	19,738	61,74	46,06	8,00	-60,00	9,00	6,90	7,83	24,000
10.02.2021	0,931	31,355	19,478	0,000	31,897	19,674	61,30	46,00	8,00	-60,00	9,00	6,83	7,83	24,000
11.02.2021	0,899	30,494	19,395	0,000	31,034	19,596	62,06	46,63	8,00	-60,00	9,00	6,85	7,83	24,000
12.02.2021	0,900	30,917	19,399	0,000	31,442	19,592	60,76	45,70	8,00	-60,00	9,00	6,88	7,83	24,000
13.02.2021	0,942	31,289	19,370	0,000	31,837	19,567	61,75	46,16	8,00	-60,00	9,00	6,83	7,83	24,000
14.02.2021	1,099	34,139	19,281	0,000	34,744	19,483	62,14	46,85	8,00	-60,00	9,00	6,73	7,84	24,000
15.02.2021	0,870	30,046	19,424	0,000	30,571	19,622	61,67	46,21	8,00	-60,00	9,00	6,85	7,84	24,000
16.02.2021	0,885	31,146	19,380	0,000	31,667	19,570	59,98	45,22	8,00	-60,00	9,00	6,79	7,83	23,760
17.02.2021	0,836	29,255	19,521	0,000	29,772	19,720	62,08	46,23	8,00	-60,00	9,00	6,83	7,84	24,000
Итого	~~27,868~~	961,835	609,284	0,000	978,573	615,621	61,52	46,71	8,00	-60,00	9,00	6,79	7,84	742,284
		M1-M2=	352,55		V1-V2=	362,95								

Vдосчет = 362,95 : 742,284 * 744 = 363,78

Показания интеграторов

Дата	Время	Q,Гкал	M1,т	M2,т	Vи,м3	V1,м3	V2,м3	Тр,ч
17.01.2021	24:00	15,350	539,077	341,440	0,000	548,438	345,080	407,033
17.02.2021	24:00	43,218	1500,912	950,724	0,000	1527,011	960,701	1149,317
Итого	:	~~27,868~~	961,835	609,283	0,000	978,573	615,621	742,284

Длительность периода: 744час.

Представитель абонента_____

Представитель снабжающей организации_____

Q ГВС = 363,789 * 0,0624 = 22,700 Гкал

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-1

Адрес дома: ул Форсса 8,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388137

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	V1, м3	Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
			T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	0,69	15,08	56,79	18,5	38,3	1,35	6,63	24,0	
19.01	0,71	15,38	57,33	19,32	38,01	1,36	7,44	24,0	
20.01	0,73	15,44	58,05	19,88	38,17	1,36	7,57	24,0	
21.01	0,71	15,25	57,56	20,08	37,48	1,37	7,62	24,0	
22.01	0,74	15,80	58,12	20,51	37,6	1,38	7,83	24,0	
23.01	0,74	16,12	56,76	20,88	35,88	1,38	7,92	24,0	
24.01	0,72	16,16	55,51	21,04	34,48	1,37	7,74	24,0	
25.01	0,73	15,91	56,69	20,75	35,94	1,37	7,25	24,0	
26.01	0,71	15,33	57,55	20,8	36,75	1,39	7,4	24,0	
27.01	0,67	14,76	56,71	21,13	35,58	1,4	7,5	24,0	
28.01	0,68	14,50	57,54	21,31	36,23	1,42	7,51	24,0	
29.01	0,59	12,72	57,05	21,16	35,89	1,43	7,37	24,0	
30.01	0,67	14,14	58,29	21,5	36,79	1,45	7,44	24,0	
31.01	0,69	14,78	57,63	21,8	35,82	1,44	7,38	24,0	
01.02	0,64	13,42	58,96	21,56	37,4	1,43	7,04	24,0	
02.02	0,67	14,22	58,03	21,03	37,0	1,43	6,86	24,0	
03.02	0,70	15,12	57,47	21,07	36,4	1,43	7,17	24,0	
04.02	0,68	14,55	57,62	21,85	35,77	1,44	7,6	24,0	
05.02	0,55	11,82	57,57	21,23	36,35	1,42	6,84	24,0	
06.02	0,78	16,52	58,08	20,65	37,44	1,42	6,45	24,0	
07.02	0,85	18,00	58,0	20,06	37,95	1,41	6,57	24,0	
08.02	0,61	13,19	57,43	19,78	37,64	1,39	6,71	24,0	
09.02	0,69	14,91	57,46	19,4	38,05	1,4	6,85	24,0	
10.02	0,70	15,16	57,26	19,61	37,65	1,39	7,12	24,0	
11.02	0,73	15,44	58,0	19,67	38,32	1,39	7,18	24,0	
12.02	0,63	13,95	56,38	19,77	36,61	1,39	7,4	24,0	
13.02	0,58	12,39	58,09	20,2	37,89	1,4	7,46	24,0	
14.02	0,75	15,81	58,44	20,21	38,22	1,38	7,22	24,0	
15.02	0,68	14,65	57,44	20,01	37,42	1,36	6,87	24,0	
16.02	0,71	16,11	55,07	19,06	36,01	1,36	6,8	24,0	
17.02	0,70	15,13	57,6	19,46	38,14	1,37	7,35	24,0	
Итого:	21,47	461,79	57,42	20,41	57,42	1,40	7,23	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	Тр
17.01.2021	24:00	10,82	283,09	408,00
17.02.2021	24:00	32,29	744,89	1152,00
ИТОГО:		21,47	461,79	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Q ГВС = 461,79 * 0,0624 = 28,816 Гкал

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min,G>max	+Тотк.сч
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Сергиево-Посадский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Теплосеть Истринского района"