Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 387200

Адрес дома: ул Большая Профсоюзная 47 стр. ввод1, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сиф-оши
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	5,14	267,55	262,05	5,50	0,00	274,26	265,83	8,43	74,64	55,44	19,2	6,38	4,56	24,0	
19.01	5,14	267,43	261,94	5,49	0,00	274,18	265,75	8,43	74,92	55,72	19,2	6,37	4,56	24,0	
20.01	4,78	267,71	262,25	5,46	0,00	273,96	265,85	8,11	71,77	53,93	17,85	6,36	4,56	24,0	
21.01	4,56	267,69	262,23	5,46	0,00	273,69	265,73	7,95	70,18	53,16	17,02	6,38	4,57	24,0	
22.01	3,50	268,25	262,88	5,36	0,00	272,76	265,69	7,08	60,28	47,25	13,03	6,39	4,56	24,0	
23.01	3,19	268,44	263,12	5,32	0,00	272,56	265,73	6,83	57,39	45,52	11,86	6,39	4,56	24,0	
24.01	2,98	268,46	263,16	5,30	0,00	272,37	265,68	6,69	55,78	44,71	11,08	6,39	4,56	24,0	
25.01	2,89	268,49	263,21	5,28	0,00	272,25	265,64	6,60	54,65	43,91	10,75	6,4	4,57	24,0	
26.01	3,02	268,34	263,08	5,26	0,00	272,24	265,59	6,65	55,79	44,56	11,24	6,4	4,57	24,0	
27.01	2,96	269,42	264,09	5,33	0,00	273,32	266,61	6,71	55,6	44,62	10,97	6,41	4,56	24,0	
28.01	3,11	269,50	264,14	5,35	0,00	273,61	266,78	6,83	57,2	45,66	11,54	6,41	4,56	24,0	
29.01	3,13	268,52	263,22	5,30	0,00	272,65	265,87	6,78	57,46	45,82	11,63	6,41	4,56	24,0	
30.01	3,28	267,98	262,62	5,35	0,00	272,31	265,37	6,94	59,01	46,78	12,23	6,39	4,57	24,0	
31.01	3,41	267,98	262,59	5,38	0,00	272,48	265,43	7,05	60,25	47,56	12,69	6,38	4,56	24,0	
01.02	3,51	267,81	262,44	5,37	0,00	272,44	265,33	7,12	61,17	48,08	13,09	6,38	4,56	24,0	
02.02	4,52	267,20	261,67	5,54	0,00	273,23	265,21	8,02	70,47	53,59	16,88	6,38	4,56	24,0	
03.02	4,31	267,26	261,61	5,65	0,00	273,07	265,08	7,99	69,06	52,97	16,09	6,39	4,57	24,0	
04.02	3,71	267,69	262,14	5,55	0,00	272,77	265,29	7,48	63,97	50,15	13,82	6,35	4,54	24,0	
05.02	4,18	267,47	261,96	5,52	0,00	273,01	265,27	7,74	67,32	51,72	15,6	6,37	4,55	24,0	
06.02	4,61	267,08	261,58	5,50	0,00	273,19	265,14	8,05	71,03	53,78	17,24	6,37	4,55	24,0	
07.02	4,68	266,98	261,42	5,56	0,00	273,13	264,98	8,15	71,35	53,83	17,52	6,37	4,55	24,0	
08.02	4,69	267,02	261,51	5,51	0,00	273,19	265,08	8,10	71,4	53,85	17,54	6,37	4,56	24,0	
09.02	4,75	267,07	261,52	5,55	0,00	273,26	265,09	8,17	71,55	53,79	17,76	6,41	4,59	24,0	
10.02	4,74	267,13	261,55	5,58	0,00	273,33	265,12	8,21	71,64	53,91	17,73	6,41	4,58	24,0	
11.02	4,72	267,02	261,44	5,57	0,00	273,21	265,02	8,18	71,6	53,93	17,67	6,4	4,57	24,0	
12.02	4,64	267,08	261,57	5,51	0,00	273,09	265,05	8,04	70,43	53,08	17,34	6,38	4,56	24,0	
13.02	4,61	267,06	261,53	5,53	0,00	273,06	265,01	8,05	70,38	53,13	17,26	6,38	4,56	24,0	
14.02	4,66	267,17	261,66	5,50	0,00	273,20	265,14	8,05	70,56	53,14	17,42	6,38	4,56	24,0	
15.02	4,74	267,53	261,99	5,54	0,00	273,66	265,52	8,14	71,15	53,46	17,69	6,38	4,55	24,0	
16.02	4,42	266,83	261,34	5,49	0,00	272,45	264,60	7,85	67,79	51,25	16,54	6,4	4,58	24,0	
17.02	4,59	270,91	265,44	5,46	0,00	276,83	268,89	7,94	69,31	52,39	16,92	6,44	4,57	24,0	
Итого:	127,22	8302,11	8132,99	169,12	0,00	8468,77	0,00	236,37	65,96	50,66	15,30	6,39	4,56	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	64,11	4570,22	4477,93	408,00
17.02.2021	24:00	191,33	12872,33	12610,92	1152,00
ИТОГО:		127,22	8302,11	8132,99	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+ TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 127,218, Гкал

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 393700

Адрес дома: ул Боровая 2/1, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	2,93	93,48	91,77	1,71	0,00	96,61	93,11	3,50	86,95	55,66	31,29	4,9	4,91	24,0	
19.01	2,44	93,72	91,97	1,74	0,00	96,22	93,11	3,11	77,09	51,0	26,09	4,91	4,91	24,0	
20.01	2,14	92,28	90,53	1,75	0,00	94,40	91,52	2,89	70,98	47,72	23,26	4,91	4,92	24,0	
21.01	2,14	93,24	91,49	1,75	0,00	95,40	92,50	2,90	71,26	48,25	23,01	4,91	4,92	24,0	
22.01	1,44	88,71	86,95	1,76	0,00	90,05	87,64	2,41	56,81	40,49	16,31	4,91	4,92	24,0	
23.01	1,20	92,59	90,81	1,77	0,00	93,73	91,45	2,28	51,08	38,05	13,03	4,91	4,91	24,0	
24.01	1,16	93,02	91,24	1,77	0,00	94,14	91,88	2,26	50,63	38,09	12,54	4,91	4,91	24,0	
25.01	1,15	88,66	86,90	1,76	0,00	89,74	87,50	2,24	50,79	37,77	13,02	4,9	4,91	24,0	
26.01	1,17	88,51	86,75	1,76	0,00	89,62	87,37	2,25	51,53	38,22	13,31	4,91	4,93	24,0	
27.01	1,17	88,81	87,06	1,75	0,00	89,91	87,67	2,24	51,22	38,03	13,19	4,91	4,91	24,0	
28.01	1,23	89,93	88,18	1,75	0,00	91,12	88,83	2,28	52,8	39,07	13,72	4,91	4,92	24,0	
29.01	1,25	88,88	87,13	1,75	0,00	90,07	87,78	2,29	53,29	39,16	14,13	4,91	4,92	24,0	
30.01	1,47	94,01	92,27	1,75	0,00	95,47	93,05	2,42	57,59	41,93	15,66	4,91	4,91	24,0	
31.01	1,52	93,70	91,95	1,75	0,00	95,20	92,74	2,45	58,71	42,42	16,29	4,91	4,91	24,0	
01.02	1,55	89,64	87,91	1,73	0,00	91,11	88,66	2,45	59,32	42,03	17,28	4,91	4,92	24,0	
02.02	2,17	93,85	92,12	1,72	0,00	96,08	93,18	2,90	72,3	49,15	23,14	4,89	4,89	24,0	
03.02	1,80	92,46	90,71	1,75	0,00	94,29	91,62	2,66	65,16	45,64	19,52	4,91	4,92	24,0	
04.02	1,32	88,82	87,08	1,74	0,00	90,06	87,74	2,32	54,48	39,54	14,94	5,03	5,04	24,0	
05.02	1,97	91,80	90,07	1,73	0,00	93,74	91,00	2,74	67,96	46,52	21,44	4,96	4,97	24,0	
06.02	2,39	94,86	93,12	1,73	0,00	97,32	94,26	3,06	75,91	50,7	25,21	4,91	4,91	24,0	
07.02	2,44	94,73	92,97	1,75	0,00	97,25	94,13	3,12	76,9	51,17	25,73	4,91	4,92	24,0	
08.02	2,38	92,32	90,58	1,73	0,00	94,73	91,67	3,06	76,02	50,24	25,79	4,9	4,92	24,0	
09.02	2,46	94,17	92,42	1,75	0,00	96,73	93,58	3,15	77,67	51,58	26,09	4,93	4,96	24,0	
10.02	2,30	93,04	91,28	1,76	0,00	95,36	92,34	3,02	74,36	49,62	24,74	4,95	4,98	23,99	U
11.02	2,21	93,23	91,47	1,76	0,00	95,47	92,52	2,96	72,87	49,09	23,78	4,95	4,98	24,0	
12.02	2,30	93,02	91,25	1,77	0,00	95,34	92,32	3,02	74,32	49,55	24,77	4,96	5,0	24,0	
13.02	2,27	94,82	93,07	1,76	0,00	97,13	94,14	2,99	73,21	49,29	23,92	5,0	5,02	24,0	
14.02	2,31	94,97	93,21	1,76	0,00	97,33	94,31	3,02	74,13	49,83	24,3	5,05	5,05	24,0	
15.02	2,55	93,04	91,29	1,75	0,00	95,67	92,45	3,22	79,32	51,9	27,42	5,02	5,02	24,0	
16.02	2,56	92,82	91,07	1,75	0,00	95,49	92,24	3,24	79,66	52,11	27,55	4,94	4,95	24,0	
17.02	2,02	91,64	89,87	1,77	0,00	93,62	90,80	2,82	68,63	46,52	22,1	4,94	4,95	24,0	
Итого:	59,45	2858,80	2804,53	54,27	0,00	2918,44	0,00	85,30	66,72	45,91	20,81	4,93	4,94	743,99	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	29,28	1566,43	1536,66	408,00
17.02.2021	24:00	88,73	4425,23	4341,19	1151,99
ИТОГО:		59,45	2858,80	2804,53	743,99

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,99	+0,01	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 59,451 Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 388872

Адрес дома: ул Бригадная 11, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	6,07	376,14	378,08	0,00	1,94	386,96	385,34	1,62	80,64	64,59	16,05	9,0	5,0	24,0	
19.01	5,52	376,52	378,48	0,00	1,95	386,31	385,16	1,15	76,34	61,77	14,57	9,0	5,0	24,0	
20.01	4,93	377,27	379,34	0,00	2,06	385,94	385,37	0,57	71,41	58,41	13,0	9,0	5,0	24,0	
21.01	4,61	377,45	379,51	0,00	2,06	385,59	385,25	0,35	68,89	56,75	12,14	9,0	5,0	24,0	
22.01	3,30	378,63	380,85	0,00	2,22	384,38	385,12	-0,73	57,13	48,47	8,66	9,0	5,0	24,0	
23.01	2,76	379,26	381,53	0,00	2,27	384,06	385,19	-1,13	51,93	44,72	7,21	9,0	5,0	24,0	
24.01	2,60	379,25	381,50	0,00	2,25	383,80	384,99	-1,19	50,48	43,68	6,8	9,0	5,0	24,0	
25.01	2,63	379,19	381,45	0,00	2,27	383,74	384,94	-1,20	50,48	43,62	6,86	9,0	5,0	24,0	
26.01	2,77	379,08	381,32	0,00	2,24	383,89	384,98	-1,10	52,0	44,76	7,25	9,0	5,0	24,0	
27.01	2,79	379,13	381,40	0,00	2,27	383,94	385,06	-1,12	51,99	44,7	7,29	9,0	5,0	24,0	
28.01	2,78	378,82	381,09	0,00	2,27	383,65	384,77	-1,11	52,14	44,86	7,28	9,0	5,0	24,0	
29.01	2,90	378,94	381,28	0,00	2,33	383,96	385,07	-1,11	53,17	45,58	7,59	9,0	5,0	24,0	
30.01	3,37	378,49	380,80	0,00	2,31	384,31	385,10	-0,79	57,54	48,71	8,83	9,0	5,0	24,0	
31.01	3,41	378,27	380,61	0,00	2,34	384,19	384,98	-0,79	58,12	49,17	8,95	9,0	5,0	24,0	
01.02	3,45	378,24	380,55	0,00	2,31	384,17	384,91	-0,75	58,16	49,12	9,04	9,0	5,0	24,0	
02.02	4,15	377,67	379,88	0,00	2,21	384,71	384,90	-0,19	63,84	52,93	10,91	9,0	5,0	24,0	
03.02	3,91	377,80	380,02	0,00	2,21	384,60	384,92	-0,32	62,49	52,21	10,28	9,0	5,0	24,0	
04.02	3,05	378,69	380,97	0,00	2,28	383,90	384,87	-0,97	54,24	46,26	7,99	9,0	5,0	24,0	
05.02	4,15	377,62	379,82	0,00	2,20	384,72	384,88	-0,16	64,1	53,19	10,91	9,0	5,0	24,0	
06.02	4,74	376,76	378,93	0,00	2,16	384,95	384,64	0,31	69,29	56,79	12,5	9,0	5,0	24,0	
07.02	5,15	376,13	378,22	0,00	2,09	385,13	384,43	0,70	73,01	59,39	13,62	9,0	5,0	24,0	
08.02	5,11	376,47	378,56	0,00	2,09	385,41	384,74	0,67	72,69	59,2	13,49	9,0	5,0	24,0	
09.02	5,18	376,42	378,59	0,00	2,17	385,54	384,89	0,65	73,48	59,81	13,67	9,0	5,0	24,0	
10.02	4,85	376,89	379,08	0,00	2,20	385,33	384,96	0,36	70,43	57,63	12,8	9,0	5,0	24,0	
11.02	4,78	376,66	378,83	0,00	2,17	384,98	384,64	0,34	69,88	57,27	12,61	9,0	5,0	24,0	
12.02	4,85	376,42	378,56	0,00	2,14	384,85	384,43	0,42	70,45	57,62	12,82	9,0	5,0	24,0	
13.02	4,70	376,33	378,48	0,00	2,15	384,45	384,16	0,29	69,03	56,61	12,42	9,0	5,0	24,0	
14.02	4,94	376,26	378,39	0,00	2,13	384,89	384,39	0,50	71,34	58,28	13,07	9,0	5,0	24,0	
15.02	5,19	375,76	377,82	0,00	2,06	384,88	384,10	0,78	73,52	59,78	13,74	9,0	5,0	24,0	
16.02	5,20	376,14	378,21	0,00	2,08	385,14	384,40	0,75	73,03	59,29	13,74	9,0	5,0	24,0	
17.02	4,54	376,59	378,78	0,00	2,19	384,45	384,31	0,14	67,78	55,78	12,0	9,0	5,0	24,0	
Итого:	128,41	11703,31	11770,97	0,00	67,66	11926,87	12,66	-3,06	64,14	53,24	10,90	9,00	5,00	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	62,89	6635,02	6683,14	407,98
17.02.2021	24:00	191,30	18338,33	18454,11	1151,98
ИТОГО:		128,41	11703,31	11770,97	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 128,411, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 366165

Адрес дома: ул Бригадная 4, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Класс-ифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	8,26	486,00	484,62	1,38	0,00	499,24	492,97	6,26	77,95	60,97	16,98	5,42	5,1	24,0	
19.01	7,86	486,39	484,89	1,49	0,00	499,00	492,95	6,06	75,95	59,78	16,16	5,44	5,12	24,0	
20.01	7,56	486,74	485,38	1,35	0,00	498,92	493,24	5,68	74,52	58,99	15,53	5,46	5,15	24,0	
21.01	6,58	479,69	478,40	1,29	0,00	490,12	485,25	4,87	68,91	55,19	13,73	5,37	5,07	24,0	
22.01	4,81	470,01	468,95	1,06	0,00	477,16	473,86	3,30	57,07	46,83	10,23	5,23	4,94	24,0	
23.01	4,85	470,11	469,13	0,98	0,00	477,42	474,16	3,26	57,74	47,41	10,33	5,26	4,97	24,0	
24.01	4,81	470,19	469,20	0,98	0,00	477,55	474,29	3,26	57,94	47,7	10,24	5,25	4,96	24,0	
25.01	4,73	470,11	469,12	0,99	0,00	477,33	474,12	3,21	57,33	47,27	10,06	5,25	4,95	24,0	
26.01	4,71	470,05	469,19	0,86	0,00	477,20	474,14	3,06	57,05	47,01	10,03	5,25	4,95	24,0	
27.01	4,78	470,31	469,38	0,92	0,00	477,57	474,41	3,16	57,51	47,34	10,17	5,25	4,96	24,0	
28.01	4,69	473,14	471,84	1,30	0,00	480,45	476,94	3,51	57,55	47,63	9,92	5,25	4,95	24,0	
29.01	4,78	470,59	469,55	1,04	0,00	477,91	474,62	3,29	57,74	47,58	10,16	5,27	4,97	24,0	
30.01	4,72	469,30	468,44	0,86	0,00	476,47	473,41	3,06	57,22	47,17	10,06	5,27	4,97	24,0	
31.01	4,66	469,58	468,81	0,77	0,00	476,73	473,78	2,95	57,09	47,15	9,94	5,29	4,98	24,0	
01.02	4,84	469,33	468,47	0,86	0,00	476,75	473,59	3,15	58,25	47,92	10,33	5,28	4,98	24,0	
02.02	5,73	468,89	467,74	1,15	0,00	477,64	473,58	4,06	63,59	51,36	12,23	5,34	5,05	24,0	
03.02	6,02	468,30	467,21	1,09	0,00	477,59	473,37	4,22	65,74	52,88	12,86	5,3	5,01	24,0	
04.02	5,39	468,99	467,79	1,20	0,00	477,46	473,56	3,90	62,53	51,04	11,49	5,32	5,03	24,0	
05.02	5,53	468,58	468,01	0,57	0,00	477,02	473,69	3,33	62,43	50,62	11,81	5,39	5,08	24,0	
06.02	6,45	469,60	469,31	0,29	0,00	479,47	475,76	3,70	67,85	54,11	13,73	5,47	5,16	24,0	
07.02	7,65	485,26	484,89	0,36	0,00	497,57	492,82	4,75	75,08	59,32	15,75	5,58	5,24	24,0	
08.02	7,59	486,56	485,39	1,17	0,00	498,96	493,41	5,55	75,24	59,64	15,6	5,47	5,15	24,0	
09.02	7,66	486,30	485,28	1,02	0,00	498,75	493,31	5,44	75,39	59,65	15,74	5,46	5,14	24,0	
10.02	7,25	487,11	486,00	1,11	0,00	498,79	493,61	5,18	72,81	57,93	14,88	5,42	5,11	24,0	
11.02	7,32	487,16	485,99	1,17	0,00	499,01	493,69	5,32	73,36	58,34	15,02	5,43	5,11	24,0	
12.02	7,13	486,78	486,19	0,59	0,00	498,11	493,58	4,53	71,69	57,04	14,64	5,54	5,19	24,0	
13.02	7,05	486,97	486,52	0,44	0,00	498,13	493,80	4,33	71,04	56,57	14,48	5,54	5,19	24,0	
14.02	7,26	487,27	486,71	0,56	0,00	498,80	494,20	4,60	72,28	57,39	14,89	5,52	5,17	24,0	
15.02	7,72	486,96	486,02	0,93	0,00	499,39	494,00	5,38	75,29	59,43	15,86	5,47	5,14	24,0	
16.02	7,67	486,86	485,83	1,03	0,00	499,17	493,75	5,43	74,91	59,17	15,74	5,42	5,1	24,0	
17.02	7,14	487,26	486,12	1,14	0,00	498,76	493,63	5,13	72,17	57,51	14,66	5,45	5,13	24,0	
Итого:	193,21	14810,41	14780,43	29,98	0,00	15114,47	0,00	132,95	66,61	53,56	13,05	5,38	5,07	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	93,49	8020,36	8004,53	408,00
17.02.2021	24:00	286,69	22830,77	22784,96	1152,00
ИТОГО:		193,21	14810,41	14780,43	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 193,208, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Бригадная 4А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388120

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,49	278,63	276,88	1,75	0,00	286,23	281,91	4,32	78,04	62,05	15,99	5,39	0,0	24,0	
19.01	4,28	278,89	277,13	1,75	0,00	286,13	281,97	4,16	76,0	60,76	15,25	5,41	0,01	24,0	
20.01	4,12	279,11	277,35	1,76	0,00	286,10	282,06	4,04	74,56	59,89	14,67	5,42	0,01	24,0	
21.01	3,57	274,89	273,12	1,76	0,00	280,84	277,20	3,63	68,71	55,84	12,87	5,32	0,02	24,0	
22.01	2,63	269,32	267,56	1,76	0,00	273,43	270,47	2,96	57,19	47,51	9,68	5,19	0,02	24,0	
23.01	2,65	269,44	267,67	1,78	0,00	273,66	270,66	2,99	57,93	48,17	9,76	5,21	0,03	24,0	
24.01	2,62	269,43	267,66	1,76	0,00	273,66	270,70	2,97	58,09	48,46	9,62	5,2	0,03	24,0	
25.01	2,56	269,32	267,56	1,76	0,00	273,48	270,54	2,93	57,49	48,08	9,41	5,19	0,03	24,0	
26.01	2,57	269,28	267,50	1,77	0,00	273,40	270,45	2,95	57,24	47,79	9,45	5,18	0,03	24,0	
27.01	2,56	269,39	267,61	1,78	0,00	273,58	270,62	2,96	57,67	48,26	9,41	5,18	0,03	24,0	
28.01	2,55	270,98	269,17	1,81	0,00	275,20	272,21	2,99	57,71	48,4	9,31	5,18	0,02	24,0	
29.01	2,57	269,19	267,43	1,76	0,00	273,40	270,46	2,94	57,92	48,47	9,45	5,19	0,03	24,0	
30.01	2,52	268,52	266,75	1,76	0,00	272,64	269,73	2,91	57,39	48,08	9,31	5,19	0,03	24,0	
31.01	2,53	268,62	266,84	1,77	0,00	272,73	269,80	2,93	57,25	47,91	9,33	5,19	0,02	24,0	
01.02	2,64	268,51	266,76	1,75	0,00	272,79	269,81	2,98	58,47	48,71	9,76	5,2	0,02	24,0	
02.02	3,14	268,25	266,51	1,74	0,00	273,29	269,99	3,30	63,85	52,22	11,62	5,28	0,01	24,0	
03.02	3,28	268,02	266,31	1,71	0,00	273,36	269,99	3,37	65,85	53,71	12,14	5,24	0,01	24,0	
04.02	2,93	268,33	266,59	1,74	0,00	273,19	270,03	3,17	62,6	51,76	10,84	5,25	0,02	24,0	
05.02	3,03	268,39	266,62	1,77	0,00	273,27	270,03	3,25	62,75	51,53	11,22	5,25	-0,01	24,0	
06.02	3,53	269,42	267,69	1,73	0,00	275,14	271,58	3,56	68,16	55,14	13,02	5,31	-0,02	24,0	
07.02	4,16	278,19	276,41	1,78	0,00	285,28	281,18	4,10	75,22	60,38	14,83	5,43	-0,02	24,0	
08.02	4,14	278,43	276,63	1,80	0,00	285,56	281,44	4,12	75,43	60,67	14,76	5,41	0,0	24,0	
09.02	4,19	278,47	276,70	1,77	0,00	285,61	281,49	4,12	75,43	60,48	14,95	5,39	-0,01	24,0	
10.02	3,95	278,66	276,88	1,77	0,00	285,37	281,43	3,93	72,95	58,86	14,09	5,38	-0,01	24,0	
11.02	3,99	278,62	276,83	1,79	0,00	285,41	281,43	3,98	73,46	59,24	14,22	5,38	-0,01	24,0	
12.02	3,88	278,78	276,94	1,83	0,00	285,28	281,36	3,92	71,77	57,95	13,82	5,39	-0,02	24,0	
13.02	3,84	278,81	276,99	1,81	0,00	285,22	281,35	3,87	71,19	57,5	13,69	5,39	-0,02	24,0	
14.02	3,94	278,88	277,10	1,78	0,00	285,51	281,59	3,92	72,47	58,44	14,03	5,39	-0,02	24,0	
15.02	4,18	278,43	276,65	1,77	0,00	285,56	281,45	4,11	75,43	60,51	14,92	5,39	-0,01	24,0	
16.02	4,16	278,45	276,73	1,72	0,00	285,51	281,46	4,04	74,94	60,1	14,84	5,38	-0,01	24,0	
17.02	3,87	278,64	276,88	1,75	0,00	285,22	281,37	3,85	72,23	58,44	13,79	5,39	0,0	24,0	
Итого:	105,14	8480,31	8425,51	54,80	0,00	8655,09	0,00	109,30	66,75	54,45	12,30	5,30	0,01	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	51,14	4599,49	4569,53	408,00
17.02.2021	24:00	156,28	13079,81	12995,05	1152,00
ИТОГО:		105,14	8480,31	8425,51	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 105,138, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Бригадная 6,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388975

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,17	300,42	298,79	1,63	0,00	308,69	304,52	4,17	78,45	64,59	13,87	5,67	5,2	24,0	
19.01	3,97	300,60	298,94	1,66	0,00	308,47	304,44	4,02	76,33	63,14	13,19	5,7	5,23	24,0	
20.01	3,83	300,89	299,21	1,67	0,00	308,47	304,55	3,92	74,82	62,11	12,72	5,72	5,25	24,0	
21.01	3,29	295,75	294,10	1,65	0,00	302,14	298,66	3,48	68,66	57,52	11,14	5,61	5,16	24,0	
22.01	2,45	289,99	288,34	1,65	0,00	294,45	291,63	2,82	57,44	49,0	8,44	5,48	5,04	24,0	
23.01	2,48	290,10	288,46	1,64	0,00	294,68	291,84	2,84	58,24	49,69	8,54	5,5	5,07	24,0	
24.01	2,43	290,07	288,45	1,62	0,00	294,67	291,87	2,80	58,33	49,96	8,37	5,49	5,05	24,0	
25.01	2,35	289,98	288,36	1,62	0,00	294,48	291,73	2,75	57,73	49,62	8,11	5,48	5,05	24,0	
26.01	2,34	289,98	288,35	1,63	0,00	294,46	291,70	2,76	57,53	49,47	8,06	5,48	5,05	24,0	
27.01	2,38	289,94	288,34	1,60	0,00	294,48	291,72	2,75	57,93	49,71	8,22	5,48	5,05	24,0	
28.01	2,35	291,67	290,03	1,64	0,00	296,24	293,46	2,78	57,97	49,9	8,06	5,48	5,03	24,0	
29.01	2,37	290,06	288,44	1,62	0,00	294,64	291,87	2,77	58,2	50,03	8,17	5,49	5,06	24,0	
30.01	2,38	289,45	287,87	1,59	0,00	293,94	291,21	2,73	57,67	49,45	8,22	5,5	5,07	24,0	
31.01	2,37	289,55	287,89	1,66	0,00	294,02	291,22	2,80	57,51	49,32	8,19	5,5	5,07	24,0	
01.02	2,49	289,50	287,89	1,61	0,00	294,16	291,32	2,83	58,81	50,2	8,61	5,51	5,08	24,0	
02.02	2,95	289,22	287,63	1,59	0,00	294,73	291,60	3,13	64,34	54,16	10,19	5,58	5,15	24,0	
03.02	3,06	289,13	287,50	1,62	0,00	294,93	291,66	3,26	66,15	55,56	10,6	5,54	5,11	24,0	
04.02	2,73	289,26	287,68	1,58	0,00	294,52	291,53	2,99	62,78	53,33	9,45	5,55	5,12	24,0	
05.02	2,84	289,30	287,73	1,56	0,00	294,64	291,60	3,04	63,27	53,44	9,83	5,55	5,12	24,0	
06.02	3,31	290,85	289,31	1,54	0,00	297,12	293,75	3,36	68,73	57,35	11,38	5,6	5,16	24,0	
07.02	3,88	300,22	298,61	1,61	0,00	307,94	304,03	3,91	75,62	62,7	12,92	5,7	5,24	24,0	
08.02	3,87	300,52	298,93	1,59	0,00	308,29	304,40	3,88	75,83	62,96	12,87	5,69	5,23	24,0	
09.02	3,88	300,48	298,84	1,64	0,00	308,23	304,28	3,95	75,73	62,81	12,92	5,67	5,2	24,0	
10.02	3,70	300,79	299,15	1,64	0,00	308,09	304,32	3,78	73,35	61,05	12,29	5,65	5,18	24,0	
11.02	3,73	300,70	299,06	1,63	0,00	308,09	304,28	3,81	73,81	61,41	12,39	5,66	5,19	24,0	
12.02	3,64	300,78	299,19	1,59	0,00	307,86	304,19	3,67	72,09	60,0	12,09	5,66	5,19	24,0	
13.02	3,59	300,85	299,29	1,55	0,00	307,84	304,24	3,59	71,58	59,64	11,94	5,66	5,19	24,0	
14.02	3,67	301,02	299,42	1,59	0,00	308,25	304,55	3,70	72,92	60,73	12,19	5,67	5,2	24,0	
15.02	3,90	300,55	298,98	1,56	0,00	308,32	304,44	3,88	75,84	62,88	12,96	5,66	5,19	24,0	
16.02	3,88	300,59	299,04	1,55	0,00	308,26	304,42	3,84	75,26	62,37	12,89	5,65	5,19	24,0	
17.02	3,61	300,71	299,15	1,56	0,00	307,87	304,23	3,64	72,51	60,52	11,99	5,68	5,21	24,0	
Итого:	97,91	9142,94	9093,01	49,93	0,00	9332,98	0,00	103,70	67,08	56,37	10,70	5,59	5,14	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	47,27	4953,58	4924,68	408,00
17.02.2021	24:00	145,18	14096,52	14017,70	1152,00
ИТОГО:		97,91	9142,94	9093,01	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 97,911, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Подворье Экспедиция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Бригадная 7 корп. А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388877

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,33	243,25	242,82	0,44	0,00	250,67	247,42	3,25	82,07	64,18	17,89	0,0	5,7	24,0	
19.01	3,91	243,33	242,90	0,43	0,00	250,05	247,15	2,90	77,73	61,53	16,2	0,0	5,86	24,0	
20.01	3,47	243,57	243,33	0,24	0,00	249,52	247,19	2,33	72,69	58,31	14,38	0,0	5,98	24,0	
21.01	3,27	243,54	243,35	0,19	0,00	249,14	247,02	2,12	70,29	56,76	13,53	0,0	5,82	24,0	
22.01	2,32	244,08	243,84	0,24	0,00	248,02	246,58	1,44	58,26	48,61	9,65	0,0	5,82	24,0	
23.01	1,91	244,28	244,01	0,27	0,00	247,55	246,37	1,18	52,89	44,94	7,95	0,01	6,03	24,0	
24.01	1,79	244,22	243,99	0,23	0,00	247,32	246,25	1,07	51,42	43,96	7,46	0,01	6,05	24,0	
25.01	1,79	244,20	243,94	0,26	0,00	247,29	246,19	1,10	51,32	43,84	7,48	0,01	6,04	24,0	
26.01	1,90	244,16	243,89	0,27	0,00	247,44	246,26	1,18	52,95	45,04	7,91	0,01	6,01	24,0	
27.01	1,89	244,12	243,89	0,23	0,00	247,40	246,25	1,14	52,9	45,0	7,9	0,0	6,04	24,0	
28.01	1,89	243,97	243,78	0,19	0,00	247,26	246,16	1,10	53,08	45,19	7,89	0,01	6,01	24,0	
29.01	1,97	244,16	243,89	0,27	0,00	247,58	246,35	1,23	54,05	45,84	8,21	0,01	6,03	24,0	
30.01	2,30	243,93	243,73	0,20	0,00	247,89	246,51	1,39	58,52	48,96	9,56	0,01	5,9	24,0	
31.01	2,34	243,87	243,66	0,21	0,00	247,91	246,48	1,43	59,13	49,38	9,75	0,01	5,86	24,0	
01.02	2,35	243,79	243,59	0,20	0,00	247,85	246,41	1,44	59,2	49,42	9,77	0,0	5,65	24,0	
02.02	2,85	243,60	243,39	0,21	0,00	248,41	246,62	1,80	64,86	53,02	11,84	0,0	5,56	24,0	
03.02	2,73	243,67	243,40	0,27	0,00	248,35	246,56	1,79	63,75	52,42	11,33	0,0	5,58	24,0	
04.02	2,08	243,99	243,73	0,26	0,00	247,54	246,25	1,30	55,14	46,49	8,65	0,01	5,6	24,0	
05.02	2,86	243,54	243,37	0,17	0,00	248,38	246,62	1,76	65,09	53,24	11,86	0,0	5,56	24,0	
06.02	3,28	243,12	242,92	0,20	0,00	248,72	246,58	2,14	70,43	56,82	13,6	0,0	5,56	24,0	
07.02	3,58	242,85	242,62	0,23	0,00	249,02	246,59	2,42	74,27	59,4	14,87	0,0	5,53	24,0	
08.02	3,56	243,07	242,82	0,24	0,00	249,19	246,77	2,42	73,94	59,16	14,78	0,0	5,51	23,98	
09.02	3,66	243,01	242,79	0,22	0,00	249,27	246,81	2,47	74,86	59,68	15,17	0,0	5,47	24,0	
10.02	3,40	243,19	243,08	0,11	0,00	248,97	246,83	2,14	71,65	57,55	14,09	0,0	5,45	24,0	
11.02	3,35	243,10	242,90	0,20	0,00	248,80	246,61	2,19	71,12	57,21	13,92	0,0	5,46	24,0	
12.02	3,43	243,02	242,77	0,26	0,00	248,81	246,51	2,30	71,75	57,53	14,21	0,0	5,45	24,0	
13.02	3,31	242,91	242,66	0,25	0,00	248,47	246,29	2,19	70,24	56,5	13,74	0,0	5,45	24,0	
14.02	3,47	242,82	242,63	0,19	0,00	248,72	246,45	2,27	72,53	58,14	14,39	0,0	5,45	24,0	
15.02	3,66	242,53	242,30	0,23	0,00	248,77	246,30	2,47	74,8	59,6	15,2	0,0	5,45	24,0	
16.02	3,67	242,60	242,45	0,14	0,00	248,77	246,39	2,38	74,36	59,12	15,24	0,0	5,45	24,0	
17.02	3,18	242,93	242,71	0,22	0,00	248,32	246,25	2,07	68,98	55,75	13,23	0,0	5,47	24,0	
Итого:	89,54	7548,45	7541,17	7,28	0,00	7701,47	0,00	58,44	65,28	53,30	11,98	0,00	5,70	743,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	43,65	4287,92	4278,19	407,98
17.02.2021	24:00	133,18	11836,37	11819,36	1151,96
ИТОГО:		89,54	7548,45	7541,17	743,98

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,98	+0,0	+0,02	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 89,539, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ОАО "Газпром теплоэнерго МО" "Энергосбытовая компания"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 387205

Адрес дома: ул Бригадная 8, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-боткa Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,76	224,00	156,50	67,50	0,00	230,26	159,23	71,03	78,2	61,33	16,87	0,01	4,92	24,0	
19.01	3,59	224,11	156,55	67,56	0,00	230,07	159,17	70,90	76,16	60,04	16,12	0,02	4,95	24,0	
20.01	3,48	224,26	154,23	70,03	0,00	230,02	156,74	73,28	74,71	59,1	15,61	0,01	4,97	24,0	
21.01	3,00	220,75	153,40	67,36	0,00	225,66	155,60	70,06	68,93	55,24	13,68	0,01	4,89	24,0	
22.01	2,18	215,98	149,62	66,36	0,00	219,35	151,21	68,15	57,3	47,11	10,19	0,02	4,78	24,0	
23.01	2,22	216,04	150,36	65,67	0,00	219,49	151,99	67,50	58,03	47,65	10,38	0,01	4,81	24,0	
24.01	2,18	216,04	151,98	64,05	0,00	219,51	153,65	65,86	58,19	47,98	10,21	0,01	4,8	24,0	
25.01	2,11	215,92	153,17	62,75	0,00	219,33	154,83	64,49	57,6	47,73	9,87	0,01	4,79	24,0	
26.01	2,09	215,93	153,50	62,43	0,00	219,30	155,15	64,15	57,34	47,54	9,79	0,02	4,79	24,0	
27.01	2,12	215,92	151,86	64,07	0,00	219,35	153,51	65,84	57,77	47,85	9,92	0,02	4,79	24,0	
28.01	2,11	217,21	154,42	62,79	0,00	220,67	156,11	64,55	57,82	48,01	9,81	0,02	4,78	24,0	
29.01	2,11	216,05	154,00	62,05	0,00	219,50	155,70	63,80	58,02	48,13	9,89	0,03	4,8	24,0	
30.01	2,10	215,62	151,94	63,67	0,00	219,01	153,59	65,42	57,48	47,62	9,86	0,02	4,81	24,0	
31.01	2,11	215,70	150,27	65,42	0,00	219,07	151,89	67,18	57,34	47,43	9,91	0,02	4,8	24,0	
01.02	2,22	215,64	148,63	67,02	0,00	219,15	150,27	68,88	58,55	48,13	10,41	0,0	4,82	24,0	
02.02	2,63	215,53	150,19	65,34	0,00	219,68	152,08	67,60	63,94	51,64	12,3	0,0	4,89	24,0	
03.02	2,74	215,40	152,34	63,06	0,00	219,79	154,37	65,43	65,99	53,13	12,85	0,01	4,86	24,0	
04.02	2,47	215,52	152,39	63,13	0,00	219,52	154,28	65,24	62,73	51,16	11,56	0,02	4,86	24,0	
05.02	2,53	215,56	149,59	65,96	0,00	219,57	151,43	68,13	62,83	50,96	11,87	0,01	4,85	24,0	
06.02	2,95	216,48	149,30	67,18	0,00	221,18	151,38	69,80	68,25	54,53	13,73	0,0	4,89	24,0	
07.02	3,49	223,84	153,93	69,90	0,00	229,68	156,48	73,19	75,36	59,64	15,71	0,0	4,96	24,0	
08.02	3,51	224,12	155,54	68,58	0,00	229,99	158,12	71,87	75,57	59,8	15,78	0,01	4,95	24,0	
09.02	3,52	224,08	157,43	66,65	0,00	229,96	160,05	69,91	75,6	59,81	15,79	0,01	4,93	24,0	
10.02	3,32	224,25	157,79	66,47	0,00	229,78	160,28	69,51	73,09	58,18	14,91	0,01	4,91	24,0	
11.02	3,36	224,25	157,95	66,29	0,00	229,85	160,47	69,38	73,61	58,5	15,1	0,01	4,92	24,0	
12.02	3,26	224,23	157,93	66,29	0,00	229,59	160,35	69,24	71,94	57,28	14,66	0,02	4,91	24,0	
13.02	3,22	224,31	157,76	66,55	0,00	229,60	160,14	69,45	71,34	56,87	14,47	0,02	4,91	24,0	
14.02	3,32	224,45	155,84	68,60	0,00	229,91	158,27	71,65	72,61	57,7	14,91	0,02	4,91	24,0	
15.02	3,53	224,14	156,76	67,38	0,00	230,02	159,36	70,66	75,58	59,72	15,86	0,0	4,91	24,0	
16.02	3,51	224,17	154,61	69,57	0,00	229,99	157,14	72,85	75,09	59,34	15,75	0,0	4,91	24,0	
17.02	3,28	224,18	155,10	69,08	0,00	229,61	157,50	72,10	72,37	57,63	14,74	0,01	4,93	24,0	
Итого:	88,05	6813,71	4764,91	2048,80	0,00	6957,50	0,00	2127,11	66,88	53,84	13,05	0,01	4,87	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	42,67	3688,15	2607,70	408,00
17.02.2021	24:00	130,72	10501,86	7372,62	1152,00
ИТОГО:		88,05	6813,71	4764,91	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 88,048, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Калинина 36,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387105

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,66	347,20	343,78	3,42	0,00	355,94	350,42	5,52	75,03	64,6	10,43	9,0	3,12	24,0	
19.01	3,66	346,78	343,37	3,41	0,00	355,57	350,05	5,51	75,32	64,88	10,43	9,0	3,12	24,0	
20.01	3,39	346,45	343,03	3,42	0,00	354,58	349,27	5,31	72,19	62,53	9,66	9,0	3,11	24,0	
21.01	3,28	345,80	342,43	3,37	0,00	353,76	348,57	5,19	71,41	62,03	9,38	9,0	3,11	24,0	
22.01	2,48	345,79	342,46	3,34	0,00	351,76	347,20	4,56	61,21	54,15	7,06	9,0	3,08	24,0	
23.01	2,21	345,52	342,21	3,31	0,00	350,84	346,49	4,35	57,57	51,29	6,27	9,0	3,08	24,0	
24.01	2,08	345,21	341,90	3,31	0,00	350,30	346,03	4,27	56,29	50,37	5,92	9,0	3,09	24,0	
25.01	1,99	344,93	341,61	3,32	0,00	349,79	345,56	4,23	54,96	49,29	5,67	9,0	3,09	24,0	
26.01	2,08	344,63	341,32	3,31	0,00	349,66	345,40	4,26	56,02	50,08	5,93	9,0	3,09	24,0	
27.01	2,06	345,64	342,27	3,37	0,00	350,66	346,35	4,31	55,88	50,04	5,84	9,0	3,1	24,0	
28.01	2,14	345,91	342,54	3,37	0,00	351,18	346,81	4,37	57,33	51,24	6,09	9,0	3,1	24,0	
29.01	2,18	344,82	341,46	3,36	0,00	350,15	345,77	4,38	57,79	51,58	6,21	9,0	3,1	24,0	
30.01	2,29	343,89	340,51	3,37	0,00	349,44	344,97	4,47	59,11	52,55	6,55	9,0	3,11	24,0	
31.01	2,39	343,61	340,25	3,36	0,00	349,42	344,89	4,52	60,53	53,7	6,83	9,0	3,11	24,0	
01.02	2,45	343,46	340,09	3,37	0,00	349,39	344,83	4,57	61,28	54,26	7,02	9,0	3,11	24,0	
02.02	3,15	343,02	339,67	3,35	0,00	350,63	345,56	5,06	70,01	60,94	9,06	9,0	3,13	24,0	
03.02	3,06	342,91	339,53	3,38	0,00	350,42	345,38	5,04	69,56	60,73	8,82	9,0	3,12	24,0	
04.02	2,65	343,10	339,74	3,36	0,00	349,77	345,02	4,74	64,97	57,34	7,62	9,0	3,1	24,0	
05.02	2,91	342,78	339,40	3,38	0,00	349,80	344,89	4,91	67,14	58,76	8,38	9,0	3,11	24,0	
06.02	3,28	342,25	338,85	3,40	0,00	350,10	344,89	5,20	71,38	61,92	9,46	9,0	3,12	24,0	
07.02	3,33	342,09	338,74	3,36	0,00	350,00	344,81	5,19	71,69	62,08	9,61	9,0	3,12	24,0	
08.02	3,34	342,12	338,79	3,33	0,00	350,06	344,88	5,18	71,8	62,16	9,64	9,0	3,11	24,0	
09.02	3,38	341,97	338,64	3,33	0,00	349,94	344,74	5,20	72,01	62,25	9,76	9,0	3,11	24,0	
10.02	3,35	341,97	338,62	3,35	0,00	349,93	344,73	5,20	71,97	62,28	9,69	9,0	3,11	24,0	
11.02	3,35	341,92	338,55	3,37	0,00	349,91	344,68	5,23	72,1	62,41	9,69	9,0	3,11	24,0	
12.02	3,28	342,25	338,91	3,34	0,00	349,98	344,85	5,13	70,8	61,33	9,47	9,0	3,09	24,0	
13.02	3,27	342,05	338,72	3,33	0,00	349,78	344,65	5,12	70,78	61,33	9,45	9,0	3,1	24,0	
14.02	3,30	342,08	338,80	3,28	0,00	349,84	344,75	5,09	70,94	61,41	9,53	9,0	3,1	24,0	
15.02	3,34	342,54	339,19	3,34	0,00	350,41	345,23	5,18	71,5	61,85	9,64	9,0	3,09	24,0	
16.02	3,06	319,69	316,38	3,30	0,00	326,68	321,71	4,97	69,45	59,98	9,47	9,0	3,09	22,64	U
17.02	3,18	341,57	337,99	3,59	0,00	348,98	343,68	5,30	69,18	59,99	9,19	9,0	3,11	23,98	
Итого:	89,60	10633,99	10529,76	104,23	0,00	10848,71	0,00	151,60	66,34	58,03	8,31	9,00	3,10	742,61	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	45,45	5939,98	5881,39	407,59
17.02.2021	24:00	135,05	16573,97	16411,15	1150,21
ИТОГО:		89,60	10633,99	10529,76	742,61

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=742,61	+1,38	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 89,768, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром ... Занарье МО" Теплоэнергетика ...

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Калинина 38,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387720

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,42	269,75	266,89	2,86	0,00	276,55	271,67	4,88	74,73	62,06	12,66	4,93	3,39	24,0	
19.01	3,40	269,84	267,01	2,82	0,00	276,69	271,84	4,84	75,0	62,42	12,59	4,92	3,39	24,0	
20.01	3,14	270,28	267,37	2,92	0,00	276,63	271,90	4,72	71,88	60,28	11,6	4,92	3,39	24,0	
21.01	3,04	269,94	266,96	2,98	0,00	276,15	271,43	4,72	71,03	59,79	11,24	4,92	3,39	23,99	U
22.01	2,29	270,00	266,96	3,04	0,00	274,64	270,44	4,21	60,88	52,41	8,47	4,92	3,39	23,92	D U
23.01	2,04	270,47	267,27	3,20	0,00	274,62	270,43	4,19	57,32	49,8	7,52	4,92	3,39	24,0	
24.01	1,92	270,54	267,37	3,17	0,00	274,52	270,42	4,10	56,02	48,95	7,08	4,92	3,39	24,0	
25.01	1,84	270,63	267,39	3,24	0,00	274,44	270,32	4,11	54,72	47,92	6,79	4,93	3,39	23,79	D
26.01	1,94	270,60	267,55	3,05	0,00	274,55	270,57	3,98	55,78	48,62	7,16	4,93	3,4	24,0	
27.01	1,91	271,54	268,47	3,06	0,00	275,48	271,50	3,98	55,63	48,59	7,04	4,94	3,4	23,76	D
28.01	1,99	271,80	268,74	3,06	0,00	275,94	271,91	4,03	57,09	49,77	7,32	4,94	3,4	23,76	D
29.01	2,03	271,02	267,98	3,04	0,00	275,21	271,17	4,03	57,53	50,06	7,47	4,93	3,4	24,0	
30.01	2,14	270,34	267,28	3,05	0,00	274,70	270,58	4,12	58,87	50,97	7,9	4,92	3,4	24,0	
31.01	2,21	270,25	267,24	3,01	0,00	274,81	270,68	4,13	60,27	52,1	8,17	4,91	3,39	24,0	
01.02	2,27	270,15	267,14	3,01	0,00	274,82	270,65	4,17	61,04	52,64	8,39	4,91	3,39	24,0	
02.02	2,92	269,74	266,81	2,93	0,00	275,74	271,16	4,58	69,79	59,01	10,79	4,91	3,39	24,0	
03.02	2,83	269,62	266,67	2,95	0,00	275,52	270,99	4,54	69,23	58,75	10,48	4,91	3,39	24,0	
04.02	2,47	269,90	266,91	3,00	0,00	275,13	270,80	4,33	64,62	55,5	9,12	4,9	3,38	24,0	
05.02	2,70	269,88	266,92	2,96	0,00	275,42	270,98	4,44	66,92	56,95	9,97	4,91	3,39	24,0	
06.02	3,05	269,57	266,68	2,89	0,00	275,76	271,13	4,63	71,08	59,79	11,29	4,91	3,4	24,0	
07.02	3,11	269,49	266,61	2,88	0,00	275,73	271,07	4,66	71,4	59,86	11,53	4,91	3,4	24,0	
08.02	3,10	269,52	266,63	2,89	0,00	275,78	271,12	4,66	71,49	60,03	11,46	4,91	3,4	24,0	
09.02	3,14	269,57	266,70	2,87	0,00	275,86	271,20	4,66	71,71	60,1	11,61	4,92	3,4	24,0	
10.02	3,13	269,61	266,74	2,87	0,00	275,90	271,23	4,66	71,68	60,1	11,57	4,92	3,41	24,0	
11.02	3,12	269,58	266,68	2,89	0,00	275,88	271,20	4,68	71,79	60,23	11,56	4,92	3,4	24,0	
12.02	3,05	269,69	266,78	2,91	0,00	275,80	271,16	4,64	70,52	59,26	11,27	4,92	3,41	24,0	
13.02	3,04	269,67	266,76	2,91	0,00	275,77	271,14	4,63	70,48	59,24	11,24	4,92	3,41	24,0	
14.02	3,04	269,68	266,76	2,92	0,00	275,80	271,15	4,64	70,64	59,38	11,26	4,92	3,4	24,0	
15.02	3,11	270,21	267,27	2,95	0,00	276,44	271,72	4,72	71,2	59,73	11,47	4,91	3,39	24,0	
16.02	2,84	254,85	252,02	2,83	0,00	260,42	255,99	4,42	69,06	57,92	11,14	4,93	3,41	22,59	D U
17.02	2,97	273,12	270,09	3,03	0,00	279,05	274,37	4,68	68,95	58,1	10,85	4,96	3,4	23,86	
Итого:	83,23	8360,88	8268,68	92,20	0,00	8529,76	0,00	137,82	66,06	56,13	9,93	4,92	3,40	741,67	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	41,50	4575,14	4524,03	403,26
17.02.2021	24:00	124,73	12936,03	12792,71	1144,93
ИТОГО:		83,23	8360,88	8268,68	741,67

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=741,67	+1,39	+0,0	+0,93	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 83,49, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" Теплоэнергетическая компания

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Карла Маркса 2 корп. А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 359718

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,65	168,43	169,93	0,00	1,49	174,09	173,33	0,76	87,57	66,0	21,57	9,0	5,0	24,0	
19.01	3,02	170,36	171,89	0,00	1,53	174,94	174,77	0,16	77,68	60,0	17,68	9,0	5,0	24,0	
20.01	2,69	170,11	171,65	0,00	1,53	174,06	174,17	-0,11	71,79	56,03	15,76	9,0	5,0	24,0	
21.01	2,63	170,35	171,87	0,00	1,52	174,29	174,41	-0,12	71,5	56,1	15,4	9,0	5,0	24,0	
22.01	1,79	169,82	171,42	0,00	1,60	172,39	173,20	-0,81	57,05	46,6	10,45	9,0	5,0	24,0	
23.01	1,50	170,74	172,49	0,00	1,74	172,88	174,01	-1,14	51,54	42,85	8,69	9,0	5,0	24,0	
24.01	1,45	171,10	172,84	0,00	1,74	173,19	174,35	-1,16	51,0	42,59	8,41	9,0	5,0	24,0	
25.01	1,51	170,31	172,08	0,00	1,77	172,44	173,59	-1,15	51,48	42,69	8,78	9,0	5,0	24,0	
26.01	1,51	170,26	172,00	0,00	1,74	172,42	173,54	-1,13	52,0	43,2	8,81	9,0	5,0	24,0	
27.01	1,51	170,05	171,81	0,00	1,76	172,20	173,34	-1,15	51,81	43,01	8,8	9,0	5,0	24,0	
28.01	1,57	169,87	171,59	0,00	1,72	172,13	173,19	-1,06	53,32	44,13	9,18	9,0	5,0	24,0	
29.01	1,62	170,62	172,39	0,00	1,78	172,94	174,03	-1,10	53,96	44,54	9,42	9,0	5,0	24,0	
30.01	1,85	171,22	172,98	0,00	1,76	173,91	174,84	-0,93	58,26	47,49	10,77	9,0	5,0	24,0	
31.01	1,92	170,95	172,72	0,00	1,76	173,73	174,62	-0,89	59,3	48,14	11,16	9,0	5,0	24,0	
01.02	2,01	169,86	171,62	0,00	1,76	172,71	173,54	-0,83	60,26	48,5	11,76	9,0	5,0	24,0	
02.02	2,76	170,35	172,04	0,00	1,69	174,45	174,65	-0,20	73,16	57,03	16,14	9,0	5,0	24,0	
03.02	2,21	171,52	173,17	0,00	1,65	174,88	175,42	-0,54	65,06	52,27	12,79	9,0	5,0	24,0	
04.02	1,71	170,63	172,36	0,00	1,73	173,06	174,06	-0,99	55,29	45,31	9,98	9,0	5,0	24,0	
05.02	2,55	170,11	171,77	0,00	1,66	173,78	174,13	-0,35	68,96	54,02	14,94	9,0	5,0	24,0	
06.02	3,06	170,24	171,89	0,00	1,65	174,75	174,69	0,06	77,09	59,2	17,89	9,0	5,0	24,0	
07.02	3,01	170,25	171,86	0,00	1,61	174,81	174,72	0,09	77,47	59,84	17,63	9,0	5,0	24,0	
08.02	3,03	169,74	171,34	0,00	1,60	174,25	174,16	0,10	77,14	59,37	17,77	9,0	5,0	24,0	
09.02	3,04	169,29	170,86	0,00	1,57	173,91	173,76	0,15	78,25	60,39	17,86	9,0	5,0	24,0	
10.02	2,88	169,93	171,51	0,00	1,58	174,24	174,23	0,00	75,28	58,4	16,89	9,0	5,0	24,0	
11.02	2,76	169,89	171,44	0,00	1,55	174,02	174,07	-0,06	73,51	57,35	16,16	9,0	5,0	24,0	
12.02	2,88	170,01	171,57	0,00	1,56	174,31	174,29	0,02	75,25	58,36	16,88	9,0	5,0	24,0	
13.02	2,80	170,50	172,02	0,00	1,52	174,69	174,70	-0,01	74,03	57,69	16,33	9,0	5,0	24,0	
14.02	2,87	170,69	172,22	0,00	1,52	174,99	174,94	0,04	75,0	58,25	16,75	9,0	5,0	24,0	
15.02	3,25	170,47	171,99	0,00	1,51	175,38	175,01	0,37	80,56	61,55	19,01	9,0	5,0	24,0	
16.02	3,16	169,93	171,43	0,00	1,50	174,79	174,44	0,34	79,94	61,42	18,52	9,0	5,0	24,0	
17.02	2,52	169,34	170,86	0,00	1,52	173,03	173,25	-0,22	69,3	54,49	14,82	9,0	5,0	23,89	
Итого:	74,75	5276,99	5327,64	0,00	50,64	5387,67	13,95	-11,85	67,20	53,11	14,09	9,00	5,00	743,89	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	36,70	2811,66	2840,42	408,00
17.02.2021	24:00	111,44	8088,66	8168,06	1151,89
ИТОГО:		74,75	5276,99	5327,64	743,89

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,89	+0,0	+0,11	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 74,76, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловые сети"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Карла Маркса 2Г,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 370328

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	1,74	83,11	82,88	0,23	0,00	85,98	84,61	1,37	87,8	66,87	20,93	0,03	0,73	24,0	
19.01	1,44	84,44	84,15	0,29	0,00	86,78	85,61	1,16	77,8	60,68	17,12	0,0	0,69	24,0	
20.01	1,27	84,50	84,26	0,24	0,00	86,51	85,54	0,97	71,63	56,53	15,09	-0,02	0,66	24,0	
21.01	1,27	84,62	84,39	0,22	0,00	86,65	85,69	0,96	71,92	56,83	15,09	-0,02	0,65	24,0	
22.01	0,85	84,59	84,39	0,20	0,00	85,92	85,30	0,62	57,31	47,22	10,09	-0,05	0,58	24,0	
23.01	0,70	85,18	85,02	0,16	0,00	86,26	85,79	0,47	51,53	43,25	8,29	-0,07	0,53	24,0	
24.01	0,68	85,39	85,24	0,15	0,00	86,46	86,00	0,46	51,07	43,04	8,03	-0,07	0,53	24,0	
25.01	0,70	85,00	84,85	0,15	0,00	86,07	85,60	0,47	51,26	42,96	8,3	-0,08	0,51	24,0	
26.01	0,72	84,95	84,79	0,15	0,00	86,05	85,57	0,48	52,02	43,5	8,52	-0,08	0,51	24,0	
27.01	0,72	84,94	84,79	0,15	0,00	86,03	85,55	0,48	51,64	43,15	8,49	-0,08	0,51	24,0	
28.01	0,74	85,05	84,88	0,17	0,00	86,21	85,70	0,51	53,31	44,57	8,74	-0,07	0,55	24,0	
29.01	0,77	85,52	85,38	0,14	0,00	86,70	86,21	0,49	53,74	44,66	9,08	-0,07	0,53	24,0	
30.01	0,89	85,65	85,54	0,11	0,00	87,03	86,47	0,55	58,09	47,66	10,43	-0,06	0,54	24,0	
31.01	0,90	85,47	85,32	0,15	0,00	86,90	86,29	0,60	59,25	48,71	10,54	-0,04	0,58	24,0	
01.02	0,92	84,90	84,77	0,13	0,00	86,34	85,74	0,60	59,77	48,84	10,92	-0,07	0,55	24,0	
02.02	1,30	84,94	84,81	0,13	0,00	87,03	86,14	0,89	72,93	57,58	15,35	-0,04	0,64	24,0	
03.02	1,06	85,60	85,46	0,14	0,00	87,35	86,63	0,72	65,69	53,31	12,38	-0,05	0,62	24,0	
04.02	0,78	85,34	85,21	0,14	0,00	86,58	86,07	0,51	54,97	45,79	9,18	-0,06	0,57	24,0	
05.02	1,18	84,89	84,79	0,10	0,00	86,75	85,99	0,76	68,59	54,69	13,89	-0,05	0,62	24,0	
06.02	1,42	84,84	84,73	0,11	0,00	87,12	86,17	0,96	76,68	59,93	16,75	-0,03	0,67	24,0	
07.02	1,43	84,85	84,72	0,12	0,00	87,19	86,20	0,99	77,61	60,76	16,85	-0,02	0,68	24,0	
08.02	1,41	84,60	84,49	0,11	0,00	86,89	85,93	0,96	76,79	60,08	16,71	-0,04	0,67	24,0	
09.02	1,46	84,78	84,67	0,11	0,00	87,16	86,17	1,00	78,44	61,24	17,2	-0,04	0,67	24,0	
10.02	1,36	84,74	84,65	0,09	0,00	86,94	86,04	0,90	75,11	58,98	16,12	-0,05	0,65	24,0	
11.02	1,31	84,74	84,65	0,09	0,00	86,86	86,00	0,86	73,57	58,04	15,53	-0,05	0,65	24,0	
12.02	1,37	84,81	84,74	0,07	0,00	87,01	86,13	0,88	75,08	58,85	16,23	-0,05	0,62	24,0	
13.02	1,33	85,03	84,96	0,08	0,00	87,18	86,32	0,86	73,94	58,24	15,7	-0,04	0,63	24,0	
14.02	1,36	85,12	84,98	0,14	0,00	87,31	86,37	0,94	74,84	58,78	16,05	-0,04	0,64	24,0	
15.02	1,54	84,97	84,79	0,18	0,00	87,46	86,32	1,13	80,1	62,01	18,09	-0,05	0,66	24,0	
16.02	1,53	84,66	84,46	0,20	0,00	87,17	86,02	1,15	80,35	62,33	18,02	-0,06	0,63	24,0	
17.02	1,20	84,56	84,37	0,19	0,00	86,45	85,59	0,86	69,26	55,1	14,16	-0,08	0,6	23,87	
Итого:	35,40	2631,83	2627,14	4,69	0,00	2688,38	0,00	24,58	67,13	53,66	13,47	-0,05	0,61	743,87	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	17,25	1392,84	1390,35	408,00
17.02.2021	24:00	52,66	4024,67	4017,49	1151,87
ИТОГО:		35,40	2631,83	2627,14	743,87

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,87	+0,0	+0,13	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 35,412, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Энергосервис теплоэнерго МО" "Теплосеть инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 11,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 393295

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,22	220,91	217,90	3,02	0,00	226,60	221,64	4,96	74,77	60,18	14,59	-0,05	-0,4	24,0	
19.01	3,22	220,81	217,93	2,89	0,00	226,53	221,70	4,83	75,07	60,49	14,58	-0,05	-0,41	24,0	
20.01	2,96	222,58	218,08	4,49	0,00	227,92	221,65	6,26	71,95	58,64	13,31	-0,05	-0,42	24,0	
21.01	2,87	223,23	220,26	2,97	0,00	228,52	223,87	4,66	71,49	58,64	12,84	-0,05	-0,41	24,0	
22.01	2,17	223,85	220,86	2,99	0,00	227,83	223,68	4,14	61,26	51,56	9,7	-0,05	-0,43	24,0	
23.01	1,92	224,08	221,09	2,99	0,00	227,60	223,64	3,96	57,41	48,82	8,6	-0,05	-0,44	24,0	
24.01	1,81	224,07	220,98	3,08	0,00	227,45	223,46	3,99	56,25	48,15	8,1	-0,05	-0,44	24,0	
25.01	1,73	224,07	220,91	3,16	0,00	227,29	223,28	4,01	54,85	47,14	7,71	-0,05	-0,45	24,0	
26.01	1,78	223,94	220,86	3,09	0,00	227,28	223,30	3,97	55,87	47,89	7,97	-0,04	-0,44	24,0	
27.01	1,79	224,67	221,59	3,08	0,00	228,00	224,03	3,96	55,76	47,79	7,96	-0,04	-0,44	24,0	
28.01	1,85	224,95	221,89	3,06	0,00	228,44	224,45	3,99	57,13	48,91	8,22	-0,05	-0,43	24,0	
29.01	1,87	224,29	221,21	3,09	0,00	227,84	223,80	4,03	57,66	49,32	8,34	-0,05	-0,42	24,0	
30.01	1,97	223,66	220,54	3,12	0,00	227,35	223,21	4,14	58,9	50,09	8,8	-0,05	-0,41	24,0	
31.01	2,06	223,57	220,40	3,17	0,00	227,43	223,17	4,25	60,36	51,14	9,23	-0,05	-0,41	24,0	
01.02	2,11	223,40	220,22	3,18	0,00	227,33	223,04	4,29	61,02	51,59	9,43	-0,05	-0,43	24,0	
02.02	2,68	222,82	219,65	3,16	0,00	227,83	223,12	4,72	69,51	57,47	12,04	-0,05	-0,42	24,0	
03.02	2,62	222,77	219,56	3,21	0,00	227,78	223,04	4,73	69,46	57,68	11,78	-0,06	-0,42	24,0	
04.02	2,29	223,16	219,95	3,21	0,00	227,62	223,13	4,49	64,98	54,72	10,27	-0,06	-0,42	24,0	
05.02	2,46	223,09	219,84	3,26	0,00	227,73	223,09	4,65	66,65	55,61	11,05	-0,05	-0,43	24,0	
06.02	2,78	222,72	219,68	3,05	0,00	227,94	223,27	4,68	71,11	58,63	12,48	-0,05	-0,44	24,0	
07.02	2,85	222,58	219,55	3,03	0,00	227,84	223,14	4,70	71,41	58,61	12,8	-0,04	-0,45	24,0	
08.02	2,87	222,64	219,66	2,98	0,00	227,92	223,26	4,66	71,57	58,68	12,89	-0,04	-0,45	24,0	
09.02	2,89	222,73	219,79	2,94	0,00	228,04	223,40	4,64	71,79	58,79	12,99	-0,04	-0,46	24,0	
10.02	2,88	222,78	219,81	2,97	0,00	228,09	223,42	4,67	71,72	58,81	12,91	-0,03	-0,44	24,0	
11.02	2,88	222,67	219,80	2,87	0,00	228,00	223,43	4,57	71,92	59,0	12,92	-0,04	-0,45	24,0	
12.02	2,78	222,72	219,85	2,87	0,00	227,86	223,38	4,49	70,53	58,04	12,5	-0,04	-0,45	24,0	
13.02	2,79	222,68	219,79	2,89	0,00	227,82	223,31	4,51	70,53	57,99	12,54	-0,04	-0,45	24,0	
14.02	2,81	222,78	219,79	2,99	0,00	227,94	223,32	4,62	70,69	58,09	12,6	-0,04	-0,46	24,0	
15.02	2,85	224,30	221,32	2,98	0,00	229,57	224,93	4,65	71,25	58,56	12,69	-0,04	-0,47	24,0	
16.02	2,70	225,85	222,83	3,02	0,00	230,84	226,27	4,57	68,69	56,74	11,95	-0,03	-0,48	24,0	
17.02	2,73	228,73	225,44	3,29	0,00	233,77	228,92	4,85	68,77	56,82	11,95	-0,03	-0,46	24,0	
Итого:	77,23	6927,15	6831,02	96,12	0,00	7070,03	0,00	139,66	66,12	54,97	11,15	-0,05	-0,44	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	39,21	3775,34	3723,53	407,88
17.02.2021	24:00	116,45	10702,48	10554,55	1151,88
ИТОГО:		77,23	6927,15	6831,02	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 77,235, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Теплосеть Серпухова"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 388937

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 20, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-боткa Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,72	297,80	290,96	6,84	0,00	305,24	295,62	9,62	74,5	58,65	15,85	6,31	5,6	24,0	
19.01	4,71	297,64	291,16	6,48	0,00	305,13	295,86	9,26	74,79	58,96	15,83	6,31	5,6	24,0	
20.01	4,34	297,93	291,50	6,42	0,00	304,86	295,95	8,92	71,67	57,12	14,55	6,31	5,6	24,0	
21.01	4,20	297,87	291,30	6,57	0,00	304,60	295,64	8,95	70,53	56,44	14,08	6,31	5,6	24,0	
22.01	3,14	298,54	292,00	6,53	0,00	303,61	295,47	8,14	60,59	50,06	10,52	6,31	5,6	24,0	
23.01	2,81	298,76	292,22	6,54	0,00	303,33	295,41	7,92	57,3	47,9	9,4	6,32	5,61	24,0	
24.01	2,64	298,82	292,26	6,56	0,00	303,18	295,35	7,84	55,89	47,05	8,83	6,32	5,61	24,0	
25.01	2,53	298,85	292,23	6,62	0,00	303,04	295,21	7,82	54,65	46,19	8,46	6,33	5,61	24,0	
26.01	2,64	298,78	292,13	6,65	0,00	303,12	295,20	7,92	55,74	46,91	8,82	6,32	5,61	24,0	
27.01	2,62	299,83	293,09	6,74	0,00	304,16	296,15	8,01	55,57	46,82	8,75	6,34	5,62	24,0	
28.01	2,75	300,10	293,37	6,73	0,00	304,66	296,58	8,08	57,08	47,92	9,15	6,34	5,62	24,0	
29.01	2,76	299,14	292,40	6,74	0,00	303,74	295,63	8,11	57,45	48,21	9,24	6,32	5,61	24,0	
30.01	2,94	298,35	291,54	6,80	0,00	303,15	294,86	8,28	58,84	49,0	9,84	6,32	5,61	24,0	
31.01	3,05	298,24	291,35	6,89	0,00	303,24	294,79	8,44	60,14	49,9	10,23	6,32	5,61	24,0	
01.02	3,16	297,98	291,04	6,94	0,00	303,11	294,53	8,58	61,02	50,4	10,62	6,32	5,61	24,0	
02.02	4,11	297,27	290,28	7,00	0,00	303,88	294,55	9,33	69,92	56,1	13,81	6,31	5,6	24,0	
03.02	3,94	297,33	290,13	7,19	0,00	303,78	294,36	9,42	69,01	55,76	13,25	6,3	5,6	24,0	
04.02	3,40	297,83	290,61	7,22	0,00	303,52	294,45	9,07	64,26	52,83	11,43	6,3	5,59	24,0	
05.02	3,79	297,65	290,54	7,10	0,00	303,74	294,56	9,18	66,94	54,22	12,72	6,31	5,6	24,0	
06.02	4,23	297,16	289,99	7,17	0,00	303,92	294,34	9,58	70,87	56,65	14,22	6,31	5,6	24,0	
07.02	4,29	296,96	289,78	7,19	0,00	303,78	294,13	9,65	71,2	56,74	14,46	6,3	5,6	24,0	
08.02	4,31	296,97	289,75	7,23	0,00	303,81	294,11	9,70	71,29	56,77	14,52	6,3	5,6	24,0	
09.02	4,36	297,07	289,82	7,24	0,00	303,93	294,19	9,75	71,47	56,78	14,68	6,29	5,59	24,0	
10.02	4,36	297,19	289,87	7,32	0,00	304,07	294,24	9,82	71,5	56,84	14,66	6,3	5,6	24,0	
11.02	4,35	297,05	289,69	7,36	0,00	303,93	294,07	9,86	71,55	56,93	14,62	6,29	5,6	24,0	
12.02	4,28	297,14	289,78	7,36	0,00	303,79	294,02	9,78	70,28	55,87	14,4	6,3	5,6	24,0	
13.02	4,28	297,13	289,78	7,36	0,00	303,79	294,00	9,79	70,27	55,85	14,41	6,3	5,6	24,0	
14.02	4,30	297,33	289,96	7,37	0,00	304,02	294,21	9,80	70,43	55,98	14,45	6,3	5,6	24,0	
15.02	4,39	297,75	290,35	7,40	0,00	304,55	294,65	9,90	71,01	56,28	14,74	6,29	5,59	24,0	
16.02	4,11	296,58	289,20	7,38	0,00	302,86	293,19	9,67	67,96	54,1	13,86	6,29	5,59	24,0	
17.02	4,17	300,35	292,93	7,42	0,00	306,85	297,09	9,76	68,97	55,07	13,9	6,33	5,61	24,0	
Итого:	115,72	9237,42	9021,05	216,37	0,00	9422,42	0,00	279,96	65,88	53,35	12,52	6,31	5,60	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	57,20	5079,22	5000,61	408,00
17.02.2021	24:00	172,92	14316,65	14021,67	1152,00
ИТОГО:		115,72	9237,42	9021,05	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 115,716, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387406

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	5,80	350,82	349,28	1,54	0,00	359,63	354,93	4,70	74,72	58,33	16,39	6,55	-0,13	24,0	
19.01	5,80	350,64	349,09	1,55	0,00	359,51	354,79	4,73	75,04	58,63	16,41	6,53	-0,14	24,0	
20.01	5,36	351,06	349,43	1,63	0,00	359,28	354,80	4,48	71,94	56,8	15,14	6,52	-0,14	24,0	
21.01	5,27	351,02	349,38	1,63	0,00	359,16	354,73	4,43	71,52	56,63	14,88	6,53	-0,13	24,0	
22.01	3,99	351,76	350,14	1,62	0,00	357,87	354,37	3,51	61,3	50,09	11,21	6,52	-0,12	24,0	
23.01	3,51	352,09	350,28	1,82	0,00	357,50	354,11	3,39	57,41	47,58	9,84	6,52	-0,13	24,0	
24.01	3,32	352,01	350,18	1,83	0,00	357,22	353,92	3,30	56,28	46,96	9,31	6,52	-0,13	24,0	
25.01	3,18	351,98	350,13	1,85	0,00	356,94	353,71	3,23	54,86	45,95	8,92	6,52	-0,13	24,0	
26.01	3,31	351,91	350,10	1,82	0,00	357,05	353,77	3,28	55,88	46,58	9,29	6,52	-0,13	24,0	
27.01	3,28	352,97	351,15	1,82	0,00	358,10	354,83	3,27	55,77	46,59	9,18	6,53	-0,13	24,0	
28.01	3,41	353,42	351,60	1,81	0,00	358,79	355,45	3,34	57,14	47,61	9,53	6,53	-0,14	24,0	
29.01	3,47	352,40	350,60	1,79	0,00	357,85	354,49	3,36	57,67	47,94	9,73	6,53	-0,14	24,0	
30.01	3,62	351,36	349,62	1,74	0,00	357,02	353,61	3,40	58,9	48,7	10,19	6,53	-0,13	24,0	
31.01	3,78	351,35	349,66	1,69	0,00	357,28	353,82	3,46	60,37	49,74	10,63	6,51	-0,13	24,0	
01.02	3,88	351,09	349,42	1,67	0,00	357,13	353,64	3,49	61,02	50,1	10,92	6,51	-0,13	24,0	
02.02	4,93	350,45	348,70	1,75	0,00	358,14	353,84	4,30	69,43	55,5	13,93	6,52	-0,14	24,0	
03.02	4,84	349,89	348,12	1,77	0,00	357,58	353,29	4,29	69,48	55,78	13,7	6,52	-0,13	24,0	
04.02	4,21	349,67	347,76	1,91	0,00	356,51	352,49	4,02	65,01	53,1	11,91	6,48	-0,13	24,0	
05.02	4,50	349,59	347,75	1,84	0,00	356,67	352,57	4,10	66,58	53,82	12,76	6,51	-0,14	24,0	
06.02	5,11	350,28	348,55	1,73	0,00	358,29	353,87	4,42	71,08	56,62	14,46	6,52	-0,13	24,0	
07.02	5,23	350,19	348,37	1,82	0,00	358,26	353,68	4,58	71,37	56,56	14,81	6,53	-0,13	24,0	
08.02	5,28	350,17	348,31	1,86	0,00	358,28	353,63	4,65	71,54	56,59	14,94	6,53	-0,13	24,0	
09.02	5,34	350,23	348,46	1,77	0,00	358,39	353,78	4,60	71,77	56,64	15,13	6,53	-0,12	24,0	
10.02	5,31	350,30	348,46	1,85	0,00	358,44	353,79	4,65	71,7	56,66	15,04	6,52	-0,13	24,0	
11.02	5,33	350,16	348,31	1,84	0,00	358,34	353,67	4,67	71,91	56,82	15,09	6,5	-0,13	24,0	
12.02	5,18	350,11	348,29	1,81	0,00	357,99	353,47	4,52	70,5	55,82	14,68	6,51	-0,12	24,0	
13.02	5,18	350,08	348,25	1,83	0,00	357,96	353,43	4,54	70,5	55,82	14,68	6,52	-0,12	24,0	
14.02	5,20	350,26	348,38	1,88	0,00	358,19	353,59	4,59	70,66	55,94	14,71	6,51	-0,13	24,0	
15.02	5,29	350,80	348,86	1,94	0,00	358,85	354,12	4,73	71,21	56,27	14,94	6,52	-0,14	24,0	
16.02	5,04	349,15	347,29	1,86	0,00	356,68	352,22	4,46	68,71	54,38	14,32	6,53	-0,14	24,0	
17.02	5,06	353,42	351,64	1,78	0,00	361,02	356,64	4,38	68,7	54,51	14,19	6,54	-0,13	24,0	
Итого:	142,03	10880,65	10825,57	55,08	0,00	11099,95	0,00	26,87	66,11	53,19	12,93	6,52	-0,13	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	71,46	5991,15	5961,81	408,00
17.02.2021	24:00	213,49	16871,81	16787,38	1152,00
ИТОГО:		142,03	10880,65	10825,57	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0

Досчёт: Q = 142,026, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" Теплоэнергоснабжение

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 7 А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388973

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,94	237,80	237,56	0,24	0,00	243,88	241,28	2,60	74,59	57,93	16,66	0,12	5,0	24,0	
19.01	3,94	237,65	237,40	0,25	0,00	243,78	241,16	2,62	74,94	58,27	16,67	0,1	5,0	24,0	
20.01	3,64	237,91	237,66	0,25	0,00	243,60	241,21	2,39	71,86	56,45	15,42	0,09	5,0	24,0	
21.01	3,60	237,81	237,63	0,18	0,00	243,47	241,17	2,29	71,66	56,43	15,23	0,1	5,0	24,0	
22.01	2,73	238,31	238,05	0,25	0,00	242,55	240,86	1,70	61,41	49,82	11,59	0,08	5,0	24,0	
23.01	2,37	238,54	238,22	0,32	0,00	242,27	240,75	1,51	57,29	47,22	10,06	0,07	5,0	24,0	
24.01	2,26	238,56	238,25	0,32	0,00	242,16	240,72	1,43	56,25	46,64	9,61	0,07	5,0	24,0	
25.01	2,16	238,64	238,33	0,31	0,00	242,06	240,70	1,35	54,78	45,62	9,16	0,08	5,0	24,0	
26.01	2,25	238,53	238,20	0,33	0,00	242,07	240,63	1,44	55,76	46,2	9,56	0,08	5,0	24,0	
27.01	2,23	239,27	238,96	0,31	0,00	242,81	241,41	1,40	55,67	46,24	9,42	0,08	5,0	24,0	
28.01	2,32	239,61	239,30	0,31	0,00	243,32	241,85	1,47	57,0	47,19	9,81	0,07	5,0	24,0	
29.01	2,37	238,90	238,61	0,29	0,00	242,66	241,18	1,48	57,57	47,54	10,03	0,08	5,0	24,0	
30.01	2,47	238,18	237,93	0,25	0,00	242,08	240,57	1,50	58,75	48,27	10,47	0,09	5,0	24,0	
31.01	2,58	238,17	237,89	0,28	0,00	242,26	240,64	1,62	60,28	49,35	10,93	0,08	5,0	24,0	
01.02	2,62	238,02	237,75	0,27	0,00	242,19	240,54	1,64	60,85	49,72	11,13	0,09	5,0	24,0	
02.02	3,32	237,43	237,23	0,20	0,00	242,71	240,60	2,11	69,08	54,97	14,11	0,09	5,0	24,0	
03.02	3,32	237,37	237,16	0,21	0,00	242,71	240,58	2,13	69,51	55,43	14,08	0,1	5,0	24,0	
04.02	2,90	237,89	237,62	0,27	0,00	242,65	240,76	1,89	65,1	52,81	12,29	0,07	5,0	24,0	
05.02	3,07	237,86	237,63	0,23	0,00	242,74	240,81	1,93	66,22	53,19	13,02	0,08	5,0	24,0	
06.02	3,47	237,15	236,92	0,23	0,00	242,68	240,42	2,26	70,94	56,21	14,73	0,09	5,0	24,0	
07.02	3,54	237,16	236,89	0,26	0,00	242,73	240,40	2,33	71,26	56,25	15,02	0,1	5,0	24,0	
08.02	3,57	237,18	236,92	0,26	0,00	242,78	240,43	2,35	71,43	56,29	15,14	0,1	5,0	24,0	
09.02	3,64	237,24	236,99	0,25	0,00	242,88	240,50	2,38	71,68	56,23	15,45	0,1	5,0	24,0	
10.02	3,62	237,26	237,01	0,25	0,00	242,89	240,53	2,36	71,62	56,27	15,35	0,1	5,0	24,0	
11.02	3,61	237,15	236,90	0,25	0,00	242,81	240,44	2,37	71,8	56,47	15,33	0,09	5,0	24,0	
12.02	3,51	237,19	236,92	0,26	0,00	242,64	240,34	2,30	70,38	55,48	14,9	0,09	5,0	24,0	
13.02	3,51	237,17	236,92	0,26	0,00	242,63	240,33	2,29	70,39	55,46	14,93	0,09	5,0	24,0	
14.02	3,51	237,27	237,01	0,26	0,00	242,74	240,45	2,29	70,56	55,67	14,89	0,1	5,0	24,0	
15.02	3,58	237,62	237,34	0,28	0,00	243,19	240,82	2,37	71,12	55,95	15,18	0,1	5,0	24,0	
16.02	3,43	236,59	236,32	0,27	0,00	241,82	239,59	2,23	68,81	54,2	14,61	0,12	5,0	24,0	
17.02	3,42	239,62	239,29	0,33	0,00	244,84	242,57	2,27	68,36	53,98	14,38	0,1	5,0	24,0	
Итого:	96,50	7375,08	7366,86	8,22	0,00	7526,64	0,00	62,36	66,01	52,82	13,19	0,09	5,00	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	48,57	4061,78	4058,06	408,00
17.02.2021	24:00	145,07	11436,86	11424,92	1152,00
ИТОГО:		96,50	7375,08	7366,86	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 96,504, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Б... ...ТЕПЛОЭНЕРГО МО"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 387099

Адрес дома: ул Народного Ополчения 1 корп. Г, Система: . Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-боткa Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,77	135,72	131,17	4,54	0,00	140,22	132,82	7,40	86,65	51,49	35,15	5,68	5,39	24,0	
19.01	4,01	137,29	132,74	4,55	0,00	140,93	134,18	6,75	76,89	47,68	29,21	5,7	5,4	24,0	
20.01	3,53	135,00	130,23	4,77	0,00	138,08	131,48	6,60	70,81	44,64	26,17	5,71	5,41	24,0	
21.01	3,55	137,13	132,28	4,86	0,00	140,29	133,57	6,72	71,07	45,17	25,9	5,71	5,41	24,0	
22.01	2,39	128,92	123,76	5,16	0,00	130,86	124,64	6,22	56,72	38,12	18,59	5,72	5,42	24,0	
23.01	2,02	137,56	132,57	5,00	0,00	139,26	133,41	5,84	51,02	36,27	14,74	5,73	5,42	24,0	
24.01	1,96	138,37	133,44	4,92	0,00	140,04	134,30	5,74	50,58	36,35	14,23	5,72	5,41	24,0	
25.01	1,93	129,06	124,19	4,86	0,00	130,63	124,97	5,66	50,72	35,71	15,02	5,71	5,41	24,0	
26.01	1,94	127,81	124,61	3,20	0,00	129,41	125,41	4,01	51,49	36,25	15,23	5,72	5,42	24,0	
27.01	1,92	128,42	126,66	1,76	0,00	130,01	127,46	2,55	51,16	36,15	15,01	5,72	5,42	24,0	
28.01	2,04	130,65	129,09	1,56	0,00	132,36	129,96	2,41	52,73	37,08	15,65	5,72	5,42	24,0	
29.01	2,06	128,67	127,16	1,51	0,00	130,38	128,01	2,37	53,24	37,16	16,07	5,71	5,42	24,0	
30.01	2,43	139,27	137,79	1,48	0,00	141,42	138,86	2,56	57,48	40,02	17,46	5,72	5,41	24,0	
31.01	2,50	138,45	136,99	1,46	0,00	140,66	138,08	2,59	58,6	40,51	18,09	5,71	5,41	24,0	
01.02	2,50	129,60	128,24	1,36	0,00	131,72	129,22	2,49	59,21	39,9	19,32	5,71	5,42	24,0	
02.02	3,54	137,35	135,82	1,52	0,00	140,58	137,21	3,37	72,09	46,28	25,81	5,69	5,39	24,0	
03.02	2,95	135,61	133,71	1,89	0,00	138,27	134,92	3,35	65,03	43,24	21,78	5,71	5,41	24,0	
04.02	2,17	128,59	126,68	1,91	0,00	130,37	127,54	2,83	54,39	37,47	16,92	5,84	5,54	24,0	
05.02	3,21	133,49	132,07	1,42	0,00	136,30	133,28	3,01	67,78	43,71	24,08	5,76	5,46	24,0	
06.02	3,90	139,67	138,10	1,57	0,00	143,27	139,60	3,67	75,67	47,71	27,96	5,7	5,4	24,0	
07.02	3,96	139,23	137,70	1,52	0,00	142,91	139,23	3,68	76,72	48,28	28,43	5,7	5,4	24,0	
08.02	3,84	133,85	132,31	1,54	0,00	137,31	133,71	3,60	75,77	47,04	28,73	5,7	5,41	24,0	
09.02	4,00	137,42	135,66	1,76	0,00	141,13	137,17	3,96	77,5	48,34	29,15	5,71	5,41	23,99	U
10.02	3,74	135,61	134,07	1,54	0,00	138,97	135,46	3,52	74,17	46,55	27,62	5,72	5,42	24,0	
11.02	3,62	136,19	134,57	1,61	0,00	139,45	135,94	3,50	72,7	46,1	26,6	5,72	5,42	24,0	
12.02	3,76	135,31	133,73	1,59	0,00	138,67	135,10	3,57	74,16	46,37	27,8	5,72	5,43	24,0	
13.02	3,70	139,61	137,87	1,74	0,00	142,97	139,29	3,68	73,05	46,49	26,56	5,76	5,46	24,0	
14.02	3,78	139,61	137,88	1,73	0,00	143,05	139,32	3,73	73,92	46,83	27,09	5,83	5,53	24,0	
15.02	4,13	134,55	132,97	1,58	0,00	138,31	134,44	3,87	79,02	48,29	30,72	5,81	5,51	24,0	
16.02	4,14	134,37	133,02	1,35	0,00	138,19	134,52	3,68	79,41	48,6	30,82	5,73	5,44	24,0	
17.02	3,30	133,35	131,76	1,59	0,00	136,21	132,97	3,23	68,46	43,71	24,74	5,74	5,44	24,0	
Итого:	97,36	4175,76	4098,86	76,90	0,00	4262,30	0,00	126,22	66,56	43,24	23,32	5,73	5,43	743,99	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	48,60	2299,54	2219,90	408,00
17.02.2021	24:00	145,96	6475,30	6318,76	1151,99
ИТОГО:		97,36	4175,76	4098,86	743,99

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,99	+0,01	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 97,367, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель теплo(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Тепловая энергетика МО" "Теплосеть"

Организация: ООО "Занарье" Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2 Номер прибора: 387713

Адрес дома: ул Народного Ополчения 1Д, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,55	150,16	151,43	0,00	1,27	155,31	153,77	1,54	87,65	57,31	30,34	0,88	2,69	24,0	
19.01	3,80	150,99	152,16	0,00	1,17	155,14	154,14	0,99	77,64	52,42	25,22	0,9	2,69	24,0	
20.01	3,35	150,26	151,37	0,00	1,11	153,79	153,11	0,68	71,38	49,04	22,34	0,93	2,69	24,0	
21.01	3,36	150,78	151,92	0,00	1,14	154,39	153,71	0,68	71,9	49,57	22,33	0,97	2,69	24,0	
22.01	2,29	148,50	149,55	0,00	1,05	150,81	150,81	0,00	57,25	41,77	15,48	1,0	2,69	24,0	
23.01	1,90	150,96	152,08	0,00	1,12	152,87	153,19	-0,32	51,39	38,72	12,67	1,03	2,69	24,0	
24.01	1,85	151,29	152,44	0,00	1,15	153,17	153,55	-0,38	50,96	38,65	12,31	1,06	2,69	24,0	
25.01	1,85	148,59	149,74	0,00	1,15	150,45	150,82	-0,38	51,04	38,53	12,52	1,09	2,69	24,0	
26.01	1,88	148,53	149,68	0,00	1,15	150,45	150,80	-0,35	51,9	39,17	12,73	1,14	2,69	24,0	
27.01	1,86	148,68	149,83	0,00	1,14	150,56	150,93	-0,37	51,47	38,91	12,56	1,17	2,69	24,0	
28.01	1,96	149,36	150,56	0,00	1,19	151,38	151,72	-0,35	53,15	40,0	13,15	1,2	2,69	24,0	
29.01	1,98	148,78	149,97	0,00	1,19	150,82	151,15	-0,33	53,55	40,19	13,36	1,24	2,69	24,0	
30.01	2,29	151,81	153,02	0,00	1,21	154,22	154,38	-0,16	57,9	42,79	15,11	1,28	2,69	24,0	
31.01	2,35	151,62	152,81	0,00	1,19	154,11	154,20	-0,09	59,08	43,5	15,58	1,29	2,69	24,0	
01.02	2,39	148,97	150,15	0,00	1,17	151,46	151,51	-0,05	59,48	43,35	16,13	1,28	2,69	24,0	
02.02	3,16	141,82	142,75	0,00	0,92	145,25	144,46	0,80	72,46	50,12	22,34	1,28	2,69	23,81	D
03.02	2,80	151,63	152,97	0,00	1,35	154,72	154,63	0,09	65,81	47,29	18,52	1,28	2,69	24,0	
04.02	2,08	149,80	151,18	0,00	1,37	151,94	152,40	-0,46	54,7	40,77	13,93	1,3	2,69	24,0	
05.02	3,07	151,01	152,48	0,00	1,47	154,27	154,16	0,11	68,26	47,91	20,35	1,33	2,69	24,0	
06.02	3,67	152,49	153,95	0,00	1,46	156,54	155,94	0,60	76,3	52,2	24,1	1,33	2,69	24,0	
07.02	3,73	152,31	153,76	0,00	1,45	156,48	155,81	0,67	77,46	52,9	24,56	1,32	2,69	24,0	
08.02	3,69	150,81	152,27	0,00	1,47	154,83	154,23	0,60	76,43	51,9	24,53	1,31	2,69	24,0	
09.02	3,83	151,91	153,35	0,00	1,44	156,15	155,40	0,74	78,32	53,07	25,25	1,33	2,69	24,0	
10.02	3,58	151,31	152,75	0,00	1,44	155,19	154,65	0,54	74,83	51,11	23,72	1,35	2,69	24,0	
11.02	3,47	151,46	152,90	0,00	1,44	155,20	154,75	0,45	73,4	50,43	22,97	1,36	2,69	24,0	
12.02	3,48	145,10	145,98	0,00	0,88	148,82	147,78	1,04	74,87	50,83	24,04	1,4	2,69	24,0	
13.02	3,51	153,02	154,60	0,00	1,58	156,84	156,50	0,34	73,74	50,74	23,0	1,43	2,69	24,0	
14.02	3,58	153,22	154,84	0,00	1,63	157,11	156,77	0,34	74,58	51,16	23,42	1,45	2,69	24,0	
15.02	3,99	151,92	153,59	0,00	1,66	156,30	155,67	0,63	79,71	53,42	26,29	1,44	2,69	24,0	
16.02	4,01	151,29	152,97	0,00	1,67	155,75	155,08	0,67	80,35	53,82	26,53	1,43	2,68	24,0	
17.02	3,19	150,58	152,18	0,00	1,60	153,90	153,85	0,06	69,06	47,85	21,21	1,47	2,68	24,0	
Итого:	92,55	4659,01	4699,26	0,00	40,25	4758,24	3,23	8,35	67,01	47,10	19,90	1,23	2,69	743,81	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	45,60	2550,99	2572,94	408,00
17.02.2021	24:00	138,16	7210,00	7272,20	1151,81
ИТОГО:		92,55	4659,01	4699,26	743,81

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=743,81	+0,0	+0,0	+0,18	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 92,575, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром межрегионгаз Энерго МО"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Октябрьская 15 корп. А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387100

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	5,16	217,39	219,94	0,00	2,55	224,85	224,07	0,78	87,58	63,79	23,79	0,0	5,0	24,0	
19.01	4,26	218,73	221,31	0,00	2,59	224,75	224,79	-0,04	77,57	57,98	19,58	0,01	5,0	24,0	
20.01	3,74	218,29	220,96	0,00	2,67	223,43	223,99	-0,56	71,25	54,02	17,23	0,01	5,0	24,0	
21.01	3,77	218,17	220,87	0,00	2,69	223,42	223,96	-0,54	71,94	54,55	17,39	0,01	5,0	24,0	
22.01	2,53	217,60	220,37	0,00	2,77	221,01	222,56	-1,55	57,29	45,52	11,77	0,01	5,0	24,0	
23.01	2,07	218,93	221,77	0,00	2,84	221,71	223,63	-1,93	51,37	41,78	9,59	0,01	5,0	24,0	
24.01	2,02	219,37	222,24	0,00	2,87	222,11	224,10	-1,99	50,96	41,65	9,31	0,01	5,0	24,0	
25.01	2,03	218,06	220,96	0,00	2,89	220,79	222,79	-2,01	50,93	41,48	9,45	0,01	5,0	24,0	
26.01	2,09	218,06	220,95	0,00	2,89	220,87	222,84	-1,97	51,83	42,12	9,7	0,01	5,0	24,0	
27.01	2,04	217,67	220,33	0,00	2,66	220,43	222,20	-1,77	51,37	41,88	9,49	0,01	5,0	24,0	
28.01	2,16	218,36	221,25	0,00	2,89	221,31	223,22	-1,92	53,09	43,06	10,03	0,01	5,0	24,0	
29.01	2,21	218,58	221,49	0,00	2,91	221,56	223,48	-1,91	53,41	43,2	10,21	0,01	5,0	24,0	
30.01	2,53	220,03	222,94	0,00	2,90	223,53	225,21	-1,68	57,79	46,19	11,6	0,01	5,0	24,0	
31.01	2,61	220,03	222,94	0,00	2,91	223,66	225,29	-1,63	58,97	47,01	11,96	0,01	5,0	24,0	
01.02	2,66	218,43	221,33	0,00	2,90	222,08	223,67	-1,58	59,27	46,96	12,3	0,0	5,0	24,0	
02.02	3,77	218,74	221,59	0,00	2,85	224,06	224,76	-0,70	72,47	55,13	17,35	-0,01	5,0	24,0	
03.02	3,15	218,97	221,77	0,00	2,79	223,48	224,56	-1,08	65,93	51,41	14,51	-0,01	5,0	24,0	
04.02	2,28	218,72	221,44	0,00	2,71	221,84	223,50	-1,66	54,56	44,0	10,55	0,0	5,0	24,0	
05.02	3,42	218,73	221,56	0,00	2,83	223,45	224,42	-0,97	67,98	52,21	15,77	0,0	5,0	24,0	
06.02	4,11	218,59	221,44	0,00	2,85	224,39	224,82	-0,43	76,03	57,1	18,92	0,0	5,0	24,0	
07.02	4,20	218,38	221,20	0,00	2,81	224,38	224,68	-0,30	77,35	58,02	19,33	-0,01	5,0	24,0	
08.02	4,15	217,85	220,62	0,00	2,78	223,67	223,99	-0,32	76,24	57,08	19,16	-0,01	5,0	24,0	
09.02	4,35	218,14	220,90	0,00	2,76	224,24	224,40	-0,15	78,23	58,2	20,03	-0,01	5,0	24,0	
10.02	4,05	218,11	220,90	0,00	2,79	223,71	224,15	-0,43	74,67	56,0	18,67	0,0	5,0	24,0	
11.02	3,91	218,13	220,91	0,00	2,78	223,54	224,08	-0,54	73,31	55,27	18,04	0,01	5,0	24,0	
12.02	4,04	218,14	220,91	0,00	2,77	223,72	224,15	-0,43	74,56	55,92	18,64	0,01	5,0	24,0	
13.02	3,94	218,99	221,69	0,00	2,70	224,46	224,89	-0,43	73,55	55,46	18,09	0,01	5,0	24,0	
14.02	4,01	219,37	221,97	0,00	2,60	224,96	225,23	-0,28	74,38	55,99	18,39	0,01	5,0	24,0	
15.02	4,49	219,45	221,93	0,00	2,47	225,78	225,52	0,26	79,47	58,9	20,57	0,01	5,0	24,0	
16.02	4,52	217,63	220,10	0,00	2,47	224,06	223,74	0,31	80,3	59,44	20,86	0,01	5,0	24,0	
17.02	3,53	217,36	219,88	0,00	2,52	222,18	222,76	-0,58	68,95	52,61	16,34	0,01	5,0	24,0	
Итого:	103,83	6773,04	6858,49	0,00	85,45	6917,42	29,39	-28,04	66,85	51,41	15,44	0,00	5,00	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	50,70	3716,02	3765,15	408,00
17.02.2021	24:00	154,53	10489,06	10623,64	1152,00
ИТОГО:		103,83	6773,04	6858,49	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 103,835, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром межрегионгаз МО" "Теплоэнергоснабжение"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Октябрьская 25,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 391272

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,93	149,30	141,73	7,58	0,00	154,38	144,21	10,17	87,07	60,79	26,28	-0,19	-0,25	24,0	
19.01	3,27	149,90	142,28	7,62	0,00	153,99	144,36	9,63	77,16	55,35	21,81	-0,19	-0,23	24,0	
20.01	2,87	149,48	141,86	7,62	0,00	152,98	143,69	9,29	70,92	51,69	19,23	-0,19	-0,22	24,0	
21.01	2,88	149,91	142,23	7,68	0,00	153,48	144,10	9,38	71,53	52,29	19,24	-0,19	-0,22	24,0	
22.01	1,98	149,14	141,52	7,62	0,00	151,45	142,84	8,62	57,0	43,71	13,29	-0,17	-0,19	24,0	
23.01	1,62	149,57	142,67	6,90	0,00	151,45	143,79	7,66	51,15	40,28	10,87	-0,16	-0,18	24,0	
24.01	1,56	149,87	143,15	6,72	0,00	151,73	144,28	7,44	50,74	40,28	10,46	-0,16	-0,18	24,0	
25.01	1,57	148,53	141,90	6,63	0,00	150,37	143,01	7,36	50,74	40,16	10,58	-0,16	-0,18	24,0	
26.01	1,60	148,46	141,84	6,61	0,00	150,36	142,99	7,36	51,62	40,82	10,79	-0,16	-0,18	24,0	
27.01	1,58	148,32	141,72	6,60	0,00	150,19	142,85	7,34	51,17	40,48	10,69	-0,16	-0,18	24,0	
28.01	1,66	148,92	142,26	6,66	0,00	150,92	143,47	7,45	52,87	41,72	11,15	-0,16	-0,18	24,0	
29.01	1,68	148,86	142,24	6,62	0,00	150,88	143,45	7,43	53,2	41,87	11,33	-0,16	-0,18	24,0	
30.01	1,94	150,29	143,57	6,72	0,00	152,66	144,96	7,70	57,54	44,63	12,91	-0,17	-0,19	24,0	
31.01	1,99	150,39	143,67	6,72	0,00	152,85	145,11	7,74	58,72	45,44	13,27	-0,17	-0,2	24,0	
01.02	2,03	148,85	142,20	6,65	0,00	151,32	143,62	7,70	59,06	45,36	13,69	-0,17	-0,2	24,0	
02.02	2,86	150,36	142,99	7,37	0,00	153,99	144,92	9,07	72,14	53,1	19,04	-0,18	-0,22	24,0	
03.02	2,41	150,11	142,57	7,54	0,00	153,17	144,26	8,90	65,57	49,51	16,05	-0,18	-0,21	24,0	
04.02	1,78	149,32	141,93	7,39	0,00	151,43	143,17	8,26	54,35	42,42	11,92	-0,16	-0,19	24,0	
05.02	2,60	149,81	142,48	7,33	0,00	153,02	144,22	8,80	67,7	50,31	17,38	-0,17	-0,21	24,0	
06.02	3,12	150,30	142,78	7,53	0,00	154,26	144,84	9,42	75,69	54,95	20,74	-0,18	-0,22	24,0	
07.02	3,18	150,29	142,74	7,55	0,00	154,38	144,86	9,51	76,95	55,77	21,18	-0,18	-0,23	24,0	
08.02	3,15	149,77	142,23	7,54	0,00	153,74	144,28	9,46	75,88	54,87	21,01	-0,18	-0,22	24,0	
09.02	3,26	150,00	142,44	7,56	0,00	154,16	144,58	9,58	77,8	56,04	21,76	-0,18	-0,23	24,0	
10.02	3,05	150,11	142,54	7,57	0,00	153,93	144,53	9,40	74,32	54,0	20,32	-0,18	-0,22	24,0	
11.02	2,96	150,08	142,51	7,57	0,00	153,78	144,45	9,33	72,95	53,23	19,71	-0,18	-0,22	24,0	
12.02	3,05	150,02	142,46	7,56	0,00	153,82	144,43	9,39	74,16	53,79	20,36	-0,18	-0,22	24,0	
13.02	2,98	150,82	143,29	7,53	0,00	154,55	145,25	9,30	73,16	53,42	19,75	-0,19	-0,22	24,0	
14.02	3,03	151,07	143,48	7,59	0,00	154,89	145,48	9,40	74,04	53,96	20,08	-0,18	-0,22	24,0	
15.02	3,38	150,74	143,18	7,55	0,00	155,05	145,38	9,67	79,12	56,69	22,43	-0,18	-0,23	24,0	
16.02	3,43	149,49	141,95	7,53	0,00	153,86	144,16	9,70	79,83	56,93	22,9	-0,18	-0,23	24,0	
Итого:	76,42	4492,10	4274,43	217,67	0,00	4587,06	0,00	261,49	66,50	49,47	17,03	-0,17	-0,21	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	38,86	2539,40	2418,81	408,00
16.02.2021	24:00	115,29	7031,50	6693,25	1128,00
ИТОГО:		76,42	4492,10	4274,43	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=720,0	+0,0	+24,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 78,973, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Тепловая инспекция"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Октябрьская 26Б,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387103

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	6,71	368,26	361,10	7,16	0,00	378,73	367,25	11,48	78,96	60,63	18,33	-0,14	5,0	24,0	
19.01	6,38	368,63	361,46	7,17	0,00	378,61	367,40	11,21	76,84	59,43	17,41	-0,13	5,0	24,0	
20.01	6,12	368,98	361,80	7,18	0,00	378,61	367,60	11,01	75,34	58,65	16,69	-0,13	5,0	24,0	
21.01	5,24	363,35	356,17	7,18	0,00	371,52	361,21	10,31	69,3	54,76	14,54	-0,14	5,0	24,0	
22.01	3,82	356,34	349,10	7,23	0,00	362,00	352,78	9,22	57,79	46,95	10,84	-0,15	5,0	24,0	
23.01	3,84	356,45	349,25	7,20	0,00	362,25	353,02	9,23	58,56	47,65	10,9	-0,14	5,0	24,0	
24.01	3,78	356,34	349,16	7,18	0,00	362,17	352,99	9,18	58,67	47,95	10,72	-0,14	5,0	24,0	
25.01	3,68	356,24	349,03	7,20	0,00	361,95	352,80	9,15	58,07	47,62	10,45	-0,14	5,0	24,0	
26.01	3,66	356,23	349,03	7,20	0,00	361,89	352,77	9,12	57,83	47,45	10,38	-0,15	5,0	24,0	
27.01	3,68	356,23	349,02	7,21	0,00	361,98	352,82	9,15	58,26	47,82	10,45	-0,13	5,0	24,0	
28.01	3,68	359,12	351,86	7,26	0,00	364,92	355,71	9,21	58,29	47,93	10,36	-0,13	5,0	24,0	
29.01	3,70	356,46	349,29	7,17	0,00	362,26	353,12	9,13	58,53	48,03	10,49	-0,13	5,0	24,0	
30.01	3,67	355,51	348,33	7,18	0,00	361,20	352,09	9,11	58,02	47,57	10,45	-0,13	5,0	24,0	
31.01	3,67	355,57	348,41	7,16	0,00	361,24	352,14	9,09	57,88	47,43	10,45	-0,13	5,0	24,0	
01.02	3,87	355,42	348,25	7,16	0,00	361,32	352,10	9,22	59,15	48,15	11,0	-0,15	5,0	24,0	
02.02	4,65	354,86	347,84	7,02	0,00	361,84	352,19	9,64	64,65	51,43	13,22	-0,15	5,0	24,0	
03.02	4,84	354,57	347,56	7,02	0,00	361,93	352,13	9,80	66,57	52,79	13,77	-0,14	5,0	24,0	
04.02	4,33	355,12	348,00	7,12	0,00	361,80	352,28	9,53	63,22	50,92	12,3	-0,13	5,0	24,0	
05.02	4,49	355,00	347,89	7,11	0,00	361,76	352,15	9,61	63,59	50,83	12,76	-0,15	5,0	24,0	
06.02	5,25	356,32	349,39	6,93	0,00	364,25	354,22	10,02	69,1	54,24	14,86	-0,15	5,0	24,0	
07.02	6,19	367,96	360,90	7,06	0,00	377,74	366,79	10,95	76,12	59,19	16,92	-0,15	5,0	24,0	
08.02	6,19	368,37	361,22	7,14	0,00	378,20	367,15	11,05	76,29	59,38	16,91	-0,15	5,0	24,0	
09.02	6,17	368,24	361,00	7,24	0,00	378,06	366,92	11,14	76,24	59,38	16,87	-0,16	5,0	24,0	
10.02	5,84	368,63	361,41	7,22	0,00	377,88	367,04	10,84	73,77	57,82	15,95	-0,15	5,0	24,0	
11.02	5,90	368,64	361,43	7,21	0,00	378,01	367,13	10,88	74,26	58,15	16,11	-0,15	5,0	24,0	
12.02	5,67	368,72	361,59	7,12	0,00	377,70	367,10	10,60	72,6	57,1	15,5	-0,16	5,0	24,0	
13.02	5,62	368,96	361,83	7,13	0,00	377,81	367,26	10,55	72,02	56,67	15,35	-0,15	5,0	24,0	
14.02	5,81	369,17	361,97	7,20	0,00	378,34	367,55	10,78	73,35	57,49	15,86	-0,15	5,0	24,0	
15.02	6,21	368,52	361,33	7,19	0,00	378,36	367,25	11,11	76,31	59,35	16,96	-0,16	5,0	24,0	
16.02	6,19	368,58	361,43	7,14	0,00	378,29	367,27	11,02	75,78	58,88	16,89	-0,16	5,0	24,0	
17.02	5,73	368,84	361,62	7,22	0,00	377,92	367,17	10,75	72,99	57,34	15,65	-0,14	5,0	24,0	
Итого:	154,61	11219,66	10997,71	221,95	0,00	11460,58	0,00	313,12	67,49	53,60	13,89	-0,14	5,00	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	75,40	6079,90	5955,80	408,00
17.02.2021	24:00	230,01	17299,57	16953,52	1152,00
ИТОГО:		154,61	11219,66	10997,71	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 154,611, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Октябрьская 30 А ,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387097

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,71	373,11	373,86	0,00	0,74	383,44	381,43	2,01	78,98	66,45	12,54	9,0	4,95	24,0	
19.01	4,46	373,43	374,23	0,00	0,80	383,26	381,50	1,76	76,88	65,02	11,86	9,0	4,98	24,0	
20.01	4,31	374,12	374,91	0,00	0,78	383,63	381,97	1,65	75,4	63,96	11,44	9,0	5,0	24,0	
21.01	3,73	368,46	369,19	0,00	0,72	376,56	375,29	1,27	69,52	59,48	10,04	9,0	4,93	24,0	
22.01	2,72	360,10	360,89	0,00	0,79	365,67	365,22	0,45	57,8	50,32	7,49	9,0	4,82	24,0	
23.01	2,74	359,93	360,74	0,00	0,81	365,64	365,18	0,45	58,53	50,99	7,54	9,0	4,84	24,0	
24.01	2,71	359,83	360,65	0,00	0,81	365,57	365,12	0,45	58,68	51,22	7,46	9,0	4,84	24,0	
25.01	2,66	360,17	360,93	0,00	0,76	365,81	365,34	0,46	58,09	50,77	7,31	9,0	4,83	24,0	
26.01	2,67	359,60	360,35	0,00	0,75	365,17	364,70	0,47	57,85	50,49	7,35	9,0	4,83	24,0	
27.01	2,63	359,41	360,17	0,00	0,76	365,05	364,60	0,45	58,28	51,02	7,26	9,0	4,83	24,0	
28.01	2,66	362,01	362,80	0,00	0,79	367,71	367,28	0,43	58,31	51,05	7,26	9,0	4,82	24,0	
29.01	2,67	359,88	360,66	0,00	0,78	365,59	365,14	0,45	58,54	51,2	7,35	9,0	4,84	24,0	
30.01	2,62	359,43	360,20	0,00	0,78	365,03	364,61	0,42	58,03	50,81	7,21	9,0	4,85	24,0	
31.01	2,63	359,85	360,62	0,00	0,77	365,44	365,01	0,43	57,9	50,66	7,23	9,0	4,84	24,0	
01.02	2,76	359,22	359,98	0,00	0,76	365,03	364,50	0,53	59,12	51,51	7,6	9,0	4,85	24,0	
02.02	3,27	358,85	359,57	0,00	0,72	365,70	364,78	0,92	64,59	55,55	9,05	9,0	4,93	24,0	
03.02	3,42	358,93	359,66	0,00	0,73	366,17	365,15	1,02	66,61	57,14	9,46	9,0	4,9	24,0	
04.02	3,06	359,08	359,82	0,00	0,74	365,67	364,90	0,77	63,28	54,82	8,46	9,0	4,91	24,0	
05.02	3,19	359,26	359,98	0,00	0,72	365,91	365,05	0,85	63,52	54,71	8,81	9,0	4,88	24,0	
06.02	3,72	361,04	361,78	0,00	0,74	368,83	367,61	1,22	69,03	58,81	10,22	9,0	4,92	24,0	
07.02	4,38	372,93	373,61	0,00	0,68	382,57	380,76	1,81	76,14	64,48	11,66	9,0	4,99	24,0	
08.02	4,37	372,95	373,66	0,00	0,71	382,63	380,86	1,77	76,31	64,68	11,63	9,0	4,99	24,0	
09.02	4,41	373,33	374,07	0,00	0,75	383,04	381,27	1,77	76,35	64,63	11,72	9,0	4,97	24,0	
10.02	4,16	374,08	374,75	0,00	0,67	383,22	381,57	1,65	73,8	62,75	11,05	9,0	4,95	24,0	
11.02	4,20	373,62	374,29	0,00	0,67	382,85	381,18	1,67	74,31	63,16	11,15	9,0	4,95	24,0	
12.02	4,03	373,54	374,25	0,00	0,71	382,41	380,90	1,50	72,7	61,99	10,71	9,0	4,95	24,0	
13.02	3,98	373,87	374,61	0,00	0,74	382,60	381,17	1,43	72,07	61,49	10,57	9,0	4,94	24,0	
14.02	4,13	373,83	374,55	0,00	0,72	382,84	381,29	1,55	73,35	62,38	10,97	9,0	4,95	24,0	
15.02	4,39	373,74	374,49	0,00	0,75	383,45	381,70	1,75	76,33	64,66	11,67	9,0	4,94	24,0	
16.02	4,35	373,61	374,25	0,00	0,65	383,21	381,38	1,82	75,87	64,3	11,57	9,0	4,94	24,0	
17.02	4,04	374,28	374,67	0,00	0,39	383,25	381,40	1,86	73,06	62,33	10,73	9,0	4,97	24,0	
Итого:	109,82	11355,52	11378,22	0,00	22,70	11592,97	0,00	35,09	67,53	57,93	9,59	9,00	4,91	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	53,57	6147,67	6157,78	408,00
17.02.2021	24:00	163,39	17503,19	17536,00	1152,00
ИТОГО:		109,82	11355,52	11378,22	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 109,817, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель теплo(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Октябрьская 32,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387106

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,85	275,06	277,22	0,00	2,16	282,68	282,02	0,67	78,74	61,11	17,62	5,64	5,07	24,0	
19.01	4,60	275,71	277,88	0,00	2,17	282,97	282,50	0,46	76,56	59,87	16,69	5,66	5,09	24,0	
20.01	4,43	275,96	278,12	0,00	2,17	282,95	282,62	0,32	75,01	58,96	16,05	5,67	5,11	24,0	
21.01	3,81	270,80	272,96	0,00	2,16	276,63	276,78	-0,15	68,52	54,47	14,05	5,57	5,02	24,0	
22.01	2,83	265,11	267,30	0,00	2,19	269,21	270,11	-0,90	57,57	46,89	10,67	5,45	4,92	24,0	
23.01	2,84	265,46	267,66	0,00	2,20	269,68	270,56	-0,89	58,42	47,7	10,72	5,46	4,93	24,0	
24.01	2,79	265,39	267,60	0,00	2,21	269,61	270,53	-0,92	58,47	47,94	10,53	5,46	4,93	24,0	
25.01	2,72	265,31	267,50	0,00	2,19	269,45	270,39	-0,94	57,87	47,62	10,24	5,45	4,92	24,0	
26.01	2,71	265,23	267,44	0,00	2,20	269,35	270,31	-0,96	57,71	47,49	10,22	5,44	4,91	24,0	
27.01	2,70	265,15	267,34	0,00	2,19	269,31	270,26	-0,95	58,09	47,91	10,17	5,45	4,92	24,0	
28.01	2,69	266,84	269,05	0,00	2,21	271,04	272,00	-0,97	58,12	48,03	10,08	5,44	4,91	24,0	
29.01	2,71	265,51	267,73	0,00	2,22	269,72	270,69	-0,97	58,36	48,15	10,21	5,46	4,93	24,0	
30.01	2,69	264,96	267,17	0,00	2,21	269,09	270,06	-0,97	57,84	47,68	10,16	5,47	4,94	24,0	
31.01	2,69	265,03	267,24	0,00	2,20	269,15	270,12	-0,97	57,71	47,56	10,15	5,46	4,93	24,0	
01.02	2,83	265,03	267,23	0,00	2,20	269,33	270,20	-0,87	59,07	48,38	10,69	5,48	4,95	24,0	
02.02	3,38	264,96	267,12	0,00	2,16	270,07	270,53	-0,46	64,71	51,93	12,77	5,56	5,03	24,0	
03.02	3,52	265,24	267,39	0,00	2,15	270,58	270,94	-0,36	66,32	53,03	13,28	5,52	4,99	24,0	
04.02	3,13	265,23	267,42	0,00	2,18	270,08	270,72	-0,64	62,88	51,07	11,81	5,52	4,99	24,0	
05.02	3,27	265,24	267,42	0,00	2,18	270,21	270,76	-0,56	63,74	51,39	12,35	5,51	4,98	24,0	
06.02	3,81	267,13	269,30	0,00	2,16	272,97	273,12	-0,14	69,25	54,98	14,27	5,57	5,03	24,0	
07.02	4,48	275,69	277,83	0,00	2,14	282,84	282,44	0,40	75,96	59,73	16,23	5,67	5,1	24,0	
08.02	4,48	275,93	278,08	0,00	2,15	283,11	282,71	0,40	76,13	59,9	16,22	5,66	5,1	24,0	
09.02	4,47	275,97	278,13	0,00	2,16	283,12	282,74	0,38	75,9	59,71	16,19	5,64	5,08	24,0	
10.02	4,24	275,74	277,90	0,00	2,16	282,48	282,29	0,19	73,62	58,25	15,37	5,62	5,06	24,0	
11.02	4,27	275,53	277,70	0,00	2,17	282,34	282,13	0,21	74,02	58,54	15,48	5,62	5,06	24,0	
12.02	4,13	275,43	277,57	0,00	2,14	281,95	281,83	0,11	72,31	57,31	15,0	5,61	5,05	24,0	
13.02	4,11	275,52	277,67	0,00	2,14	281,97	281,87	0,09	71,87	56,96	14,91	5,61	5,05	24,0	
14.02	4,27	275,51	277,69	0,00	2,18	282,20	282,03	0,17	73,32	57,84	15,48	5,62	5,06	24,0	
15.02	4,54	275,42	277,59	0,00	2,17	282,60	282,19	0,42	76,16	59,68	16,48	5,62	5,05	24,0	
16.02	4,50	275,38	277,59	0,00	2,21	282,43	282,10	0,33	75,45	59,13	16,32	5,62	5,06	24,0	
17.02	4,17	275,49	277,68	0,00	2,19	282,07	281,98	0,10	72,7	57,55	15,15	5,64	5,08	24,0	
Итого:	112,68	8375,99	8443,53	0,00	67,54	8551,23	12,61	-8,35	67,31	53,86	13,45	5,55	5,01	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	54,54	4532,04	4569,95	408,00
17.02.2021	24:00	167,23	12908,03	13013,49	1152,00
ИТОГО:		112,68	8375,99	8443,53	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч:	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 112,683, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Октябрьская 34,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387024

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	5,31	387,45	371,23	16,22	0,00	398,22	378,48	19,74	78,87	65,18	13,69	5,81	4,89	24,0	
19.01	5,04	387,50	371,28	16,22	0,00	397,74	378,23	19,51	76,72	63,72	13,0	5,84	4,91	24,0	
20.01	4,84	387,46	371,20	16,26	0,00	397,33	377,96	19,37	75,21	62,75	12,46	5,86	4,93	24,0	
21.01	4,15	380,38	364,47	15,90	0,00	388,67	370,24	18,43	69,0	58,09	10,91	5,75	4,86	24,0	
22.01	3,07	371,88	356,43	15,45	0,00	377,65	360,57	17,08	57,67	49,41	8,26	5,61	4,76	24,0	
23.01	3,08	372,05	356,57	15,48	0,00	377,96	360,83	17,14	58,46	50,18	8,27	5,64	4,78	24,0	
24.01	3,00	371,81	356,33	15,48	0,00	377,74	360,63	17,11	58,55	50,48	8,07	5,63	4,77	24,0	
25.01	2,90	371,29	355,82	15,47	0,00	377,10	360,07	17,03	57,96	50,17	7,79	5,62	4,76	24,0	
26.01	2,89	371,11	355,60	15,51	0,00	376,88	359,81	17,07	57,77	49,98	7,79	5,62	4,76	24,0	
27.01	2,91	371,15	355,62	15,53	0,00	377,00	359,89	17,11	58,16	50,34	7,82	5,62	4,76	24,0	
28.01	2,91	373,00	357,42	15,58	0,00	378,88	361,73	17,16	58,2	50,41	7,79	5,62	4,75	24,0	
29.01	2,91	370,83	355,34	15,49	0,00	376,72	359,66	17,06	58,45	50,62	7,83	5,63	4,77	24,0	
30.01	2,88	369,77	354,35	15,42	0,00	375,55	358,58	16,97	57,93	50,15	7,78	5,63	4,78	24,0	
31.01	2,91	370,22	354,78	15,43	0,00	375,98	358,98	17,00	57,79	49,94	7,85	5,62	4,77	24,0	
01.02	3,06	369,88	354,46	15,42	0,00	375,88	358,80	17,08	59,09	50,83	8,26	5,64	4,78	24,0	
02.02	3,66	369,91	354,48	15,44	0,00	377,03	359,48	17,55	64,65	54,75	9,9	5,71	4,86	24,0	
03.02	3,80	370,16	354,70	15,46	0,00	377,64	359,95	17,69	66,45	56,19	10,25	5,68	4,82	24,0	
04.02	3,38	370,10	354,66	15,44	0,00	376,89	359,51	17,38	63,06	53,93	9,13	5,68	4,83	24,0	
05.02	3,54	370,11	354,70	15,40	0,00	377,02	359,58	17,43	63,64	54,08	9,56	5,67	4,82	24,0	
06.02	4,13	372,22	356,69	15,53	0,00	380,33	362,31	18,02	69,16	58,08	11,08	5,72	4,85	24,0	
07.02	4,85	384,91	368,81	16,10	0,00	394,92	375,67	19,25	76,06	63,49	12,57	5,84	4,91	24,0	
08.02	4,86	385,04	368,92	16,12	0,00	395,08	375,81	19,27	76,21	63,61	12,59	5,84	4,91	24,0	
09.02	4,89	385,38	369,26	16,12	0,00	395,42	376,12	19,30	76,12	63,46	12,66	5,83	4,9	24,0	
10.02	4,65	385,53	369,39	16,13	0,00	394,97	375,90	19,07	73,7	61,67	12,03	5,81	4,88	24,0	
11.02	4,68	385,40	369,27	16,13	0,00	394,96	375,85	19,11	74,16	62,03	12,12	5,81	4,88	24,0	
12.02	4,52	384,74	368,66	16,07	0,00	393,88	374,98	18,90	72,51	60,77	11,74	5,81	4,88	24,0	
13.02	4,46	385,20	369,00	16,20	0,00	394,22	375,24	18,98	71,96	60,4	11,55	5,81	4,88	24,0	
14.02	4,60	385,71	369,46	16,25	0,00	395,08	375,92	19,16	73,33	61,41	11,92	5,81	4,88	24,0	
15.02	4,91	385,15	368,94	16,21	0,00	395,21	375,81	19,40	76,25	63,51	12,73	5,8	4,88	24,0	
16.02	4,88	386,72	370,40	16,32	0,00	396,67	377,19	19,47	75,65	63,04	12,61	5,8	4,88	24,0	
17.02	4,55	392,84	376,25	16,59	0,00	402,27	382,80	19,47	72,86	61,3	11,56	5,82	4,9	24,0	
Итого:	122,24	11724,95	11234,53	490,42	0,00	11970,92	0,00	564,33	67,42	57,01	10,41	5,73	4,84	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	59,07	6401,05	6134,56	408,00
17.02.2021	24:00	181,31	18126,00	17369,09	1152,00
ИТОГО:		122,24	11724,95	11234,53	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 122,237, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Полянка 14,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388939

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,93	332,90	333,32	0,00	0,42	342,08	339,55	2,53	78,52	63,7	14,82	5,39	5,11	24,0	
19.01	4,67	333,06	333,53	0,00	0,46	341,80	339,52	2,28	76,42	62,39	14,03	5,42	5,14	24,0	
20.01	4,44	332,80	333,35	0,00	0,54	341,23	339,21	2,02	74,95	61,6	13,34	5,44	5,16	24,0	
21.01	3,85	328,15	328,53	0,00	0,38	335,31	333,59	1,72	68,99	57,26	11,73	5,36	5,08	24,0	
22.01	2,88	322,63	322,98	0,00	0,35	327,60	326,60	1,00	57,47	48,55	8,92	5,23	4,96	24,0	
23.01	2,84	321,64	321,98	0,00	0,33	326,72	325,71	1,02	58,22	49,38	8,83	5,25	4,99	24,0	
24.01	2,79	321,67	322,00	0,00	0,34	326,77	325,78	0,99	58,35	49,67	8,68	5,25	4,98	24,0	
25.01	2,72	321,70	322,05	0,00	0,35	326,71	325,77	0,94	57,76	49,31	8,45	5,24	4,97	24,0	
26.01	2,71	321,84	322,22	0,00	0,38	326,81	325,91	0,90	57,54	49,12	8,42	5,24	4,97	24,0	
27.01	2,76	322,25	322,63	0,00	0,38	327,30	326,37	0,92	57,96	49,38	8,57	5,24	4,97	24,0	
28.01	2,72	323,52	323,86	0,00	0,34	328,59	327,64	0,95	57,99	49,58	8,41	5,23	4,96	24,0	
29.01	2,73	321,25	321,63	0,00	0,38	326,32	325,40	0,92	58,22	49,73	8,49	5,25	4,98	24,0	
30.01	2,69	320,46	320,93	0,00	0,46	325,44	324,63	0,81	57,7	49,3	8,4	5,25	4,98	24,0	
31.01	2,68	320,55	320,92	0,00	0,37	325,50	324,61	0,89	57,56	49,2	8,36	5,25	4,98	24,0	
01.02	2,83	320,52	320,88	0,00	0,36	325,67	324,68	0,99	58,8	49,95	8,85	5,26	4,99	24,0	
02.02	3,41	320,46	320,83	0,00	0,36	326,56	325,17	1,39	64,25	53,61	10,64	5,33	5,07	24,0	
03.02	3,50	319,36	319,70	0,00	0,34	325,78	324,28	1,50	66,19	55,24	10,95	5,3	5,03	24,0	
04.02	3,11	319,40	319,73	0,00	0,33	325,23	323,99	1,24	62,89	53,16	9,73	5,31	5,04	24,0	
05.02	3,23	319,39	319,73	0,00	0,34	325,28	323,97	1,30	63,19	53,07	10,12	5,29	5,02	24,0	
06.02	3,78	320,60	320,96	0,00	0,36	327,50	325,81	1,69	68,66	56,85	11,81	5,33	5,07	24,0	
07.02	4,49	331,00	331,43	0,00	0,43	339,53	337,35	2,18	75,69	62,13	13,56	5,42	5,14	24,0	
08.02	4,45	330,98	331,47	0,00	0,49	339,55	337,44	2,11	75,86	62,42	13,43	5,43	5,14	24,0	
09.02	4,47	330,87	331,32	0,00	0,45	339,44	337,27	2,17	75,84	62,32	13,52	5,41	5,13	24,0	
10.02	4,23	331,32	331,77	0,00	0,45	339,37	337,42	1,96	73,36	60,58	12,78	5,39	5,11	24,0	
11.02	4,26	331,11	331,54	0,00	0,43	339,27	337,26	2,01	73,86	61,0	12,86	5,39	5,11	24,0	
12.02	4,16	331,50	331,93	0,00	0,43	339,33	337,42	1,91	72,22	59,66	12,56	5,39	5,11	24,0	
13.02	4,10	332,01	332,40	0,00	0,39	339,74	337,83	1,90	71,62	59,26	12,36	5,39	5,1	24,0	
14.02	4,28	332,56	332,97	0,00	0,41	340,56	338,54	2,02	72,92	60,05	12,87	5,39	5,11	24,0	
15.02	4,53	331,81	331,95	0,00	0,14	340,40	337,90	2,50	75,87	62,23	13,64	5,38	5,1	24,0	
16.02	4,52	331,83	332,26	0,00	0,43	340,32	338,12	2,20	75,37	61,74	13,63	5,38	5,1	24,0	
17.02	4,21	332,18	332,55	0,00	0,37	340,10	338,10	2,00	72,6	59,93	12,67	5,41	5,12	24,0	
Итого:	112,99	10111,36	10123,39	0,00	12,03	10321,84	0,00	48,97	67,11	55,93	11,17	5,33	5,06	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	55,12	5491,39	5513,06	408,00
17.02.2021	24:00	168,12	15602,75	15636,45	1152,00
ИТОГО:		112,99	10111,36	10123,39	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 112,992, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Полянка 14 А,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388940

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	3,86	256,75	270,69	0,00	13,94	263,84	275,73	-11,88	78,55	63,51	15,04	5,33	5,2	24,0	
19.01	3,66	256,93	270,87	0,00	13,94	263,67	275,71	-12,04	76,37	62,11	14,25	5,36	5,22	24,0	
20.01	3,51	257,17	271,18	0,00	14,01	263,65	275,87	-12,22	74,78	61,11	13,66	5,37	5,24	24,0	
21.01	2,97	252,60	266,25	0,00	13,64	257,98	270,22	-12,24	68,03	56,28	11,75	5,28	5,14	24,0	
22.01	2,24	248,49	261,86	0,00	13,37	252,32	264,79	-12,46	57,47	48,44	9,03	5,17	5,04	24,0	
23.01	2,27	248,51	261,94	0,00	13,43	252,45	264,96	-12,50	58,37	49,25	9,13	5,19	5,06	24,0	
24.01	2,22	248,50	261,93	0,00	13,42	252,45	264,97	-12,52	58,38	49,44	8,94	5,17	5,06	24,0	
25.01	2,15	248,43	261,83	0,00	13,40	252,30	264,83	-12,53	57,77	49,09	8,68	5,17	5,05	24,0	
26.01	2,14	248,42	261,82	0,00	13,40	252,27	264,81	-12,54	57,66	49,02	8,63	5,16	5,04	24,0	
27.01	2,15	248,46	261,85	0,00	13,39	252,36	264,88	-12,52	58,01	49,35	8,66	5,16	5,04	24,0	
28.01	2,15	249,97	263,43	0,00	13,46	253,90	266,49	-12,59	58,04	49,44	8,6	5,15	5,04	24,0	
29.01	2,15	248,60	262,00	0,00	13,39	252,53	265,06	-12,52	58,29	49,64	8,65	5,18	5,06	24,0	
30.01	2,14	248,10	261,45	0,00	13,35	251,96	264,45	-12,49	57,76	49,14	8,62	5,18	5,06	24,0	
31.01	2,14	248,17	261,52	0,00	13,35	252,01	264,50	-12,49	57,63	48,98	8,65	5,18	5,06	24,0	
01.02	2,27	248,01	261,40	0,00	13,39	252,04	264,49	-12,45	59,04	49,88	9,16	5,19	5,07	24,0	
02.02	2,72	247,67	261,06	0,00	13,40	252,44	264,61	-12,17	64,74	53,73	11,01	5,27	5,15	24,0	
03.02	2,78	247,47	260,86	0,00	13,39	252,44	264,55	-12,11	66,16	54,9	11,26	5,23	5,11	24,0	
04.02	2,50	247,80	261,15	0,00	13,35	252,30	264,56	-12,26	62,69	52,6	10,09	5,23	5,11	24,0	
05.02	2,64	247,74	261,12	0,00	13,38	252,40	264,60	-12,20	63,85	53,19	10,66	5,22	5,1	24,0	
06.02	3,06	249,37	262,89	0,00	13,52	254,84	266,89	-12,06	69,34	57,06	12,28	5,28	5,15	24,0	
07.02	3,54	256,60	270,54	0,00	13,94	263,24	275,35	-12,12	75,85	62,04	13,81	5,35	5,22	24,0	
08.02	3,56	256,83	270,79	0,00	13,95	263,50	275,61	-12,11	75,99	62,11	13,88	5,35	5,22	24,0	
09.02	3,54	256,88	270,80	0,00	13,92	263,51	275,60	-12,09	75,67	61,87	13,8	5,33	5,2	24,0	
10.02	3,39	257,19	271,13	0,00	13,94	263,47	275,71	-12,24	73,52	60,35	13,17	5,32	5,18	24,0	
11.02	3,40	257,12	271,07	0,00	13,96	263,45	275,69	-12,24	73,87	60,65	13,22	5,32	5,19	24,0	
12.02	3,28	257,21	271,17	0,00	13,96	263,28	275,61	-12,33	72,13	59,36	12,76	5,31	5,18	24,0	
13.02	3,26	257,39	271,32	0,00	13,94	263,40	275,73	-12,33	71,76	59,08	12,69	5,31	5,18	24,0	
14.02	3,39	257,43	271,37	0,00	13,94	263,68	275,91	-12,23	73,29	60,11	13,18	5,31	5,18	24,0	
15.02	3,60	256,96	270,89	0,00	13,93	263,64	275,71	-12,07	76,03	62,02	14,0	5,31	5,18	24,0	
16.02	3,56	257,06	270,99	0,00	13,93	263,61	275,72	-12,11	75,21	61,38	13,83	5,31	5,18	24,0	
17.02	3,31	257,28	270,99	0,00	13,71	263,41	275,48	-12,06	72,53	59,65	12,88	5,33	5,2	24,0	
Итого:	89,59	7825,14	8248,19	0,00	423,05	7988,37	380,72	-380,72	67,18	55,72	11,45	5,26	5,13	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	43,80	4242,75	4470,34	408,00
17.02.2021	24:00	133,39	12067,89	12718,53	1152,00
ИТОГО:		89,59	7825,14	8248,19	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 89,591, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховской филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" "Теплоэнергия"

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Полянка 18,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 376400

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2	Тр, час	
18.01	7,98	368,37	369,59	0,00	1,21	378,52	375,27	3,25	78,48	56,92	21,56	5,65	0,56	24,0	
19.01	7,59	368,63	369,86	0,00	1,23	378,29	375,36	2,93	76,39	55,91	20,48	5,68	0,56	24,0	
20.01	7,30	368,92	370,13	0,00	1,21	378,25	375,51	2,74	74,91	55,22	19,69	5,7	0,55	24,0	
21.01	6,28	362,79	363,94	0,00	1,15	370,66	368,59	2,07	68,81	51,58	17,23	5,6	0,54	24,0	
22.01	4,61	355,43	356,56	0,00	1,13	360,90	359,99	0,91	57,46	44,56	12,9	5,47	0,53	24,0	
23.01	4,65	355,53	356,45	0,00	0,92	361,14	359,98	1,17	58,23	45,25	12,99	5,49	0,53	24,0	
24.01	4,57	355,47	356,47	0,00	1,00	361,11	360,04	1,06	58,35	45,56	12,79	5,49	0,52	24,0	
25.01	4,43	355,27	356,37	0,00	1,10	360,79	359,92	0,87	57,75	45,35	12,39	5,48	0,51	24,0	
26.01	4,41	355,25	356,39	0,00	1,14	360,74	359,92	0,83	57,53	45,21	12,32	5,48	0,51	24,0	
27.01	4,46	355,41	356,38	0,00	0,97	360,97	359,95	1,02	57,94	45,48	12,45	5,48	0,5	24,0	
28.01	4,43	357,46	358,62	0,00	1,16	363,06	362,23	0,83	57,98	45,66	12,32	5,48	0,51	24,0	
29.01	4,45	355,48	356,62	0,00	1,14	361,09	360,23	0,86	58,2	45,77	12,43	5,49	0,51	24,0	
30.01	4,43	354,77	355,76	0,00	0,99	360,27	359,29	0,98	57,68	45,27	12,41	5,49	0,5	24,0	
31.01	4,44	354,78	355,92	0,00	1,14	360,26	359,42	0,84	57,53	45,09	12,44	5,49	0,49	24,0	
01.02	4,67	354,64	355,77	0,00	1,13	360,35	359,37	0,98	58,81	45,73	13,09	5,5	0,47	24,0	
02.02	5,56	354,46	355,59	0,00	1,13	361,20	359,65	1,55	64,3	48,71	15,59	5,57	0,47	24,0	
03.02	5,78	354,27	355,41	0,00	1,14	361,38	359,67	1,71	66,18	49,94	16,24	5,54	0,47	24,0	
04.02	5,16	354,59	355,73	0,00	1,14	361,04	359,74	1,31	62,84	48,36	14,48	5,55	0,48	24,0	
05.02	5,38	354,57	355,74	0,00	1,17	361,11	359,71	1,40	63,24	48,14	15,1	5,54	0,45	24,0	
06.02	6,29	356,46	357,49	0,00	1,03	364,13	361,98	2,15	68,71	51,15	17,55	5,58	0,44	24,0	
07.02	7,39	368,06	369,18	0,00	1,12	377,54	374,63	2,90	75,67	55,68	19,99	5,69	0,44	24,0	
08.02	7,29	367,00	367,56	0,00	0,56	376,49	373,06	3,43	75,86	56,09	19,77	5,69	0,43	24,0	
09.02	7,40	368,37	369,54	0,00	1,17	377,89	375,01	2,87	75,79	55,79	20,0	5,67	0,43	24,0	
10.02	7,01	368,66	369,73	0,00	1,06	377,62	374,96	2,66	73,36	54,45	18,91	5,65	0,42	24,0	
11.02	7,06	368,54	369,74	0,00	1,20	377,60	375,03	2,58	73,84	54,76	19,07	5,65	0,42	24,0	
12.02	6,81	368,65	369,73	0,00	1,08	377,33	374,84	2,50	72,14	53,77	18,37	5,65	0,41	24,0	
13.02	6,73	368,75	369,85	0,00	1,09	377,32	374,89	2,43	71,6	53,44	18,16	5,65	0,41	24,0	
14.02	6,98	368,86	370,12	0,00	1,26	377,73	375,29	2,44	72,93	54,11	18,82	5,65	0,4	24,0	
15.02	7,44	368,37	369,63	0,00	1,26	377,90	375,11	2,79	75,87	55,79	20,08	5,65	0,38	24,0	
16.02	7,40	368,45	369,67	0,00	1,22	377,85	375,06	2,79	75,31	55,34	19,97	5,64	0,37	24,0	
17.02	6,86	368,56	369,80	0,00	1,25	377,34	374,96	2,37	72,57	54,05	18,52	5,67	0,38	24,0	
Итого:	185,28	11204,84	11239,35	0,00	34,51	11437,93	0,00	59,25	67,10	50,66	16,44	5,58	0,47	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	89,96	6069,65	6088,69	408,00
17.02.2021	24:00	275,23	17274,49	17328,04	1152,00
ИТОГО:		185,28	11204,84	11239,35	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 185,276 Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: пл 49 Армии 9,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 393300

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	1,89	96,65	100,88	0,00	4,23	99,25	102,45	-3,20	77,1	57,51	19,59	3,62	3,28	21,16	U
19.01	2,20	114,51	119,53	0,00	5,02	117,61	121,44	-3,82	77,61	58,42	19,19	3,73	3,33	24,0	
20.01	2,23	116,96	122,07	0,00	5,12	120,20	124,09	-3,89	78,46	59,43	19,03	3,72	3,3	24,0	
21.01	2,17	117,46	122,58	0,00	5,12	120,64	124,58	-3,94	77,49	59,01	18,47	3,67	3,24	24,0	
22.01	1,77	119,14	124,36	0,00	5,22	121,73	126,07	-4,34	68,85	53,97	14,88	3,66	3,22	24,0	
23.01	1,66	119,04	124,24	0,00	5,20	121,48	125,87	-4,39	66,79	52,8	13,99	3,73	3,29	24,0	
24.01	1,62	117,61	122,76	0,00	5,15	119,99	124,36	-4,37	66,28	52,5	13,78	3,72	3,29	24,0	
25.01	1,62	117,32	122,48	0,00	5,16	119,70	124,09	-4,38	66,41	52,59	13,81	3,71	3,29	24,0	
26.01	1,61	117,61	122,78	0,00	5,17	119,98	124,38	-4,40	66,28	52,55	13,73	3,72	3,29	24,0	
27.01	1,59	117,29	122,46	0,00	5,17	119,64	124,05	-4,42	65,99	52,45	13,54	3,71	3,28	24,0	
28.01	1,55	116,77	121,90	0,00	5,13	119,07	123,47	-4,40	65,39	52,11	13,28	3,7	3,27	24,0	
29.01	1,57	117,32	122,46	0,00	5,13	119,67	124,05	-4,39	65,89	52,48	13,41	3,71	3,28	24,0	
30.01	1,61	114,58	119,59	0,00	5,01	116,93	121,16	-4,23	66,77	52,71	14,06	3,62	3,22	24,0	
31.01	1,61	114,35	119,36	0,00	5,01	116,69	120,93	-4,24	66,69	52,58	14,11	3,61	3,21	24,0	
01.02	1,58	114,92	119,96	0,00	5,05	117,20	121,49	-4,29	65,68	51,88	13,8	3,71	3,3	24,0	
02.02	1,63	114,54	119,58	0,00	5,03	116,85	121,10	-4,25	66,05	51,81	14,24	3,73	3,32	24,0	
03.02	1,68	112,94	117,89	0,00	4,96	115,30	119,44	-4,14	67,49	52,57	14,92	3,67	3,28	24,0	
04.02	1,64	113,82	118,82	0,00	5,00	116,17	120,37	-4,21	66,92	52,5	14,42	3,7	3,3	24,0	
05.02	1,86	115,57	120,66	0,00	5,09	118,26	122,40	-4,14	71,36	55,25	16,11	3,72	3,31	24,0	
06.02	2,17	117,47	122,65	0,00	5,18	120,69	124,69	-4,00	78,14	59,69	18,45	3,74	3,31	24,0	
07.02	2,19	117,38	122,54	0,00	5,16	120,65	124,61	-3,96	78,67	60,06	18,61	3,73	3,31	24,0	
08.02	2,18	117,58	122,73	0,00	5,14	120,83	124,77	-3,95	78,32	59,8	18,52	3,74	3,31	24,0	
09.02	2,23	117,95	123,10	0,00	5,15	121,27	125,18	-3,91	79,08	60,17	18,92	3,72	3,3	24,0	
10.02	1,98	116,37	121,42	0,00	5,04	119,26	123,26	-4,00	73,91	56,86	17,05	3,67	3,25	24,0	
11.02	1,88	114,50	119,50	0,00	5,00	117,13	121,18	-4,04	70,97	54,54	16,42	3,71	3,31	24,0	
12.02	1,96	113,69	118,64	0,00	4,96	116,40	120,35	-3,94	72,42	55,18	17,23	3,7	3,31	24,0	
13.02	1,98	113,03	117,97	0,00	4,94	115,77	119,68	-3,91	73,02	55,48	17,54	3,68	3,29	24,0	
14.02	2,00	112,70	117,62	0,00	4,92	115,48	119,35	-3,88	73,67	55,92	17,75	3,67	3,27	24,0	
15.02	2,03	112,52	117,44	0,00	4,93	115,32	119,18	-3,86	74,07	55,99	18,08	3,67	3,27	24,0	
16.02	2,07	112,91	117,86	0,00	4,95	115,74	119,60	-3,85	74,39	56,07	18,32	3,68	3,29	24,0	
17.02	1,87	112,44	117,36	0,00	4,92	115,00	118,97	-3,97	70,55	53,92	16,63	3,66	3,27	24,0	
Итого:	57,67	3566,95	3723,21	0,00	156,26	3649,93	126,71	-126,71	71,28	55,12	16,16	3,70	3,28	741,16	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	29,92	1939,37	2024,40	405,48
17.02.2021	24:00	87,59	5506,32	5747,61	1146,64
ИТОГО:		57,67	3566,95	3723,21	741,16

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=741,16	+2,84	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 57,89, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Серпуховский филиал ООО "Газпромтеплоэнерго МО" Теплоэнергоснабжение

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Стачек 30,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387709

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	5,04	370,76	374,66	0,00	3,90	380,19	381,26	-1,08	75,09	61,55	13,55	5,93	3,16	24,0	
19.01	5,05	370,55	374,38	0,00	3,83	379,95	381,04	-1,09	75,37	61,86	13,5	8,9	3,16	24,0	
20.01	4,66	370,79	374,68	0,00	3,89	379,51	380,94	-1,44	72,23	59,77	12,45	8,89	3,16	24,0	
21.01	4,49	370,54	374,41	0,00	3,87	379,05	380,58	-1,52	71,31	59,29	12,02	8,73	3,17	24,0	
22.01	3,41	371,35	375,35	0,00	4,01	377,74	380,19	-2,44	61,14	52,07	9,07	8,98	3,19	24,0	
23.01	3,03	371,65	375,73	0,00	4,08	377,37	380,13	-2,76	57,61	49,55	8,06	8,98	3,2	24,0	
24.01	2,86	371,62	375,74	0,00	4,12	377,09	379,99	-2,90	56,28	48,68	7,6	9,0	3,2	24,0	
25.01	2,74	371,70	375,85	0,00	4,15	376,94	379,94	-3,01	54,99	47,73	7,26	8,99	3,2	24,0	
26.01	2,85	371,60	375,77	0,00	4,17	377,03	379,99	-2,96	56,07	48,5	7,56	8,99	3,21	24,0	
27.01	2,80	372,74	376,96	0,00	4,21	378,20	381,18	-2,98	55,91	48,45	7,46	6,79	3,2	24,0	
28.01	2,96	373,10	377,28	0,00	4,18	378,80	381,70	-2,90	57,39	49,55	7,84	9,0	3,21	24,0	
29.01	2,99	372,07	376,26	0,00	4,18	377,84	380,72	-2,88	57,82	49,89	7,93	9,0	3,2	24,0	
30.01	3,15	371,10	375,24	0,00	4,14	377,10	379,85	-2,75	59,18	50,79	8,39	9,0	3,2	24,0	
31.01	3,29	370,94	375,11	0,00	4,17	377,22	379,89	-2,67	60,57	51,81	8,76	8,58	3,19	24,0	
01.02	3,35	370,62	374,90	0,00	4,27	377,15	379,76	-2,61	61,36	52,3	9,05	3,46	3,19	24,0	
02.02	4,31	369,74	373,89	0,00	4,15	378,11	379,90	-1,79	70,2	58,55	11,64	4,17	3,17	24,0	
03.02	4,13	369,63	373,75	0,00	4,12	377,92	379,72	-1,79	69,56	58,33	11,23	0,72	3,17	24,0	
04.02	3,59	370,14	374,25	0,00	4,11	377,49	379,65	-2,17	64,9	55,15	9,75	0,72	3,17	24,0	
05.02	3,94	369,87	374,06	0,00	4,18	377,67	379,69	-2,02	67,3	56,58	10,72	0,72	3,18	24,0	
06.02	4,42	369,31	373,41	0,00	4,09	378,01	379,56	-1,55	71,44	59,4	12,03	0,72	3,17	24,0	
07.02	4,53	369,12	373,23	0,00	4,11	377,89	379,40	-1,51	71,76	59,43	12,33	0,72	3,17	24,0	
08.02	4,52	369,12	373,19	0,00	4,07	377,91	379,38	-1,47	71,85	59,54	12,31	0,72	3,17	24,0	
09.02	4,59	369,15	373,22	0,00	4,06	377,99	379,41	-1,42	72,07	59,57	12,49	0,72	3,17	24,0	
10.02	4,57	369,15	373,20	0,00	4,05	377,98	379,40	-1,42	72,04	59,6	12,43	0,72	3,17	24,0	
11.02	4,55	368,92	372,96	0,00	4,05	377,76	379,19	-1,43	72,14	59,76	12,38	0,72	3,17	24,0	
12.02	4,47	369,10	373,12	0,00	4,02	377,67	379,13	-1,47	70,88	58,7	12,18	0,72	3,19	24,0	
13.02	4,48	369,06	373,04	0,00	3,98	377,62	379,06	-1,44	70,84	58,65	12,19	0,72	3,18	24,0	
14.02	4,48	369,09	373,10	0,00	4,01	377,67	379,13	-1,46	70,99	58,81	12,19	0,72	3,17	24,0	
15.02	4,56	369,58	373,57	0,00	3,99	378,31	379,69	-1,38	71,56	59,18	12,39	0,72	3,16	24,0	
16.02	4,19	348,53	352,26	0,00	3,74	356,33	357,72	-1,39	69,42	57,35	12,08	0,72	3,18	22,64	
17.02	4,36	372,82	376,81	0,00	3,99	381,13	382,67	-1,54	69,33	57,57	11,76	0,72	3,17	24,0	
Итого:	122,41	11463,50	11589,42	0,00	125,92	11698,67	61,21	-61,21	66,38	55,73	10,66	4,47	3,18	742,64	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	61,15	6342,65	6415,79	408,00
17.02.2021	24:00	183,56	17806,15	18005,20	1150,64
ИТОГО:		122,41	11463,50	11589,42	742,64

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=742,64	+0,0	+1,36	+0,0	+0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 122,64, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Форсса 8,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 388942

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка	Класс-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2	Тр, час	
18.01	3,47	161,95	165,22	0,00	3,27	165,95	167,37	-1,43	73,97	52,54	21,42	6,33	5,0	24,0	
19.01	3,49	161,94	165,23	0,00	3,29	165,98	167,41	-1,43	74,45	52,89	21,56	6,33	5,0	24,0	
20.01	3,26	162,23	165,54	0,00	3,30	166,03	167,64	-1,61	71,89	51,81	20,07	6,33	5,0	24,0	
21.01	3,28	162,19	165,48	0,00	3,29	166,01	167,59	-1,58	72,15	51,92	20,23	6,33	5,0	24,0	
22.01	2,51	162,76	166,02	0,00	3,26	165,65	167,74	-2,09	62,0	46,56	15,44	6,34	5,0	24,0	
23.01	2,17	163,05	166,31	0,00	3,26	165,54	167,85	-2,31	57,27	43,96	13,31	6,34	5,0	24,0	
24.01	2,07	163,09	166,33	0,00	3,23	165,52	167,85	-2,34	56,37	43,69	12,68	6,35	5,0	24,0	
25.01	1,94	163,16	166,33	0,00	3,17	165,43	167,78	-2,35	54,51	42,61	11,91	6,35	5,0	24,0	
26.01	2,01	163,11	166,17	0,00	3,06	165,45	167,65	-2,20	55,37	43,07	12,3	6,35	5,0	24,0	
27.01	1,99	163,48	166,46	0,00	2,98	165,82	167,95	-2,13	55,38	43,2	12,18	6,35	5,0	24,0	
28.01	2,06	163,85	166,78	0,00	2,94	166,28	168,32	-2,04	56,38	43,8	12,58	6,36	5,0	24,0	
29.01	2,10	163,46	166,35	0,00	2,89	165,96	167,93	-1,97	57,31	44,46	12,85	6,35	5,0	24,0	
30.01	2,17	162,86	165,78	0,00	2,92	165,42	167,37	-1,95	58,11	44,78	13,32	6,35	5,0	24,0	
31.01	2,29	162,73	165,63	0,00	2,90	165,44	167,29	-1,85	59,96	45,88	14,08	6,34	5,0	24,0	
01.02	2,29	162,44	165,04	0,00	2,60	165,16	166,72	-1,55	60,2	46,12	14,08	6,34	5,0	24,0	
02.02	2,86	162,09	164,83	0,00	2,74	165,43	166,75	-1,32	67,06	49,42	17,64	6,33	5,0	24,0	
03.02	3,02	161,84	164,69	0,00	2,85	165,46	166,76	-1,29	70,19	51,55	18,64	6,32	5,0	24,0	
04.02	2,66	162,20	165,09	0,00	2,89	165,42	167,00	-1,58	65,59	49,21	16,38	6,32	5,0	24,0	
05.02	2,62	162,38	165,30	0,00	2,92	165,46	167,12	-1,66	64,25	48,09	16,16	6,34	5,0	24,0	
06.02	3,07	161,85	164,86	0,00	3,00	165,48	166,91	-1,43	70,26	51,3	18,95	6,34	5,0	24,0	
07.02	3,15	161,79	164,86	0,00	3,07	165,46	166,91	-1,45	70,74	51,27	19,47	6,34	5,0	24,0	
08.02	3,18	161,82	164,92	0,00	3,10	165,50	166,97	-1,47	70,87	51,21	19,65	6,33	5,0	24,0	
09.02	3,25	161,78	164,87	0,00	3,09	165,53	166,93	-1,41	71,54	51,46	20,07	6,32	5,0	24,0	
10.02	3,21	161,87	165,01	0,00	3,14	165,57	167,06	-1,49	71,08	51,26	19,82	6,32	5,0	24,0	
11.02	3,23	161,83	164,99	0,00	3,16	165,56	167,05	-1,49	71,37	51,43	19,94	6,32	5,0	24,0	
12.02	3,12	161,86	165,05	0,00	3,19	165,47	167,07	-1,60	70,09	50,8	19,29	6,32	5,0	24,0	
13.02	3,11	161,93	165,15	0,00	3,22	165,51	167,15	-1,64	69,83	50,62	19,21	6,32	5,0	24,0	
14.02	3,13	161,98	165,26	0,00	3,28	165,59	167,28	-1,69	70,14	50,85	19,3	6,33	5,0	24,0	
15.02	3,19	162,06	165,29	0,00	3,23	165,74	167,33	-1,59	70,75	51,04	19,7	6,33	5,0	24,0	
16.02	3,23	162,05	165,30	0,00	3,25	165,70	167,31	-1,61	70,47	50,55	19,92	6,32	5,0	24,0	
17.02	2,88	162,73	165,97	0,00	3,23	165,97	167,80	-1,83	65,78	48,1	17,68	6,34	5,0	24,0	
Итого:	86,06	5034,40	5130,13	0,00	95,73	5134,53	53,38	-53,38	65,63	48,55	17,08	6,34	5,00	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	42,97	2772,07	2822,84	408,00
17.02.2021	24:00	129,03	7806,47	7952,98	1152,00
ИТОГО:		86,06	5034,40	5130,13	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 86,059, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(водо)снабжающей организации _____

Организация: ООО "Занарье - ЖКХ"
Тип прибора: КМ-5-2 vПО:02.30
Адрес: ул. Цеховая, д. 37
Отв. лицо:_____
Формула расчета тепла: Q=M1*(h1-h2)
Дата последующей поверки прибора:_____

Номер абонента:_____
Номер прибора: 387718
Система:_____
Телефон:_____

Посуточная ведомость учета параметров тепловодопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Q,Гкал	M1,т	M2,т	Vи,м3	V1,м3	V2,м3	t1,°C	t2,°C	t3,°C	Тнв,°C	P1,атм	P2,атм	P3,атм	Тр,ч
18.01.2021	5.656	273.860	259.567	0.000	283.315	264.976	87.85	67.18	0.00	-60.00	-0.01	2.74	0.00	24.483
19.01.2021	5.023	281.475	265.768	0.000	289.921	270.742	81.35	63.47	0.00	-60.00	-0.01	2.71	0.00	24.000
20.01.2021	4.507	291.389	274.333	0.000	299.077	278.995	75.73	60.22	0.00	-60.00	-0.02	2.70	0.00	24.000
21.01.2021	4.699	290.648	273.989	0.000	298.737	278.871	78.01	61.80	0.00	-60.00	-0.02	2.71	0.00	24.000
22.01.2021	3.457	274.998	257.616	0.000	280.522	261.024	65.46	52.82	0.00	-60.00	-0.02	2.72	0.00	24.000
23.01.2021	3.309	265.061	247.949	0.000	270.247	251.134	64.56	52.01	0.00	-60.00	-0.03	2.73	0.00	24.000
24.01.2021	3.355	264.967	247.933	0.000	270.313	251.223	65.63	52.90	0.00	-60.00	-0.04	2.74	0.00	24.000
25.01.2021	3.286	264.680	247.661	0.000	269.973	250.938	65.31	52.82	0.00	-60.00	-0.05	2.77	0.00	24.000
26.01.2021	3.237	264.743	247.849	0.000	269.940	251.076	64.68	52.38	0.00	-60.00	-0.05	2.78	0.00	24.000
27.01.2021	3.376	287.283	269.070	0.000	293.093	272.769	65.70	53.88	0.00	-60.00	-0.05	2.76	0.00	24.000
28.01.2021	3.317	280.102	262.162	0.000	285.694	265.694	65.23	53.32	0.00	-60.00	-0.05	2.71	0.00	24.000
29.01.2021	3.303	285.788	267.537	0.000	291.448	271.145	64.96	53.33	0.00	-60.00	-0.05	2.63	0.00	24.000
30.01.2021	3.373	276.690	258.976	0.000	282.265	262.461	65.56	53.30	0.00	-60.00	-0.05	2.71	0.00	24.000
31.01.2021	3.329	276.516	258.972	0.000	281.994	262.405	64.97	52.86	0.00	-60.00	-0.06	2.72	0.00	24.000
01.02.2021	3.426	276.834	259.396	0.000	282.350	262.817	65.17	52.73	0.00	-60.00	-0.08	2.73	0.00	24.000
02.02.2021	4.172	275.598	259.195	0.000	282.487	263.345	73.56	58.37	0.00	-60.00	-0.09	2.71	0.00	24.000
03.02.2021	3.955	274.836	258.224	0.000	281.396	262.211	71.66	57.21	0.00	-60.00	-0.08	2.72	0.00	24.000
04.02.2021	3.323	276.272	258.717	0.000	281.697	262.110	64.67	52.57	0.00	-60.00	-0.07	2.71	0.00	24.000
05.02.2021	3.785	283.890	266.419	0.000	290.170	270.294	68.88	55.48	0.00	-60.00	-0.07	2.69	0.00	24.000
06.02.2021	4.471	287.536	270.817	0.000	295.124	275.409	75.80	60.20	0.00	-60.00	-0.08	2.65	0.00	24.000
07.02.2021	4.651	286.520	270.134	0.000	294.482	274.932	77.92	61.64	0.00	-60.00	-0.07	2.67	0.00	24.000
08.02.2021	4.804	309.443	291.756	0.000	318.118	297.105	78.34	62.77	0.00	-60.00	-0.07	2.61	0.00	24.000
09.02.2021	4.809	321.979	303.460	0.000	330.965	309.088	78.10	63.12	0.00	-60.00	-0.07	2.69	0.00	24.000
10.02.2021	4.611	324.857	305.739	0.000	333.401	311.121	75.69	61.44	0.00	-60.00	-0.06	2.70	0.00	24.000
11.02.2021	4.433	327.184	307.721	0.000	335.449	312.974	74.00	60.39	0.00	-60.00	-0.05	2.70	0.00	24.000
12.02.2021	4.625	326.957	307.729	0.000	335.470	313.090	75.28	61.08	0.00	-60.00	-0.04	2.72	0.00	24.000
13.02.2021	4.558	326.994	307.661	0.000	335.375	312.949	74.64	60.65	0.00	-60.00	-0.02	2.73	0.00	24.000
14.02.2021	4.522	327.149	307.798	0.000	335.477	313.060	74.36	60.49	0.00	-60.00	-0.02	2.73	0.00	24.000
15.02.2021	5.449	324.937	306.993	0.000	335.200	313.332	83.65	66.85	0.00	-60.00	-0.02	2.76	0.00	24.000
16.02.2021	5.535	324.674	307.023	0.000	335.318	313.616	85.20	68.13	0.00	-60.00	-0.01	2.78	0.00	24.000
17.02.2021	4.093	325.883	306.054	0.000	333.341	310.817	70.13	57.51	0.00	-60.00	0.01	2.81	0.00	24.000
Итого	128.449	9079.741	8534.215	0.000	9302.359	8671.722	72.60	58.42	0.00	-60.00	-0.05	2.72	0.00	744.483
		M1-M2=	545.53		V1-V2=	630.64								

Показания интеграторов

Дата	Время	Q,Гкал	M1,т	M2,т	Vи,м3	V1,м3	V2,м3	Тр,ч
17.01.2021	24.00	60.795	4307.556	4037.361	0.000	4403.495	4094.976	404.826
17.02.2021	24.00	189.244	13387.297	12571.576	0.000	13705.854	12766.697	1149.309
Итого	:	128.449	9079.741	8534.215	0.000	9302.359	8671.722	744.483

Длительность периода: 744час.

Представитель абонента_____

Представитель снабжающей организации_____

$$Q_{расч} = \frac{128,449}{744,483} \times 744 = 128,365$$

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Энгельса 18,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387700

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2021 по 17.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.01	4,62	213,57	206,60	6,97	0,00	219,33	209,60	9,73	76,71	55,05	21,66	0,09	0,04	24,0	
19.01	4,78	224,93	217,49	7,44	0,00	231,16	220,81	10,34	77,89	56,64	21,24	0,09	0,06	24,0	
20.01	4,82	229,34	221,77	7,57	0,00	235,82	225,29	10,54	78,8	57,8	21,0	0,09	0,06	24,0	
21.01	4,64	230,87	223,19	7,68	0,00	237,22	226,70	10,52	77,56	57,46	20,1	0,09	0,06	24,0	
22.01	3,80	232,20	224,57	7,62	0,00	237,35	227,56	9,79	69,04	52,66	16,38	0,07	0,05	24,0	
23.01	3,53	234,10	226,45	7,65	0,00	239,00	229,37	9,63	66,94	51,84	15,1	0,07	0,04	24,0	
24.01	3,44	231,27	223,70	7,57	0,00	236,05	226,56	9,49	66,48	51,61	14,87	0,06	0,04	24,0	
25.01	3,42	230,76	223,19	7,57	0,00	235,55	226,06	9,48	66,59	51,78	14,82	0,06	0,04	24,0	
26.01	3,40	231,75	224,18	7,56	0,00	236,54	227,07	9,47	66,5	51,81	14,69	0,07	0,05	24,0	
27.01	3,33	229,87	222,36	7,51	0,00	234,58	225,21	9,37	66,15	51,66	14,49	0,07	0,04	24,0	
28.01	3,29	229,54	222,04	7,50	0,00	234,17	224,84	9,33	65,58	51,23	14,35	0,07	0,05	24,0	
29.01	3,34	230,57	223,05	7,52	0,00	235,28	225,90	9,38	66,08	51,6	14,48	0,08	0,05	24,0	
30.01	3,42	224,55	217,25	7,30	0,00	229,25	220,04	9,21	67,02	51,78	15,24	0,08	0,06	24,0	
31.01	3,42	223,87	216,56	7,31	0,00	228,55	219,33	9,22	66,89	51,62	15,27	0,08	0,05	24,0	
01.02	3,35	224,57	217,26	7,31	0,00	229,13	219,96	9,17	65,86	50,93	14,93	0,06	0,03	24,0	
02.02	3,49	223,45	216,14	7,31	0,00	228,05	218,80	9,24	66,29	50,64	15,65	0,05	0,02	24,0	
03.02	3,61	220,57	213,39	7,18	0,00	225,29	216,10	9,19	67,73	51,36	16,37	0,07	0,03	24,0	
04.02	3,49	222,45	215,16	7,29	0,00	227,13	217,89	9,23	67,13	51,43	15,7	0,08	0,04	24,0	
05.02	4,06	226,08	218,57	7,51	0,00	231,50	221,62	9,88	71,88	53,93	17,95	0,08	0,03	24,0	
06.02	4,69	230,36	222,59	7,77	0,00	236,83	226,16	10,67	78,47	58,13	20,34	0,09	0,04	24,0	
07.02	4,76	230,65	222,90	7,75	0,00	237,21	226,51	10,70	79,01	58,37	20,64	0,09	0,05	24,0	
08.02	4,71	230,82	223,03	7,79	0,00	237,32	226,61	10,70	78,6	58,19	20,42	0,08	0,05	24,0	
09.02	4,82	231,29	223,46	7,82	0,00	237,92	227,10	10,82	79,38	58,55	20,83	0,09	0,06	24,0	
10.02	4,22	226,74	219,08	7,66	0,00	232,46	222,28	10,18	73,9	55,28	18,62	0,07	0,04	24,0	
11.02	4,09	223,13	215,62	7,50	0,00	228,38	218,53	9,85	71,34	53,01	18,33	0,06	0,03	24,0	
12.02	4,22	220,76	213,33	7,43	0,00	226,14	216,26	9,88	72,66	53,55	19,11	0,07	0,02	24,0	
13.02	4,26	219,80	212,42	7,38	0,00	225,25	215,37	9,88	73,32	53,92	19,4	0,08	0,04	24,0	
14.02	4,33	218,84	211,44	7,40	0,00	224,36	214,41	9,94	73,96	54,17	19,79	0,08	0,0	24,0	
15.02	4,38	218,85	211,52	7,32	0,00	224,41	214,51	9,91	74,35	54,33	20,01	0,06	0,01	24,0	
16.02	4,47	219,88	212,51	7,37	0,00	225,53	215,52	10,01	74,72	54,38	20,34	0,06	0,02	24,0	
17.02	4,00	218,53	211,24	7,29	0,00	223,60	214,03	9,58	70,66	52,36	18,3	0,06	0,02	24,0	
Итого:	124,20	7003,97	6772,10	231,86	0,00	7170,38	0,00	304,37	71,52	53,78	17,74	0,07	0,04	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	64,19	3825,33	3701,61	408,00
17.02.2021	24:00	188,39	10829,30	10473,72	1152,00
ИТОГО:		124,20	7003,97	6772,10	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=Тнараб.	+Тсб.пит.	+Тф.отк.	+Tdt<min	+TG<min	+TG>max	+Тд.о.
744	=744,0	+0,0	+0,0	+0,0	+ 0,0	+0,0	+0.0

Досчёт: Q = 124,196, Гкал

Представитель абонента _____

Представитель тепло(всдо)снабжающей организации _____